

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	12	朱忠正	2022-06-01 08:41:29	
		S	目視	11	朱忠正	2022-06-01 08:41:26	
		R	目視	12	朱忠正	2022-06-01 08:41:24	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	90	朱忠正	2022-06-01 08:41:15	
		S	目視	90	朱忠正	2022-06-01 08:41:12	
		R	目視	92	朱忠正	2022-06-01 08:41:09	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1080	朱忠正	2022-06-01 08:47:01	
		S	目視	1140	朱忠正	2022-06-01 08:46:54	
		R	目視	1210	朱忠正	2022-06-01 08:46:50	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	340	朱忠正	2022-06-01 08:47:33	
		S	目視	320	朱忠正	2022-06-01 08:47:29	
		R	目視	340	朱忠正	2022-06-01 08:47:26	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	朱忠正	2022-06-01 08:45:40	
		S	目視	44	朱忠正	2022-06-01 08:45:36	
		R	目視	48	朱忠正	2022-06-01 08:45:33	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	30	朱忠正	2022-06-01 08:45:21	
		S	目視	30	朱忠正	2022-06-01 08:45:18	
		R	目視	30	朱忠正	2022-06-01 08:45:13	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	35	朱忠正	2022-06-01 08:45:03	
		S	目視	35	朱忠正	2022-06-01 08:44:56	
		R	目視	35	朱忠正	2022-06-01 08:44:54	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	52	朱忠正	2022-06-01 08:44:44	
		S	目視	50	朱忠正	2022-06-01 08:44:40	
		R	目視	55	朱忠正	2022-06-01 08:44:37	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	110	朱忠正	2022-06-01 08:44:25	
		S	目視	113	朱忠正	2022-06-01 08:44:22	
		R	目視	115	朱忠正	2022-06-01 08:44:19	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	朱忠正	2022-06-01 08:44:06	
		S	目視	5	朱忠正	2022-06-01 08:44:03	
		R	目視	6	朱忠正	2022-06-01 08:44:01	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	36	朱忠正	2022-06-01 08:43:47	
		S	目視	35	朱忠正	2022-06-01 08:43:44	
		R	目視	37	朱忠正	2022-06-01 08:43:41	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	310	朱忠正	2022-06-01 08:43:26	
		S	目視	300	朱忠正	2022-06-01 08:43:22	
		R	目視	320	朱忠正	2022-06-01 08:43:20	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	240	朱忠正	2022-06-01 08:43:05	
		S	目視	230	朱忠正	2022-06-01 08:43:02	
		R	目視	240	朱忠正	2022-06-01 08:42:58	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	朱忠正	2022-06-01 08:42:45	
		S	目視	1	朱忠正	2022-06-01 08:42:43	
		R	目視	1	朱忠正	2022-06-01 08:42:40	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	46	朱忠正	2022-06-01 08:42:36	
		S	目視	43	朱忠正	2022-06-01 08:42:33	
		R	目視	47	朱忠正	2022-06-01 08:42:30	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	朱忠正	2022-06-01 08:42:15	
		S	目視	0	朱忠正	2022-06-01 08:42:12	
		R	目視	0	朱忠正	2022-06-01 08:42:10	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	50	朱忠正	2022-06-01 08:42:03	
		S	目視	49	朱忠正	2022-06-01 08:42:00	
		R	目視	52	朱忠正	2022-06-01 08:41:57	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	45	朱忠正	2022-06-01 08:41:45	
		S	目視	43	朱忠正	2022-06-01 08:41:42	
		R	目視	47	朱忠正	2022-06-01 08:41:39	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	朱忠正	2022-06-01 08:46:01	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	朱忠正	2022-06-01 08:46:12	

備註:

改善措施:

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/01 16:24:45

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/01 19:01:07

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/02 08:59:20

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	10	董家圻	2022-06-02 08:56:09	
		S	目視	10	董家圻	2022-06-02 08:56:07	
		R	目視	10	董家圻	2022-06-02 08:56:05	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	91	董家圻	2022-06-02 08:55:55	
		S	目視	91	董家圻	2022-06-02 08:55:53	
		R	目視	91	董家圻	2022-06-02 08:55:51	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1000	董家圻	2022-06-02 09:01:03	
		S	目視	1002	董家圻	2022-06-02 09:01:00	
		R	目視	1100	董家圻	2022-06-02 09:00:58	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	350	董家圻	2022-06-02 09:01:22	
		S	目視	340	董家圻	2022-06-02 09:01:20	
		R	目視	350	董家圻	2022-06-02 09:01:18	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	49	董家圻	2022-06-02 08:59:25	
		S	目視	47	董家圻	2022-06-02 08:59:22	
		R	目視	50	董家圻	2022-06-02 08:59:21	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	28	董家圻	2022-06-02 08:59:10	
		S	目視	28	董家圻	2022-06-02 08:59:08	
		R	目視	28	董家圻	2022-06-02 08:59:06	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	32	董家圻	2022-06-02 08:58:54	
		S	目視	32	董家圻	2022-06-02 08:58:53	
		R	目視	32	董家圻	2022-06-02 08:58:51	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	52	董家圻	2022-06-02 08:58:41	
		S	目視	50	董家圻	2022-06-02 08:58:39	
		R	目視	53	董家圻	2022-06-02 08:58:37	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	105	董家圻	2022-06-02 08:58:28	
		S	目視	102	董家圻	2022-06-02 08:58:26	
		R	目視	110	董家圻	2022-06-02 08:58:23	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	8	董家圻	2022-06-02 08:58:12	
		S	目視	7	董家圻	2022-06-02 08:58:11	
		R	目視	9	董家圻	2022-06-02 08:58:08	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	33	董家圻	2022-06-02 08:57:57	
		S	目視	32	董家圻	2022-06-02 08:57:55	
		R	目視	35	董家圻	2022-06-02 08:57:53	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	300	董家圻	2022-06-02 08:57:42	
		S	目視	290	董家圻	2022-06-02 08:57:40	
		R	目視	300	董家圻	2022-06-02 08:57:38	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	250	董家圻	2022-06-02 08:57:29	
		S	目視	250	董家圻	2022-06-02 08:57:27	
		R	目視	260	董家圻	2022-06-02 08:57:25	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	董家圻	2022-06-02 08:57:12	
		S	目視	1	董家圻	2022-06-02 08:57:11	
		R	目視	1	董家圻	2022-06-02 08:57:09	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	44	董家圻	2022-06-02 08:57:03	
		S	目視	42	董家圻	2022-06-02 08:57:00	
		R	目視	45	董家圻	2022-06-02 08:56:59	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	董家圻	2022-06-02 08:56:51	
		S	目視	0	董家圻	2022-06-02 08:56:48	
		R	目視	0	董家圻	2022-06-02 08:56:46	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	51	董家圻	2022-06-02 08:56:39	
		S	目視	50	董家圻	2022-06-02 08:56:36	
		R	目視	52	董家圻	2022-06-02 08:56:34	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	董家圻	2022-06-02 08:56:27	
		S	目視	43	董家圻	2022-06-02 08:56:25	
		R	目視	43	董家圻	2022-06-02 08:56:23	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	董家圻	2022-06-02 08:59:49	

20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	董家圻	2022-06-02 08:59:52	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/02 16:44:40 2022/06/02 19:18:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	16	廖學智	2022-06-03 15:18:18	
		S	目視	16	廖學智	2022-06-03 15:18:15	
		R	目視	18	廖學智	2022-06-03 15:18:12	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	125	廖學智	2022-06-03 15:18:00	
		S	目視	125	廖學智	2022-06-03 15:17:57	
		R	目視	130	廖學智	2022-06-03 15:17:54	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	820	廖學智	2022-06-03 15:23:23	
		S	目視	880	廖學智	2022-06-03 15:23:19	
		R	目視	920	廖學智	2022-06-03 15:23:16	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	500	廖學智	2022-06-03 15:23:43	
		S	目視	460	廖學智	2022-06-03 15:23:39	
		R	目視	510	廖學智	2022-06-03 15:23:36	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	30	廖學智	2022-06-03 15:22:21	
		S	目視	30	廖學智	2022-06-03 15:22:18	
		R	目視	30	廖學智	2022-06-03 15:22:15	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:22:00	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:21:58	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:21:55	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	34	廖學智	2022-06-03 15:21:49	
		S	目視	34	廖學智	2022-06-03 15:21:46	
		R	目視	34	廖學智	2022-06-03 15:21:43	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	46	廖學智	2022-06-03 15:21:33	
		S	目視	44	廖學智	2022-06-03 15:21:30	
		R	目視	50	廖學智	2022-06-03 15:21:27	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	98	廖學智	2022-06-03 15:21:17	
		S	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:21:14	
		R	目視	100	廖學智	2022-06-03 15:21:11	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	廖學智	2022-06-03 15:21:00	
		S	目視	4	廖學智	2022-06-03 15:20:58	
		R	目視	6	廖學智	2022-06-03 15:20:55	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	28	廖學智	2022-06-03 15:20:45	
		S	目視	26	廖學智	2022-06-03 15:20:42	
		R	目視	30	廖學智	2022-06-03 15:20:36	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	230	廖學智	2022-06-03 15:20:22	
		S	目視	220	廖學智	2022-06-03 15:20:19	
		R	目視	240	廖學智	2022-06-03 15:20:16	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	260	廖學智	2022-06-03 15:20:04	
		S	目視	250	廖學智	2022-06-03 15:20:01	
		R	目視	270	廖學智	2022-06-03 15:19:58	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-03 15:19:33	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-03 15:19:31	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-03 15:19:28	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	32	廖學智	2022-06-03 15:19:20	
		S	目視	34	廖學智	2022-06-03 15:19:17	
		R	目視	32	廖學智	2022-06-03 15:19:14	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:19:03	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:19:01	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-03 15:18:58	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	45	廖學智	2022-06-03 15:18:52	
		S	目視	42	廖學智	2022-06-03 15:18:49	
		R	目視	48	廖學智	2022-06-03 15:18:46	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	38	廖學智	2022-06-03 15:18:36	
		S	目視	38	廖學智	2022-06-03 15:18:33	
		R	目視	40	廖學智	2022-06-03 15:18:31	

19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-03 15:22:30	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	廖學智	2022-06-03 15:22:46	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 09:52:47

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/04 09:56:12

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:51:26

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	14	辛祖元	2022-06-04 09:14:21	
		S	目視	14	辛祖元	2022-06-04 09:14:18	
		R	目視	15	辛祖元	2022-06-04 09:14:16	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	110	辛祖元	2022-06-04 09:14:04	
		S	目視	110	辛祖元	2022-06-04 09:14:00	
		R	目視	110	辛祖元	2022-06-04 09:13:57	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	810	辛祖元	2022-06-04 09:19:21	
		S	目視	890	辛祖元	2022-06-04 09:19:17	
		R	目視	910	辛祖元	2022-06-04 09:19:14	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	480	辛祖元	2022-06-04 09:19:42	
		S	目視	470	辛祖元	2022-06-04 09:19:35	
		R	目視	500	辛祖元	2022-06-04 09:19:32	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	32	辛祖元	2022-06-04 09:17:54	
		S	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:17:51	
		R	目視	32	辛祖元	2022-06-04 09:17:48	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:17:36	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:17:33	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:17:32	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	22	辛祖元	2022-06-04 09:17:25	
		S	目視	22	辛祖元	2022-06-04 09:17:23	
		R	目視	22	辛祖元	2022-06-04 09:17:21	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	42	辛祖元	2022-06-04 09:17:10	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-04 09:17:07	
		R	目視	48	辛祖元	2022-06-04 09:17:05	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	93	辛祖元	2022-06-04 09:16:53	
		S	目視	93	辛祖元	2022-06-04 09:16:51	
		R	目視	96	辛祖元	2022-06-04 09:16:48	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	辛祖元	2022-06-04 09:16:38	
		S	目視	4	辛祖元	2022-06-04 09:16:36	
		R	目視	6	辛祖元	2022-06-04 09:16:34	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	27	辛祖元	2022-06-04 09:16:24	
		S	目視	27	辛祖元	2022-06-04 09:16:21	
		R	目視	29	辛祖元	2022-06-04 09:16:18	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	310	辛祖元	2022-06-04 09:16:05	
		S	目視	310	辛祖元	2022-06-04 09:16:02	
		R	目視	330	辛祖元	2022-06-04 09:15:59	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	330	辛祖元	2022-06-04 09:15:46	
		S	目視	320	辛祖元	2022-06-04 09:15:43	
		R	目視	330	辛祖元	2022-06-04 09:15:40	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 09:15:27	
		S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 09:15:25	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 09:15:22	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	31	辛祖元	2022-06-04 09:15:16	
		S	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:15:13	
		R	目視	31	辛祖元	2022-06-04 09:15:11	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:15:02	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:14:59	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-04 09:14:57	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	44	辛祖元	2022-06-04 09:14:51	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-04 09:14:49	
		R	目視	45	辛祖元	2022-06-04 09:14:46	
18	動力中心3F	T	目視	40	辛祖元	2022-06-04 09:14:35	
		S	目視	40	辛祖元	2022-06-04 09:14:32	

	ACB/15	R	目視	40	辛祖元	2022-06-04 09:14:30	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-04 09:18:29	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-04 09:18:39	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 19:55:05
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/04 19:55:57
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:51:53

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	18	陳志洋	2022-06-05 09:51:35	
		S	目視	18	陳志洋	2022-06-05 09:51:32	
		R	目視	18	陳志洋	2022-06-05 09:51:28	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	94	陳志洋	2022-06-05 09:51:20	
		S	目視	94	陳志洋	2022-06-05 09:51:16	
		R	目視	94	陳志洋	2022-06-05 09:51:12	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	870	陳志洋	2022-06-05 09:56:45	
		S	目視	900	陳志洋	2022-06-05 09:56:38	
		R	目視	950	陳志洋	2022-06-05 09:56:35	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	400	陳志洋	2022-06-05 09:57:02	
		S	目視	400	陳志洋	2022-06-05 09:56:59	
		R	目視	420	陳志洋	2022-06-05 09:56:55	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	35	陳志洋	2022-06-05 09:55:34	
		S	目視	33	陳志洋	2022-06-05 09:55:31	
		R	目視	36	陳志洋	2022-06-05 09:55:27	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:55:13	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:55:11	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:55:08	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	32	陳志洋	2022-06-05 09:55:04	
		S	目視	31	陳志洋	2022-06-05 09:55:01	
		R	目視	32	陳志洋	2022-06-05 09:54:57	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	47	陳志洋	2022-06-05 09:54:47	
		S	目視	45	陳志洋	2022-06-05 09:54:44	
		R	目視	48	陳志洋	2022-06-05 09:54:40	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	92	陳志洋	2022-06-05 09:54:32	
		S	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:54:28	
		R	目視	97	陳志洋	2022-06-05 09:54:24	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	陳志洋	2022-06-05 09:54:17	
		S	目視	5	陳志洋	2022-06-05 09:54:15	
		R	目視	7	陳志洋	2022-06-05 09:54:12	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	29	陳志洋	2022-06-05 09:54:05	
		S	目視	28	陳志洋	2022-06-05 09:54:02	
		R	目視	30	陳志洋	2022-06-05 09:53:58	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	220	陳志洋	2022-06-05 09:53:49	
		S	目視	210	陳志洋	2022-06-05 09:53:45	
		R	目視	230	陳志洋	2022-06-05 09:53:40	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	230	陳志洋	2022-06-05 09:53:23	
		S	目視	220	陳志洋	2022-06-05 09:53:19	
		R	目視	230	陳志洋	2022-06-05 09:53:14	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:52:50	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:52:47	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 09:52:44	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	32	陳志洋	2022-06-05 09:52:40	
		S	目視	30	陳志洋	2022-06-05 09:52:36	
		R	目視	32	陳志洋	2022-06-05 09:52:29	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:52:19	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:52:16	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:52:14	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	43	陳志洋	2022-06-05 09:52:09	
		S	目視	41	陳志洋	2022-06-05 09:52:01	
		R	目視	43	陳志洋	2022-06-05 09:51:58	
		T	目視	43	陳志洋	2022-06-05 09:51:51	

18	動力中心3F ACB/15	S	目視	40	陳志洋	2022-06-05 09:51:48	
		R	目視	43	陳志洋	2022-06-05 09:51:43	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-05 09:55:45	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-05 09:55:52	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/05 12:41:17 2022/06/10 08:52:53

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	21	郭國儀	2022-06-06 09:11:26	
		S	目視	21	郭國儀	2022-06-06 09:11:22	
		R	目視	21	郭國儀	2022-06-06 09:11:17	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	110	郭國儀	2022-06-06 09:10:58	
		S	目視	110	郭國儀	2022-06-06 09:10:51	
		R	目視	110	郭國儀	2022-06-06 09:10:42	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	740	郭國儀	2022-06-06 09:20:06	
		S	目視	850	郭國儀	2022-06-06 09:19:54	
		R	目視	900	郭國儀	2022-06-06 09:19:44	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	610	郭國儀	2022-06-06 09:20:57	
		S	目視	580	郭國儀	2022-06-06 09:20:49	
		R	目視	600	郭國儀	2022-06-06 09:20:43	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	60	郭國儀	2022-06-06 09:18:10	
		S	目視	60	郭國儀	2022-06-06 09:18:06	
		R	目視	60	郭國儀	2022-06-06 09:18:00	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:17:47	
		S	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:17:42	
		R	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:17:38	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	33	郭國儀	2022-06-06 09:17:30	
		S	目視	33	郭國儀	2022-06-06 09:17:26	
		R	目視	33	郭國儀	2022-06-06 09:17:22	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	郭國儀	2022-06-06 09:17:01	
		S	目視	55	郭國儀	2022-06-06 09:16:57	
		R	目視	60	郭國儀	2022-06-06 09:16:52	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	110	郭國儀	2022-06-06 09:16:29	
		S	目視	110	郭國儀	2022-06-06 09:16:23	
		R	目視	115	郭國儀	2022-06-06 09:16:17	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	3	郭國儀	2022-06-06 09:15:50	
		S	目視	2	郭國儀	2022-06-06 09:15:47	
		R	目視	3	郭國儀	2022-06-06 09:15:41	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	30	郭國儀	2022-06-06 09:15:24	
		S	目視	30	郭國儀	2022-06-06 09:15:20	
		R	目視	30	郭國儀	2022-06-06 09:15:15	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	280	郭國儀	2022-06-06 09:14:51	
		S	目視	270	郭國儀	2022-06-06 09:14:46	
		R	目視	290	郭國儀	2022-06-06 09:14:39	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	280	郭國儀	2022-06-06 09:14:14	
		S	目視	280	郭國儀	2022-06-06 09:14:09	
		R	目視	290	郭國儀	2022-06-06 09:14:03	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	郭國儀	2022-06-06 09:13:34	
		S	目視	1	郭國儀	2022-06-06 09:13:31	
		R	目視	1	郭國儀	2022-06-06 09:13:27	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	45	郭國儀	2022-06-06 09:13:13	
		S	目視	45	郭國儀	2022-06-06 09:13:06	
		R	目視	50	郭國儀	2022-06-06 09:12:56	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:12:35	
		S	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:12:30	
		R	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:12:25	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	郭國儀	2022-06-06 09:12:16	
		S	目視	52	郭國儀	2022-06-06 09:12:12	
		R	目視	54	郭國儀	2022-06-06 09:12:07	

18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	郭國儀	2022-06-06 09:11:51	
		S	目視	42	郭國儀	2022-06-06 09:11:45	
		R	目視	42	郭國儀	2022-06-06 09:11:41	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	郭國儀	2022-06-06 09:18:41	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	郭國儀	2022-06-06 09:18:55	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/06 19:06:36
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/06 19:07:53
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:53:47

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	22	曾俊豪	2022-06-07 08:33:05	
		S	目視	22	曾俊豪	2022-06-07 08:33:02	
		R	目視	22	曾俊豪	2022-06-07 08:32:58	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	100	曾俊豪	2022-06-07 08:32:46	
		S	目視	100	曾俊豪	2022-06-07 08:32:43	
		R	目視	100	曾俊豪	2022-06-07 08:32:39	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	880	曾俊豪	2022-06-07 08:39:18	
		S	目視	930	曾俊豪	2022-06-07 08:39:14	
		R	目視	980	曾俊豪	2022-06-07 08:39:11	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	380	曾俊豪	2022-06-07 08:39:48	
		S	目視	350	曾俊豪	2022-06-07 08:39:44	
		R	目視	380	曾俊豪	2022-06-07 08:39:41	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	曾俊豪	2022-06-07 08:38:06	
		S	目視	45	曾俊豪	2022-06-07 08:38:03	
		R	目視	50	曾俊豪	2022-06-07 08:38:00	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:37:49	
		S	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:37:46	
		R	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:37:44	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	35	曾俊豪	2022-06-07 08:37:34	
		S	目視	35	曾俊豪	2022-06-07 08:37:31	
		R	目視	35	曾俊豪	2022-06-07 08:37:28	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	54	曾俊豪	2022-06-07 08:37:09	
		S	目視	55	曾俊豪	2022-06-07 08:37:07	
		R	目視	60	曾俊豪	2022-06-07 08:37:04	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	105	曾俊豪	2022-06-07 08:36:49	
		S	目視	101	曾俊豪	2022-06-07 08:36:42	
		R	目視	105	曾俊豪	2022-06-07 08:36:39	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 08:36:21	
		S	目視	4	曾俊豪	2022-06-07 08:36:17	
		R	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 08:36:15	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	30	曾俊豪	2022-06-07 08:35:53	
		S	目視	29	曾俊豪	2022-06-07 08:35:58	
		R	目視	30	曾俊豪	2022-06-07 08:35:46	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	260	曾俊豪	2022-06-07 08:35:29	
		S	目視	250	曾俊豪	2022-06-07 08:35:26	
		R	目視	270	曾俊豪	2022-06-07 08:35:23	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	250	曾俊豪	2022-06-07 08:35:05	
		S	目視	240	曾俊豪	2022-06-07 08:35:02	
		R	目視	250	曾俊豪	2022-06-07 08:34:59	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	曾俊豪	2022-06-07 08:34:42	
		S	目視	1	曾俊豪	2022-06-07 08:34:40	
		R	目視	1	曾俊豪	2022-06-07 08:34:37	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	43	曾俊豪	2022-06-07 08:34:20	
		S	目視	40	曾俊豪	2022-06-07 08:34:16	
		R	目視	44	曾俊豪	2022-06-07 08:34:14	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:34:01	
		S	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:33:58	
		R	目視	0	曾俊豪	2022-06-07 08:33:56	
17	動力中心3F	T	目視	51	曾俊豪	2022-06-07 08:33:45	
		S	目視	50	曾俊豪	2022-06-07 08:33:42	

	ACB/14	R	目視	52	曾俊豪	2022-06-07 08:33:39	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	曾俊豪	2022-06-07 08:33:29	
		S	目視	42	曾俊豪	2022-06-07 08:33:26	
		R	目視	44	曾俊豪	2022-06-07 08:33:19	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	00	曾俊豪	2022-06-07 08:38:32	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	曾俊豪	2022-06-07 08:38:39	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/07 13:57:46
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/07 19:33:40
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:54:54

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	15	廖學智	2022-06-08 14:22:04	
		S	目視	15	廖學智	2022-06-08 14:22:01	
		R	目視	16	廖學智	2022-06-08 14:21:57	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	49	廖學智	2022-06-08 14:21:45	
		S	目視	48	廖學智	2022-06-08 14:21:42	
		R	目視	49	廖學智	2022-06-08 14:21:38	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	840	廖學智	2022-06-08 14:27:10	
		S	目視	880	廖學智	2022-06-08 14:27:06	
		R	目視	950	廖學智	2022-06-08 14:27:03	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	660	廖學智	2022-06-08 14:27:33	
		S	目視	640	廖學智	2022-06-08 14:27:30	
		R	目視	660	廖學智	2022-06-08 14:27:26	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	廖學智	2022-06-08 14:26:15	
		S	目視	48	廖學智	2022-06-08 14:26:13	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-08 14:26:09	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	29	廖學智	2022-06-08 14:26:02	
		S	目視	29	廖學智	2022-06-08 14:25:59	
		R	目視	29	廖學智	2022-06-08 14:25:56	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	36	廖學智	2022-06-08 14:25:47	
		S	目視	32	廖學智	2022-06-08 14:25:44	
		R	目視	38	廖學智	2022-06-08 14:25:42	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	52	廖學智	2022-06-08 14:25:32	
		S	目視	50	廖學智	2022-06-08 14:25:29	
		R	目視	56	廖學智	2022-06-08 14:25:26	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	102	廖學智	2022-06-08 14:25:12	
		S	目視	102	廖學智	2022-06-08 14:25:08	
		R	目視	105	廖學智	2022-06-08 14:25:05	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	10	廖學智	2022-06-08 14:24:52	
		S	目視	8	廖學智	2022-06-08 14:24:49	
		R	目視	12	廖學智	2022-06-08 14:24:46	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	27	廖學智	2022-06-08 14:24:37	
		S	目視	26	廖學智	2022-06-08 14:24:33	
		R	目視	28	廖學智	2022-06-08 14:24:30	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	290	廖學智	2022-06-08 14:24:20	
		S	目視	280	廖學智	2022-06-08 14:24:12	
		R	目視	300	廖學智	2022-06-08 14:24:08	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	200	廖學智	2022-06-08 14:23:58	
		S	目視	190	廖學智	2022-06-08 14:23:55	
		R	目視	210	廖學智	2022-06-08 14:23:50	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-08 14:23:35	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-08 14:23:33	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-08 14:23:30	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	42	廖學智	2022-06-08 14:23:22	
		S	目視	38	廖學智	2022-06-08 14:23:19	
		R	目視	44	廖學智	2022-06-08 14:23:16	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-08 14:23:06	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-08 14:23:04	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-08 14:23:01	
		T	目視	51	廖學智	2022-06-08 14:22:51	

17	動力中心3F ACB/14	S	目視	48	廖學智	2022-06-08 14:22:48	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-08 14:22:44	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	廖學智	2022-06-08 14:22:26	
		S	目視	42	廖學智	2022-06-08 14:22:23	
		R	目視	43	廖學智	2022-06-08 14:22:20	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-08 14:26:27	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	廖學智	2022-06-08 14:26:36	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/08 22:08:30
 承商駐院主任：陳詩經
 2022/06/08 22:10:19
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:56:12

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	22	辛祖元	2022-06-09 10:45:04	
		S	目視	22	辛祖元	2022-06-09 10:45:02	
		R	目視	22	辛祖元	2022-06-09 10:45:00	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	101	辛祖元	2022-06-09 10:44:49	
		S	目視	101	辛祖元	2022-06-09 10:44:46	
		R	目視	101	辛祖元	2022-06-09 10:44:43	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	870	辛祖元	2022-06-09 10:49:37	
		S	目視	930	辛祖元	2022-06-09 10:49:31	
		R	目視	980	辛祖元	2022-06-09 10:49:24	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	580	辛祖元	2022-06-09 10:49:55	
		S	目視	560	辛祖元	2022-06-09 10:49:50	
		R	目視	580	辛祖元	2022-06-09 10:49:45	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	52	辛祖元	2022-06-09 10:48:18	
		S	目視	50	辛祖元	2022-06-09 10:48:16	
		R	目視	52	辛祖元	2022-06-09 10:48:13	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:48:05	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:48:02	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:48:00	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	35	辛祖元	2022-06-09 10:47:56	
		S	目視	35	辛祖元	2022-06-09 10:47:53	
		R	目視	35	辛祖元	2022-06-09 10:47:51	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	51	辛祖元	2022-06-09 10:47:43	
		S	目視	50	辛祖元	2022-06-09 10:47:40	
		R	目視	58	辛祖元	2022-06-09 10:47:38	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	103	辛祖元	2022-06-09 10:47:29	
		S	目視	103	辛祖元	2022-06-09 10:47:26	
		R	目視	106	辛祖元	2022-06-09 10:47:23	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	辛祖元	2022-06-09 10:47:13	
		S	目視	3	辛祖元	2022-06-09 10:47:11	
		R	目視	5	辛祖元	2022-06-09 10:47:09	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:47:01	
		S	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:46:59	
		R	目視	31	辛祖元	2022-06-09 10:46:56	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	270	辛祖元	2022-06-09 10:46:46	
		S	目視	260	辛祖元	2022-06-09 10:46:43	
		R	目視	270	辛祖元	2022-06-09 10:46:40	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	260	辛祖元	2022-06-09 10:46:27	
		S	目視	250	辛祖元	2022-06-09 10:46:23	
		R	目視	270	辛祖元	2022-06-09 10:46:20	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	辛祖元	2022-06-09 10:46:08	
		S	目視	1	辛祖元	2022-06-09 10:46:06	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-09 10:46:03	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	45	辛祖元	2022-06-09 10:45:56	
		S	目視	43	辛祖元	2022-06-09 10:45:54	
		R	目視	48	辛祖元	2022-06-09 10:45:51	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:45:41	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:45:39	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-09 10:45:37	

17	動力中心3F ACB/14	T	目視	50	辛祖元	2022-06-09 10:45:32	
		S	目視	49	辛祖元	2022-06-09 10:45:29	
		R	目視	51	辛祖元	2022-06-09 10:45:27	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	41	辛祖元	2022-06-09 10:45:17	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-09 10:45:15	
		R	目視	42	辛祖元	2022-06-09 10:45:12	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-09 10:48:37	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-09 10:48:45	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/09 15:31:45
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/09 20:30:23
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/10 08:56:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	23	陳志洋	2022-06-10 09:43:57	
		S	目視	23	陳志洋	2022-06-10 09:43:54	
		R	目視	23	陳志洋	2022-06-10 09:43:51	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	60	陳志洋	2022-06-10 09:43:43	
		S	目視	60	陳志洋	2022-06-10 09:43:39	
		R	目視	60	陳志洋	2022-06-10 09:43:36	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	980	陳志洋	2022-06-10 09:48:56	
		S	目視	1000	陳志洋	2022-06-10 09:48:52	
		R	目視	1050	陳志洋	2022-06-10 09:48:47	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	340	陳志洋	2022-06-10 09:49:21	
		S	目視	330	陳志洋	2022-06-10 09:49:17	
		R	目視	350	陳志洋	2022-06-10 09:49:12	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	48	陳志洋	2022-06-10 09:47:49	
		S	目視	46	陳志洋	2022-06-10 09:47:45	
		R	目視	50	陳志洋	2022-06-10 09:47:41	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	40	陳志洋	2022-06-10 09:47:33	
		S	目視	40	陳志洋	2022-06-10 09:47:30	
		R	目視	40	陳志洋	2022-06-10 09:47:27	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	33	陳志洋	2022-06-10 09:47:19	
		S	目視	32	陳志洋	2022-06-10 09:47:14	
		R	目視	33	陳志洋	2022-06-10 09:47:11	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	56	陳志洋	2022-06-10 09:47:03	
		S	目視	54	陳志洋	2022-06-10 09:46:59	
		R	目視	58	陳志洋	2022-06-10 09:46:55	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	104	陳志洋	2022-06-10 09:46:48	
		S	目視	100	陳志洋	2022-06-10 09:46:43	
		R	目視	108	陳志洋	2022-06-10 09:46:40	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:46:33	
		S	目視	3	陳志洋	2022-06-10 09:46:30	
		R	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:46:28	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	32	陳志洋	2022-06-10 09:46:22	
		S	目視	31	陳志洋	2022-06-10 09:46:17	
		R	目視	33	陳志洋	2022-06-10 09:46:13	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	310	陳志洋	2022-06-10 09:46:01	
		S	目視	300	陳志洋	2022-06-10 09:45:57	
		R	目視	320	陳志洋	2022-06-10 09:45:51	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	220	陳志洋	2022-06-10 09:45:40	
		S	目視	210	陳志洋	2022-06-10 09:45:36	
		R	目視	220	陳志洋	2022-06-10 09:45:32	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-10 09:45:02	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-10 09:45:00	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-10 09:44:56	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	45	陳志洋	2022-06-10 09:44:51	
		S	目視	43	陳志洋	2022-06-10 09:44:47	
		R	目視	45	陳志洋	2022-06-10 09:44:44	
		T	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:44:36	

16	動力中心3F ACB/13	S	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:44:33	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:44:30	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	50	陳志洋	2022-06-10 09:44:26	
		S	目視	50	陳志洋	2022-06-10 09:44:23	
		R	目視	52	陳志洋	2022-06-10 09:44:19	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	陳志洋	2022-06-10 09:44:13	
		S	目視	41	陳志洋	2022-06-10 09:44:09	
		R	目視	43	陳志洋	2022-06-10 09:44:05	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-10 09:48:02	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-10 09:48:09	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/10 11:21:47 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/10 19:55:59 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:29:55

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	18	王德全	2022-06-11 10:54:26	
		S	目視	18	王德全	2022-06-11 10:54:24	
		R	目視	20	王德全	2022-06-11 10:54:22	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	75	王德全	2022-06-11 10:54:11	
		S	目視	75	王德全	2022-06-11 10:54:08	
		R	目視	80	王德全	2022-06-11 10:54:06	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1050	王德全	2022-06-11 11:01:11	
		S	目視	1100	王德全	2022-06-11 11:01:06	
		R	目視	1150	王德全	2022-06-11 11:01:03	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	450	王德全	2022-06-11 11:01:38	
		S	目視	425	王德全	2022-06-11 11:01:36	
		R	目視	450	王德全	2022-06-11 11:01:32	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	38	王德全	2022-06-11 10:58:31	
		S	目視	31	王德全	2022-06-11 10:58:29	
		R	目視	35	王德全	2022-06-11 10:58:27	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	25	王德全	2022-06-11 10:58:14	
		S	目視	28	王德全	2022-06-11 10:58:12	
		R	目視	28	王德全	2022-06-11 10:58:09	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	30	王德全	2022-06-11 10:57:59	
		S	目視	30	王德全	2022-06-11 10:57:57	
		R	目視	30	王德全	2022-06-11 10:57:55	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	45	王德全	2022-06-11 10:57:45	
		S	目視	45	王德全	2022-06-11 10:57:43	
		R	目視	50	王德全	2022-06-11 10:57:41	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	95	王德全	2022-06-11 10:57:30	
		S	目視	95	王德全	2022-06-11 10:57:28	
		R	目視	97	王德全	2022-06-11 10:57:26	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	王德全	2022-06-11 10:57:11	
		S	目視	3	王德全	2022-06-11 10:57:09	
		R	目視	4	王德全	2022-06-11 10:57:07	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	王德全	2022-06-11 10:56:54	
		S	目視	34	王德全	2022-06-11 10:56:51	
		R	目視	36	王德全	2022-06-11 10:56:48	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	260	王德全	2022-06-11 10:56:33	
		S	目視	250	王德全	2022-06-11 10:56:30	
		R	目視	270	王德全	2022-06-11 10:56:28	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	王德全	2022-06-11 10:56:15	
		S	目視	200	王德全	2022-06-11 10:56:13	
		R	目視	210	王德全	2022-06-11 10:56:10	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:53	
		S	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:51	
		R	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:49	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	31	王德全	2022-06-11 10:55:36	
		S	目視	29	王德全	2022-06-11 10:55:33	
		R	目視	32	王德全	2022-06-11 10:55:31	

16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:18	
		S	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:16	
		R	目視	0	王德全	2022-06-11 10:55:14	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	45	王德全	2022-06-11 10:55:04	
		S	目視	40	王德全	2022-06-11 10:55:02	
		R	目視	47	王德全	2022-06-11 10:55:00	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	40	王德全	2022-06-11 10:54:49	
		S	目視	40	王德全	2022-06-11 10:54:46	
		R	目視	40	王德全	2022-06-11 10:54:43	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	王德全	2022-06-11 10:59:59	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	21,22	王德全	2022-06-11 11:00:08	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:47:16 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:13:33 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:32:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	6	董家圻	2022-06-12 09:07:21	
		S	目視	6	董家圻	2022-06-12 09:07:19	
		R	目視	7	董家圻	2022-06-12 09:07:18	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	52	董家圻	2022-06-12 09:07:07	
		S	目視	52	董家圻	2022-06-12 09:07:05	
		R	目視	52	董家圻	2022-06-12 09:07:01	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1000	董家圻	2022-06-12 09:12:23	
		S	目視	1050	董家圻	2022-06-12 09:12:21	
		R	目視	1100	董家圻	2022-06-12 09:12:18	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	270	董家圻	2022-06-12 09:12:40	
		S	目視	270	董家圻	2022-06-12 09:12:38	
		R	目視	290	董家圻	2022-06-12 09:12:35	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	28	董家圻	2022-06-12 09:11:07	
		S	目視	30	董家圻	2022-06-12 09:11:05	
		R	目視	30	董家圻	2022-06-12 09:11:03	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	30	董家圻	2022-06-12 09:10:50	
		S	目視	30	董家圻	2022-06-12 09:10:48	
		R	目視	30	董家圻	2022-06-12 09:10:46	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	32	董家圻	2022-06-12 09:10:37	
		S	目視	32	董家圻	2022-06-12 09:10:34	
		R	目視	32	董家圻	2022-06-12 09:10:33	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	48	董家圻	2022-06-12 09:10:22	
		S	目視	45	董家圻	2022-06-12 09:10:20	
		R	目視	48	董家圻	2022-06-12 09:10:18	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	100	董家圻	2022-06-12 09:10:00	
		S	目視	100	董家圻	2022-06-12 09:09:58	
		R	目視	102	董家圻	2022-06-12 09:09:51	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	2	董家圻	2022-06-12 09:09:41	
		S	目視	2	董家圻	2022-06-12 09:09:40	
		R	目視	3	董家圻	2022-06-12 09:09:38	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	33	董家圻	2022-06-12 09:09:29	
		S	目視	33	董家圻	2022-06-12 09:09:27	
		R	目視	33	董家圻	2022-06-12 09:09:26	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	270	董家圻	2022-06-12 09:09:13	
		S	目視	260	董家圻	2022-06-12 09:09:10	
		R	目視	270	董家圻	2022-06-12 09:09:08	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	180	董家圻	2022-06-12 09:08:54	
		S	目視	170	董家圻	2022-06-12 09:08:51	
		R	目視	180	董家圻	2022-06-12 09:08:49	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:08:29	
		S	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:08:27	
		R	目視	1	董家圻	2022-06-12 09:08:25	
15	動力中心3F	T	目視	25	董家圻	2022-06-12 09:08:19	
		S	目視	22	董家圻	2022-06-12 09:08:17	

	ACB/12	R	目視	26	董家圻	2022-06-12 09:08:15	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:08:03	
		S	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:08:02	
		R	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:08:00	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	42	董家圻	2022-06-12 09:07:50	
		S	目視	40	董家圻	2022-06-12 09:07:48	
		R	目視	42	董家圻	2022-06-12 09:07:46	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	董家圻	2022-06-12 09:07:34	
		S	目視	42	董家圻	2022-06-12 09:07:32	
		R	目視	42	董家圻	2022-06-12 09:07:30	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	董家圻	2022-06-12 09:11:31	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	董家圻	2022-06-12 09:11:34	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/13 09:41:35

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/14 09:14:25

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/14 12:34:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	17	廖學智	2022-06-13 10:57:53	
		S	目視	16	廖學智	2022-06-13 10:57:50	
		R	目視	18	廖學智	2022-06-13 10:57:47	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	82	廖學智	2022-06-13 10:57:36	
		S	目視	82	廖學智	2022-06-13 10:57:33	
		R	目視	84	廖學智	2022-06-13 10:57:30	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1050	廖學智	2022-06-13 11:02:49	
		S	目視	1150	廖學智	2022-06-13 11:02:45	
		R	目視	1200	廖學智	2022-06-13 11:02:40	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	340	廖學智	2022-06-13 11:03:08	
		S	目視	340	廖學智	2022-06-13 11:03:05	
		R	目視	350	廖學智	2022-06-13 11:03:01	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	54	廖學智	2022-06-13 11:01:50	
		S	目視	50	廖學智	2022-06-13 11:01:47	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-13 11:01:44	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	32	廖學智	2022-06-13 11:01:34	
		S	目視	32	廖學智	2022-06-13 11:01:32	
		R	目視	32	廖學智	2022-06-13 11:01:29	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	36	廖學智	2022-06-13 11:01:21	
		S	目視	38	廖學智	2022-06-13 11:01:18	
		R	目視	40	廖學智	2022-06-13 11:01:15	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	54	廖學智	2022-06-13 11:01:05	
		S	目視	52	廖學智	2022-06-13 11:01:02	
		R	目視	60	廖學智	2022-06-13 11:00:59	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	120	廖學智	2022-06-13 11:00:47	
		S	目視	120	廖學智	2022-06-13 11:00:44	
		R	目視	125	廖學智	2022-06-13 11:00:41	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	廖學智	2022-06-13 11:00:31	
		S	目視	5	廖學智	2022-06-13 11:00:29	
		R	目視	6	廖學智	2022-06-13 11:00:26	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	36	廖學智	2022-06-13 11:00:16	
		S	目視	35	廖學智	2022-06-13 11:00:13	
		R	目視	38	廖學智	2022-06-13 11:00:11	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	330	廖學智	2022-06-13 10:59:58	
		S	目視	320	廖學智	2022-06-13 10:59:55	
		R	目視	340	廖學智	2022-06-13 10:59:52	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	230	廖學智	2022-06-13 10:59:41	
		S	目視	220	廖學智	2022-06-13 10:59:38	
		R	目視	230	廖學智	2022-06-13 10:59:35	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-13 10:59:17	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-13 10:59:14	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-13 10:59:12	

15	動力中心3F ACB/12	T	目視	32	廖學智	2022-06-13 10:59:05	
		S	目視	36	廖學智	2022-06-13 10:59:02	
		R	目視	38	廖學智	2022-06-13 10:59:00	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:58:46	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:58:44	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-13 10:58:42	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	廖學智	2022-06-13 10:58:30	
		S	目視	50	廖學智	2022-06-13 10:58:25	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-13 10:58:22	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	47	廖學智	2022-06-13 10:58:09	
		S	目視	46	廖學智	2022-06-13 10:58:07	
		R	目視	48	廖學智	2022-06-13 10:58:04	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-13 11:02:01	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	廖學智	2022-06-13 11:02:11	

備註:
改善措施:

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/14 09:03:15
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/14 09:06:02
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/14 12:31:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	19	辛祖元	2022-06-14 09:34:08	
		S	目視	19	辛祖元	2022-06-14 09:34:05	
		R	目視	19	辛祖元	2022-06-14 09:34:02	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	82	辛祖元	2022-06-14 09:33:54	
		S	目視	82	辛祖元	2022-06-14 09:33:51	
		R	目視	82	辛祖元	2022-06-14 09:33:49	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	820	辛祖元	2022-06-14 09:39:11	
		S	目視	860	辛祖元	2022-06-14 09:39:07	
		R	目視	920	辛祖元	2022-06-14 09:39:01	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	620	辛祖元	2022-06-14 09:39:30	
		S	目視	590	辛祖元	2022-06-14 09:39:25	
		R	目視	590	辛祖元	2022-06-14 09:39:20	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	辛祖元	2022-06-14 09:37:55	
		S	目視	48	辛祖元	2022-06-14 09:37:53	
		R	目視	50	辛祖元	2022-06-14 09:37:49	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	29	辛祖元	2022-06-14 09:37:41	
		S	目視	29	辛祖元	2022-06-14 09:37:39	
		R	目視	29	辛祖元	2022-06-14 09:37:37	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	32	辛祖元	2022-06-14 09:37:27	
		S	目視	32	辛祖元	2022-06-14 09:37:25	
		R	目視	33	辛祖元	2022-06-14 09:37:23	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	52	辛祖元	2022-06-14 09:37:14	
		S	目視	51	辛祖元	2022-06-14 09:37:11	
		R	目視	59	辛祖元	2022-06-14 09:37:09	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	120	辛祖元	2022-06-14 09:36:53	
		S	目視	120	辛祖元	2022-06-14 09:36:49	
		R	目視	123	辛祖元	2022-06-14 09:36:42	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	7	辛祖元	2022-06-14 09:36:32	
		S	目視	6	辛祖元	2022-06-14 09:36:29	
		R	目視	7	辛祖元	2022-06-14 09:36:28	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:36:18	
		S	目視	27	辛祖元	2022-06-14 09:36:16	
		R	目視	29	辛祖元	2022-06-14 09:36:13	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	310	辛祖元	2022-06-14 09:35:48	
		S	目視	300	辛祖元	2022-06-14 09:35:45	
		R	目視	320	辛祖元	2022-06-14 09:35:43	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	230	辛祖元	2022-06-14 09:35:31	
		S	目視	230	辛祖元	2022-06-14 09:35:28	
		R	目視	240	辛祖元	2022-06-14 09:35:26	
		T	目視	1	辛祖元	2022-06-14 09:35:14	

14	動力中心3F ACB/11	S	目視	1	辛祖元	2022-06-14 09:35:12	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-14 09:35:08	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	36	辛祖元	2022-06-14 09:35:02	
		S	目視	35	辛祖元	2022-06-14 09:35:00	
		R	目視	37	辛祖元	2022-06-14 09:34:56	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-14 09:34:46	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-14 09:34:44	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-14 09:34:42	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	49	辛祖元	2022-06-14 09:34:36	
		S	目視	47	辛祖元	2022-06-14 09:34:32	
		R	目視	50	辛祖元	2022-06-14 09:34:30	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	辛祖元	2022-06-14 09:34:21	
		S	目視	42	辛祖元	2022-06-14 09:34:19	
		R	目視	45	辛祖元	2022-06-14 09:34:16	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-14 09:38:26	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-14 09:38:33	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/14 13:54:53

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/14 19:02:02

承辦工程師：徐誌輝
2022/06/16 08:28:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	17	陳志洋	2022-06-15 09:42:01	
		S	目視	17	陳志洋	2022-06-15 09:41:57	
		R	目視	17	陳志洋	2022-06-15 09:41:54	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	70	陳志洋	2022-06-15 09:41:46	
		S	目視	70	陳志洋	2022-06-15 09:41:41	
		R	目視	70	陳志洋	2022-06-15 09:41:36	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1170	陳志洋	2022-06-15 09:48:04	
		S	目視	1200	陳志洋	2022-06-15 09:48:00	
		R	目視	1250	陳志洋	2022-06-15 09:47:56	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	650	陳志洋	2022-06-15 09:48:24	
		S	目視	650	陳志洋	2022-06-15 09:48:20	
		R	目視	670	陳志洋	2022-06-15 09:48:16	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	陳志洋	2022-06-15 09:46:54	
		S	目視	48	陳志洋	2022-06-15 09:46:50	
		R	目視	51	陳志洋	2022-06-15 09:46:47	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:46:34	
		S	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:46:30	
		R	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:46:27	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	40	陳志洋	2022-06-15 09:46:20	
		S	目視	38	陳志洋	2022-06-15 09:46:16	
		R	目視	40	陳志洋	2022-06-15 09:46:13	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	58	陳志洋	2022-06-15 09:46:06	
		S	目視	56	陳志洋	2022-06-15 09:46:03	
		R	目視	60	陳志洋	2022-06-15 09:45:58	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	120	陳志洋	2022-06-15 09:45:49	
		S	目視	117	陳志洋	2022-06-15 09:45:45	
		R	目視	125	陳志洋	2022-06-15 09:45:41	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	陳志洋	2022-06-15 09:45:32	
		S	目視	4	陳志洋	2022-06-15 09:45:28	
		R	目視	5	陳志洋	2022-06-15 09:45:25	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	37	陳志洋	2022-06-15 09:45:15	
		S	目視	36	陳志洋	2022-06-15 09:45:11	
		R	目視	38	陳志洋	2022-06-15 09:45:06	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	310	陳志洋	2022-06-15 09:44:50	
		S	目視	300	陳志洋	2022-06-15 09:44:45	
		R	目視	320	陳志洋	2022-06-15 09:44:36	
13	動力中心3F	T	目視	230	陳志洋	2022-06-15 09:44:21	
		S	目視	220	陳志洋	2022-06-15 09:44:17	

	MACB1	R	目視	230	陳志洋	2022-06-15 09:44:13	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-15 09:43:55	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-15 09:43:52	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-15 09:43:50	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	40	陳志洋	2022-06-15 09:43:43	
		S	目視	38	陳志洋	2022-06-15 09:43:25	
		R	目視	40	陳志洋	2022-06-15 09:43:20	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:43:09	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:43:04	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:42:42	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	45	陳志洋	2022-06-15 09:42:37	
		S	目視	43	陳志洋	2022-06-15 09:42:33	
		R	目視	45	陳志洋	2022-06-15 09:42:25	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	45	陳志洋	2022-06-15 09:42:17	
		S	目視	43	陳志洋	2022-06-15 09:42:14	
		R	目視	45	陳志洋	2022-06-15 09:42:10	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-15 09:47:11	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-15 09:47:18	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:47
承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 19:58:40
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:30:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	23	王德全	2022-06-16 14:10:36	
		S	目視	23	王德全	2022-06-16 14:10:34	
		R	目視	24	王德全	2022-06-16 14:10:32	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	92	王德全	2022-06-16 14:10:21	
		S	目視	92	王德全	2022-06-16 14:10:18	
		R	目視	92	王德全	2022-06-16 14:10:15	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	840	王德全	2022-06-16 14:16:25	
		S	目視	870	王德全	2022-06-16 14:16:22	
		R	目視	950	王德全	2022-06-16 14:16:18	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	550	王德全	2022-06-16 14:16:53	
		S	目視	510	王德全	2022-06-16 14:16:50	
		R	目視	535	王德全	2022-06-16 14:16:43	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	王德全	2022-06-16 14:14:59	
		S	目視	45	王德全	2022-06-16 14:14:57	
		R	目視	50	王德全	2022-06-16 14:14:53	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	28	王德全	2022-06-16 14:14:40	
		S	目視	29	王德全	2022-06-16 14:14:38	
		R	目視	30	王德全	2022-06-16 14:14:35	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	40	王德全	2022-06-16 14:14:24	
		S	目視	39	王德全	2022-06-16 14:14:21	
		R	目視	40	王德全	2022-06-16 14:14:19	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	王德全	2022-06-16 14:14:08	
		S	目視	52	王德全	2022-06-16 14:14:06	
		R	目視	60	王德全	2022-06-16 14:14:04	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	124	王德全	2022-06-16 14:13:46	
		S	目視	125	王德全	2022-06-16 14:13:43	
		R	目視	129	王德全	2022-06-16 14:13:40	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	王德全	2022-06-16 14:13:26	
		S	目視	4	王德全	2022-06-16 14:13:23	
		R	目視	5	王德全	2022-06-16 14:13:22	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	48	王德全	2022-06-16 14:13:08	
		S	目視	47	王德全	2022-06-16 14:13:06	
		R	目視	49	王德全	2022-06-16 14:13:03	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	318	王德全	2022-06-16 14:12:50	
		S	目視	303	王德全	2022-06-16 14:12:48	
		R	目視	320	王德全	2022-06-16 14:12:45	
		T	目視	240	王德全	2022-06-16 14:12:29	

13	動力中心3F MACB1	S	目視	235	王德全	2022-06-16 14:12:26	
		R	目視	245	王德全	2022-06-16 14:12:24	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	王德全	2022-06-16 14:11:57	
		S	目視	1	王德全	2022-06-16 14:11:56	
		R	目視	1	王德全	2022-06-16 14:11:54	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	34	王德全	2022-06-16 14:11:38	
		S	目視	30	王德全	2022-06-16 14:11:36	
		R	目視	35	王德全	2022-06-16 14:11:34	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	王德全	2022-06-16 14:11:22	
		S	目視	0	王德全	2022-06-16 14:11:20	
		R	目視	0	王德全	2022-06-16 14:11:19	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	51	王德全	2022-06-16 14:11:05	
		S	目視	50	王德全	2022-06-16 14:11:02	
		R	目視	52	王德全	2022-06-16 14:11:00	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	41	王德全	2022-06-16 14:10:50	
		S	目視	40	王德全	2022-06-16 14:10:48	
		R	目視	42	王德全	2022-06-16 14:10:46	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	王德全	2022-06-16 14:15:27	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	王德全	2022-06-16 14:15:36	

備註:

改善措施:

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/16 17:21:51

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/16 19:41:35

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/17 12:16:23

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	10	曾俊豪	2022-06-17 08:32:19	
		S	目視	10	曾俊豪	2022-06-17 08:32:16	
		R	目視	10	曾俊豪	2022-06-17 08:32:14	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	60	曾俊豪	2022-06-17 08:32:03	
		S	目視	60	曾俊豪	2022-06-17 08:32:00	
		R	目視	60	曾俊豪	2022-06-17 08:31:56	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1070	曾俊豪	2022-06-17 08:38:20	
		S	目視	1130	曾俊豪	2022-06-17 08:38:10	
		R	目視	1200	曾俊豪	2022-06-17 08:37:56	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	350	曾俊豪	2022-06-17 08:38:41	
		S	目視	350	曾俊豪	2022-06-17 08:38:39	
		R	目視	360	曾俊豪	2022-06-17 08:38:36	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	47	曾俊豪	2022-06-17 08:36:54	
		S	目視	42	曾俊豪	2022-06-17 08:36:51	
		R	目視	48	曾俊豪	2022-06-17 08:36:49	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	57	曾俊豪	2022-06-17 08:36:37	
		S	目視	59	曾俊豪	2022-06-17 08:36:34	
		R	目視	60	曾俊豪	2022-06-17 08:36:31	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	40	曾俊豪	2022-06-17 08:36:18	
		S	目視	40	曾俊豪	2022-06-17 08:36:15	
		R	目視	40	曾俊豪	2022-06-17 08:36:13	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	曾俊豪	2022-06-17 08:35:44	
		S	目視	52	曾俊豪	2022-06-17 08:35:37	
		R	目視	59	曾俊豪	2022-06-17 08:35:53	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	116	曾俊豪	2022-06-17 08:35:21	
		S	目視	115	曾俊豪	2022-06-17 08:35:14	
		R	目視	120	曾俊豪	2022-06-17 08:35:09	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 08:34:55	
		S	目視	4	曾俊豪	2022-06-17 08:34:51	
		R	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 08:34:49	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	36	曾俊豪	2022-06-17 08:34:37	
		S	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 08:34:34	
		R	目視	38	曾俊豪	2022-06-17 08:34:29	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	340	曾俊豪	2022-06-17 08:34:15	
		S	目視	330	曾俊豪	2022-06-17 08:34:12	
		R	目視	350	曾俊豪	2022-06-17 08:34:09	

13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	曾俊豪	2022-06-17 08:33:53	
		S	目視	200	曾俊豪	2022-06-17 08:33:50	
		R	目視	210	曾俊豪	2022-06-17 08:33:47	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	曾俊豪	2022-06-17 08:33:34	
		S	目視	1	曾俊豪	2022-06-17 08:33:32	
		R	目視	1	曾俊豪	2022-06-17 08:33:29	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 08:33:23	
		S	目視	32	曾俊豪	2022-06-17 08:33:19	
		R	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 08:33:17	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 08:33:03	
		S	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 08:33:01	
		R	目視	0	曾俊豪	2022-06-17 08:32:59	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	曾俊豪	2022-06-17 08:32:52	
		S	目視	50	曾俊豪	2022-06-17 08:32:50	
		R	目視	53	曾俊豪	2022-06-17 08:32:46	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	曾俊豪	2022-06-17 08:32:35	
		S	目視	42	曾俊豪	2022-06-17 08:32:33	
		R	目視	42	曾俊豪	2022-06-17 08:32:30	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	00	曾俊豪	2022-06-17 08:37:14	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	曾俊豪	2022-06-17 08:37:19	

備註:

改善措施:

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮

2022/06/17 17:26:30

承商駐院主任：謝濟隆

2022/06/17 19:22:24

承辦工程司：徐誌輝

2022/06/21 12:07:23

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	12	廖學智	2022-06-18 15:23:27	
		S	目視	12	廖學智	2022-06-18 15:23:24	
		R	目視	12	廖學智	2022-06-18 15:23:21	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	62	廖學智	2022-06-18 15:23:11	
		S	目視	62	廖學智	2022-06-18 15:23:08	
		R	目視	63	廖學智	2022-06-18 15:23:04	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	750	廖學智	2022-06-18 15:29:12	
		S	目視	800	廖學智	2022-06-18 15:29:09	
		R	目視	850	廖學智	2022-06-18 15:29:06	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	420	廖學智	2022-06-18 15:29:32	
		S	目視	420	廖學智	2022-06-18 15:29:29	
		R	目視	450	廖學智	2022-06-18 15:29:26	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	34	廖學智	2022-06-18 15:27:53	
		S	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:27:50	
		R	目視	32	廖學智	2022-06-18 15:27:47	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:27:37	
		S	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:27:34	
		R	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:27:31	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	28	廖學智	2022-06-18 15:27:21	
		S	目視	26	廖學智	2022-06-18 15:27:18	
		R	目視	24	廖學智	2022-06-18 15:27:15	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	48	廖學智	2022-06-18 15:26:58	
		S	目視	46	廖學智	2022-06-18 15:26:55	
		R	目視	50	廖學智	2022-06-18 15:26:52	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	104	廖學智	2022-06-18 15:26:37	
		S	目視	102	廖學智	2022-06-18 15:26:34	
		R	目視	106	廖學智	2022-06-18 15:26:31	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	廖學智	2022-06-18 15:26:19	
		S	目視	3	廖學智	2022-06-18 15:26:16	
		R	目視	5	廖學智	2022-06-18 15:26:14	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	32	廖學智	2022-06-18 15:26:06	
		S	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:26:03	
		R	目視	32	廖學智	2022-06-18 15:26:01	
12	動力中心3F	T	目視	270	廖學智	2022-06-18 15:25:51	
		S	目視	250	廖學智	2022-06-18 15:25:47	

	MACB2	R	目視	260	廖學智	2022-06-18 15:25:43	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	190	廖學智	2022-06-18 15:25:06	
		S	目視	180	廖學智	2022-06-18 15:25:02	
		R	目視	190	廖學智	2022-06-18 15:24:57	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-18 15:24:40	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-18 15:24:38	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-18 15:24:35	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:24:26	
		S	目視	28	廖學智	2022-06-18 15:24:23	
		R	目視	30	廖學智	2022-06-18 15:24:20	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-18 15:24:10	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-18 15:24:08	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-18 15:24:06	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	45	廖學智	2022-06-18 15:23:58	
		S	目視	42	廖學智	2022-06-18 15:23:55	
		R	目視	48	廖學智	2022-06-18 15:23:52	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	40	廖學智	2022-06-18 15:23:43	
		S	目視	38	廖學智	2022-06-18 15:23:40	
		R	目視	40	廖學智	2022-06-18 15:23:37	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-18 15:28:05	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22.23	廖學智	2022-06-18 15:28:26	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:38:31
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:26:32
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:18:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	6	辛祖元	2022-06-19 09:48:09	
		S	目視	6	辛祖元	2022-06-19 09:48:07	
		R	目視	6	辛祖元	2022-06-19 09:48:05	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	58	辛祖元	2022-06-19 09:47:56	
		S	目視	58	辛祖元	2022-06-19 09:47:53	
		R	目視	58	辛祖元	2022-06-19 09:47:50	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	100	辛祖元	2022-06-19 09:53:10	
		S	目視	104	辛祖元	2022-06-19 09:53:04	
		R	目視	112	辛祖元	2022-06-19 09:53:00	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	230	辛祖元	2022-06-19 09:53:28	
		S	目視	240	辛祖元	2022-06-19 09:53:24	
		R	目視	250	辛祖元	2022-06-19 09:53:20	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	30	辛祖元	2022-06-19 09:51:41	
		S	目視	30	辛祖元	2022-06-19 09:51:39	
		R	目視	30	辛祖元	2022-06-19 09:51:36	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	52	辛祖元	2022-06-19 09:51:24	
		S	目視	52	辛祖元	2022-06-19 09:51:22	
		R	目視	52	辛祖元	2022-06-19 09:51:19	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:51:11	
		S	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:51:09	
		R	目視	30	辛祖元	2022-06-19 09:51:07	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	44	辛祖元	2022-06-19 09:50:58	
		S	目視	44	辛祖元	2022-06-19 09:50:55	
		R	目視	49	辛祖元	2022-06-19 09:50:53	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	104	辛祖元	2022-06-19 09:50:44	
		S	目視	104	辛祖元	2022-06-19 09:50:40	
		R	目視	108	辛祖元	2022-06-19 09:50:37	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	4	辛祖元	2022-06-19 09:50:24	
		S	目視	3	辛祖元	2022-06-19 09:50:21	
		R	目視	4	辛祖元	2022-06-19 09:50:19	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	33	辛祖元	2022-06-19 09:50:05	
		S	目視	32	辛祖元	2022-06-19 09:50:03	
		R	目視	35	辛祖元	2022-06-19 09:50:01	

12	動力中心3F MACB2	T	目視	280	辛祖元	2022-06-19 09:49:46	
		S	目視	270	辛祖元	2022-06-19 09:49:43	
		R	目視	290	辛祖元	2022-06-19 09:49:41	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	180	辛祖元	2022-06-19 09:49:29	
		S	目視	170	辛祖元	2022-06-19 09:49:26	
		R	目視	190	辛祖元	2022-06-19 09:49:23	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 09:49:12	
		S	目視	1	辛祖元	2022-06-19 09:49:10	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 09:49:08	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	29	辛祖元	2022-06-19 09:49:03	
		S	目視	26	辛祖元	2022-06-19 09:49:00	
		R	目視	29	辛祖元	2022-06-19 09:48:58	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-19 09:48:48	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-19 09:48:46	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-19 09:48:44	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	42	辛祖元	2022-06-19 09:48:37	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-19 09:48:35	
		R	目視	42	辛祖元	2022-06-19 09:48:32	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	辛祖元	2022-06-19 09:48:24	
		S	目視	42	辛祖元	2022-06-19 09:48:21	
		R	目視	42	辛祖元	2022-06-19 09:48:17	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-19 09:52:27	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-19 09:52:31	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:37:59 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:27:07 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:18:52

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:16:39	
		S	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:16:36	
		R	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:16:33	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	62	陳志洋	2022-06-20 09:16:23	
		S	目視	62	陳志洋	2022-06-20 09:16:20	
		R	目視	62	陳志洋	2022-06-20 09:16:16	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1080	陳志洋	2022-06-20 09:21:12	
		S	目視	1100	陳志洋	2022-06-20 09:21:01	
		R	目視	1150	陳志洋	2022-06-20 09:20:54	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	470	陳志洋	2022-06-20 09:21:28	
		S	目視	480	陳志洋	2022-06-20 09:21:24	
		R	目視	500	陳志洋	2022-06-20 09:21:19	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	51	陳志洋	2022-06-20 09:20:09	
		S	目視	50	陳志洋	2022-06-20 09:20:06	
		R	目視	52	陳志洋	2022-06-20 09:20:03	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	56	陳志洋	2022-06-20 09:19:57	
		S	目視	56	陳志洋	2022-06-20 09:19:53	
		R	目視	57	陳志洋	2022-06-20 09:19:49	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	32	陳志洋	2022-06-20 09:19:43	
		S	目視	30	陳志洋	2022-06-20 09:19:37	
		R	目視	32	陳志洋	2022-06-20 09:19:34	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	54	陳志洋	2022-06-20 09:19:27	
		S	目視	56	陳志洋	2022-06-20 09:19:22	
		R	目視	60	陳志洋	2022-06-20 09:19:19	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	126	陳志洋	2022-06-20 09:19:12	
		S	目視	124	陳志洋	2022-06-20 09:19:06	
		R	目視	130	陳志洋	2022-06-20 09:19:01	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	陳志洋	2022-06-20 09:18:50	
		S	目視	5	陳志洋	2022-06-20 09:18:47	
		R	目視	6	陳志洋	2022-06-20 09:18:44	
		T	目視	35	陳志洋	2022-06-20 09:18:39	

11	動力中心3F ACB/21	S	目視	33	陳志洋	2022-06-20 09:18:36	
		R	目視	35	陳志洋	2022-06-20 09:18:33	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	350	陳志洋	2022-06-20 09:18:26	
		S	目視	340	陳志洋	2022-06-20 09:18:22	
		R	目視	360	陳志洋	2022-06-20 09:18:18	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	陳志洋	2022-06-20 09:18:02	
		S	目視	200	陳志洋	2022-06-20 09:17:58	
		R	目視	210	陳志洋	2022-06-20 09:17:50	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-20 09:17:39	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-20 09:17:35	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-20 09:17:32	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	40	陳志洋	2022-06-20 09:17:28	
		S	目視	38	陳志洋	2022-06-20 09:17:24	
		R	目視	40	陳志洋	2022-06-20 09:17:21	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	陳志洋	2022-06-20 09:17:15	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-20 09:17:13	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-20 09:17:10	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	陳志洋	2022-06-20 09:17:06	
		S	目視	50	陳志洋	2022-06-20 09:17:03	
		R	目視	52	陳志洋	2022-06-20 09:16:59	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	陳志洋	2022-06-20 09:16:52	
		S	目視	40	陳志洋	2022-06-20 09:16:49	
		R	目視	42	陳志洋	2022-06-20 09:16:45	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-20 09:20:19	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-20 09:20:24	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/20 12:08:04

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:23:33

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:09:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	10	朱忠正	2022-06-21 08:35:26	
		S	目視	10	朱忠正	2022-06-21 08:35:24	
		R	目視	10	朱忠正	2022-06-21 08:35:21	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:35:14	
		S	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:35:11	
		R	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:35:07	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1000	朱忠正	2022-06-21 08:41:20	
		S	目視	1050	朱忠正	2022-06-21 08:41:13	
		R	目視	1130	朱忠正	2022-06-21 08:41:06	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	330	朱忠正	2022-06-21 08:41:41	
		S	目視	340	朱忠正	2022-06-21 08:41:38	
		R	目視	340	朱忠正	2022-06-21 08:41:34	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	48	朱忠正	2022-06-21 08:39:57	
		S	目視	45	朱忠正	2022-06-21 08:39:53	
		R	目視	48	朱忠正	2022-06-21 08:39:51	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:39:39	
		S	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:39:36	
		R	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:39:34	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	33	朱忠正	2022-06-21 08:39:24	
		S	目視	32	朱忠正	2022-06-21 08:39:22	
		R	目視	33	朱忠正	2022-06-21 08:39:19	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	53	朱忠正	2022-06-21 08:39:09	
		S	目視	50	朱忠正	2022-06-21 08:39:06	
		R	目視	55	朱忠正	2022-06-21 08:39:04	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	130	朱忠正	2022-06-21 08:38:28	
		S	目視	130	朱忠正	2022-06-21 08:38:25	
		R	目視	135	朱忠正	2022-06-21 08:38:21	
10	動力中心3F	T	目視	8	朱忠正	2022-06-21 08:38:00	
		S	目視	7	朱忠正	2022-06-21 08:37:58	

	ACB/22	R	目視	8	朱忠正	2022-06-21 08:37:55	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	34	朱忠正	2022-06-21 08:37:45	
		S	目視	32	朱忠正	2022-06-21 08:37:42	
		R	目視	35	朱忠正	2022-06-21 08:37:39	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	345	朱忠正	2022-06-21 08:37:25	
		S	目視	330	朱忠正	2022-06-21 08:37:22	
		R	目視	350	朱忠正	2022-06-21 08:37:19	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	200	朱忠正	2022-06-21 08:36:54	
		S	目視	190	朱忠正	2022-06-21 08:36:51	
		R	目視	200	朱忠正	2022-06-21 08:36:47	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	朱忠正	2022-06-21 08:36:36	
		S	目視	1	朱忠正	2022-06-21 08:36:34	
		R	目視	1	朱忠正	2022-06-21 08:36:31	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	36	朱忠正	2022-06-21 08:36:26	
		S	目視	32	朱忠正	2022-06-21 08:36:23	
		R	目視	36	朱忠正	2022-06-21 08:36:20	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	朱忠正	2022-06-21 08:36:08	
		S	目視	0	朱忠正	2022-06-21 08:36:06	
		R	目視	0	朱忠正	2022-06-21 08:36:04	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	50	朱忠正	2022-06-21 08:35:59	
		S	目視	48	朱忠正	2022-06-21 08:35:56	
		R	目視	51	朱忠正	2022-06-21 08:35:53	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	45	朱忠正	2022-06-21 08:35:44	
		S	目視	42	朱忠正	2022-06-21 08:35:42	
		R	目視	48	朱忠正	2022-06-21 08:35:39	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	朱忠正	2022-06-21 08:40:25	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	朱忠正	2022-06-21 08:40:31	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/21 16:54:06

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/21 19:50:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	10	董家圻	2022-06-22 09:21:02	
		S	目視	10	董家圻	2022-06-22 09:21:00	
		R	目視	10	董家圻	2022-06-22 09:20:58	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	62	董家圻	2022-06-22 09:20:35	
		S	目視	62	董家圻	2022-06-22 09:20:33	
		R	目視	62	董家圻	2022-06-22 09:20:31	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1030	董家圻	2022-06-22 09:25:45	
		S	目視	1120	董家圻	2022-06-22 09:25:41	
		R	目視	1190	董家圻	2022-06-22 09:25:39	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	330	董家圻	2022-06-22 09:25:58	
		S	目視	300	董家圻	2022-06-22 09:25:56	
		R	目視	320	董家圻	2022-06-22 09:25:54	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	48	董家圻	2022-06-22 09:24:38	
		S	目視	42	董家圻	2022-06-22 09:24:36	
		R	目視	50	董家圻	2022-06-22 09:24:34	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	60	董家圻	2022-06-22 09:24:26	
		S	目視	62	董家圻	2022-06-22 09:24:25	
		R	目視	63	董家圻	2022-06-22 09:24:20	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	30	董家圻	2022-06-22 09:24:04	
		S	目視	30	董家圻	2022-06-22 09:24:02	
		R	目視	30	董家圻	2022-06-22 09:24:01	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	董家圻	2022-06-22 09:23:47	
		S	目視	52	董家圻	2022-06-22 09:23:45	
		R	目視	60	董家圻	2022-06-22 09:23:43	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	127	董家圻	2022-06-22 09:23:33	
		S	目視	128	董家圻	2022-06-22 09:23:30	
		R	目視	132	董家圻	2022-06-22 09:23:28	
		T	目視	4	董家圻	2022-06-22 09:23:11	

10	動力中心3F ACB/22	S	目視	4	董家圻	2022-06-22 09:23:09	
		R	目視	5	董家圻	2022-06-22 09:23:08	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	董家圻	2022-06-22 09:22:59	
		S	目視	32	董家圻	2022-06-22 09:22:56	
		R	目視	38	董家圻	2022-06-22 09:22:55	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	350	董家圻	2022-06-22 09:22:32	
		S	目視	340	董家圻	2022-06-22 09:22:29	
		R	目視	360	董家圻	2022-06-22 09:22:27	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	董家圻	2022-06-22 09:22:12	
		S	目視	210	董家圻	2022-06-22 09:22:10	
		R	目視	220	董家圻	2022-06-22 09:22:08	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	董家圻	2022-06-22 09:21:58	
		S	目視	1	董家圻	2022-06-22 09:21:56	
		R	目視	1	董家圻	2022-06-22 09:21:55	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	41	董家圻	2022-06-22 09:21:48	
		S	目視	35	董家圻	2022-06-22 09:21:47	
		R	目視	40	董家圻	2022-06-22 09:21:45	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	董家圻	2022-06-22 09:21:36	
		S	目視	0	董家圻	2022-06-22 09:21:34	
		R	目視	0	董家圻	2022-06-22 09:21:32	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	50	董家圻	2022-06-22 09:21:26	
		S	目視	50	董家圻	2022-06-22 09:21:24	
		R	目視	52	董家圻	2022-06-22 09:21:22	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	46	董家圻	2022-06-22 09:21:14	
		S	目視	46	董家圻	2022-06-22 09:21:12	
		R	目視	48	董家圻	2022-06-22 09:21:10	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	董家圻	2022-06-22 09:24:57	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	23	董家圻	2022-06-22 09:25:00	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/23 09:09:53

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/23 20:02:58

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:23:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	16	廖學智	2022-06-23 10:31:00	
		S	目視	16	廖學智	2022-06-23 10:30:57	
		R	目視	17	廖學智	2022-06-23 10:30:53	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	70	廖學智	2022-06-23 10:30:42	
		S	目視	70	廖學智	2022-06-23 10:30:39	
		R	目視	70	廖學智	2022-06-23 10:30:36	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1060	廖學智	2022-06-23 10:37:03	
		S	目視	1100	廖學智	2022-06-23 10:36:54	
		R	目視	1160	廖學智	2022-06-23 10:36:40	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	350	廖學智	2022-06-23 10:37:33	
		S	目視	340	廖學智	2022-06-23 10:37:30	
		R	目視	360	廖學智	2022-06-23 10:37:26	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	廖學智	2022-06-23 10:35:28	
		S	目視	48	廖學智	2022-06-23 10:35:25	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-23 10:35:22	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	60	廖學智	2022-06-23 10:35:14	
		S	目視	60	廖學智	2022-06-23 10:35:12	
		R	目視	62	廖學智	2022-06-23 10:35:09	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	30	廖學智	2022-06-23 10:34:57	
		S	目視	30	廖學智	2022-06-23 10:34:54	
		R	目視	32	廖學智	2022-06-23 10:34:52	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	110	廖學智	2022-06-23 10:34:35	
		S	目視	105	廖學智	2022-06-23 10:34:32	
		R	目視	120	廖學智	2022-06-23 10:34:29	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	126	廖學智	2022-06-23 10:33:54	
		S	目視	122	廖學智	2022-06-23 10:33:51	
		R	目視	126	廖學智	2022-06-23 10:33:48	

10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	廖學智	2022-06-23 10:33:35	
		S	目視	5	廖學智	2022-06-23 10:33:32	
		R	目視	6	廖學智	2022-06-23 10:33:30	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	廖學智	2022-06-23 10:33:16	
		S	目視	34	廖學智	2022-06-23 10:33:14	
		R	目視	36	廖學智	2022-06-23 10:33:10	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	360	廖學智	2022-06-23 10:32:55	
		S	目視	340	廖學智	2022-06-23 10:32:52	
		R	目視	370	廖學智	2022-06-23 10:32:48	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	220	廖學智	2022-06-23 10:32:35	
		S	目視	210	廖學智	2022-06-23 10:32:32	
		R	目視	230	廖學智	2022-06-23 10:32:29	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-23 10:32:14	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-23 10:32:12	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-23 10:32:09	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	40	廖學智	2022-06-23 10:31:59	
		S	目視	36	廖學智	2022-06-23 10:31:56	
		R	目視	42	廖學智	2022-06-23 10:31:53	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-23 10:31:44	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-23 10:31:42	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-23 10:31:40	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	廖學智	2022-06-23 10:31:32	
		S	目視	50	廖學智	2022-06-23 10:31:29	
		R	目視	54	廖學智	2022-06-23 10:31:26	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	46	廖學智	2022-06-23 10:31:16	
		S	目視	46	廖學智	2022-06-23 10:31:13	
		R	目視	48	廖學智	2022-06-23 10:31:10	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-23 10:35:35	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22/23	廖學智	2022-06-23 10:36:05	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/24 09:28:11

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 09:29:09

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:24:01

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:13:39	
		S	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:13:36	
		R	目視	10	辛祖元	2022-06-24 09:13:34	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	62	辛祖元	2022-06-24 09:13:25	
		S	目視	62	辛祖元	2022-06-24 09:13:22	
		R	目視	62	辛祖元	2022-06-24 09:13:20	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1020	辛祖元	2022-06-24 09:18:45	
		S	目視	1100	辛祖元	2022-06-24 09:18:40	
		R	目視	1160	辛祖元	2022-06-24 09:18:32	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	330	辛祖元	2022-06-24 09:19:03	
		S	目視	320	辛祖元	2022-06-24 09:18:59	
		R	目視	300	辛祖元	2022-06-24 09:18:53	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	辛祖元	2022-06-24 09:17:33	
		S	目視	48	辛祖元	2022-06-24 09:17:31	
		R	目視	52	辛祖元	2022-06-24 09:17:21	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	52	辛祖元	2022-06-24 09:17:06	
		S	目視	59	辛祖元	2022-06-24 09:16:42	
		R	目視	59	辛祖元	2022-06-24 09:16:39	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	31	辛祖元	2022-06-24 09:16:31	
		S	目視	31	辛祖元	2022-06-24 09:16:28	
		R	目視	32	辛祖元	2022-06-24 09:16:26	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	53	辛祖元	2022-06-24 09:16:18	
		S	目視	52	辛祖元	2022-06-24 09:16:16	
		R	目視	60	辛祖元	2022-06-24 09:16:13	
9	動力中心3F	T	目視	121	辛祖元	2022-06-24 09:16:04	
		S	目視	121	辛祖元	2022-06-24 09:16:01	

	ACB/23	R	目視	122	辛祖元	2022-06-24 09:15:59	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	8	辛祖元	2022-06-24 09:15:49	
		S	目視	8	辛祖元	2022-06-24 09:15:47	
		R	目視	9	辛祖元	2022-06-24 09:15:45	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	辛祖元	2022-06-24 09:15:36	
		S	目視	34	辛祖元	2022-06-24 09:15:34	
		R	目視	37	辛祖元	2022-06-24 09:15:31	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	350	辛祖元	2022-06-24 09:15:19	
		S	目視	350	辛祖元	2022-06-24 09:15:17	
		R	目視	380	辛祖元	2022-06-24 09:15:14	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	辛祖元	2022-06-24 09:15:01	
		S	目視	200	辛祖元	2022-06-24 09:14:58	
		R	目視	210	辛祖元	2022-06-24 09:14:55	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	辛祖元	2022-06-24 09:14:43	
		S	目視	1	辛祖元	2022-06-24 09:14:41	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-24 09:14:39	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	40	辛祖元	2022-06-24 09:14:34	
		S	目視	37	辛祖元	2022-06-24 09:14:31	
		R	目視	42	辛祖元	2022-06-24 09:14:29	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-24 09:14:18	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-24 09:14:16	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-24 09:14:14	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	辛祖元	2022-06-24 09:14:08	
		S	目視	50	辛祖元	2022-06-24 09:14:05	
		R	目視	53	辛祖元	2022-06-24 09:14:03	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	41	辛祖元	2022-06-24 09:13:53	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-24 09:13:50	
		R	目視	41	辛祖元	2022-06-24 09:13:47	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-24 09:17:56	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-24 09:18:03	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/24 20:36:24
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/24 20:38:08
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:26:46

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	9	陳志洋	2022-06-25 09:30:43	
		S	目視	9	陳志洋	2022-06-25 09:30:41	
		R	目視	9	陳志洋	2022-06-25 09:30:38	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	60	陳志洋	2022-06-25 09:30:22	
		S	目視	60	陳志洋	2022-06-25 09:30:19	
		R	目視	60	陳志洋	2022-06-25 09:30:16	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	980	陳志洋	2022-06-25 09:36:07	
		S	目視	1000	陳志洋	2022-06-25 09:35:55	
		R	目視	1100	陳志洋	2022-06-25 09:35:50	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	30	陳志洋	2022-06-25 09:36:26	
		S	目視	30	陳志洋	2022-06-25 09:36:22	
		R	目視	32	陳志洋	2022-06-25 09:36:18	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	36	陳志洋	2022-06-25 09:34:34	
		S	目視	35	陳志洋	2022-06-25 09:34:31	
		R	目視	38	陳志洋	2022-06-25 09:34:27	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	52	陳志洋	2022-06-25 09:34:17	
		S	目視	52	陳志洋	2022-06-25 09:34:14	
		R	目視	52	陳志洋	2022-06-25 09:34:11	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	34	陳志洋	2022-06-25 09:34:03	
		S	目視	33	陳志洋	2022-06-25 09:33:58	
		R	目視	35	陳志洋	2022-06-25 09:33:55	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	陳志洋	2022-06-25 09:33:41	
		S	目視	56	陳志洋	2022-06-25 09:33:38	
		R	目視	50	陳志洋	2022-06-25 09:33:34	

9	動力中心3F ACB/23	T	目視	114	陳志洋	2022-06-25 09:33:28	
		S	目視	102	陳志洋	2022-06-25 09:33:24	
		R	目視	110	陳志洋	2022-06-25 09:33:20	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	陳志洋	2022-06-25 09:33:13	
		S	目視	4	陳志洋	2022-06-25 09:33:10	
		R	目視	5	陳志洋	2022-06-25 09:33:07	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	34	陳志洋	2022-06-25 09:33:02	
		S	目視	32	陳志洋	2022-06-25 09:32:57	
		R	目視	34	陳志洋	2022-06-25 09:32:53	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	290	陳志洋	2022-06-25 09:32:39	
		S	目視	280	陳志洋	2022-06-25 09:32:33	
		R	目視	300	陳志洋	2022-06-25 09:32:29	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	200	陳志洋	2022-06-25 09:32:12	
		S	目視	190	陳志洋	2022-06-25 09:32:08	
		R	目視	200	陳志洋	2022-06-25 09:32:04	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-25 09:31:48	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-25 09:31:45	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-25 09:31:43	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	30	陳志洋	2022-06-25 09:31:37	
		S	目視	28	陳志洋	2022-06-25 09:31:34	
		R	目視	30	陳志洋	2022-06-25 09:31:31	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	陳志洋	2022-06-25 09:31:20	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-25 09:31:17	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-25 09:31:14	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	48	陳志洋	2022-06-25 09:31:10	
		S	目視	45	陳志洋	2022-06-25 09:31:07	
		R	目視	48	陳志洋	2022-06-25 09:31:04	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	陳志洋	2022-06-25 09:30:56	
		S	目視	40	陳志洋	2022-06-25 09:30:53	
		R	目視	42	陳志洋	2022-06-25 09:30:50	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-25 09:34:58	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-25 09:35:03	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/25 17:33:21 2022/06/25 17:34:51 2022/06/30 13:28:48

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	6	郭國儀	2022-06-26 08:40:29	
		S	目視	6	郭國儀	2022-06-26 08:40:25	
		R	目視	6	郭國儀	2022-06-26 08:40:22	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:39:58	
		S	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:39:54	
		R	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:39:49	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1000	郭國儀	2022-06-26 08:50:01	
		S	目視	1100	郭國儀	2022-06-26 08:49:48	
		R	目視	1200	郭國儀	2022-06-26 08:49:35	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	370	郭國儀	2022-06-26 08:50:53	
		S	目視	350	郭國儀	2022-06-26 08:50:39	
		R	目視	360	郭國儀	2022-06-26 08:50:32	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	30	郭國儀	2022-06-26 08:47:28	
		S	目視	30	郭國儀	2022-06-26 08:47:24	
		R	目視	30	郭國儀	2022-06-26 08:47:20	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	52	郭國儀	2022-06-26 08:47:06	
		S	目視	52	郭國儀	2022-06-26 08:47:02	
		R	目視	52	郭國儀	2022-06-26 08:46:58	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	22	郭國儀	2022-06-26 08:46:43	
		S	目視	22	郭國儀	2022-06-26 08:46:39	
		R	目視	22	郭國儀	2022-06-26 08:46:36	
		T	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:46:04	

8	動力中心3F ACB/24	S	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:46:00	
		R	目視	50	郭國儀	2022-06-26 08:45:57	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	105	郭國儀	2022-06-26 08:45:40	
		S	目視	105	郭國儀	2022-06-26 08:45:35	
		R	目視	105	郭國儀	2022-06-26 08:45:28	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	4	郭國儀	2022-06-26 08:44:53	
		S	目視	4	郭國儀	2022-06-26 08:44:49	
		R	目視	5	郭國儀	2022-06-26 08:44:45	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	郭國儀	2022-06-26 08:44:27	
		S	目視	35	郭國儀	2022-06-26 08:44:23	
		R	目視	35	郭國儀	2022-06-26 08:44:19	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	280	郭國儀	2022-06-26 08:44:02	
		S	目視	280	郭國儀	2022-06-26 08:43:55	
		R	目視	300	郭國儀	2022-06-26 08:43:50	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	180	郭國儀	2022-06-26 08:43:31	
		S	目視	180	郭國儀	2022-06-26 08:43:27	
		R	目視	180	郭國儀	2022-06-26 08:43:23	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:42:38	
		S	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:42:35	
		R	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:42:31	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	26	郭國儀	2022-06-26 08:42:16	
		S	目視	26	郭國儀	2022-06-26 08:42:12	
		R	目視	26	郭國儀	2022-06-26 08:42:08	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:41:45	
		S	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:41:42	
		R	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:41:37	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	45	郭國儀	2022-06-26 08:41:27	
		S	目視	45	郭國儀	2022-06-26 08:41:23	
		R	目視	45	郭國儀	2022-06-26 08:41:19	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	郭國儀	2022-06-26 08:41:02	
		S	目視	42	郭國儀	2022-06-26 08:40:58	
		R	目視	42	郭國儀	2022-06-26 08:40:54	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	郭國儀	2022-06-26 08:48:04	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	郭國儀	2022-06-26 08:48:22	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/27 09:18:19

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:10:37

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 14:22:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	12	曾俊豪	2022-06-27 08:35:04	
		S	目視	11	曾俊豪	2022-06-27 08:35:01	
		R	目視	12	曾俊豪	2022-06-27 08:34:58	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	69	曾俊豪	2022-06-27 08:34:32	
		S	目視	69	曾俊豪	2022-06-27 08:34:29	
		R	目視	69	曾俊豪	2022-06-27 08:34:27	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1000	曾俊豪	2022-06-27 08:41:53	
		S	目視	1050	曾俊豪	2022-06-27 08:41:47	
		R	目視	1140	曾俊豪	2022-06-27 08:41:41	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	350	曾俊豪	2022-06-27 08:42:15	
		S	目視	350	曾俊豪	2022-06-27 08:42:12	
		R	目視	370	曾俊豪	2022-06-27 08:42:09	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 08:40:43	
		S	目視	45	曾俊豪	2022-06-27 08:40:40	
		R	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 08:40:37	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	66	曾俊豪	2022-06-27 08:40:25	
		S	目視	66	曾俊豪	2022-06-27 08:40:22	
		R	目視	66	曾俊豪	2022-06-27 08:40:19	
7	動力中心3F ACB/25	T	目視	30	曾俊豪	2022-06-27 08:40:03	
		S	目視	30	曾俊豪	2022-06-27 08:40:01	
		R	目視	30	曾俊豪	2022-06-27 08:39:57	

8	動力中心3F ACB/24	T	目視	59	曾俊豪	2022-06-27 08:39:36	
		S	目視	53	曾俊豪	2022-06-27 08:39:33	
		R	目視	60	曾俊豪	2022-06-27 08:39:31	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	124	曾俊豪	2022-06-27 08:39:16	
		S	目視	124	曾俊豪	2022-06-27 08:39:13	
		R	目視	126	曾俊豪	2022-06-27 08:39:08	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	10	曾俊豪	2022-06-27 08:38:37	
		S	目視	9	曾俊豪	2022-06-27 08:38:33	
		R	目視	10	曾俊豪	2022-06-27 08:38:29	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	35	曾俊豪	2022-06-27 08:38:19	
		S	目視	34	曾俊豪	2022-06-27 08:38:16	
		R	目視	35	曾俊豪	2022-06-27 08:38:12	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	360	曾俊豪	2022-06-27 08:37:54	
		S	目視	340	曾俊豪	2022-06-27 08:37:51	
		R	目視	370	曾俊豪	2022-06-27 08:37:48	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	曾俊豪	2022-06-27 08:37:21	
		S	目視	200	曾俊豪	2022-06-27 08:37:18	
		R	目視	210	曾俊豪	2022-06-27 08:37:15	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	曾俊豪	2022-06-27 08:37:00	
		S	目視	1	曾俊豪	2022-06-27 08:36:57	
		R	目視	1	曾俊豪	2022-06-27 08:36:55	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	35	曾俊豪	2022-06-27 08:36:47	
		S	目視	34	曾俊豪	2022-06-27 08:36:44	
		R	目視	39	曾俊豪	2022-06-27 08:36:26	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 08:35:58	
		S	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 08:35:56	
		R	目視	0	曾俊豪	2022-06-27 08:35:53	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	51	曾俊豪	2022-06-27 08:35:45	
		S	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 08:35:40	
		R	目視	53	曾俊豪	2022-06-27 08:35:37	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	曾俊豪	2022-06-27 08:35:25	
		S	目視	41	曾俊豪	2022-06-27 08:35:22	
		R	目視	42	曾俊豪	2022-06-27 08:35:18	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	00	曾俊豪	2022-06-27 08:40:52	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	曾俊豪	2022-06-27 08:41:09	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:53
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/27 19:46:48
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:31:06

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	24	廖學智	2022-06-28 10:22:30	
		S	目視	24	廖學智	2022-06-28 10:22:27	
		R	目視	25	廖學智	2022-06-28 10:22:24	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	98	廖學智	2022-06-28 10:22:13	
		S	目視	98	廖學智	2022-06-28 10:22:11	
		R	目視	99	廖學智	2022-06-28 10:22:08	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	850	廖學智	2022-06-28 10:27:35	
		S	目視	890	廖學智	2022-06-28 10:27:31	
		R	目視	960	廖學智	2022-06-28 10:27:28	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	610	廖學智	2022-06-28 10:27:53	
		S	目視	560	廖學智	2022-06-28 10:27:50	
		R	目視	600	廖學智	2022-06-28 10:27:47	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	56	廖學智	2022-06-28 10:26:33	
		S	目視	55	廖學智	2022-06-28 10:26:30	
		R	目視	58	廖學智	2022-06-28 10:26:27	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	35	廖學智	2022-06-28 10:26:18	
		S	目視	36	廖學智	2022-06-28 10:26:16	
		R	目視	36	廖學智	2022-06-28 10:26:13	
7	動力中心3F	T	目視	40	廖學智	2022-06-28 10:26:04	
		S	目視	38	廖學智	2022-06-28 10:26:01	

	ACB/25	R	目視	44	廖學智	2022-06-28 10:25:58	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	55	廖學智	2022-06-28 10:25:50	
		S	目視	52	廖學智	2022-06-28 10:25:47	
		R	目視	58	廖學智	2022-06-28 10:25:45	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	135	廖學智	2022-06-28 10:25:23	
		S	目視	132	廖學智	2022-06-28 10:25:31	
		R	目視	138	廖學智	2022-06-28 10:25:15	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	廖學智	2022-06-28 10:25:04	
		S	目視	4	廖學智	2022-06-28 10:25:02	
		R	目視	6	廖學智	2022-06-28 10:25:00	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	28	廖學智	2022-06-28 10:24:50	
		S	目視	26	廖學智	2022-06-28 10:24:47	
		R	目視	30	廖學智	2022-06-28 10:24:45	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	320	廖學智	2022-06-28 10:24:35	
		S	目視	340	廖學智	2022-06-28 10:24:32	
		R	目視	350	廖學智	2022-06-28 10:24:29	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	260	廖學智	2022-06-28 10:24:16	
		S	目視	250	廖學智	2022-06-28 10:24:12	
		R	目視	270	廖學智	2022-06-28 10:24:09	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	廖學智	2022-06-28 10:23:52	
		S	目視	1	廖學智	2022-06-28 10:23:49	
		R	目視	1	廖學智	2022-06-28 10:23:47	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	36	廖學智	2022-06-28 10:23:40	
		S	目視	34	廖學智	2022-06-28 10:23:38	
		R	目視	36	廖學智	2022-06-28 10:23:35	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	廖學智	2022-06-28 10:23:24	
		S	目視	0	廖學智	2022-06-28 10:23:22	
		R	目視	0	廖學智	2022-06-28 10:23:20	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	廖學智	2022-06-28 10:23:10	
		S	目視	50	廖學智	2022-06-28 10:23:07	
		R	目視	52	廖學智	2022-06-28 10:23:05	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	廖學智	2022-06-28 10:22:55	
		S	目視	42	廖學智	2022-06-28 10:22:53	
		R	目視	44	廖學智	2022-06-28 10:22:50	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	廖學智	2022-06-28 10:26:38	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	廖學智	2022-06-28 10:26:57	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/28 20:56:54

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:58:21

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 15:26:07

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	11	辛祖元	2022-06-29 10:14:44	
		S	目視	11	辛祖元	2022-06-29 10:14:42	
		R	目視	11	辛祖元	2022-06-29 10:14:40	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	68	辛祖元	2022-06-29 10:14:32	
		S	目視	68	辛祖元	2022-06-29 10:14:29	
		R	目視	68	辛祖元	2022-06-29 10:14:26	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	980	辛祖元	2022-06-29 10:19:24	
		S	目視	1000	辛祖元	2022-06-29 10:19:19	
		R	目視	1100	辛祖元	2022-06-29 10:19:13	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	540	辛祖元	2022-06-29 10:19:42	
		S	目視	530	辛祖元	2022-06-29 10:19:37	
		R	目視	560	辛祖元	2022-06-29 10:19:34	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	51	辛祖元	2022-06-29 10:18:04	
		S	目視	45	辛祖元	2022-06-29 10:18:02	
		R	目視	51	辛祖元	2022-06-29 10:17:59	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	41	辛祖元	2022-06-29 10:17:49	
		S	目視	41	辛祖元	2022-06-29 10:17:47	
		R	目視	41	辛祖元	2022-06-29 10:17:45	
		T	目視	39	辛祖元	2022-06-29 10:17:37	

7	動力中心3F ACB/25	S	目視	39	辛祖元	2022-06-29 10:17:35	
		R	目視	39	辛祖元	2022-06-29 10:17:33	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	58	辛祖元	2022-06-29 10:17:23	
		S	目視	53	辛祖元	2022-06-29 10:17:19	
		R	目視	61	辛祖元	2022-06-29 10:17:17	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	122	辛祖元	2022-06-29 10:17:05	
		S	目視	121	辛祖元	2022-06-29 10:17:02	
		R	目視	125	辛祖元	2022-06-29 10:16:57	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	6	辛祖元	2022-06-29 10:16:46	
		S	目視	4	辛祖元	2022-06-29 10:16:44	
		R	目視	6	辛祖元	2022-06-29 10:16:42	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	32	辛祖元	2022-06-29 10:16:33	
		S	目視	32	辛祖元	2022-06-29 10:16:31	
		R	目視	34	辛祖元	2022-06-29 10:16:29	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	340	辛祖元	2022-06-29 10:16:18	
		S	目視	330	辛祖元	2022-06-29 10:16:15	
		R	目視	350	辛祖元	2022-06-29 10:16:12	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	210	辛祖元	2022-06-29 10:15:58	
		S	目視	200	辛祖元	2022-06-29 10:15:54	
		R	目視	210	辛祖元	2022-06-29 10:15:52	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	辛祖元	2022-06-29 10:15:43	
		S	目視	1	辛祖元	2022-06-29 10:15:41	
		R	目視	1	辛祖元	2022-06-29 10:15:39	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	34	辛祖元	2022-06-29 10:15:33	
		S	目視	32	辛祖元	2022-06-29 10:15:31	
		R	目視	36	辛祖元	2022-06-29 10:15:29	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	辛祖元	2022-06-29 10:15:18	
		S	目視	0	辛祖元	2022-06-29 10:15:16	
		R	目視	0	辛祖元	2022-06-29 10:15:14	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	52	辛祖元	2022-06-29 10:15:09	
		S	目視	50	辛祖元	2022-06-29 10:15:07	
		R	目視	52	辛祖元	2022-06-29 10:15:05	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	42	辛祖元	2022-06-29 10:14:57	
		S	目視	42	辛祖元	2022-06-29 10:14:55	
		R	目視	45	辛祖元	2022-06-29 10:14:53	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	無	辛祖元	2022-06-29 10:18:37	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	辛祖元	2022-06-29 10:18:46	
備註:							
改善措施:							

動力中心各配電盤負載紀錄

承商工程師：李中榮
2022/06/30 15:56:18

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 19:19:12

承辦工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:38:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	T	目視	12	陳志洋	2022-06-30 09:31:59	
		S	目視	12	陳志洋	2022-06-30 09:31:56	
		R	目視	12	陳志洋	2022-06-30 09:31:53	
2	動力中心3F ACB/17	T	目視	57	陳志洋	2022-06-30 09:31:47	
		S	目視	57	陳志洋	2022-06-30 09:31:42	
		R	目視	57	陳志洋	2022-06-30 09:31:39	
3	動力中心3F LC3/N	T	目視	1170	陳志洋	2022-06-30 09:36:50	
		S	目視	1200	陳志洋	2022-06-30 09:36:45	
		R	目視	1250	陳志洋	2022-06-30 09:36:41	
4	動力中心3F LC3/E	T	目視	320	陳志洋	2022-06-30 09:37:08	
		S	目視	330	陳志洋	2022-06-30 09:37:05	
		R	目視	350	陳志洋	2022-06-30 09:37:00	
5	動力中心3F ACB/27	T	目視	51	陳志洋	2022-06-30 09:35:28	
		S	目視	50	陳志洋	2022-06-30 09:35:25	
		R	目視	52	陳志洋	2022-06-30 09:35:22	
6	動力中心3F ACB/26	T	目視	64	陳志洋	2022-06-30 09:35:16	
		S	目視	64	陳志洋	2022-06-30 09:35:13	
		R	目視	64	陳志洋	2022-06-30 09:35:10	

7	動力中心3F ACB/25	T	目視	35	陳志洋	2022-06-30 09:35:02	
		S	目視	34	陳志洋	2022-06-30 09:34:59	
		R	目視	35	陳志洋	2022-06-30 09:34:55	
8	動力中心3F ACB/24	T	目視	58	陳志洋	2022-06-30 09:34:46	
		S	目視	55	陳志洋	2022-06-30 09:34:41	
		R	目視	60	陳志洋	2022-06-30 09:34:36	
9	動力中心3F ACB/23	T	目視	125	陳志洋	2022-06-30 09:34:31	
		S	目視	120	陳志洋	2022-06-30 09:34:27	
		R	目視	128	陳志洋	2022-06-30 09:34:22	
10	動力中心3F ACB/22	T	目視	5	陳志洋	2022-06-30 09:34:15	
		S	目視	4	陳志洋	2022-06-30 09:34:12	
		R	目視	5	陳志洋	2022-06-30 09:34:09	
11	動力中心3F ACB/21	T	目視	80	陳志洋	2022-06-30 09:34:02	
		S	目視	77	陳志洋	2022-06-30 09:33:58	
		R	目視	80	陳志洋	2022-06-30 09:33:51	
12	動力中心3F MACB2	T	目視	370	陳志洋	2022-06-30 09:33:42	
		S	目視	360	陳志洋	2022-06-30 09:33:38	
		R	目視	380	陳志洋	2022-06-30 09:33:34	
13	動力中心3F MACB1	T	目視	200	陳志洋	2022-06-30 09:33:24	
		S	目視	190	陳志洋	2022-06-30 09:33:21	
		R	目視	200	陳志洋	2022-06-30 09:33:15	
14	動力中心3F ACB/11	T	目視	1	陳志洋	2022-06-30 09:33:06	
		S	目視	1	陳志洋	2022-06-30 09:33:03	
		R	目視	1	陳志洋	2022-06-30 09:33:01	
15	動力中心3F ACB/12	T	目視	70	陳志洋	2022-06-30 09:32:56	
		S	目視	67	陳志洋	2022-06-30 09:32:53	
		R	目視	70	陳志洋	2022-06-30 09:32:47	
16	動力中心3F ACB/13	T	目視	0	陳志洋	2022-06-30 09:32:35	
		S	目視	0	陳志洋	2022-06-30 09:32:31	
		R	目視	0	陳志洋	2022-06-30 09:32:29	
17	動力中心3F ACB/14	T	目視	55	陳志洋	2022-06-30 09:32:24	
		S	目視	53	陳志洋	2022-06-30 09:32:22	
		R	目視	55	陳志洋	2022-06-30 09:32:18	
18	動力中心3F ACB/15	T	目視	43	陳志洋	2022-06-30 09:32:12	
		S	目視	40	陳志洋	2022-06-30 09:32:09	
		R	目視	43	陳志洋	2022-06-30 09:32:06	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	0	陳志洋	2022-06-30 09:35:48	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	22	陳志洋	2022-06-30 09:36:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 2022/06/30 15:54:57
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 19:20:25
 承辦工程司：徐誌輝 2022/07/01 11:39:11