

## 二門診自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診8F 自動撒水設備- 8F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:01	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:01	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:02	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:03	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:04	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:05	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:07:06	
2	二門診7F 自動撒水設備- 7F-1	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:34	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:31	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:31	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:30	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:29	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:28	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:06:27	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:33:54

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:25:55

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:48:21