

介壽堂滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F 滅火器-介-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:23	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:21	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:20	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:20	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:19	
2	介壽堂1F 滅火器-介-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:13	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:11	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:40:10	
3	介壽堂1F 滅火器-介-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:36	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:35	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:34	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:34	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:33	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:32	
4	介壽堂1F 滅火器-介-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:09	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:06	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:05	
5	介壽堂1F 滅火器-介-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:11	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:11	
6	介壽堂1F 滅火器-介-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:19	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:18	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:17	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:16	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:37:15	
7	介壽堂1F 滅火器-介-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:42	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:40	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:39	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:38	
8	介壽堂1F 滅火器-介-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:47	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:45	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:45	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:44	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:43	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:43	
9	介壽堂2F 滅火器-介-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:42	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:40	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:39	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:38	
10	介壽堂2F 滅火器-介-02-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:44:04	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:44:03	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:46	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:45	

	02	插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:45	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:44	
11	介壽堂2F 滅火器-介-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:42	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:40	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:39	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:38	
12	介壽堂2F 滅火器-介-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:29	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:28	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:27	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:27	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:26	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:25	
13	介壽堂2F 滅火器-介-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:20	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:19	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:18	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:17	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:16	
14	介壽堂2F 滅火器-介-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:35	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:34	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:33	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:33	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:32	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:31	
15	介壽堂2F 滅火器-介-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:23	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:21	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:21	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:20	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:19	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:19	
16	介壽堂2F 滅火器-介-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:08	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:06	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:45:06	
17	介壽堂2F 滅火器-介-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:09	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:07	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:06	
18	介壽堂2F 滅火器-介-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:16	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:14	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:12	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:11	
19	介壽堂2F 滅火器-介-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:22	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:19	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:18	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:17	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:48:16	
20	介壽堂2F 滅火器-介-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:18	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:18	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:17	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:15	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:14	

21	介壽堂2F 滅火器-介-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:22	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:21	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:20	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:20	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:19	
22	介壽堂2F 滅火器-介-02-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:27	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:26	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:25	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:25	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:24	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:46:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/24 13:03:17 2022/06/24 19:28:29 2022/06/30 12:42:30