

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 01 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .6   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:26:18 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.68 | 錢志浩              | 2022-05-01 09:26:06 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:44 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:07 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:08 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:08 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:09 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:10 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:10 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:11 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:12 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:13 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:24 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:27 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:28 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:29 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:24 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-01 09:25:25 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:26 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:27 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:40 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:41 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:42 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:43 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 4.78 | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:50 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.89 | 錢志浩 | 2022-05-01 09:25:55 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/03 08:22:06

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/03 12:40:18

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/03 14:29:32

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 02 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:28:18 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.67 | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:28:01 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:23:54 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:53 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:54 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:54 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:55 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:56 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-02 09:52:57 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:52:58 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:52:59 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:00 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:13 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:18 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:19 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:20 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:14 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:15 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:16 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:53:17 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:23:46 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:23:47 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:23:50 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:23:51 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.25 | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:27:26 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.73 | 梁柏翰 | 2022-05-02 09:27:36 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/03 08:21:14

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/03 12:41:01

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/03 14:29:02

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 03 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:23:48 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.67 | 黃精忠              | 2022-05-03 09:23:36 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:17:14 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:06 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:07 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:08 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:09 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:11 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:12 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:13 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:14 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:16 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:44 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:51 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:52 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:53 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:46 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-03 09:16:47 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:16:48 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:16:49 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:17:08 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:17:11 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:17:12 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-03 09:17:13 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 6.29 | 黃精忠 | 2022-05-03 09:23:17 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.58 | 黃精忠 | 2022-05-03 09:23:24 |  |

備註:  
改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政 2022/05/03 16:57:53  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/03 19:12:22  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/06 14:19:39

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 04 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:09:07 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.2  | 高偉凡              | 2022-05-04 10:08:41 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:07:36 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:32 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:37 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:40 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:41 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:42 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-04 10:06:44 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:06:45 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:06:47 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:06:51 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:06 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:13 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:14 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:17 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:08 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:09 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:10 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:12 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:31 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:32 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:33 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:35 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.43 | 高偉凡 | 2022-05-04 10:07:55 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.79 | 高偉凡 | 2022-05-04 10:08:15 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/04 16:28:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/04 19:40:53

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/06 14:18:59

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 05 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .63  | 徐永誠              | 2022-05-05 09:57:19 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 4.75 | 徐永誠              | 2022-05-05 09:56:59 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:54:37 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:52:57 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:52:59 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:52:59 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:00 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:03 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:04 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:05 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:06 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調節泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:08 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:24 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:29 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:30 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:32 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:25 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-05 09:53:26 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:53:27 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:53:28 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:54:34 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:54:35 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:54:35 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-05 09:54:36 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 4.76 | 徐永誠 | 2022-05-05 09:56:05 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 6.1  | 徐永誠 | 2022-05-05 09:56:34 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/05 16:03:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/05 19:37:11

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/06 14:17:17

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 06 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:24 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.7  | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:06 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:11:27 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:42 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:43 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:44 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:45 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:46 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-06 09:12:47 |    |



|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:12:48 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:12:49 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:12:52 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:02 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:08 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:09 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:11 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:03 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:04 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:05 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:13:07 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:21 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:23 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:25 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:26 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.67 | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:44 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.86 | 陳建誌 | 2022-05-06 09:11:52 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/06 14:22:52

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/06 19:54:07

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 10:56:32

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 07 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:04:59 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.76 | 林琮凱              | 2022-05-07 09:04:40 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:03:18 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:21 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:23 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:23 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:25 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:27 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:28 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:31 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:32 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:33 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:50 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:56 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:57 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:58 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:51 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-07 09:02:52 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:02:54 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:02:55 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:13 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:14 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:16 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:17 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 4.71 | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:33 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.64 | 林琮凱 | 2022-05-07 09:03:46 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/09 11:20:15

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/09 20:02:21

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 10:58:21

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 08 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 陳建誌              | 2022-05-08 09:01:01 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.8  | 陳建誌              | 2022-05-08 09:00:42 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 09:00:07 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:20 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:21 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:22 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:23 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:24 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-08 08:59:25 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:26 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:27 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:30 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:41 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:45 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:46 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:50 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:42 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:43 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:44 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 08:59:44 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:02 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:03 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:05 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:06 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.44 | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:17 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.68 | 陳建誌 | 2022-05-08 09:00:25 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/09 11:19:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/09 20:08:39

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 11:02:30

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 09 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .54  | 錢志浩              | 2022-05-09 09:00:50 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 5.51 | 錢志浩              | 2022-05-09 09:00:41 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 09:00:14 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:38 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:39 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:39 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:40 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:40 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:41 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:42 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:43 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:44 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:54 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:57 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:58 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:59 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:54 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-09 08:59:55 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 08:59:56 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 08:59:56 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:09 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:10 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:11 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:12 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 6.2  | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:18 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 7.52 | 錢志浩 | 2022-05-09 09:00:23 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/09 11:18:39

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/09 20:10:21

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 11:03:02

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 10 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .57  | 徐永誠              | 2022-05-10 09:32:46 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.37 | 徐永誠              | 2022-05-10 09:27:45 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:26:48 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:35 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:37 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:38 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:39 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:40 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-10 09:25:41 |    |

|       |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|-------|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:25:42 |  |
| 11    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:25:43 |  |
| 12    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調整      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:25:45 |  |
| 13    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:02 |  |
| 14    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:08 |  |
| 15    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:09 |  |
| 16    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:11 |  |
| 17    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:04 |  |
| 18    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:05 |  |
| 19    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:06 |  |
| 20    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:07 |  |
| 21    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:42 |  |
| 22    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:43 |  |
| 23    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:45 |  |
| 24    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-10 09:26:46 |  |
| 25    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.61 | 徐永誠 | 2022-05-10 09:27:05 |  |
| 26    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 7.62 | 徐永誠 | 2022-05-10 09:27:17 |  |
| 備註:   |                                  |      |    |      |     |                     |  |
| 改善措施: |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|       |                                  |      |    |      |     |                     |  |

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/10 15:38:49

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/10 19:40:54

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/12 10:32:05

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 11 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .56  | 邱清標              | 2022-05-11 10:25:44 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.89 | 邱清標              | 2022-05-11 10:25:23 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:24:39 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:13 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:14 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:15 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:16 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:16 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:17 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:18 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:19 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:21 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:36 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:41 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:42 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:45 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:37 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-11 10:22:38 |    |



|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:22:39 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:22:40 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:24:31 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:24:34 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:24:36 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-11 10:24:37 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 6.43 | 邱清標 | 2022-05-11 10:24:51 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 6.95 | 邱清標 | 2022-05-11 10:25:01 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/05/11 17:00:43

承商駐院主任：謝濱隆

2022/05/11 19:10:34

承辦工程司：黃睿楷

2022/05/12 10:30:42

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 12 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 林建興              | 2022-05-12 10:15:08 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.92 | 林建興              | 2022-05-12 10:14:54 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:13:57 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:12:57 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:12:59 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:13:00 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:13:01 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:13:03 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-12 10:13:04 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:05 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:07 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:10 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:27 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:32 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:34 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:36 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:28 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:29 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:30 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:31 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:52 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:53 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:54 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-12 10:13:56 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.68 | 林建興 | 2022-05-12 10:14:22 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.39 | 林建興 | 2022-05-12 10:14:33 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/12 16:21:51

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/12 19:44:01

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/13 10:59:37

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 13 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 張玆翊              | 2022-05-13 09:44:18 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.94 | 張玆翊              | 2022-05-13 09:44:12 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:47 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:48 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:50 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:51 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:52 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:53 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:54 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:55 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:56 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:42:57 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:19 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:23 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:25 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:26 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:19 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-13 09:43:20 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:21 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:22 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:42 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:43 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:44 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:46 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 5.18 | 張玟翊 | 2022-05-13 09:43:55 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 6.07 | 張玟翊 | 2022-05-13 09:44:02 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/13 15:24:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/13 19:59:12

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/16 15:57:51

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 14 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:21:25 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.95 | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:21:10 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:17:07 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:19 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:20 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:21 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:22 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:22 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-14 09:16:23 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:24 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:25 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:26 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:44 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:49 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:49 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:50 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:45 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:46 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:47 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:16:48 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:17:02 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:17:03 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:17:04 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:17:06 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.29 | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:20:49 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.83 | 梁柏翰 | 2022-05-14 09:20:33 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/16 08:38:43

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/16 21:08:21

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/17 10:59:25

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 15 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .52  | 張玆翊              | 2022-05-15 09:43:05 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 5.5  | 張玆翊              | 2022-05-15 09:42:42 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:39:03 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:17 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:18 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:19 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:20 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:21 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:22 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:23 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:24 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:25 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:40 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:44 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:45 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:46 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:40 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-15 09:38:41 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:38:42 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:38:43 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:38:59 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:39:00 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:39:01 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玟翊 | 2022-05-15 09:39:02 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 6.8  | 張玟翊 | 2022-05-15 09:39:08 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.62 | 張玟翊 | 2022-05-15 09:39:13 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/16 08:28:35

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/16 21:09:11

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/17 11:02:10

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 16 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 陳建誌              | 2022-05-16 09:23:57 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.92 | 陳建誌              | 2022-05-16 09:22:47 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:22:09 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:23 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:23 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:24 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:25 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:26 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-16 09:21:27 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:27 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:28 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:31 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:42 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:46 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:47 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:50 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:43 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:44 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:45 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:21:46 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:03 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:05 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:06 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:08 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.48 | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:19 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.54 | 陳建誌 | 2022-05-16 09:22:27 |  |

備註:

改善措施:



# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/16 15:57:46

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/16 19:35:57

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/17 10:58:53

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 17 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:17:20 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.88 | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:17:09 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:16:50 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:05 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:06 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:07 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:07 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:08 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:11 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:12 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:13 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:14 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:25 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:39 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:40 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:42 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:33 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-17 09:15:34 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:15:38 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:15:39 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:16:44 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:16:46 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:16:47 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:16:48 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 5.76 | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:18:51 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 6.46 | 梁柏翰 | 2022-05-17 09:17:00 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/17 15:15:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/17 19:48:42

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/18 14:11:20

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 18 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:29:17 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.86 | 張玆翊              | 2022-05-18 09:29:11 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:56 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:10 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:11 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:12 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:13 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:14 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 張玆翊              | 2022-05-18 09:28:16 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:16 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:17 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:18 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:30 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:36 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:37 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:34:48 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:32 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:33 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:34 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:35 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:51 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:53 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:54 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 張玗翊 | 2022-05-18 09:28:55 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 7.32 | 張玗翊 | 2022-05-18 09:29:01 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.05 | 張玗翊 | 2022-05-18 09:29:05 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/18 15:41:58

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/18 20:15:58

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/19 15:08:17

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 19 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .7   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:17:22 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.87 | 高偉凡              | 2022-05-19 09:12:03 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:43 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:44 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:45 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:46 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:48 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:50 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:51 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:52 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:53 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:09:56 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:10 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:16 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:17 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:20 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:11 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 高偉凡              | 2022-05-19 09:10:12 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:13 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:15 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:38 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:39 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:41 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:42 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 5.77 | 高偉凡 | 2022-05-19 09:10:57 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.77 | 高偉凡 | 2022-05-19 09:11:38 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/19 16:04:14

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/19 19:58:19

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/23 14:01:14

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 20 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 林琮凱              | 2022-05-20 10:22:51 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.89 | 林琮凱              | 2022-05-20 10:22:36 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:58 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:13 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:14 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:15 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:16 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:16 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-20 10:21:17 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:18 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:19 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:20 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:32 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:36 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:37 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:38 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:33 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:34 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:34 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:35 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:53 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:54 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:55 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-20 10:21:56 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.78 | 林琮凱 | 2022-05-20 10:22:09 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.57 | 林琮凱 | 2022-05-20 10:22:20 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/20 17:30:18

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/20 19:20:25

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/23 14:03:08

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 21 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .6   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:36:55 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 5.1  | 錢志浩              | 2022-05-21 08:36:47 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:36:02 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:20 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:21 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:22 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:22 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:23 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:24 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:24 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:25 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:26 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:36 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:40 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:41 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:43 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:37 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-21 08:35:38 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:35:39 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:35:39 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:35:58 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:35:59 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:36:01 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-21 08:36:02 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 5.2  | 錢志浩 | 2022-05-21 08:36:11 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 6.42 | 錢志浩 | 2022-05-21 08:36:19 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/25 08:12:40

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/25 20:32:34

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/26 14:50:32

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 22 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 林琮凱              | 2022-05-22 09:40:02 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.91 | 林琮凱              | 2022-05-22 09:39:47 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:39:07 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:38 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:39 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:40 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:41 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:42 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-22 09:38:43 |    |



|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:38:47 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:38:48 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:38:49 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:07 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:13 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:14 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:17 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:10 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:11 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:11 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 11:09:12 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:02 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:04 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:05 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:06 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.71 | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:20 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 8.44 | 林琮凱 | 2022-05-22 09:39:28 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/25 08:10:51

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/25 20:34:01

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/26 14:49:09

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 23 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 黃精忠              | 2022-05-23 09:46:42 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.93 | 黃精忠              | 2022-05-23 09:46:26 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:45:41 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:26 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:27 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:29 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:30 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:31 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:32 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:34 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:35 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:36 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:00 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:07 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:08 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:10 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:01 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 黃精忠              | 2022-05-23 09:47:03 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:47:04 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:47:06 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:45:34 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:45:36 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:45:38 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 黃精忠 | 2022-05-23 09:45:39 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 6.28 | 黃精忠 | 2022-05-23 09:46:04 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 7.25 | 黃精忠 | 2022-05-23 09:46:11 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/05/25 08:09:39

承商駐院主任：謝濱隆

2022/05/25 20:34:29

承辦工程司：黃睿楷

2022/05/26 14:48:32

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 24 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .54  | 錢志浩              | 2022-05-24 08:57:03 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 4.62 | 錢志浩              | 2022-05-24 08:56:53 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:56:32 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:38 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:39 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:39 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:40 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:41 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 錢志浩              | 2022-05-24 08:55:41 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:55:42 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:55:43 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:55:44 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:09 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:13 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:13 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:15 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:10 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:11 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:11 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:12 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:27 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:28 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:29 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:30 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.7  | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:37 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.28 | 錢志浩 | 2022-05-24 08:56:42 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/25 08:04:08

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/25 20:37:25

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/26 14:46:08

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 25 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .52  | 徐永誠              | 2022-05-25 09:05:00 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 5.2  | 徐永誠              | 2022-05-25 09:04:12 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:57 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:13 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:14 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:15 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:15 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:16 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:17 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:18 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:19 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:21 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:34 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:38 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:39 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:41 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:35 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 徐永誠              | 2022-05-25 09:02:36 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:37 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:37 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:54 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:55 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:56 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 徐永誠 | 2022-05-25 09:02:57 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 4.58 | 徐永誠 | 2022-05-25 09:07:19 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.89 | 徐永誠 | 2022-05-25 09:03:48 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/25 16:34:22

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/25 20:00:57

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/26 14:44:09

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 26 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 陳建誌              | 2022-05-26 09:13:55 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.84 | 陳建誌              | 2022-05-26 09:13:47 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:13:16 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:30 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:31 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:32 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:33 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:34 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-26 09:12:35 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:36 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:36 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:39 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:51 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:57 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:57 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:59 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:52 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:53 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:54 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:12:55 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:11 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:12 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:14 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:15 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 4.67 | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:25 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.62 | 陳建誌 | 2022-05-26 09:13:32 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/26 15:19:16

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/26 19:36:37

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:28:56

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 27 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .51  | 林建興              | 2022-05-27 08:59:54 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.84 | 林建興              | 2022-05-27 08:59:43 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 08:58:50 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:09 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:10 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:11 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:11 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:13 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:13 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:15 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:15 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:01:17 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:30 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:35 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:35 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:37 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:32 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林建興              | 2022-05-27 09:00:33 |    |



|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 09:00:33 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 09:00:34 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 08:58:45 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 08:58:46 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 08:58:47 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林建興 | 2022-05-27 08:58:49 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 4.67 | 林建興 | 2022-05-27 08:59:04 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.93 | 林建興 | 2022-05-27 08:59:17 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/27 16:21:23

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/27 19:26:09

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:24:29

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 28 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:57:54 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.8  | 陳建誌              | 2022-05-28 09:57:45 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:56:16 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:33 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:34 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:35 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:35 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:36 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 陳建誌              | 2022-05-28 09:55:37 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:38 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:39 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:41 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:52 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:56 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:57 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:56:00 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:52 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:53 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:54 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:55:55 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:56:13 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:56:14 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:56:15 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 陳建誌 | 2022-05-28 09:56:15 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.16 | 陳建誌 | 2022-05-28 09:57:23 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.33 | 陳建誌 | 2022-05-28 09:57:29 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/30 08:21:53

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/30 12:55:38

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:34:04

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 29 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:04:23 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.79 | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:04:15 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:45 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:48 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:49 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:50 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:51 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:52 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:53 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:54 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:55 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:02:56 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:13 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:17 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:18 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:19 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:14 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 梁柏翰              | 2022-05-29 09:03:14 |    |

|    |                              |      |    |      |     |                     |  |
|----|------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:15 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:16 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:41 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:42 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:43 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:44 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH值    | PH值  | 目視 | 5.07 | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:03:55 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH值    | PH值  | 目視 | 5.94 | 梁柏翰 | 2022-05-29 09:04:00 |  |

備註:

改善措施:

## 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/30 08:21:04

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/30 12:56:13

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:35:04

| 單位 | 給排水                         | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 30 日 |                     |    |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                        |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器 | 廢水餘氯值 | 目視   | .5   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:40:07 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值     | PH值   | 目視   | 6.79 | 林琮凱              | 2022-05-30 09:39:59 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:39:21 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:39 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:41 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:41 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:42 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:43 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵    | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 林琮凱              | 2022-05-30 09:38:44 |    |

|    |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|----|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:38:44 |  |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵         | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:38:45 |  |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵      | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:38:48 |  |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整<br>泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:38:59 |  |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水<br>泵  | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:03 |  |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉<br>澱泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:04 |  |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃<br>縮泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:05 |  |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:00 |  |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:00 |  |
| 19 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:01 |  |
| 20 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:02 |  |
| 21 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:17 |  |
| 22 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:18 |  |
| 23 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:19 |  |
| 24 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:20 |  |
| 25 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5    | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:35 |  |
| 26 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.79 | 林琮凱 | 2022-05-30 09:39:44 |  |

備註:

改善措施:

# 醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/30 16:10:23

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/30 16:48:44

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:35:41

| 單位 | 給排水                          | 判定基準  | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 31 日 |                     |    |
|----|------------------------------|-------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                         |       |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>CL01-餘氯偵測器  | 廢水餘氯值 | 目視   | .58  | 邱清標              | 2022-05-31 10:17:18 |    |
| 2  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>排放水PH值      | PH值   | 目視   | 6.72 | 邱清標              | 2022-05-31 10:17:00 |    |
| 3  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>3Hp空壓機      | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:16:05 |    |
| 4  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-A-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:37 |    |
| 5  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-B-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:38 |    |
| 6  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-C-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:38 |    |
| 7  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-D-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:39 |    |
| 8  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M01-E-調節泵   | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:40 |    |
| 9  | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M02-化學泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:41 |    |
| 10 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M03-快混泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:41 |    |
| 11 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M04-膠凝泵     | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:42 |    |
| 12 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-A-PH調泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:45 |    |
| 13 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>M05-B-PH調整泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:58 |    |
| 14 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>P01-A、B原水泵  | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:15:02 |    |
| 15 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP01-A、B沉澱泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:15:03 |    |
| 16 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SP02-A、B濃縮泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:15:06 |    |
| 17 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP01-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:59 |    |
| 18 | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP02-A、B加藥泵 | 設備狀況  | 目視   | 正常   | 邱清標              | 2022-05-31 10:14:59 |    |

|       |                                  |      |    |      |     |                     |  |
|-------|----------------------------------|------|----|------|-----|---------------------|--|
| 19    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP03-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:15:00 |  |
| 20    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP04-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:15:01 |  |
| 21    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP05-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:15:57 |  |
| 22    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP06-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:15:59 |  |
| 23    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>MP07-A、B加<br>藥泵 | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:16:00 |  |
| 24    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>SD01-脫水機<br>泵   | 設備狀況 | 目視 | 正常   | 邱清標 | 2022-05-31 10:16:02 |  |
| 25    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>化學反應池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 6.07 | 邱清標 | 2022-05-31 10:16:30 |  |
| 26    | 醫學科技大樓<br>B3F<br>PH調整池PH<br>值    | PH值  | 目視 | 5.65 | 邱清標 | 2022-05-31 10:16:43 |  |
| 備註:   |                                  |      |    |      |     |                     |  |
| 改善措施: |                                  |      |    |      |     |                     |  |

承商工程師：蕭獻政  
 2022/05/31 14:40:30
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/31 19:06:10
 承辦工程司：黃睿楷  
 2022/06/01 11:38:17