

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:54	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:51	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-01 08:59:50	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:43	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:43	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:42	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 08:59:39	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:33	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:33	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:00:11	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:00:09	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:00:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:00:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:00:00	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:59:59	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/01 16:24:43

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/01 19:00:21

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:38:01

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:59	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:58	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:57	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:22:57	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:54	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:54	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:53	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:52	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 09:22:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:45	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:22:44	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:23:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:23:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 09:23:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:23:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:23:04	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:23:03	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/02 16:44:35

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/02 19:18:27

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:59

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:06:08	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:06:05	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:06:04	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:06:02	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:59	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:58	

2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 15:05:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:43	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:05:42	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:06:51	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:06:28	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 15:06:27	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:07:08	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:07:07	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:07:05	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 09:52:44

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 09:56:15

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月04日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:12	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:10	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:09	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:31:07	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:04	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:03	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:02	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 09:30:59	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:30:56	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:30:55	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:30:54	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:30	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:29	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 09:31:27	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:25	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:24	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:31:23	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 19:54:22

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 19:56:00

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:29

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:05	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:04	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:03	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:43:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:57	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:55	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 09:42:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:45	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:43	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:42:42	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:39	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:37	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 09:43:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:22	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:21	

		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:43:19	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/05 12:41:14 2022/06/09 14:35:43

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:15	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:12	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:10	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:40:08	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:01	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:59	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:58	
		油水分離器外觀是否正確	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 09:39:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:45	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:41	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:39:39	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:37	
		油水分離器外觀是否正確	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 09:40:33	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:25	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:40:23	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養  
記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/06 19:06:34 2022/06/06 19:07:56 2022/06/09 14:35:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:18	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:16	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:15	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:50:13	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:10	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:09	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:07	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-07 08:50:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:49:58	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:49:58	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:37	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-07 08:50:33	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:26	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:50:25	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養  
記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/07 13:57:42 2022/06/07 19:33:45 2022/06/09 14:35:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	動力中心1F	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:01	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:59	

1	動力發電機 2000KW(供油)	柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:53:57	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:54	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:53	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:51	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 14:53:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:45	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:44	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:53:43	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:26	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:23	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 14:54:22	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:18	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:17	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:54:16	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養  
記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/08 22:08:28

承商駐院主任：陳詩經  
2022/06/08 22:10:21

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:33:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:22	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:20	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:20	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:34:18	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:15	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:14	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 10:34:11	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:08	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:07	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:07	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:39	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 10:34:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:34	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:34:34	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養  
記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/09 15:31:41

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/09 20:30:27

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:36	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:34	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:33	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:32:32	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:19	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:18	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:16	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 09:32:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:09	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:08	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:33:04	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:33:02	



3	動力中心1F 2000KW發電機G2	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 09:33:01	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:52	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:32:50	
		備註:					
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/10 11:21:45

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/10 19:56:01

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:04

### 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月11日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:43	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:43	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:42	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:11:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:38	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:37	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	王德全	2022-06-11 11:11:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:24	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:23	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:23	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:13:07	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:13:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24	王德全	2022-06-11 11:13:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:55	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:54	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:11:53	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:47:13

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:13:55

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:21

巡檢照片	
	

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月12日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:10	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:09	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:09	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:23:08	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:06	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:05	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:04	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-12 09:23:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:22:59	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:22:58	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:22:58	

3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:21	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	董家圻	2022-06-12 09:23:19	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:15	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:14	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:23:14	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:40:49

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:14:28

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:28

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:22	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:21	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:20	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:43:19	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:15	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:13	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:12	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:11	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 10:43:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:02	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:01	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:01	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:48	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:45	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 10:43:44	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:37	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:35	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:43:34	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/14 09:03:13

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:06:03

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:46

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:35	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:34	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:50:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:29	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:28	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:26	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 09:50:25	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:21	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:20	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:19	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 09:50:53	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:49	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:50:48	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/14 13:54:52

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/15 20:21:27

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:05

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:17	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:15	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:14	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:33:12	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:07	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:06	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 09:33:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:32:57	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:32:56	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:32:55	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:43	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:41	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 09:33:39	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:32	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:33:31	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/15 16:25:41

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/15 19:58:45

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:16

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:31	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:30	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:29	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:32:28	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:26	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:25	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:24	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:23	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	王德全	2022-06-16 14:32:22	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:15	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:14	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:13	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:33:10	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:33:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24	王德全	2022-06-16 14:33:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:43	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:42	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:32:41	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/16 17:21:46

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/16 19:41:42

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:57:51

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:19	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:17	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:16	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:49:14	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:11	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:10	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:09	

2	動力中心1F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 08:49:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:00	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:48:59	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:35	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 08:49:30	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:24	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:24	
			目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:23	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:49:23	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/17 17:26:06

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/17 19:23:32

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:49

### 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:03	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:02	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:06:00	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:56	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:55	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:52	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 15:05:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:47	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:45	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:05:44	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:27	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 15:06:26	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:21	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:20	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:06:19	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:38:28

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/20 20:26:35

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:37

### 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:33	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:32	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:31	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:46:29	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:26	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:25	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:24	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:46:22	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:18	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:17	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:51	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:46:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:45	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:46:44	



備註:

改善措施:

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:35:52

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:27:33

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:27

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:34	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:33	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:31	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:09:30	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:19	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:06	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:04	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:09:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 09:09:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:55	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:52	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:51	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 09:08:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:28	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:08:26	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 12:07:59

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:23:39

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:19	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:18	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:17	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-21 09:00:15	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:11	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:11	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:10	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:09	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:00:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:02	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:00	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:59:59	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:39	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:00:37	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:32	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:31	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:00:30	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/21 16:54:03

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/21 19:51:03

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	動力中心1F	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:47	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:46	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:45	

1	動力發電機 2000KW(供油)	柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:35:44	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:42	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:42	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 09:35:39	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:34	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:33	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:58	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	董家圻	2022-06-22 09:35:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:53	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:35:52	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/23 09:09:34  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/23 20:03:23  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 12:42:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:05	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:04	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:03	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:11:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:58	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:57	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 10:10:53	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:47	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:46	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:10:45	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:26	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 10:11:24	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:20	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:18	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:11:18	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/24 09:28:08  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/24 09:29:13  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 12:42:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:11	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:09	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:08	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:30:07	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:04	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:03	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:02	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:01	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 09:30:00	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:29:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:29:53	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:29:52	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:29	

3	動力中心1F 2000KW發電機G2	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 09:30:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:25	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:24	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:30:23	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:36:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:38:30

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:25:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:17:31	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:17:29	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:17:28	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:17:26	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:54	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:53	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:52	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 09:16:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:44	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:43	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:41	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:24	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:23	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 09:16:22	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:01	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:16:00	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:15:59	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/25 17:32:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/25 17:35:16

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		溫度表是否功能正常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		油水分離器外觀是否正常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		黑煙淨化器檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		面板開關檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		油水分離器外觀是否正常	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		黑煙淨化器檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
		面板開關檢查	目視	未到位		(2022-06-26 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:52	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:49	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:48	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:52:47	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:44	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:42	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:41	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-27 08:52:40	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:34	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:52:33	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:53:19	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:53:16	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-27 08:53:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:53:06	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:53:05	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:53:04	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:49  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/27 19:47:36  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 11:16:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:25	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:24	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:23	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:04:21	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:18	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:16	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:14	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 10:04:08	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:03:59	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:03:59	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:50	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:47	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 10:04:45	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:41	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:40	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:04:39	
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/28 20:56:50  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/28 20:58:47  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 10:28:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:41	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:39	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:38	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:02:37	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:33	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:32	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:32	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:31	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 10:02:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:26	



		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:25	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:03:01	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:59	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 10:02:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:54	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:02:52	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 15:56:14 2022/06/30 19:19:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:33	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:32	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:31	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:18:29	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:24	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:11	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 09:18:06	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:01	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:18:00	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:58	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:43	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 09:17:40	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:34	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:17:32	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 15:54:52 2022/06/30 19:20:57