

重粒子消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:26	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:29	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:29	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:30	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:31	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:32	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:36	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:38	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:42	
	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:43		
2	重粒子癌症治療中心B1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:03	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:04	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:04	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:05	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:06	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:07	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:11	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:14	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:26:16	
	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:18		
3	重粒子癌症治療中心B1F 採水泵-FP-2	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:52	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:53	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:54	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:55	
		手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:55	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:26:57	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:27:01	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:27:06	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-12-16 14:27:09	
	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:27:10		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/12/27 10:04:21

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/12/27 19:03:10

承辦工程司：倪銘仁
 2022/12/28 10:31:57