3號門停車場消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	松木士汁	檢查日期 2022 年 06 月			
頁號	檢查項目		檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 B3F 採水泵-FP-2	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:36:22	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:36:19	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:36:15	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:11	
		手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:10	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:10	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:09	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:08	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:08	
		壓力開關	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	3號門停車場 B3F 消防泵-FP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:38:39	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:38:37	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:38:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:38:32	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:34	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:34	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:33	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:32	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:32	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:31	
3	3號門停車場 B3F 泡沫泵-FBP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:37:53	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:37:48	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-23 10:37:41	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:32	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:31	
כ		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:30	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:29	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:29	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:27	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:37:54	

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/27 12:31:06

2022/06/27 19:54:07

承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/30 11:09:33