

精神樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓R1F 滅火器-精-RF-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:08	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:07	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:07	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:05	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:04	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:03	
2	精神樓R1F 滅火器-精-RF-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:11	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:51:10	
3	精神樓4F 滅火器-精-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:49	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:48	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:47	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:47	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:46	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:59:44	
4	精神樓4F 滅火器-精-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:55	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:54	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:53	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:52	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:51	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:45:49	
5	精神樓4F 滅火器-精-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:13	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:12	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:11	
6	精神樓4F 滅火器-精-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:42	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:34	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:33	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:32	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:31	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:46:30	
7	精神樓4F 滅火器-精-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:11	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:02:10	
8	精神樓4F 滅火器-精-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:50	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:49	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:47	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:46	
9	精神樓4F 滅火器-精-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:57	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:56	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:53	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:01:52	
10	精神樓4F 滅火器-精-04-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:55	

	01	插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:54	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:57:52	
11	精神樓4F 滅火器-精-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:59	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:58	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:56	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:58:55	
12	精神樓4F 滅火器-精-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:20	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:18	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:17	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:47:16	
13	精神樓3F 滅火器-精-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:50	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:49	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:48	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:47	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:46	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:10:45	
14	精神樓3F 滅火器-精-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:32	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:31	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:30	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:26	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:25	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-13 09:05:24	
15	精神樓3F 滅火器-精-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:32	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:31	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:30	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:28	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:26	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:12:25	
16	精神樓3F 滅火器-精-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:00	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:03:59	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:03:58	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:03:57	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:03:56	
17	精神樓3F 滅火器-精-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:32	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:31	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:30	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:30	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:29	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:28	
18	精神樓3F 滅火器-精-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:34	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:09:33	
19	精神樓3F 滅火器-精-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:57	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:56	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:53	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:52	
20	精神樓3F 滅火器-精-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:35	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:34	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:33	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:32	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:31	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:04:30	

21	精神樓3F 滅火器-精-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:12	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:11	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:10	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:09	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:08	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:07:07	
22	精神樓3F 滅火器-精-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:20	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:16	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:08:15	
23	精神樓3F 滅火器-精-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:25	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:24	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:05:23	
24	精神樓2F 滅火器-精-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:55	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:54	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:53	
25	精神樓2F 滅火器-精-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:32	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:20:31	
26	精神樓2F 滅火器-精-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:14	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:11	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:10	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:09	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:08	
27	精神樓2F 滅火器-精-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:20	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:16	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:15	
28	精神樓2F 滅火器-精-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:20	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:18	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:17	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:19:16	
29	精神樓2F 滅火器-精-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:30	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:23:29	
30	精神樓2F 滅火器-精-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:36	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:35	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:34	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:33	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:16:33	
	精神樓2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:59	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:58	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:57	

31	滅火器-精-02-02	壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:56	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:55	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:17:54	
32	精神樓2F 滅火器-精-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:37	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:34	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:33	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 16:14:32	
33	精神樓1F 滅火器-精-01-H06	保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:20	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:18	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:17	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:16	
34	精神樓1F 滅火器-精-01-H08	保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:54	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:53	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:52	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:51	
35	精神樓1F 滅火器-精-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:16	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:15	
36	精神樓1F 滅火器-精-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:39	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:38	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:37	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:36	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:35	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:34	
37	精神樓1F 滅火器-精-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:34	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:42:32	
38	精神樓1F 滅火器-精-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:11	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:10	
39	精神樓1F 滅火器-精-01-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:34	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:43:32	
40	精神樓1F 滅火器-精-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:52	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:51	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:50	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:49	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:48	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:38:47	
41	精神樓1F 滅火器-精-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:02	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:01	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:59	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:58	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:57	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:56	
42	精神樓1F 滅火器-精-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:09	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:08	

	13	壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:07	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:06	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:05	
43	精神樓1F 滅火器-精-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:17	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:15	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:14	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:36:13	
44	精神樓1F 滅火器-精-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:09	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:08	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:07	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:06	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:05	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:04	
45	精神樓1F 滅火器-精-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:26	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:25	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:24	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:23	
46	精神樓1F 滅火器-精-01-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:26	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:23	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:22	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:21	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:35:20	
47	精神樓1F 滅火器-精-01-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:05	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:02	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:32:01	
48	精神樓1F 滅火器-精-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:46	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:45	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:44	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:43	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:37:42	
49	精神樓1F 滅火器-精-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:26	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:22	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:21	
50	精神樓1F 滅火器-精-01-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:13	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:12	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:11	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:10	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:09	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:07	
51	精神樓1F 滅火器-精-01-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:35	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:28	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:27	
52	精神樓1F 滅火器-精-01-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:51	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:49	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:47	

		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:40:46	
53	精神樓1F 滅火器-精-01-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:11	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:10	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:09	
54	精神樓1F 滅火器-精-01-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:33	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:28	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:26	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:25	
55	精神樓1F 滅火器-精-01-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:36	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:35	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:27:34	
56	精神樓1F 滅火器-精-01-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:34:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:55	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:33:54	
57	精神樓1F 滅火器-精-01-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:30:00	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:57	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:56	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:55	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:29:54	
58	精神樓1F 滅火器-精-01-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:12	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:08	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:08	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:07	
59	精神樓1F 滅火器-精-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:05	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:02	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:01	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:31:00	
60	精神樓1F 滅火器-精-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:20	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:16	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:41:15	
61	精神樓1F 滅火器-精-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:34	
		皮管	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:33	
		壓把	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:32	
		壓力	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:39:31	
備註:							
改善措施:							