

## 技警宿舍火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-14 15:59:43	
	R型受信總機- 電源盤	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:59:40	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:59:39	
2	技警宿舍1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:08:27	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-20	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:08:26	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:08:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:08:25	
3	技警宿舍1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:41	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-29	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:40	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:38	
4	技警宿舍1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:55:50	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:55:48	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:55:48	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:55:47	
5	技警宿舍2F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:11	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-61	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:09	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:09	
6	技警宿舍2F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:46	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-68	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:45	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:00:44	
7	技警宿舍3F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:46	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-87	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:45	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:44	
8	技警宿舍3F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:12	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-94	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:11	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:11	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:02:10	
9	技警宿舍4F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:37	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-113	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:36	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:35	
10	技警宿舍4F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:03	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-120	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:02	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:06:01	
11	技警宿舍5F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:03:41	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-121	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:03:40	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:03:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 16:03:39	
12	技警宿舍B1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:56:09	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:56:06	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:56:05	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:56:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:20:13

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 20:07:58

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:35:25