

精神樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓4F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:49	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:47	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:47	
	M2-101	手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:46	
2	精神樓4F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:42	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:41	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:40	
	M2-143	手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:39	
3	精神樓4F	定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:36:01	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:59	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:58	
	M2-160	手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 11:35:58	
4	精神樓3F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:01:54	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:01:53	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:01:52	
	M2-1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:01:51	
5	精神樓3F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:22	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:21	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:20	
	M2-25	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:19	
6	精神樓3F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:47	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:46	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:46	
	M2-62	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:03:44	
7	精神樓2F	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.6	曾耀緯	2022-06-17 09:00:18	
	R型受信總機-	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:14	
	電源盤	電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:12	
8	精神樓2F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:03	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:02	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:01	
	M1-101	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:00	
9	精神樓2F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:45	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:43	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:43	
	M1-125	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:00:42	
10	精神樓2F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:58	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:56	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:56	
	M1-164	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 08:59:55	
11	精神樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:08:36	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:08:35	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:08:34	
	M1-1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:08:33	
12	精神樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:46	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:46	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:45	
	M1-21	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:10:44	
13	精神樓1F	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:06:48	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:06:47	
	火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:06:46	
	M1-28	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:06:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 15:41:19

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:50:00

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:06:22