

法定停車場防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-001	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:02	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:08:01	
2	法定停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-002	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:39	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:38	
3	法定停車場 B1F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:21	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-003	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:20	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:19	
4	法定停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-004	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:50	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:06:49	
5	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-011	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:20:42	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:20:41	
6	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-012	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:24:15	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:24:14	
7	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-001	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:54	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:53	
8	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-002	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:48	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:47	
9	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-003	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:20	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:16:19	
10	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-004	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:24:11	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:24:10	
11	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-005	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:03	
12	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-006	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:22:37	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:22:36	
13	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-007	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:22:26	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:22:24	
14	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-008	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:57	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:56	
15	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-009	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:34	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:33	
	法定停車場 B2F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:12	
	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:11		

16	防火門及防火鐵捲門-B2-010	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:21:10	
17	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:04	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:03	
18	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-002	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:37	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:36	
19	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-003	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:28	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:28:27	
20	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-004	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:57	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:56	
21	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-005	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:34:19	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:34:17	
22	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-006	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:55	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:53	
23	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-007	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:32	
24	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-008	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:22	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:21	
25	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-009	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:10	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:32:07	
26	法定停車場B3F 防火門及防火鐵捲門-B3-010	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:47	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:46	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:31:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:28:33

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 20:00:03

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:07:58