

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:05:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:05:08	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:05:07	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	王德全	2022-05-01 16:05:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:43	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:42	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:41	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:39	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:37	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:36	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:04:34	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-01 16:04:33	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:40:17 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/04 13:11:30 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:49	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:47	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:47	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 13:53:45	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:38	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:37	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:37	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:36	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:35	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:35	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:53:34	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-02 13:53:27	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:38:35 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/04 13:19:13 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:38	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:37	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 11:19:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:29	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:28	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:27	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:26	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:25	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:19:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 11:19:23	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:37:17

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:25:24

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:34	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 15:13:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:20	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:16	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:13:15	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 15:13:13	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:34:41

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/06 19:46:13

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:28:06	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:28:03	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:28:02	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 14:28:01	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:57	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:56	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:55	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:53	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:52	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:27:51	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 14:27:49	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:33:34

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/06 19:48:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:35	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:34	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	王德全	2022-05-06 15:07:33	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:24	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:22	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:20	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:18	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:07:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 15:07:16	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:32:24

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:51:35

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:38	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:36	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 10:50:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:22	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:19	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:17	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:50:15	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-07 10:50:13	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:58:09

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:31:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年05月08日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:55	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:47	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:45	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 09:08:44	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:38	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:37	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:36	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:32	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:27	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:08:26	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:08:24	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:56:53

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:30:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:36	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 14:06:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:28	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:27	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:26	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:25	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:23	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:06:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 14:06:21	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:52:40

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/10 19:21:52

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:42	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 14:19:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:32	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:26	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:19:25	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-10 14:19:24	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 17:15:50

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/10 19:41:30

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:45	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:44	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	王德全	2022-05-11 10:51:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:32	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:27	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:51:27	

		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 10:51:25	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/12 13:02:26 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/12 19:41:36 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:22:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:22:15	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:22:14	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 10:22:12	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:22:02	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:22:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:59	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:57	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:54	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:21:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-12 10:21:51	

備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/12 17:06:35 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/12 19:47:14 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:15:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:55	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:55	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:54	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 10:40:53	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:47	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:47	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:46	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:44	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:40:43	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 10:40:42	

備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/16 11:32:38 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 20:36:14 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	法定停車場	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:56	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:52	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:50	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 13:48:49	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:45	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:44	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:43	

1	B1F 400KW發電機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:42	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:40	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:39	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:38	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:48:37	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 13:48:35	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/16 11:24:49 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 20:48:37 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:37	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:36	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 15:03:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:31	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:25	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:23	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:03:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 15:03:21	
備註：							
改善措施：							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/16 10:06:15 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 21:07:09 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:14:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:14:15	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:14:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 09:14:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:18	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:17	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:15	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:14	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:13	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:13:12	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 09:13:09	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/16 13:40:00 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 20:33:15 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:18	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 14:15:15	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:03	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:01	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:15:00	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:14:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:14:57	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:14:55	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 14:14:54	

備註:
改善措施:

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/17 17:18:31
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 19:37:57
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:00:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:48	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:46	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:44	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-18 09:07:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:32	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:30	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:29	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:28	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:07:27	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:07:25	

備註:
改善措施:

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/18 11:39:57
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/18 20:20:44
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 15:42:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:35	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:33	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 14:09:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:26	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:25	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:24	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:22	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:21	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:09:20	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-19 14:09:18	

備註:
改善措施:

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/19 16:07:05

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/19 19:58:17

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:40:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 14:20:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:17	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:16	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:15	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:20:13	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 14:20:12	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/20 16:54:48

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/20 19:26:05

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:12:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:31	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:29	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:28	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 10:29:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:21	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:20	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:17	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:16	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:29:13	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 10:29:11	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/21 11:53:36

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/21 15:29:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:10:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:13	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:12	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 10:08:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:06	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:05	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:03	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:08:01	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:07:59	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:07:58	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:07:58	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:07:57	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-22 10:07:56	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機**400KW**每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:53:46

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/24 19:50:13

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:09:05

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:28:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:28:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:28:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.3	董家圻	2022-05-23 10:28:04	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:28:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:28:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:59	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:57	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:55	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:27:54	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 10:27:53	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機**400KW**每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:51:56

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/24 19:53:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:09:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:01:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:01:05	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:01:04	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 14:01:02	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:47	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:46	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:45	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:43	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:42	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:00:41	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 14:00:40	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機**400KW**每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:50:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/24 19:55:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:08:54

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:16:02	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:16:00	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:59	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 14:15:57	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:12	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:11	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:10	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:09	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:08	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:06	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:15:05	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 14:15:04	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/26 14:17:22 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/26 19:38:49 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:49:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:46	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:44	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 08:45:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:32	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:31	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:30	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:28	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:27	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:25	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:45:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 08:45:23	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/26 14:16:41 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/26 19:39:46 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:48:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:54:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:54:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:54:04	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-27 10:54:03	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:56	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:52	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:48	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:47	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:53:45	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-27 10:53:44	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:18:16	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:18:12	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:18:11	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-28 09:18:09	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:56	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:56	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:55	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:54	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:52	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:17:51	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:17:50	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/30 14:32:51
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/30 14:38:00
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:46:59

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:16:06	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:55	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:54	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 14:15:53	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:48	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:47	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:46	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:45	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:44	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:43	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:42	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:15:40	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 14:15:39	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/30 13:48:44
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/30 14:40:23
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:46:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:57	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:56	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 14:11:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:49	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:48	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:47	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:46	

	供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:11:45	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 14:11:43	
備註:						
改善措施:						

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/30 17:23:24

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 18:56:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:42:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:16	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:13	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:11	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 10:27:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:27:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:26:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:26:57	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:26:55	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:26:54	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:26:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 10:26:51	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2022/05/31 13:41:05

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/31 13:43:21

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:42:19