

## 調度站滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:27	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:26	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:26	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:25	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:24	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:24	
2	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:32	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:31	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:30	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:30	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:29	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:28	
3	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:19	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:18	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:17	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:16	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:16	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:15	
4	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:24	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:23	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:22	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:21	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:21	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:20	
5	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:51	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:49	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:49	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:48	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:56:47	
6	調度站垃圾站 2F 滅火器-調-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:20	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:19	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:19	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:18	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:17	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:17	
7	調度站垃圾站 2F 滅火器-調-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:25	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:24	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:23	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:22	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:21	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:21	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:28:14

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:23:19

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:30:47