

## 動力中心自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心8F 自動撒水設備-08F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:13	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:12	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:11	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:10	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:09	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:09	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:09:08	
2	動力中心7F 自動撒水設備-07F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:52	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:51	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:50	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:49	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:48	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:47	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:11:47	
3	動力中心6F 自動撒水設備-06F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:54	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:53	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:52	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:51	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:51	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:50	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:13:49	
4	動力中心5F 自動撒水設備-05F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:23	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:21	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:21	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:20	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:19	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:18	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:16:18	
5	動力中心4F 自動撒水設備-04F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:53	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:51	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:51	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:50	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:49	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:48	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:27:48	
6	動力中心3F 自動撒水設備-03F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:37	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:36	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:35	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:34	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:34	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:33	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:31:32	
7	動力中心2F 自動撒水設備-02F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:30	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:28	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:28	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:27	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:26	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:25	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:39:24	
8	動力中心1F 自動撒水設備-01F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:15	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:14	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:13	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:12	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:11	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:11	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:10	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:10	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:09	

9	動力中心B1F 自動撒水設備- B1F-1	閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:08	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:07	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:06	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:05	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:44:01	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
 2022/06/27 12:23:10

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/27 20:05:33

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 10:50:06