

湖畔門診緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診3F 緊急廣播主機	揚聲器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:20:08	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	27	吳金龍	2022-06-07 08:20:05	
		主機麥克風	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:19:59	
		主機回路指示	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:19:59	
		主機標示	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:19:58	
		主機電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:19:57	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:18:58

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:09:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:47:52