

湖畔門診排煙設備(月)檢查

| 單位    | 消防                          | 判定基準    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 |                     |    |
|-------|-----------------------------|---------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                        |         |      | 檢查結果 | 檢查員         | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 湖畔門診RF<br>排煙設備-DM-<br>RF-01 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 吳金龍         | 2022-06-07 08:29:58 |    |
|       |                             | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 吳金龍         | 2022-06-07 08:29:55 |    |
|       |                             | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 吳金龍         | 2022-06-07 08:29:54 |    |
|       |                             | 控制盤     | 目視   | 正常   | 吳金龍         | 2022-06-07 08:29:53 |    |
|       |                             | 排煙機     | 目視   | 正常   | 吳金龍         | 2022-06-07 08:29:53 |    |
| 備註:   |                             |         |      |      |             |                     |    |
| 改善措施: |                             |         |      |      |             |                     |    |
|       |                             |         |      |      |             |                     |    |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:19:01

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:09:58

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:47:14