

山上學苑火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	山上學苑1F P型火警受信 總機-學苑1號 及2號	火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:12	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:11	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-13 09:09:09	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:06	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:05	
2	山上學苑1F P型火警受信 總機-學苑5號	火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:52	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:50	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.5	曾耀緯	2022-06-13 09:19:47	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:43	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:42	
3	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:14	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:13	
	火警探測器-學	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:12	
	苑2號1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:12	
4	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:54	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:53	
	火警探測器-學	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:52	
	苑1號1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:51	
5	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:18	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	火警探測器-A	火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	區	手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:18	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	火警探測器-B	火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	區	手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:19	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	火警探測器-C	火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	區	手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	山上學苑1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:20	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	火警探測器-D	火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	區	手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
9	山上學苑1F	火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:23	
	火警探測器-E	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:22	
	區	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:21	
10	山上學苑B1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:37	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:35	
	火警探測器-學	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:34	
	苑1號B1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:34	
11	山上學苑B1F	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:50	
	火警綜合盤及	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:48	
	火警探測器-學	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:48	
	苑2號B1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:47	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:54:49

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 19:34:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:39