

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	89.4	梁柏翰	2022-06-01 10:40:54	
		電流-S	目視	92.9	梁柏翰	2022-06-01 10:40:51	
		電流-R	目視	93.3	梁柏翰	2022-06-01 10:40:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:40:39	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3	梁柏翰	2022-06-01 10:41:06	
		電流-S	目視	3	梁柏翰	2022-06-01 10:41:03	
		電流-R	目視	3.2	梁柏翰	2022-06-01 10:41:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:40:56	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.3	梁柏翰	2022-06-01 10:41:17	
		電流-S	目視	13.8	梁柏翰	2022-06-01 10:41:14	
		電流-R	目視	13.7	梁柏翰	2022-06-01 10:41:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:41:07	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.2	梁柏翰	2022-06-01 10:41:50	
		電流-S	目視	12.2	梁柏翰	2022-06-01 10:41:33	
		電流-R	目視	10.9	梁柏翰	2022-06-01 10:41:30	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:41:20	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.2	梁柏翰	2022-06-01 10:42:09	
		電流-S	目視	17.2	梁柏翰	2022-06-01 10:42:03	
		電流-R	目視	17.9	梁柏翰	2022-06-01 10:41:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:41:52	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.3	梁柏翰	2022-06-01 10:42:29	
		電流-S	目視	3.2	梁柏翰	2022-06-01 10:42:18	
		電流-R	目視	3.6	梁柏翰	2022-06-01 10:42:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:42:10	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:42:38	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:42:37	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:42:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:42:31	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	11.1	梁柏翰	2022-06-01 10:42:54	
		電流-S	目視	12	梁柏翰	2022-06-01 10:42:50	
		電流-R	目視	12.5	梁柏翰	2022-06-01 10:42:47	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:42:41	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.8	梁柏翰	2022-06-01 10:43:08	
		電流-S	目視	21.4	梁柏翰	2022-06-01 10:43:05	
		電流-R	目視	21.6	梁柏翰	2022-06-01 10:43:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:42:56	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.6	梁柏翰	2022-06-01 10:43:22	
		電流-S	目視	14.6	梁柏翰	2022-06-01 10:43:19	
		電流-R	目視	15.3	梁柏翰	2022-06-01 10:43:14	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:43:09	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	332	梁柏翰	2022-06-01 10:43:40	
		電流-S	目視	310	梁柏翰	2022-06-01 10:43:37	
		電流-R	目視	311	梁柏翰	2022-06-01 10:43:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:43:24	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	279	梁柏翰	2022-06-01 10:43:52	
		電流-S	目視	311	梁柏翰	2022-06-01 10:43:49	
		電流-R	目視	290	梁柏翰	2022-06-01 10:43:46	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:43:41	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	342	梁柏翰	2022-06-01 10:44:05	
		電流-S	目視	379	梁柏翰	2022-06-01 10:44:01	
		電流-R	目視	351	梁柏翰	2022-06-01 10:43:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:43:53	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:44:14	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:44:12	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 10:44:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 10:44:06	
	致德樓B1F	電流-T	目視	49	梁柏翰	2022-06-01 10:44:25	
		電流-S	目視	39	梁柏翰	2022-06-01 10:44:23	

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/02 08:57:36

## 每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	91.1	張炫翊	2022-06-02 14:57:55	
		電流-S	目視	93.1	張炫翊	2022-06-02 14:57:51	
		電流-R	目視	96.7	張炫翊	2022-06-02 14:57:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:57:20	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:58:05	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:58:02	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:58:00	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:57:57	

3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.7	張炫翊	2022-06-02 14:58:17	
		電流-S	目視	14.5	張炫翊	2022-06-02 14:58:13	
		電流-R	目視	13.8	張炫翊	2022-06-02 14:58:10	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:58:06	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.6	張炫翊	2022-06-02 14:58:29	
		電流-S	目視	9.8	張炫翊	2022-06-02 14:58:26	
		電流-R	目視	9.2	張炫翊	2022-06-02 14:58:23	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:58:18	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	12.7	張炫翊	2022-06-02 14:58:45	
		電流-S	目視	11.6	張炫翊	2022-06-02 14:58:41	
		電流-R	目視	12.6	張炫翊	2022-06-02 14:58:38	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:58:30	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.3	張炫翊	2022-06-02 14:58:58	
		電流-S	目視	3.1	張炫翊	2022-06-02 14:58:55	
		電流-R	目視	3.6	張炫翊	2022-06-02 14:58:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:58:47	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:59:07	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:59:05	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-02 14:59:01	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:58:59	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	17.8	張炫翊	2022-06-02 14:59:25	
		電流-S	目視	17.4	張炫翊	2022-06-02 14:59:20	
		電流-R	目視	18.4	張炫翊	2022-06-02 14:59:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:59:09	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	21.4	張炫翊	2022-06-02 14:59:43	
		電流-S	目視	22	張炫翊	2022-06-02 14:59:38	
		電流-R	目視	22.1	張炫翊	2022-06-02 14:59:33	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:59:26	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.1	張炫翊	2022-06-02 14:59:56	
		電流-S	目視	13.1	張炫翊	2022-06-02 14:59:52	
		電流-R	目視	13.8	張炫翊	2022-06-02 14:59:48	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:59:44	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	266	張炫翊	2022-06-02 15:00:12	
		電流-S	目視	259	張炫翊	2022-06-02 15:00:09	
		電流-R	目視	288	張炫翊	2022-06-02 15:00:06	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 14:59:57	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	428	張炫翊	2022-06-02 15:00:24	
		電流-S	目視	444	張炫翊	2022-06-02 15:00:21	
		電流-R	目視	450	張炫翊	2022-06-02 15:00:18	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:00:13	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	295	張炫翊	2022-06-02 15:00:35	
		電流-S	目視	333	張炫翊	2022-06-02 15:00:32	
		電流-R	目視	310	張炫翊	2022-06-02 15:00:29	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:00:25	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-02 15:00:44	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-02 15:00:42	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-02 15:00:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:00:37	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	46	張炫翊	2022-06-02 15:02:17	
		電流-S	目視	47	張炫翊	2022-06-02 15:02:14	
		電流-R	目視	40	張炫翊	2022-06-02 15:02:09	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:02:03	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	25	張炫翊	2022-06-02 15:02:27	
		電流-S	目視	17	張炫翊	2022-06-02 15:02:25	
		電流-R	目視	28	張炫翊	2022-06-02 15:02:21	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:02:18	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	418	張炫翊	2022-06-02 15:02:42	
		電流-S	目視	405	張炫翊	2022-06-02 15:02:39	
		電流-R	目視	440	張炫翊	2022-06-02 15:02:35	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:02:29	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	417	張炫翊	2022-06-02 15:02:52	
		電流-S	目視	405	張炫翊	2022-06-02 15:02:49	
		電流-R	目視	439	張炫翊	2022-06-02 15:02:46	

		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:02:43	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	張炫翊	2022-06-02 15:03:03	
		電流-S	目視	10	張炫翊	2022-06-02 15:03:00	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-06-02 15:02:58	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:02:54	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1113	張炫翊	2022-06-02 15:03:19	
		電流-S	目視	1140	張炫翊	2022-06-02 15:03:16	
		電流-R	目視	1142	張炫翊	2022-06-02 15:03:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:03:04	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	張炫翊	2022-06-02 15:03:30	
		電流-S	目視	212	張炫翊	2022-06-02 15:03:27	
		電流-R	目視	210	張炫翊	2022-06-02 15:03:24	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:03:20	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	441	張炫翊	2022-06-02 15:03:46	
		電流-S	目視	432	張炫翊	2022-06-02 15:03:43	
		電流-R	目視	471	張炫翊	2022-06-02 15:03:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:03:31	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	334	張炫翊	2022-06-02 15:03:57	
		電流-S	目視	334	張炫翊	2022-06-02 15:03:54	
		電流-R	目視	336	張炫翊	2022-06-02 15:03:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:03:47	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-06-02 15:04:09	
		電流-S	目視	78	張炫翊	2022-06-02 15:04:06	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2022-06-02 15:04:03	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:03:58	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	245	張炫翊	2022-06-02 15:04:25	
		電流-S	目視	228	張炫翊	2022-06-02 15:04:22	
		電流-R	目視	297	張炫翊	2022-06-02 15:04:13	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:04:10	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	246	張炫翊	2022-06-02 15:04:36	
		電流-S	目視	228	張炫翊	2022-06-02 15:04:33	
		電流-R	目視	251	張炫翊	2022-06-02 15:04:30	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 15:04:26	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/02 16:44:54    2022/06/02 19:18:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	50.7	梁柏翰	2022-06-03 10:48:56	
		電流-S	目視	51.6	梁柏翰	2022-06-03 10:48:53	
		電流-R	目視	52.4	梁柏翰	2022-06-03 10:48:49	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:48:34	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:49:04	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:49:03	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:49:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:48:57	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.5	梁柏翰	2022-06-03 10:49:18	
		電流-S	目視	11.6	梁柏翰	2022-06-03 10:49:15	
		電流-R	目視	11.8	梁柏翰	2022-06-03 10:49:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:49:06	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.8	梁柏翰	2022-06-03 10:49:30	
		電流-S	目視	5.2	梁柏翰	2022-06-03 10:49:27	
		電流-R	目視	4.8	梁柏翰	2022-06-03 10:49:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:49:19	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.9	梁柏翰	2022-06-03 10:49:42	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:49:39	
		電流-R	目視	2.1	梁柏翰	2022-06-03 10:49:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:49:32	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.8	梁柏翰	2022-06-03 10:49:55	
		電流-S	目視	1.7	梁柏翰	2022-06-03 10:49:52	
		電流-R	目視	2.1	梁柏翰	2022-06-03 10:49:48	

		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:49:43	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:50:02	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:50:00	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:49:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:49:56	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	梁柏翰	2022-06-03 10:50:16	
		電流-S	目視	1.7	梁柏翰	2022-06-03 10:50:12	
		電流-R	目視	1.7	梁柏翰	2022-06-03 10:50:09	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:50:04	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.5	梁柏翰	2022-06-03 10:50:30	
		電流-S	目視	18.1	梁柏翰	2022-06-03 10:50:26	
		電流-R	目視	18	梁柏翰	2022-06-03 10:50:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:50:18	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.8	梁柏翰	2022-06-03 10:50:45	
		電流-S	目視	13.9	梁柏翰	2022-06-03 10:50:40	
		電流-R	目視	14.3	梁柏翰	2022-06-03 10:50:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:50:31	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	155	梁柏翰	2022-06-03 10:51:06	
		電流-S	目視	117	梁柏翰	2022-06-03 10:51:03	
		電流-R	目視	135	梁柏翰	2022-06-03 10:50:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:50:47	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	26	梁柏翰	2022-06-03 10:51:18	
		電流-S	目視	24	梁柏翰	2022-06-03 10:51:15	
		電流-R	目視	26	梁柏翰	2022-06-03 10:51:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:51:07	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	322	梁柏翰	2022-06-03 10:51:30	
		電流-S	目視	355	梁柏翰	2022-06-03 10:51:26	
		電流-R	目視	330	梁柏翰	2022-06-03 10:51:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:51:19	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:51:40	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:51:38	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 10:51:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:51:31	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20	梁柏翰	2022-06-03 10:51:53	
		電流-S	目視	17	梁柏翰	2022-06-03 10:51:50	
		電流-R	目視	18	梁柏翰	2022-06-03 10:51:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:51:41	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	9	梁柏翰	2022-06-03 10:52:06	
		電流-S	目視	4	梁柏翰	2022-06-03 10:52:04	
		電流-R	目視	13	梁柏翰	2022-06-03 10:51:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:51:54	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	338	梁柏翰	2022-06-03 10:52:27	
		電流-S	目視	338	梁柏翰	2022-06-03 10:52:24	
		電流-R	目視	365	梁柏翰	2022-06-03 10:52:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:52:07	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	331	梁柏翰	2022-06-03 10:52:39	
		電流-S	目視	331	梁柏翰	2022-06-03 10:52:36	
		電流-R	目視	352	梁柏翰	2022-06-03 10:52:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:52:28	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	梁柏翰	2022-06-03 10:52:49	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-03 10:52:47	
		電流-R	目視	9	梁柏翰	2022-06-03 10:52:44	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:52:40	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	904	梁柏翰	2022-06-03 10:53:05	
		電流-S	目視	922	梁柏翰	2022-06-03 10:53:01	
		電流-R	目視	922	梁柏翰	2022-06-03 10:52:57	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:52:50	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	梁柏翰	2022-06-03 10:53:18	
		電流-S	目視	210	梁柏翰	2022-06-03 10:53:15	
		電流-R	目視	208	梁柏翰	2022-06-03 10:53:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:53:06	
	致德樓B1F	電流-T	目視	96	梁柏翰	2022-06-03 10:53:37	
		電流-S	目視	76	梁柏翰	2022-06-03 10:53:33	



22	MPA1	電流-R	目視	98	梁柏翰	2022-06-03 10:53:44	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:53:19	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	梁柏翰	2022-06-03 10:53:58	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-06-03 10:53:55	
		電流-R	目視	77	梁柏翰	2022-06-03 10:53:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:53:47	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	梁柏翰	2022-06-03 10:54:11	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-06-03 10:54:08	
		電流-R	目視	76	梁柏翰	2022-06-03 10:54:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:53:59	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	183	梁柏翰	2022-06-03 10:54:26	
		電流-S	目視	180	梁柏翰	2022-06-03 10:54:23	
		電流-R	目視	188	梁柏翰	2022-06-03 10:54:19	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:54:13	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	184	梁柏翰	2022-06-03 10:54:41	
		電流-S	目視	177	梁柏翰	2022-06-03 10:54:37	
		電流-R	目視	190	梁柏翰	2022-06-03 10:54:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 10:54:27	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 09:53:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/04 09:55:44

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:51:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	67.5	張玆翊	2022-06-04 14:49:16	
		電流-S	目視	70.9	張玆翊	2022-06-04 14:49:12	
		電流-R	目視	71.1	張玆翊	2022-06-04 14:49:08	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:48:47	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:49:23	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:49:21	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:49:19	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:49:17	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.7	張玆翊	2022-06-04 14:49:35	
		電流-S	目視	12.2	張玆翊	2022-06-04 14:49:31	
		電流-R	目視	11.9	張玆翊	2022-06-04 14:49:28	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:49:24	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.6	張玆翊	2022-06-04 14:49:45	
		電流-S	目視	5.7	張玆翊	2022-06-04 14:49:43	
		電流-R	目視	5.7	張玆翊	2022-06-04 14:49:40	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:49:36	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.6	張玆翊	2022-06-04 14:50:00	
		電流-S	目視	16.3	張玆翊	2022-06-04 14:49:56	
		電流-R	目視	16.3	張玆翊	2022-06-04 14:49:53	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:49:48	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.1	張玆翊	2022-06-04 14:50:11	
		電流-S	目視	3.1	張玆翊	2022-06-04 14:50:08	
		電流-R	目視	3.4	張玆翊	2022-06-04 14:50:05	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:50:01	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:50:19	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:50:16	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:50:14	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:50:12	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 14:50:29	
		電流-S	目視	1.7	張玆翊	2022-06-04 14:50:26	
		電流-R	目視	1.8	張玆翊	2022-06-04 14:50:23	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:50:20	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	16.4	張玆翊	2022-06-04 14:50:41	
		電流-S	目視	17.1	張玆翊	2022-06-04 14:50:37	
		電流-R	目視	17.1	張玆翊	2022-06-04 14:50:34	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 14:50:30	
		電流-T	目視	12.7	張玆翊	2022-06-04 14:50:53	

10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	13.7	張炫翊	2022-06-04 14:50:48	
		電流-R	目視	14.4	張炫翊	2022-06-04 14:50:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:50:42	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	153	張炫翊	2022-06-04 14:51:07	
		電流-S	目視	137	張炫翊	2022-06-04 14:51:05	
		電流-R	目視	141	張炫翊	2022-06-04 14:51:02	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:50:55	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	張炫翊	2022-06-04 14:51:18	
		電流-S	目視	27	張炫翊	2022-06-04 14:51:16	
		電流-R	目視	27	張炫翊	2022-06-04 14:51:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:09	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	316	張炫翊	2022-06-04 14:51:29	
		電流-S	目視	352	張炫翊	2022-06-04 14:51:25	
		電流-R	目視	329	張炫翊	2022-06-04 14:51:22	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:19	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-04 14:51:36	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-04 14:51:34	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-04 14:51:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:30	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	23	張炫翊	2022-06-04 14:51:48	
		電流-S	目視	16	張炫翊	2022-06-04 14:51:45	
		電流-R	目視	15	張炫翊	2022-06-04 14:51:42	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:37	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6	張炫翊	2022-06-04 14:51:56	
		電流-S	目視	4	張炫翊	2022-06-04 14:51:54	
		電流-R	目視	9	張炫翊	2022-06-04 14:51:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:49	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	363	張炫翊	2022-06-04 14:52:10	
		電流-S	目視	372	張炫翊	2022-06-04 14:52:07	
		電流-R	目視	392	張炫翊	2022-06-04 14:52:04	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:51:57	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	370	張炫翊	2022-06-04 14:52:21	
		電流-S	目視	369	張炫翊	2022-06-04 14:52:18	
		電流-R	目視	390	張炫翊	2022-06-04 14:52:14	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:52:11	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	張炫翊	2022-06-04 14:52:30	
		電流-S	目視	10	張炫翊	2022-06-04 14:52:27	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-06-04 14:52:25	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:52:22	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	845	張炫翊	2022-06-04 14:52:44	
		電流-S	目視	863	張炫翊	2022-06-04 14:52:41	
		電流-R	目視	871	張炫翊	2022-06-04 14:52:38	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:52:32	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	張炫翊	2022-06-04 14:52:53	
		電流-S	目視	213	張炫翊	2022-06-04 14:52:51	
		電流-R	目視	210	張炫翊	2022-06-04 14:52:48	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:52:45	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	789	張炫翊	2022-06-04 14:53:05	
		電流-S	目視	871	張炫翊	2022-06-04 14:53:02	
		電流-R	目視	828	張炫翊	2022-06-04 14:52:59	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:52:55	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	248	張炫翊	2022-06-04 14:53:15	
		電流-S	目視	249	張炫翊	2022-06-04 14:53:12	
		電流-R	目視	249	張炫翊	2022-06-04 14:53:09	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:53:06	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-06-04 14:53:26	
		電流-S	目視	79	張炫翊	2022-06-04 14:53:23	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2022-06-04 14:53:21	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:53:16	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	264	張炫翊	2022-06-04 14:53:37	
		電流-S	目視	249	張炫翊	2022-06-04 14:53:34	
		電流-R	目視	270	張炫翊	2022-06-04 14:53:31	

		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:53:27	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	292	張炫翊	2022-06-04 14:53:58	
		電流-S	目視	272	張炫翊	2022-06-04 14:53:55	
		電流-R	目視	297	張炫翊	2022-06-04 14:53:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-04 14:53:38	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
 2022/06/04 19:53:51

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/04 19:56:46

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/10 08:52:19

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	48.7	錢志浩	2022-06-05 09:49:08	
		電流-S	目視	50.9	錢志浩	2022-06-05 09:49:04	
		電流-R	目視	51.4	錢志浩	2022-06-05 09:49:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:48:51	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:15	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:13	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:11	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:09	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.5	錢志浩	2022-06-05 09:49:24	
		電流-S	目視	12.1	錢志浩	2022-06-05 09:49:22	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-06-05 09:49:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:16	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.6	錢志浩	2022-06-05 09:49:33	
		電流-S	目視	5.8	錢志浩	2022-06-05 09:49:31	
		電流-R	目視	5.3	錢志浩	2022-06-05 09:49:29	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:25	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.6	錢志浩	2022-06-05 09:49:41	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:39	
		電流-R	目視	5.3	錢志浩	2022-06-05 09:49:37	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:34	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2	錢志浩	2022-06-05 09:49:51	
		電流-S	目視	1.7	錢志浩	2022-06-05 09:49:49	
		電流-R	目視	1.9	錢志浩	2022-06-05 09:49:46	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:43	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:57	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:56	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:49:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:52	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:50:06	
		電流-S	目視	1.7	錢志浩	2022-06-05 09:50:04	
		電流-R	目視	1.8	錢志浩	2022-06-05 09:50:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:49:58	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	15.5	錢志浩	2022-06-05 09:50:23	
		電流-S	目視	16.1	錢志浩	2022-06-05 09:50:20	
		電流-R	目視	16	錢志浩	2022-06-05 09:50:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:50:07	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	錢志浩	2022-06-05 09:50:32	
		電流-S	目視	14.2	錢志浩	2022-06-05 09:50:30	
		電流-R	目視	14.8	錢志浩	2022-06-05 09:50:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:50:24	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	163	錢志浩	2022-06-05 09:50:50	
		電流-S	目視	122	錢志浩	2022-06-05 09:50:48	
		電流-R	目視	142	錢志浩	2022-06-05 09:50:46	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:50:33	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	28	錢志浩	2022-06-05 09:50:59	
		電流-S	目視	26	錢志浩	2022-06-05 09:50:57	
		電流-R	目視	26	錢志浩	2022-06-05 09:50:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:50:51	
	致德樓B1F	電流-T	目視	331	錢志浩	2022-06-05 09:51:09	
		電流-S	目視	364	錢志浩	2022-06-05 09:51:06	



13	MACA	電流-R	目視	342	錢志浩	2022-06-05 09:51:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:00	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:51:15	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:51:14	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:51:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:10	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	21	錢志浩	2022-06-05 09:51:25	
		電流-S	目視	17	錢志浩	2022-06-05 09:51:23	
		電流-R	目視	16	錢志浩	2022-06-05 09:51:21	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:16	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	5	錢志浩	2022-06-05 09:51:33	
		電流-S	目視	3	錢志浩	2022-06-05 09:51:31	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2022-06-05 09:51:30	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:27	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	345	錢志浩	2022-06-05 09:51:49	
		電流-S	目視	383	錢志浩	2022-06-05 09:51:46	
		電流-R	目視	367	錢志浩	2022-06-05 09:51:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:34	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	344	錢志浩	2022-06-05 09:51:58	
		電流-S	目視	379	錢志浩	2022-06-05 09:51:56	
		電流-R	目視	374	錢志浩	2022-06-05 09:51:53	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:50	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	錢志浩	2022-06-05 09:52:05	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-06-05 09:52:03	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-06-05 09:52:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:51:59	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	807	錢志浩	2022-06-05 09:52:20	
		電流-S	目視	827	錢志浩	2022-06-05 09:52:18	
		電流-R	目視	834	錢志浩	2022-06-05 09:52:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:06	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	錢志浩	2022-06-05 09:52:30	
		電流-S	目視	210	錢志浩	2022-06-05 09:52:28	
		電流-R	目視	209	錢志浩	2022-06-05 09:52:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:21	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	84	錢志浩	2022-06-05 09:52:39	
		電流-S	目視	36	錢志浩	2022-06-05 09:52:36	
		電流-R	目視	96	錢志浩	2022-06-05 09:52:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:31	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	錢志浩	2022-06-05 09:52:48	
		電流-S	目視	79	錢志浩	2022-06-05 09:52:46	
		電流-R	目視	77	錢志浩	2022-06-05 09:52:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:40	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	錢志浩	2022-06-05 09:53:44	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-06-05 09:53:41	
		電流-R	目視	77	錢志浩	2022-06-05 09:53:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:49	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	86	錢志浩	2022-06-05 09:53:06	
		電流-S	目視	80	錢志浩	2022-06-05 09:53:04	
		電流-R	目視	87	錢志浩	2022-06-05 09:53:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:52:59	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	86	錢志浩	2022-06-05 09:53:18	
		電流-S	目視	80	錢志浩	2022-06-05 09:53:16	
		電流-R	目視	87	錢志浩	2022-06-05 09:53:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:53:07	

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮  
2022/06/06 08:50:53

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/06 14:12:31

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:53:21

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		電流-T	目視	90.4	林建興	2022-06-06 10:09:23	

1	致德樓B1F VCB-A	電流-S	目視	91.9	林建興	2022-06-06 10:09:07	
		電流-R	目視	94.1	林建興	2022-06-06 10:08:51	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:08:40	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-06 10:09:48	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-06 10:09:42	
		電流-R	目視	3.3	林建興	2022-06-06 10:09:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:09:24	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.6	林建興	2022-06-06 10:10:19	
		電流-S	目視	13.7	林建興	2022-06-06 10:10:13	
		電流-R	目視	13.6	林建興	2022-06-06 10:10:05	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:09:49	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.4	林建興	2022-06-06 10:10:50	
		電流-S	目視	10.7	林建興	2022-06-06 10:10:41	
		電流-R	目視	9.3	林建興	2022-06-06 10:10:33	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:10:20	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	14.1	林建興	2022-06-06 10:11:26	
		電流-S	目視	14.4	林建興	2022-06-06 10:11:13	
		電流-R	目視	14.8	林建興	2022-06-06 10:12:36	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:12:24	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5	林建興	2022-06-06 10:13:20	
		電流-S	目視	4.8	林建興	2022-06-06 10:13:11	
		電流-R	目視	5.1	林建興	2022-06-06 10:13:01	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:12:46	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-06 10:13:34	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-06 10:13:31	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-06 10:13:28	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:13:22	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	11.1	林建興	2022-06-06 10:14:05	
		電流-S	目視	11.7	林建興	2022-06-06 10:13:56	
		電流-R	目視	12.3	林建興	2022-06-06 10:13:48	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:13:35	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.8	林建興	2022-06-06 10:14:41	
		電流-S	目視	21.3	林建興	2022-06-06 10:14:27	
		電流-R	目視	21.4	林建興	2022-06-06 10:14:19	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:14:07	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.4	林建興	2022-06-06 10:15:13	
		電流-S	目視	14.4	林建興	2022-06-06 10:15:04	
		電流-R	目視	15.1	林建興	2022-06-06 10:14:59	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:14:42	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	279	林建興	2022-06-06 10:15:50	
		電流-S	目視	269	林建興	2022-06-06 10:15:43	
		電流-R	目視	288	林建興	2022-06-06 10:15:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:15:15	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	273	林建興	2022-06-06 10:16:19	
		電流-S	目視	303	林建興	2022-06-06 10:16:12	
		電流-R	目視	286	林建興	2022-06-06 10:16:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:15:52	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	338	林建興	2022-06-06 10:16:44	
		電流-S	目視	373	林建興	2022-06-06 10:16:37	
		電流-R	目視	351	林建興	2022-06-06 10:16:30	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:16:21	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-06 10:16:59	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-06 10:16:56	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-06 10:16:53	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:16:46	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	39	林建興	2022-06-06 10:17:28	
		電流-S	目視	37	林建興	2022-06-06 10:17:21	
		電流-R	目視	42	林建興	2022-06-06 10:17:14	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:17:01	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	20	林建興	2022-06-06 10:17:51	
		電流-S	目視	15	林建興	2022-06-06 10:17:45	
		電流-R	目視	28	林建興	2022-06-06 10:17:37	

		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:17:29	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	385	林建興	2022-06-06 10:18:25	
		電流-S	目視	410	林建興	2022-06-06 10:18:12	
		電流-R	目視	437	林建興	2022-06-06 10:18:03	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:17:54	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	389	林建興	2022-06-06 10:19:05	
		電流-S	目視	396	林建興	2022-06-06 10:18:59	
		電流-R	目視	432	林建興	2022-06-06 10:18:45	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:18:27	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	林建興	2022-06-06 10:19:29	
		電流-S	目視	10	林建興	2022-06-06 10:19:23	
		電流-R	目視	10	林建興	2022-06-06 10:19:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:19:07	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1069	林建興	2022-06-06 10:20:00	
		電流-S	目視	1079	林建興	2022-06-06 10:19:53	
		電流-R	目視	1091	林建興	2022-06-06 10:19:46	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:19:31	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	林建興	2022-06-06 10:20:23	
		電流-S	目視	210	林建興	2022-06-06 10:20:17	
		電流-R	目視	208	林建興	2022-06-06 10:20:11	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:20:01	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	992	林建興	2022-06-06 10:20:59	
		電流-S	目視	746	林建興	2022-06-06 10:20:52	
		電流-R	目視	830	林建興	2022-06-06 10:20:44	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:20:28	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	246	林建興	2022-06-06 10:21:24	
		電流-S	目視	246	林建興	2022-06-06 10:21:17	
		電流-R	目視	245	林建興	2022-06-06 10:21:13	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:21:01	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	林建興	2022-06-06 10:22:22	
		電流-S	目視	4	林建興	2022-06-06 10:22:15	
		電流-R	目視	76	林建興	2022-06-06 10:21:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:22:00	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	162	林建興	2022-06-06 10:23:02	
		電流-S	目視	169	林建興	2022-06-06 10:22:55	
		電流-R	目視	204	林建興	2022-06-06 10:24:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:24:04	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	170	林建興	2022-06-06 10:23:38	
		電流-S	目視	167	林建興	2022-06-06 10:23:31	
		電流-R	目視	169	林建興	2022-06-06 10:23:23	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 10:23:04	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
 2022/06/06 15:06:05

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/06 19:02:41

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/10 08:53:34

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	80.9	黃精忠	2022-06-07 14:14:28	
		電流-S	目視	82.6	黃精忠	2022-06-07 14:14:24	
		電流-R	目視	83.1	黃精忠	2022-06-07 14:14:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:13:49	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:14:39	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:14:37	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:14:34	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:14:30	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	黃精忠	2022-06-07 14:14:59	
		電流-S	目視	13.8	黃精忠	2022-06-07 14:14:55	
		電流-R	目視	13.2	黃精忠	2022-06-07 14:14:50	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:14:43	
	致德樓B1F	電流-T	目視	9.6	黃精忠	2022-06-07 14:15:18	
		電流-S	目視	10.2	黃精忠	2022-06-07 14:15:15	

4	VCB-D	電流-R	目視	10	黃精忠	2022-06-07 14:15:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:15:00	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	13.5	黃精忠	2022-06-07 14:15:39	
		電流-S	目視	13.8	黃精忠	2022-06-07 14:15:34	
		電流-R	目視	14.6	黃精忠	2022-06-07 14:15:30	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:15:19	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.3	黃精忠	2022-06-07 14:15:54	
		電流-S	目視	5.1	黃精忠	2022-06-07 14:15:51	
		電流-R	目視	5.4	黃精忠	2022-06-07 14:15:47	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:15:40	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:16:05	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:16:03	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:16:01	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:15:56	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	6.8	黃精忠	2022-06-07 14:16:24	
		電流-S	目視	7.3	黃精忠	2022-06-07 14:16:21	
		電流-R	目視	7.6	黃精忠	2022-06-07 14:16:17	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:16:07	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	18.4	黃精忠	2022-06-07 14:16:41	
		電流-S	目視	18.9	黃精忠	2022-06-07 14:16:37	
		電流-R	目視	18.6	黃精忠	2022-06-07 14:16:33	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:16:26	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	11.1	黃精忠	2022-06-07 14:17:03	
		電流-S	目視	11.8	黃精忠	2022-06-07 14:16:58	
		電流-R	目視	12.2	黃精忠	2022-06-07 14:16:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:16:44	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	281	黃精忠	2022-06-07 14:17:33	
		電流-S	目視	273	黃精忠	2022-06-07 14:17:29	
		電流-R	目視	297	黃精忠	2022-06-07 14:17:25	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:17:15	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	162	黃精忠	2022-06-07 14:17:50	
		電流-S	目視	180	黃精忠	2022-06-07 14:17:47	
		電流-R	目視	168	黃精忠	2022-06-07 14:17:44	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:17:34	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	268	黃精忠	2022-06-07 14:18:10	
		電流-S	目視	296	黃精忠	2022-06-07 14:18:07	
		電流-R	目視	278	黃精忠	2022-06-07 14:18:03	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:17:53	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:18:21	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:18:18	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-07 14:18:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:18:12	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	43	黃精忠	2022-06-07 14:18:42	
		電流-S	目視	39	黃精忠	2022-06-07 14:18:39	
		電流-R	目視	33	黃精忠	2022-06-07 14:18:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:18:28	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	23	黃精忠	2022-06-07 14:18:58	
		電流-S	目視	18	黃精忠	2022-06-07 14:18:55	
		電流-R	目視	26	黃精忠	2022-06-07 14:18:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:18:45	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	422	黃精忠	2022-06-07 14:19:17	
		電流-S	目視	401	黃精忠	2022-06-07 14:19:14	
		電流-R	目視	426	黃精忠	2022-06-07 14:19:10	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:19:01	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	418	黃精忠	2022-06-07 14:19:35	
		電流-S	目視	411	黃精忠	2022-06-07 14:19:32	
		電流-R	目視	441	黃精忠	2022-06-07 14:19:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:19:18	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-06-07 14:19:50	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2022-06-07 14:19:47	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2022-06-07 14:19:44	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:19:36	
		電流-T	目視	947	黃精忠	2022-06-07 14:20:13	

20	致德樓B1F MPB1						
		電流-S	目視	954	黃精忠	2022-06-07 14:20:08	
		電流-R	目視	957	黃精忠	2022-06-07 14:20:04	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:19:51	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	黃精忠	2022-06-07 14:20:28	
		電流-S	目視	212	黃精忠	2022-06-07 14:20:25	
		電流-R	目視	210	黃精忠	2022-06-07 14:20:21	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:20:15	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	806	黃精忠	2022-06-07 14:20:48	
		電流-S	目視	813	黃精忠	2022-06-07 14:20:44	
		電流-R	目視	820	黃精忠	2022-06-07 14:20:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:20:30	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	336	黃精忠	2022-06-07 14:21:02	
		電流-S	目視	336	黃精忠	2022-06-07 14:20:59	
		電流-R	目視	338	黃精忠	2022-06-07 14:20:56	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:20:49	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	黃精忠	2022-06-07 14:21:18	
		電流-S	目視	79	黃精忠	2022-06-07 14:21:15	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2022-06-07 14:21:12	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:21:03	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	374	黃精忠	2022-06-07 14:21:41	
		電流-S	目視	370	黃精忠	2022-06-07 14:21:37	
		電流-R	目視	385	黃精忠	2022-06-07 14:21:34	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:21:26	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	338	黃精忠	2022-06-07 14:21:58	
		電流-S	目視	328	黃精忠	2022-06-07 14:21:55	
		電流-R	目視	338	黃精忠	2022-06-07 14:21:51	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 14:21:43	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/08 09:46:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/08 19:14:02

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:55:46

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	1621	高偉凡	2022-06-08 10:33:36	
		電流-S	目視	86.9	高偉凡	2022-06-08 10:33:22	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:33:14	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:32:45	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	49.4	高偉凡	2022-06-08 10:34:02	
		電流-S	目視	2.5	高偉凡	2022-06-08 10:33:54	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:33:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:33:39	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	264	高偉凡	2022-06-08 10:34:20	
		電流-S	目視	13.7	高偉凡	2022-06-08 10:34:16	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:34:10	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:34:04	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	199.1	高偉凡	2022-06-08 10:34:45	
		電流-S	目視	10.2	高偉凡	2022-06-08 10:34:37	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:34:32	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:34:27	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	320	高偉凡	2022-06-08 10:35:07	
		電流-S	目視	17.6	高偉凡	2022-06-08 10:35:02	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:34:55	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:34:47	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	95.7	高偉凡	2022-06-08 10:35:26	
		電流-S	目視	4.9	高偉凡	2022-06-08 10:35:21	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:35:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:35:08	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	5.11	高偉凡	2022-06-08 10:35:52	
		電流-S	目視	424	高偉凡	2022-06-08 10:35:45	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:35:35	



		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:35:28	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	153	高偉凡	2022-06-08 10:36:17	
		電流-S	目視	7.9	高偉凡	2022-06-08 10:36:11	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:36:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:35:54	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	340	高偉凡	2022-06-08 10:36:38	
		電流-S	目視	18.4	高偉凡	2022-06-08 10:36:31	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:36:26	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:36:19	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	231	高偉凡	2022-06-08 10:37:03	
		電流-S	目視	12.1	高偉凡	2022-06-08 10:36:54	
		電流-R	目視	11.4	高偉凡	2022-06-08 10:36:48	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:36:40	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	304	高偉凡	2022-06-08 10:37:37	
		電流-S	目視	288	高偉凡	2022-06-08 10:37:33	
		電流-R	目視	298	高偉凡	2022-06-08 10:37:29	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:37:05	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:38:15	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:38:11	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:38:09	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:37:40	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	276	高偉凡	2022-06-08 10:38:58	
		電流-S	目視	305	高偉凡	2022-06-08 10:38:53	
		電流-R	目視	286	高偉凡	2022-06-08 10:38:49	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:38:41	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:39:15	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:39:12	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-08 10:39:09	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:39:03	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	38.7	高偉凡	2022-06-08 10:40:10	
		電流-S	目視	38.2	高偉凡	2022-06-08 10:39:53	
		電流-R	目視	38.8	高偉凡	2022-06-08 10:39:35	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:39:17	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	25.6	高偉凡	2022-06-08 10:40:40	
		電流-S	目視	18.6	高偉凡	2022-06-08 10:40:33	
		電流-R	目視	28.8	高偉凡	2022-06-08 10:40:27	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:40:15	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	401	高偉凡	2022-06-08 10:41:28	
		電流-S	目視	416	高偉凡	2022-06-08 10:41:23	
		電流-R	目視	447	高偉凡	2022-06-08 10:41:18	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:40:41	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	392	高偉凡	2022-06-08 10:42:10	
		電流-S	目視	411	高偉凡	2022-06-08 10:42:05	
		電流-R	目視	451	高偉凡	2022-06-08 10:42:01	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:41:29	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10.77	高偉凡	2022-06-08 10:42:42	
		電流-S	目視	10.33	高偉凡	2022-06-08 10:42:36	
		電流-R	目視	10.95	高偉凡	2022-06-08 10:42:29	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:42:12	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	958	高偉凡	2022-06-08 10:43:10	
		電流-S	目視	965	高偉凡	2022-06-08 10:43:06	
		電流-R	目視	966	高偉凡	2022-06-08 10:43:01	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:42:43	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	高偉凡	2022-06-08 10:43:29	
		電流-S	目視	211	高偉凡	2022-06-08 10:43:25	
		電流-R	目視	210	高偉凡	2022-06-08 10:43:21	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:43:12	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	880	高偉凡	2022-06-08 10:43:53	
		電流-S	目視	910	高偉凡	2022-06-08 10:43:48	
		電流-R	目視	924	高偉凡	2022-06-08 10:43:44	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:43:31	
	致德樓B1F	電流-T	目視	334	高偉凡	2022-06-08 10:44:14	
		電流-S	目視	333	高偉凡	2022-06-08 10:44:10	

23	MPA2	電流-R	目視	335	高偉凡	2022-06-08 10:44:07	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:43:55	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	高偉凡	2022-06-08 10:44:37	
		電流-S	目視	79	高偉凡	2022-06-08 10:44:33	
		電流-R	目視	77	高偉凡	2022-06-08 10:44:28	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:44:16	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	171	高偉凡	2022-06-08 10:44:59	
		電流-S	目視	171	高偉凡	2022-06-08 10:44:55	
		電流-R	目視	224	高偉凡	2022-06-08 10:44:50	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:44:38	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	173	高偉凡	2022-06-08 10:45:17	
		電流-S	目視	201	高偉凡	2022-06-08 10:45:13	
		電流-R	目視	209	高偉凡	2022-06-08 10:45:08	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 10:45:01	
備註:							
改善措施:							

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/08 15:49:28

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/08 19:14:25

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:55:57

### 每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	85.8	徐永誠	2022-06-09 09:25:05	
		電流-S	目視	88.3	徐永誠	2022-06-09 09:24:59	
		電流-R	目視	88.7	徐永誠	2022-06-09 09:24:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:24:37	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.1	徐永誠	2022-06-09 09:25:26	
		電流-S	目視	3.2	徐永誠	2022-06-09 09:25:20	
		電流-R	目視	3	徐永誠	2022-06-09 09:25:14	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:25:06	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.4	徐永誠	2022-06-09 09:25:46	
		電流-S	目視	13.2	徐永誠	2022-06-09 09:25:42	
		電流-R	目視	13.1	徐永誠	2022-06-09 09:25:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:25:31	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.6	徐永誠	2022-06-09 09:26:17	
		電流-S	目視	12.2	徐永誠	2022-06-09 09:26:12	
		電流-R	目視	11.6	徐永誠	2022-06-09 09:25:57	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:25:47	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	13.7	徐永誠	2022-06-09 09:26:43	
		電流-S	目視	14.8	徐永誠	2022-06-09 09:26:37	
		電流-R	目視	15.6	徐永誠	2022-06-09 09:26:25	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:26:19	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.4	徐永誠	2022-06-09 09:27:32	
		電流-S	目視	3.2	徐永誠	2022-06-09 09:27:12	
		電流-R	目視	3.6	徐永誠	2022-06-09 09:27:07	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:26:45	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-06-09 09:28:01	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-06-09 09:27:58	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-06-09 09:27:56	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:27:49	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	7.6	徐永誠	2022-06-09 09:28:24	
		電流-S	目視	8.2	徐永誠	2022-06-09 09:28:18	
		電流-R	目視	8.1	徐永誠	2022-06-09 09:28:12	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:28:07	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.1	徐永誠	2022-06-09 09:28:54	
		電流-S	目視	19.8	徐永誠	2022-06-09 09:28:49	
		電流-R	目視	19.4	徐永誠	2022-06-09 09:28:43	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:28:34	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12	徐永誠	2022-06-09 09:29:14	
		電流-S	目視	12.8	徐永誠	2022-06-09 09:29:10	
		電流-R	目視	13.2	徐永誠	2022-06-09 09:29:04	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:28:58	
		電流-T	目視	342	徐永誠	2022-06-09 09:29:40	

11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	309	徐永誠	2022-06-09 09:29:35	
		電流-R	目視	324	徐永誠	2022-06-09 09:29:32	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:29:27	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	178	徐永誠	2022-06-09 09:30:00	
		電流-S	目視	203	徐永誠	2022-06-09 09:29:55	
		電流-R	目視	190	徐永誠	2022-06-09 09:29:50	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:29:45	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	300	徐永誠	2022-06-09 09:30:19	
		電流-S	目視	333	徐永誠	2022-06-09 09:30:12	
		電流-R	目視	310	徐永誠	2022-06-09 09:30:07	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:30:03	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-06-09 09:30:36	
		電流-S	目視	15	徐永誠	2022-06-09 09:30:33	
		電流-R	目視	15	徐永誠	2022-06-09 09:30:26	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:30:22	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	58	徐永誠	2022-06-09 09:31:02	
		電流-S	目視	42	徐永誠	2022-06-09 09:30:58	
		電流-R	目視	48	徐永誠	2022-06-09 09:30:54	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:30:44	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	徐永誠	2022-06-09 09:31:24	
		電流-S	目視	20	徐永誠	2022-06-09 09:31:18	
		電流-R	目視	31	徐永誠	2022-06-09 09:31:12	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:31:07	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	383	徐永誠	2022-06-09 09:31:55	
		電流-S	目視	377	徐永誠	2022-06-09 09:31:51	
		電流-R	目視	440	徐永誠	2022-06-09 09:31:46	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:31:41	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	380	徐永誠	2022-06-09 09:32:09	
		電流-S	目視	379	徐永誠	2022-06-09 09:32:05	
		電流-R	目視	442	徐永誠	2022-06-09 09:32:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:31:56	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	徐永誠	2022-06-09 09:32:23	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2022-06-09 09:32:20	
		電流-R	目視	10	徐永誠	2022-06-09 09:32:17	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:32:13	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	989	徐永誠	2022-06-09 09:32:48	
		電流-S	目視	1017	徐永誠	2022-06-09 09:32:44	
		電流-R	目視	1009	徐永誠	2022-06-09 09:32:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:32:31	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	徐永誠	2022-06-09 09:33:06	
		電流-S	目視	210	徐永誠	2022-06-09 09:33:00	
		電流-R	目視	208	徐永誠	2022-06-09 09:32:55	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:32:51	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	723	徐永誠	2022-06-09 09:33:47	
		電流-S	目視	721	徐永誠	2022-06-09 09:33:41	
		電流-R	目視	748	徐永誠	2022-06-09 09:33:19	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:33:12	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	245	徐永誠	2022-06-09 09:34:02	
		電流-S	目視	247	徐永誠	2022-06-09 09:33:57	
		電流-R	目視	246	徐永誠	2022-06-09 09:33:53	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:33:48	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	徐永誠	2022-06-09 09:34:18	
		電流-S	目視	78	徐永誠	2022-06-09 09:34:15	
		電流-R	目視	76	徐永誠	2022-06-09 09:34:12	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:34:08	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	207	徐永誠	2022-06-09 09:35:02	
		電流-S	目視	210	徐永誠	2022-06-09 09:34:55	
		電流-R	目視	249	徐永誠	2022-06-09 09:34:32	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:34:22	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	167	徐永誠	2022-06-09 09:35:26	
		電流-S	目視	154	徐永誠	2022-06-09 09:35:15	
		電流-R	目視	170	徐永誠	2022-06-09 09:35:10	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 09:35:05	

備註:
改善措施:

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/09 13:52:17

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/09 20:33:17

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:57:09

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	100	邱清標	2022-06-10 10:11:38	
		電流-S	目視	101	邱清標	2022-06-10 10:11:32	
		電流-R	目視	103	邱清標	2022-06-10 10:11:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:11:16	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:12:36	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:12:32	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:12:29	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:11:42	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	邱清標	2022-06-10 10:13:23	
		電流-S	目視	13.9	邱清標	2022-06-10 10:13:16	
		電流-R	目視	14.2	邱清標	2022-06-10 10:13:08	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:12:44	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.6	邱清標	2022-06-10 10:13:54	
		電流-S	目視	11.4	邱清標	2022-06-10 10:13:48	
		電流-R	目視	11.3	邱清標	2022-06-10 10:13:41	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:13:29	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.9	邱清標	2022-06-10 10:14:19	
		電流-S	目視	18.6	邱清標	2022-06-10 10:14:14	
		電流-R	目視	18.3	邱清標	2022-06-10 10:14:08	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:13:59	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.7	邱清標	2022-06-10 10:14:44	
		電流-S	目視	3.4	邱清標	2022-06-10 10:14:39	
		電流-R	目視	3.9	邱清標	2022-06-10 10:14:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:14:26	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:15:00	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:14:57	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:14:54	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:14:50	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	18	邱清標	2022-06-10 10:15:22	
		電流-S	目視	17.8	邱清標	2022-06-10 10:15:17	
		電流-R	目視	18.5	邱清標	2022-06-10 10:15:12	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:15:06	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	21.7	邱清標	2022-06-10 10:15:46	
		電流-S	目視	22.4	邱清標	2022-06-10 10:15:41	
		電流-R	目視	22	邱清標	2022-06-10 10:15:35	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:15:27	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	邱清標	2022-06-10 10:16:11	
		電流-S	目視	14.2	邱清標	2022-06-10 10:16:05	
		電流-R	目視	14.7	邱清標	2022-06-10 10:15:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:15:51	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	317	邱清標	2022-06-10 10:16:41	
		電流-S	目視	299	邱清標	2022-06-10 10:16:36	
		電流-R	目視	331	邱清標	2022-06-10 10:16:31	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:16:22	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	436	邱清標	2022-06-10 10:17:10	
		電流-S	目視	448	邱清標	2022-06-10 10:17:04	
		電流-R	目視	453	邱清標	2022-06-10 10:17:00	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:16:51	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	328	邱清標	2022-06-10 10:17:54	
		電流-S	目視	360	邱清標	2022-06-10 10:17:46	
		電流-R	目視	334	邱清標	2022-06-10 10:17:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:17:32	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:18:14	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:18:10	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-10 10:18:06	

		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:18:01	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	39	邱清標	2022-06-10 10:18:37	
		電流-S	目視	38	邱清標	2022-06-10 10:18:32	
		電流-R	目視	40	邱清標	2022-06-10 10:18:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:18:21	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	19	邱清標	2022-06-10 10:18:57	
		電流-S	目視	16	邱清標	2022-06-10 10:18:53	
		電流-R	目視	27	邱清標	2022-06-10 10:18:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:18:40	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	415	邱清標	2022-06-10 10:19:24	
		電流-S	目視	383	邱清標	2022-06-10 10:19:18	
		電流-R	目視	451	邱清標	2022-06-10 10:19:13	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:19:04	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	412	邱清標	2022-06-10 10:19:48	
		電流-S	目視	388	邱清標	2022-06-10 10:19:43	
		電流-R	目視	453	邱清標	2022-06-10 10:19:38	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:19:32	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	邱清標	2022-06-10 10:20:06	
		電流-S	目視	10	邱清標	2022-06-10 10:20:02	
		電流-R	目視	10	邱清標	2022-06-10 10:19:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:19:53	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1132	邱清標	2022-06-10 10:20:36	
		電流-S	目視	1140	邱清標	2022-06-10 10:20:30	
		電流-R	目視	1141	邱清標	2022-06-10 10:20:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:20:17	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	邱清標	2022-06-10 10:20:55	
		電流-S	目視	211	邱清標	2022-06-10 10:20:51	
		電流-R	目視	209	邱清標	2022-06-10 10:20:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:20:40	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	814	邱清標	2022-06-10 10:21:22	
		電流-S	目視	866	邱清標	2022-06-10 10:21:16	
		電流-R	目視	913	邱清標	2022-06-10 10:21:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:21:03	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	333	邱清標	2022-06-10 10:21:49	
		電流-S	目視	333	邱清標	2022-06-10 10:21:44	
		電流-R	目視	334	邱清標	2022-06-10 10:21:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:21:32	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	邱清標	2022-06-10 10:22:15	
		電流-S	目視	77	邱清標	2022-06-10 10:22:10	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-06-10 10:22:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:22:00	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	225	邱清標	2022-06-10 10:22:39	
		電流-S	目視	221	邱清標	2022-06-10 10:22:33	
		電流-R	目視	191	邱清標	2022-06-10 10:22:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:22:19	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	168	邱清標	2022-06-10 10:23:02	
		電流-S	目視	153	邱清標	2022-06-10 10:22:56	
		電流-R	目視	177	邱清標	2022-06-10 10:22:51	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 10:22:46	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承包商工程師：李中榮  
 2022/06/10 14:51:16

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/10 19:54:32

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/14 12:29:16

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	66	林琮凱	2022-06-11 09:48:26	
		電流-S	目視	69	林琮凱	2022-06-11 09:48:19	
		電流-R	目視	69	林琮凱	2022-06-11 09:48:09	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:47:17	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:48:40	



2	致德樓B1F VCB-B	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:48:37	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:48:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:48:29	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.3	林琮凱	2022-06-11 09:48:59	
		電流-S	目視	12.4	林琮凱	2022-06-11 09:48:54	
		電流-R	目視	12.1	林琮凱	2022-06-11 09:48:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:48:42	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.4	林琮凱	2022-06-11 09:49:37	
		電流-S	目視	5.7	林琮凱	2022-06-11 09:49:32	
		電流-R	目視	5.5	林琮凱	2022-06-11 09:49:27	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:49:01	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	9.4	林琮凱	2022-06-11 09:50:00	
		電流-S	目視	9.5	林琮凱	2022-06-11 09:49:56	
		電流-R	目視	10.4	林琮凱	2022-06-11 09:49:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:49:41	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2.3	林琮凱	2022-06-11 09:50:22	
		電流-S	目視	2.1	林琮凱	2022-06-11 09:50:18	
		電流-R	目視	2.6	林琮凱	2022-06-11 09:50:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:50:03	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:50:33	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:50:31	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:50:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:50:23	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	8.8	林琮凱	2022-06-11 09:50:53	
		電流-S	目視	9.4	林琮凱	2022-06-11 09:50:49	
		電流-R	目視	9.6	林琮凱	2022-06-11 09:50:45	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:50:34	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.1	林琮凱	2022-06-11 09:51:15	
		電流-S	目視	17.8	林琮凱	2022-06-11 09:51:06	
		電流-R	目視	17.5	林琮凱	2022-06-11 09:51:02	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:50:54	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	10	林琮凱	2022-06-11 09:51:48	
		電流-S	目視	10.6	林琮凱	2022-06-11 09:51:37	
		電流-R	目視	11	林琮凱	2022-06-11 09:51:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:51:17	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	158	林琮凱	2022-06-11 09:52:15	
		電流-S	目視	157	林琮凱	2022-06-11 09:52:10	
		電流-R	目視	152	林琮凱	2022-06-11 09:52:07	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:51:52	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	220	林琮凱	2022-06-11 09:52:40	
		電流-S	目視	240	林琮凱	2022-06-11 09:52:37	
		電流-R	目視	223	林琮凱	2022-06-11 09:52:33	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:52:17	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	249	林琮凱	2022-06-11 09:53:02	
		電流-S	目視	272	林琮凱	2022-06-11 09:52:57	
		電流-R	目視	256	林琮凱	2022-06-11 09:52:53	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:52:44	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:53:26	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:53:17	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-11 09:53:13	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:53:10	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	22	林琮凱	2022-06-11 09:53:45	
		電流-S	目視	17	林琮凱	2022-06-11 09:53:42	
		電流-R	目視	18	林琮凱	2022-06-11 09:53:39	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:53:28	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	5	林琮凱	2022-06-11 09:53:59	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2022-06-11 09:53:57	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2022-06-11 09:53:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:53:48	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	355	林琮凱	2022-06-11 09:54:21	
		電流-S	目視	356	林琮凱	2022-06-11 09:54:18	
		電流-R	目視	373	林琮凱	2022-06-11 09:54:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:54:05	

18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	356	林琮凱	2022-06-11 09:54:47	
		電流-S	目視	354	林琮凱	2022-06-11 09:54:42	
		電流-R	目視	374	林琮凱	2022-06-11 09:54:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:54:26	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	林琮凱	2022-06-11 09:55:05	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-06-11 09:55:02	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-06-11 09:55:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:54:52	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	863	林琮凱	2022-06-11 09:55:30	
		電流-S	目視	893	林琮凱	2022-06-11 09:55:26	
		電流-R	目視	881	林琮凱	2022-06-11 09:55:23	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:55:07	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	林琮凱	2022-06-11 09:56:02	
		電流-S	目視	211	林琮凱	2022-06-11 09:55:57	
		電流-R	目視	209	林琮凱	2022-06-11 09:55:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:55:43	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	480	林琮凱	2022-06-11 09:56:30	
		電流-S	目視	505	林琮凱	2022-06-11 09:56:26	
		電流-R	目視	536	林琮凱	2022-06-11 09:56:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:56:08	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	164	林琮凱	2022-06-11 09:56:54	
		電流-S	目視	164	林琮凱	2022-06-11 09:56:51	
		電流-R	目視	165	林琮凱	2022-06-11 09:56:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:56:32	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	林琮凱	2022-06-11 09:57:17	
		電流-S	目視	79	林琮凱	2022-06-11 09:57:14	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-06-11 09:57:11	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:56:59	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	242	林琮凱	2022-06-11 09:57:43	
		電流-S	目視	232	林琮凱	2022-06-11 09:57:40	
		電流-R	目視	248	林琮凱	2022-06-11 09:57:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:57:19	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	245	林琮凱	2022-06-11 09:58:07	
		電流-S	目視	233	林琮凱	2022-06-11 09:58:01	
		電流-R	目視	248	林琮凱	2022-06-11 09:57:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 09:57:46	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:47:39

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/14 09:10:11

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/14 12:32:15

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	50.1	邱清標	2022-06-12 08:49:02	
		電流-S	目視	54.3	邱清標	2022-06-12 08:48:39	
		電流-R	目視	53.1	邱清標	2022-06-12 08:48:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:48:22	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:49:22	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:49:18	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:49:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:49:10	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.1	邱清標	2022-06-12 08:49:45	
		電流-S	目視	12.3	邱清標	2022-06-12 08:49:39	
		電流-R	目視	11.3	邱清標	2022-06-12 08:49:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:49:26	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.7	邱清標	2022-06-12 08:50:06	
		電流-S	目視	5.2	邱清標	2022-06-12 08:50:01	
		電流-R	目視	5.2	邱清標	2022-06-12 08:49:56	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:49:51	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	1.8	邱清標	2022-06-12 08:50:26	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:50:22	
		電流-R	目視	2.1	邱清標	2022-06-12 08:50:18	

		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:50:12	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.8	邱清標	2022-06-12 08:50:45	
		電流-S	目視	3.6	邱清標	2022-06-12 08:50:41	
		電流-R	目視	3.9	邱清標	2022-06-12 08:50:37	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:50:32	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:51:01	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:50:57	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:50:54	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:50:51	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:51:17	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:51:14	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:51:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:51:08	
		電流-T	目視	16.1	邱清標	2022-06-12 08:51:42	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	16.5	邱清標	2022-06-12 08:51:34	
		電流-R	目視	16.4	邱清標	2022-06-12 08:51:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:51:19	
		電流-T	目視	13.6	邱清標	2022-06-12 08:52:07	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	14.3	邱清標	2022-06-12 08:52:01	
		電流-R	目視	14.7	邱清標	2022-06-12 08:51:56	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:51:46	
		電流-T	目視	136	邱清標	2022-06-12 08:52:36	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	115	邱清標	2022-06-12 08:52:32	
		電流-R	目視	108	邱清標	2022-06-12 08:52:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:52:20	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:53:01	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:52:57	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:52:51	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:52:43	
		電流-T	目視	338	邱清標	2022-06-12 08:53:23	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	369	邱清標	2022-06-12 08:53:18	
		電流-R	目視	346	邱清標	2022-06-12 08:53:13	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:53:07	
		電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:53:42	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:53:37	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 08:53:34	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:53:26	
		電流-T	目視	18	邱清標	2022-06-12 08:54:26	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	13	邱清標	2022-06-12 08:54:21	
		電流-R	目視	14	邱清標	2022-06-12 08:54:17	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:54:13	
		電流-T	目視	4	邱清標	2022-06-12 08:54:41	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	2	邱清標	2022-06-12 08:54:38	
		電流-R	目視	6	邱清標	2022-06-12 08:54:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:54:29	
		電流-T	目視	351	邱清標	2022-06-12 08:55:08	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	316	邱清標	2022-06-12 08:55:00	
		電流-R	目視	370	邱清標	2022-06-12 08:54:54	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:54:48	
		電流-T	目視	352	邱清標	2022-06-12 08:55:29	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	315	邱清標	2022-06-12 08:55:23	
		電流-R	目視	368	邱清標	2022-06-12 08:55:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:55:13	
		電流-T	目視	9	邱清標	2022-06-12 08:55:44	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	9	邱清標	2022-06-12 08:55:41	
		電流-R	目視	10	邱清標	2022-06-12 08:55:38	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:55:33	
		電流-T	目視	824	邱清標	2022-06-12 08:56:14	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	843	邱清標	2022-06-12 08:56:08	
		電流-R	目視	839	邱清標	2022-06-12 08:56:02	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:55:55	
		電流-T	目視	209	邱清標	2022-06-12 08:56:30	

21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	211	邱清標	2022-06-12 08:56:26	
		電流-R	目視	209	邱清標	2022-06-12 08:56:22	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:56:18	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	84	邱清標	2022-06-12 08:56:50	
		電流-S	目視	34	邱清標	2022-06-12 08:56:46	
		電流-R	目視	88	邱清標	2022-06-12 08:56:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:56:37	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	78	邱清標	2022-06-12 08:57:06	
		電流-S	目視	78	邱清標	2022-06-12 08:57:03	
		電流-R	目視	78	邱清標	2022-06-12 08:56:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:56:55	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	邱清標	2022-06-12 08:57:30	
		電流-S	目視	79	邱清標	2022-06-12 08:57:26	
		電流-R	目視	77	邱清標	2022-06-12 08:57:20	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:57:15	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	84	邱清標	2022-06-12 08:57:47	
		電流-S	目視	80	邱清標	2022-06-12 08:57:43	
		電流-R	目視	85	邱清標	2022-06-12 08:57:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:57:35	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	90	邱清標	2022-06-12 08:58:04	
		電流-S	目視	80	邱清標	2022-06-12 08:58:00	
		電流-R	目視	86	邱清標	2022-06-12 08:57:56	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:57:52	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮

2022/06/13 09:41:40

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/14 09:13:58

承辦工程司：徐誌輝

2022/06/14 12:34:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	186	高偉凡	2022-06-13 10:44:56	
		電流-S	目視	96	高偉凡	2022-06-13 10:44:50	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:44:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:44:35	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	49	高偉凡	2022-06-13 10:45:14	
		電流-S	目視	2	高偉凡	2022-06-13 10:45:09	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:45:05	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:44:58	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	295	高偉凡	2022-06-13 10:46:29	
		電流-S	目視	15	高偉凡	2022-06-13 10:46:22	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:46:18	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:46:10	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	209	高偉凡	2022-06-13 10:46:47	
		電流-S	目視	10	高偉凡	2022-06-13 10:46:43	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:46:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:46:30	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	307	高偉凡	2022-06-13 10:47:05	
		電流-S	目視	19	高偉凡	2022-06-13 10:47:01	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:46:57	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:46:49	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	114	高偉凡	2022-06-13 10:47:28	
		電流-S	目視	6	高偉凡	2022-06-13 10:47:24	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:47:20	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:47:07	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	5	高偉凡	2022-06-13 10:47:51	
		電流-S	目視	412	高偉凡	2022-06-13 10:47:48	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:47:36	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:47:30	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	227	高偉凡	2022-06-13 10:48:12	
		電流-S	目視	11	高偉凡	2022-06-13 10:48:06	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:48:03	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:47:53	

9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	396	高偉凡	2022-06-13 10:48:30	
		電流-S	目視	21	高偉凡	2022-06-13 10:48:25	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:48:21	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:48:13	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	241	高偉凡	2022-06-13 10:48:49	
		電流-S	目視	12	高偉凡	2022-06-13 10:48:45	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-13 10:48:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:48:32	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	323	高偉凡	2022-06-13 10:49:15	
		電流-S	目視	309	高偉凡	2022-06-13 10:49:11	
		電流-R	目視	320	高偉凡	2022-06-13 10:49:08	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:48:51	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	290	高偉凡	2022-06-13 10:50:43	
		電流-S	目視	310	高偉凡	2022-06-13 10:51:02	
		電流-R	目視	280	高偉凡	2022-06-13 10:51:14	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:51:31	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	298	高偉凡	2022-06-13 10:52:56	
		電流-S	目視	327	高偉凡	2022-06-13 10:52:51	
		電流-R	目視	306	高偉凡	2022-06-13 10:52:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:52:43	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	5	高偉凡	2022-06-13 10:53:49	
		電流-S	目視	15	高偉凡	2022-06-13 10:53:45	
		電流-R	目視	223	高偉凡	2022-06-13 10:53:41	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:52:58	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	48	高偉凡	2022-06-13 10:54:14	
		電流-S	目視	42	高偉凡	2022-06-13 10:54:10	
		電流-R	目視	41	高偉凡	2022-06-13 10:54:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:53:51	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	25	高偉凡	2022-06-13 10:54:35	
		電流-S	目視	19	高偉凡	2022-06-13 10:54:31	
		電流-R	目視	30	高偉凡	2022-06-13 10:54:26	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:54:16	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	282	高偉凡	2022-06-13 10:55:26	
		電流-S	目視	473	高偉凡	2022-06-13 10:55:23	
		電流-R	目視	220	高偉凡	2022-06-13 10:55:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:54:37	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	428	高偉凡	2022-06-13 10:56:01	
		電流-S	目視	413	高偉凡	2022-06-13 10:55:56	
		電流-R	目視	482	高偉凡	2022-06-13 10:55:52	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:55:28	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	高偉凡	2022-06-13 10:56:20	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-13 10:56:17	
		電流-R	目視	10	高偉凡	2022-06-13 10:56:13	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:56:03	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1104	高偉凡	2022-06-13 10:57:24	
		電流-S	目視	1112	高偉凡	2022-06-13 10:57:16	
		電流-R	目視	1104	高偉凡	2022-06-13 10:57:11	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:56:22	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	高偉凡	2022-06-13 10:57:47	
		電流-S	目視	209	高偉凡	2022-06-13 10:57:43	
		電流-R	目視	208	高偉凡	2022-06-13 10:57:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:57:27	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	730	高偉凡	2022-06-13 10:58:30	
		電流-S	目視	770	高偉凡	2022-06-13 10:58:18	
		電流-R	目視	799	高偉凡	2022-06-13 10:58:13	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:57:49	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	329	高偉凡	2022-06-13 10:58:48	
		電流-S	目視	329	高偉凡	2022-06-13 10:58:44	
		電流-R	目視	332	高偉凡	2022-06-13 10:58:39	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:58:33	
24	致德樓B1F	電流-T	目視	76	高偉凡	2022-06-13 10:59:08	
		電流-S	目視	78	高偉凡	2022-06-13 10:59:04	
		電流-R	目視	76	高偉凡	2022-06-13 10:59:00	



	EMPA2						
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:58:49	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	187	高偉凡	2022-06-13 10:59:30	
		電流-S	目視	171	高偉凡	2022-06-13 10:59:25	
		電流-R	目視	188	高偉凡	2022-06-13 10:59:21	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:59:09	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	188	高偉凡	2022-06-13 10:59:49	
		電流-S	目視	171	高偉凡	2022-06-13 10:59:45	
		電流-R	目視	188	高偉凡	2022-06-13 10:59:40	
		設備動作検査	目視	開	高偉凡	2022-06-13 10:59:32	
備註:							
改善措施:							

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 15:09:53

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:07:21

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/14 12:31:31

## 每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	100	林琮凱	2022-06-14 10:36:54	
		電流-S	目視	102	林琮凱	2022-06-14 10:36:50	
		電流-R	目視	104	林琮凱	2022-06-14 10:36:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:36:19	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:37:08	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:37:05	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:37:03	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:36:56	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.3	林琮凱	2022-06-14 10:37:28	
		電流-S	目視	14.2	林琮凱	2022-06-14 10:37:24	
		電流-R	目視	14.8	林琮凱	2022-06-14 10:37:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:37:09	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.2	林琮凱	2022-06-14 10:37:51	
		電流-S	目視	10.4	林琮凱	2022-06-14 10:37:47	
		電流-R	目視	10.2	林琮凱	2022-06-14 10:37:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:37:29	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.1	林琮凱	2022-06-14 10:38:40	
		電流-S	目視	17.6	林琮凱	2022-06-14 10:38:35	
		電流-R	目視	18.3	林琮凱	2022-06-14 10:38:31	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:37:52	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.4	林琮凱	2022-06-14 10:39:03	
		電流-S	目視	5.1	林琮凱	2022-06-14 10:38:59	
		電流-R	目視	5.7	林琮凱	2022-06-14 10:38:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:38:41	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:39:15	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:39:13	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:39:11	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:39:04	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	16.8	林琮凱	2022-06-14 10:39:41	
		電流-S	目視	16.6	林琮凱	2022-06-14 10:39:34	
		電流-R	目視	17.5	林琮凱	2022-06-14 10:39:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:39:17	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	22.2	林琮凱	2022-06-14 10:40:03	
		電流-S	目視	22.8	林琮凱	2022-06-14 10:39:59	
		電流-R	目視	22.8	林琮凱	2022-06-14 10:39:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:39:44	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.9	林琮凱	2022-06-14 10:40:24	
		電流-S	目視	14.1	林琮凱	2022-06-14 10:40:20	
		電流-R	目視	14.4	林琮凱	2022-06-14 10:40:15	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:40:05	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	291	林琮凱	2022-06-14 10:40:54	
		電流-S	目視	299	林琮凱	2022-06-14 10:40:50	
		電流-R	目視	314	林琮凱	2022-06-14 10:40:41	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:40:30	
		電流-T	目視	403	林琮凱	2022-06-14 10:41:13	

12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	417	林琮凱	2022-06-14 10:41:09	
		電流-R	目視	423	林琮凱	2022-06-14 10:41:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:40:56	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	320	林琮凱	2022-06-14 10:41:30	
		電流-S	目視	354	林琮凱	2022-06-14 10:41:26	
		電流-R	目視	327	林琮凱	2022-06-14 10:41:23	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:41:14	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:41:42	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:41:40	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-14 10:41:37	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:41:31	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41	林琮凱	2022-06-14 10:41:59	
		電流-S	目視	39	林琮凱	2022-06-14 10:41:57	
		電流-R	目視	34	林琮凱	2022-06-14 10:41:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:41:44	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	26	林琮凱	2022-06-14 10:42:17	
		電流-S	目視	18	林琮凱	2022-06-14 10:42:14	
		電流-R	目視	31	林琮凱	2022-06-14 10:42:11	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:42:01	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	417	林琮凱	2022-06-14 10:43:04	
		電流-S	目視	426	林琮凱	2022-06-14 10:43:01	
		電流-R	目視	465	林琮凱	2022-06-14 10:42:57	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:42:18	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	418	林琮凱	2022-06-14 10:43:23	
		電流-S	目視	423	林琮凱	2022-06-14 10:43:20	
		電流-R	目視	469	林琮凱	2022-06-14 10:43:17	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:43:06	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	林琮凱	2022-06-14 10:43:39	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2022-06-14 10:43:36	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-06-14 10:43:33	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:43:24	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1184	林琮凱	2022-06-14 10:44:02	
		電流-S	目視	1198	林琮凱	2022-06-14 10:43:56	
		電流-R	目視	1207	林琮凱	2022-06-14 10:43:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:43:40	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	林琮凱	2022-06-14 10:44:17	
		電流-S	目視	210	林琮凱	2022-06-14 10:44:14	
		電流-R	目視	208	林琮凱	2022-06-14 10:44:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:44:04	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	910	林琮凱	2022-06-14 10:44:39	
		電流-S	目視	936	林琮凱	2022-06-14 10:44:35	
		電流-R	目視	978	林琮凱	2022-06-14 10:44:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:44:18	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	330	林琮凱	2022-06-14 10:44:56	
		電流-S	目視	331	林琮凱	2022-06-14 10:44:53	
		電流-R	目視	332	林琮凱	2022-06-14 10:44:48	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:44:40	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-06-14 10:45:12	
		電流-S	目視	77	林琮凱	2022-06-14 10:45:09	
		電流-R	目視	76	林琮凱	2022-06-14 10:45:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:44:58	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	223	林琮凱	2022-06-14 10:45:37	
		電流-S	目視	224	林琮凱	2022-06-14 10:45:32	
		電流-R	目視	239	林琮凱	2022-06-14 10:45:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:45:13	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	193	林琮凱	2022-06-14 10:45:52	
		電流-S	目視	189	林琮凱	2022-06-14 10:45:48	
		電流-R	目視	206	林琮凱	2022-06-14 10:45:45	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 10:45:39	

備註:  
改善措施:

# 每日檢查

2022/06/14 13:55:04

2022/06/14 19:01:12

2022/06/16 08:27:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	92.4	陳建誌	2022-06-15 14:33:07	
		電流-S	目視	96.3	陳建誌	2022-06-15 14:32:58	
		電流-R	目視	96	陳建誌	2022-06-15 14:32:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:32:46	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:33:20	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:33:18	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:33:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:33:12	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.5	陳建誌	2022-06-15 14:33:36	
		電流-S	目視	14.3	陳建誌	2022-06-15 14:33:32	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2022-06-15 14:33:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:33:22	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.4	陳建誌	2022-06-15 14:33:55	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2022-06-15 14:33:51	
		電流-R	目視	11.3	陳建誌	2022-06-15 14:33:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:33:42	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.7	陳建誌	2022-06-15 14:34:14	
		電流-S	目視	16.2	陳建誌	2022-06-15 14:34:09	
		電流-R	目視	17.3	陳建誌	2022-06-15 14:34:04	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:33:57	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5	陳建誌	2022-06-15 14:34:28	
		電流-S	目視	4.8	陳建誌	2022-06-15 14:34:26	
		電流-R	目視	5.2	陳建誌	2022-06-15 14:34:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:34:15	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:34:39	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:34:37	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:34:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:34:30	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	11.4	陳建誌	2022-06-15 14:34:58	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2022-06-15 14:34:53	
		電流-R	目視	12.5	陳建誌	2022-06-15 14:34:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:34:45	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.1	陳建誌	2022-06-15 14:35:14	
		電流-S	目視	20.3	陳建誌	2022-06-15 14:35:09	
		電流-R	目視	20.5	陳建誌	2022-06-15 14:35:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:34:59	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.2	陳建誌	2022-06-15 14:35:30	
		電流-S	目視	13.2	陳建誌	2022-06-15 14:35:26	
		電流-R	目視	13.6	陳建誌	2022-06-15 14:35:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:35:15	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	314	陳建誌	2022-06-15 14:35:58	
		電流-S	目視	290	陳建誌	2022-06-15 14:35:55	
		電流-R	目視	327	陳建誌	2022-06-15 14:35:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:35:42	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	283	陳建誌	2022-06-15 14:36:28	
		電流-S	目視	311	陳建誌	2022-06-15 14:36:24	
		電流-R	目視	293	陳建誌	2022-06-15 14:36:12	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:36:01	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	302	陳建誌	2022-06-15 14:36:46	
		電流-S	目視	336	陳建誌	2022-06-15 14:36:42	
		電流-R	目視	314	陳建誌	2022-06-15 14:36:39	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:36:31	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:36:58	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:36:56	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-06-15 14:36:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:36:51	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41.8	陳建誌	2022-06-15 14:37:26	
		電流-S	目視	41	陳建誌	2022-06-15 14:37:21	
		電流-R	目視	37.3	陳建誌	2022-06-15 14:37:18	

		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:37:00	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	25.1	陳建誌	2022-06-15 14:37:42	
		電流-S	目視	19	陳建誌	2022-06-15 14:37:36	
		電流-R	目視	28.2	陳建誌	2022-06-15 14:37:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:37:27	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	435	陳建誌	2022-06-15 14:38:02	
		電流-S	目視	418	陳建誌	2022-06-15 14:37:56	
		電流-R	目視	440	陳建誌	2022-06-15 14:37:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:37:45	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	429	陳建誌	2022-06-15 14:38:17	
		電流-S	目視	410	陳建誌	2022-06-15 14:38:13	
		電流-R	目視	434	陳建誌	2022-06-15 14:38:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:38:03	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10.9	陳建誌	2022-06-15 14:38:36	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2022-06-15 14:38:31	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2022-06-15 14:38:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:38:21	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1039	陳建誌	2022-06-15 14:38:59	
		電流-S	目視	1055	陳建誌	2022-06-15 14:38:54	
		電流-R	目視	1059	陳建誌	2022-06-15 14:38:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:38:43	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	陳建誌	2022-06-15 14:39:14	
		電流-S	目視	213	陳建誌	2022-06-15 14:39:10	
		電流-R	目視	210	陳建誌	2022-06-15 14:39:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:39:01	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	912	陳建誌	2022-06-15 14:39:33	
		電流-S	目視	977	陳建誌	2022-06-15 14:39:28	
		電流-R	目視	962	陳建誌	2022-06-15 14:39:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:39:17	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	337	陳建誌	2022-06-15 14:39:49	
		電流-S	目視	336	陳建誌	2022-06-15 14:39:44	
		電流-R	目視	335	陳建誌	2022-06-15 14:39:40	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:39:35	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	陳建誌	2022-06-15 14:40:06	
		電流-S	目視	79	陳建誌	2022-06-15 14:40:03	
		電流-R	目視	77	陳建誌	2022-06-15 14:39:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:39:55	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	195	陳建誌	2022-06-15 14:40:29	
		電流-S	目視	190	陳建誌	2022-06-15 14:40:21	
		電流-R	目視	253	陳建誌	2022-06-15 14:40:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:40:08	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	175	陳建誌	2022-06-15 14:40:55	
		電流-S	目視	153	陳建誌	2022-06-15 14:40:50	
		電流-R	目視	168	陳建誌	2022-06-15 14:40:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 14:40:39	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/15 16:25:09

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/15 20:19:07

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/16 08:30:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	93.8	梁柏翰	2022-06-16 10:49:49	
		電流-S	目視	96.2	梁柏翰	2022-06-16 10:49:45	
		電流-R	目視	98.2	梁柏翰	2022-06-16 10:49:41	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:49:21	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 10:50:00	
		電流-S	目視	3.4	梁柏翰	2022-06-16 10:49:57	
		電流-R	目視	3.9	梁柏翰	2022-06-16 10:49:55	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:49:50	
	致德樓B1F	電流-T	目視	14.1	梁柏翰	2022-06-16 10:50:12	
		電流-S	目視	14.2	梁柏翰	2022-06-16 10:50:09	

3	VCB-C	電流-R	目視	14.9	梁柏翰	2022-06-16 10:50:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:50:01	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.8	梁柏翰	2022-06-16 10:50:29	
		電流-S	目視	11.9	梁柏翰	2022-06-16 10:50:26	
		電流-R	目視	11.6	梁柏翰	2022-06-16 10:50:21	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:50:14	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.5	梁柏翰	2022-06-16 10:50:44	
		電流-S	目視	18	梁柏翰	2022-06-16 10:50:39	
		電流-R	目視	18.5	梁柏翰	2022-06-16 10:50:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:50:30	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.5	梁柏翰	2022-06-16 10:50:57	
		電流-S	目視	5.1	梁柏翰	2022-06-16 10:50:54	
		電流-R	目視	5.6	梁柏翰	2022-06-16 10:50:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:50:45	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 10:51:05	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 10:51:03	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 10:51:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:50:58	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	14.7	梁柏翰	2022-06-16 10:51:19	
		電流-S	目視	14.4	梁柏翰	2022-06-16 10:51:15	
		電流-R	目視	15.2	梁柏翰	2022-06-16 10:51:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:51:07	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	21.7	梁柏翰	2022-06-16 10:51:41	
		電流-S	目視	21.9	梁柏翰	2022-06-16 10:51:31	
		電流-R	目視	21.8	梁柏翰	2022-06-16 10:51:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:51:21	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	9.8	梁柏翰	2022-06-16 10:52:00	
		電流-S	目視	10.3	梁柏翰	2022-06-16 10:51:54	
		電流-R	目視	11	梁柏翰	2022-06-16 10:51:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:51:43	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	325	梁柏翰	2022-06-16 10:52:18	
		電流-S	目視	314	梁柏翰	2022-06-16 10:52:15	
		電流-R	目視	326	梁柏翰	2022-06-16 10:52:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:52:01	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	353	梁柏翰	2022-06-16 10:52:30	
		電流-S	目視	362	梁柏翰	2022-06-16 10:52:27	
		電流-R	目視	367	梁柏翰	2022-06-16 10:52:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:52:19	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	237	梁柏翰	2022-06-16 10:52:44	
		電流-S	目視	263	梁柏翰	2022-06-16 10:52:40	
		電流-R	目視	250	梁柏翰	2022-06-16 10:52:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:52:31	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 10:52:54	
		電流-S	目視	7	梁柏翰	2022-06-16 10:52:52	
		電流-R	目視	7	梁柏翰	2022-06-16 10:52:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:52:45	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	42	梁柏翰	2022-06-16 10:53:06	
		電流-S	目視	41	梁柏翰	2022-06-16 10:53:03	
		電流-R	目視	38	梁柏翰	2022-06-16 10:53:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:52:55	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	23	梁柏翰	2022-06-16 10:53:16	
		電流-S	目視	18	梁柏翰	2022-06-16 10:53:14	
		電流-R	目視	28	梁柏翰	2022-06-16 10:53:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:53:07	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	400	梁柏翰	2022-06-16 10:53:29	
		電流-S	目視	405	梁柏翰	2022-06-16 10:53:25	
		電流-R	目視	455	梁柏翰	2022-06-16 10:53:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:53:17	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	397	梁柏翰	2022-06-16 10:53:42	
		電流-S	目視	409	梁柏翰	2022-06-16 10:53:37	
		電流-R	目視	453	梁柏翰	2022-06-16 10:53:34	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:53:30	
		電流-T	目視	10	梁柏翰	2022-06-16 10:53:53	



19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	梁柏翰	2022-06-16 10:53:50	
		電流-R	目視	11	梁柏翰	2022-06-16 10:53:47	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:53:43	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1120	梁柏翰	2022-06-16 10:54:16	
		電流-S	目視	1129	梁柏翰	2022-06-16 10:54:12	
		電流-R	目視	1128	梁柏翰	2022-06-16 10:54:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:53:55	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	梁柏翰	2022-06-16 10:54:27	
		電流-S	目視	215	梁柏翰	2022-06-16 10:54:24	
		電流-R	目視	211	梁柏翰	2022-06-16 10:54:21	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:54:17	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	860	梁柏翰	2022-06-16 10:54:45	
		電流-S	目視	870	梁柏翰	2022-06-16 10:54:42	
		電流-R	目視	908	梁柏翰	2022-06-16 10:54:39	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:54:28	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	335	梁柏翰	2022-06-16 10:54:55	
		電流-S	目視	336	梁柏翰	2022-06-16 10:54:52	
		電流-R	目視	338	梁柏翰	2022-06-16 10:54:49	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:54:46	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	梁柏翰	2022-06-16 10:55:07	
		電流-S	目視	79	梁柏翰	2022-06-16 10:55:04	
		電流-R	目視	77	梁柏翰	2022-06-16 10:55:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:54:56	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	275	梁柏翰	2022-06-16 10:55:23	
		電流-S	目視	293	梁柏翰	2022-06-16 10:55:18	
		電流-R	目視	290	梁柏翰	2022-06-16 10:55:15	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:55:09	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	276	梁柏翰	2022-06-16 10:55:36	
		電流-S	目視	258	梁柏翰	2022-06-16 10:55:33	
		電流-R	目視	278	梁柏翰	2022-06-16 10:55:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 10:55:24	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/16 16:25:14

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/16 19:42:44

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/17 12:17:08

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	94.8	張玆翊	2022-06-17 09:30:23	
		電流-S	目視	95.5	張玆翊	2022-06-17 09:30:19	
		電流-R	目視	97.4	張玆翊	2022-06-17 09:30:15	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:29:47	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-17 09:30:35	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-17 09:30:33	
		電流-R	目視	3	張玆翊	2022-06-17 09:30:31	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:30:25	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.8	張玆翊	2022-06-17 09:30:48	
		電流-S	目視	14.2	張玆翊	2022-06-17 09:30:44	
		電流-R	目視	14.3	張玆翊	2022-06-17 09:30:40	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:30:36	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.7	張玆翊	2022-06-17 09:31:02	
		電流-S	目視	11.6	張玆翊	2022-06-17 09:30:58	
		電流-R	目視	10.6	張玆翊	2022-06-17 09:30:54	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:30:49	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.3	張玆翊	2022-06-17 09:31:17	
		電流-S	目視	15.5	張玆翊	2022-06-17 09:31:14	
		電流-R	目視	16.4	張玆翊	2022-06-17 09:31:09	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:31:03	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.6	張玆翊	2022-06-17 09:31:30	
		電流-S	目視	5.2	張玆翊	2022-06-17 09:31:27	
		電流-R	目視	5.7	張玆翊	2022-06-17 09:31:24	

		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:31:19	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:31:37	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:31:35	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:31:33	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:31:31	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	12.6	張炫翊	2022-06-17 09:31:53	
		電流-S	目視	12.9	張炫翊	2022-06-17 09:31:50	
		電流-R	目視	14.7	張炫翊	2022-06-17 09:31:47	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:31:38	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20	張炫翊	2022-06-17 09:32:05	
		電流-S	目視	20.4	張炫翊	2022-06-17 09:32:02	
		電流-R	目視	20.3	張炫翊	2022-06-17 09:31:59	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:31:55	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	10.2	張炫翊	2022-06-17 09:32:18	
		電流-S	目視	10.8	張炫翊	2022-06-17 09:32:14	
		電流-R	目視	11.5	張炫翊	2022-06-17 09:32:11	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:32:07	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	302	張炫翊	2022-06-17 09:33:45	
		電流-S	目視	302	張炫翊	2022-06-17 09:33:42	
		電流-R	目視	296	張炫翊	2022-06-17 09:33:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:32:19	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	344	張炫翊	2022-06-17 09:33:58	
		電流-S	目視	376	張炫翊	2022-06-17 09:33:55	
		電流-R	目視	403	張炫翊	2022-06-17 09:33:52	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:33:46	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	252	張炫翊	2022-06-17 09:34:09	
		電流-S	目視	282	張炫翊	2022-06-17 09:34:06	
		電流-R	目視	264	張炫翊	2022-06-17 09:34:03	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:00	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:34:16	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:34:14	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:34:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:10	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	47	張炫翊	2022-06-17 09:34:28	
		電流-S	目視	37	張炫翊	2022-06-17 09:34:25	
		電流-R	目視	43	張炫翊	2022-06-17 09:34:22	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:17	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	19	張炫翊	2022-06-17 09:34:37	
		電流-S	目視	18	張炫翊	2022-06-17 09:34:34	
		電流-R	目視	28	張炫翊	2022-06-17 09:34:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:29	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	397	張炫翊	2022-06-17 09:34:48	
		電流-S	目視	438	張炫翊	2022-06-17 09:34:45	
		電流-R	目視	441	張炫翊	2022-06-17 09:34:42	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:38	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	405	張炫翊	2022-06-17 09:35:01	
		電流-S	目視	431	張炫翊	2022-06-17 09:34:57	
		電流-R	目視	434	張炫翊	2022-06-17 09:34:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:34:50	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	張炫翊	2022-06-17 09:35:10	
		電流-S	目視	10	張炫翊	2022-06-17 09:35:08	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-06-17 09:35:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:35:02	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1042	張炫翊	2022-06-17 09:35:26	
		電流-S	目視	1053	張炫翊	2022-06-17 09:35:22	
		電流-R	目視	1057	張炫翊	2022-06-17 09:35:19	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:35:12	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	張炫翊	2022-06-17 09:35:36	
		電流-S	目視	210	張炫翊	2022-06-17 09:35:34	
		電流-R	目視	209	張炫翊	2022-06-17 09:35:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:35:27	
	致德樓B1F	電流-T	目視	708	張炫翊	2022-06-17 09:35:48	
		電流-S	目視	714	張炫翊	2022-06-17 09:35:45	

22	MPA1	電流-R	目視	757	張炫翊	2022-06-17 09:35:43	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:35:37	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	332	張炫翊	2022-06-17 09:35:59	
		電流-S	目視	332	張炫翊	2022-06-17 09:35:56	
		電流-R	目視	334	張炫翊	2022-06-17 09:35:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:35:50	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	張炫翊	2022-06-17 09:36:10	
		電流-S	目視	77	張炫翊	2022-06-17 09:36:08	
		電流-R	目視	76	張炫翊	2022-06-17 09:36:06	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:36:00	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	313	張炫翊	2022-06-17 09:36:23	
		電流-S	目視	298	張炫翊	2022-06-17 09:36:20	
		電流-R	目視	315	張炫翊	2022-06-17 09:36:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:36:12	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	321	張炫翊	2022-06-17 09:36:35	
		電流-S	目視	306	張炫翊	2022-06-17 09:36:32	
		電流-R	目視	368	張炫翊	2022-06-17 09:36:29	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:36:25	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮

2022/06/17 17:26:39

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/17 19:22:16

承辦工程司：徐誌輝

2022/06/21 12:07:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	79.4	梁柏翰	2022-06-18 10:34:53	
		電流-S	目視	81.1	梁柏翰	2022-06-18 10:34:50	
		電流-R	目視	83.1	梁柏翰	2022-06-18 10:34:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:34:17	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:35:01	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:34:59	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:34:57	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:34:54	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.5	梁柏翰	2022-06-18 10:35:17	
		電流-S	目視	13	梁柏翰	2022-06-18 10:35:09	
		電流-R	目視	12.5	梁柏翰	2022-06-18 10:35:06	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:35:02	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.6	梁柏翰	2022-06-18 10:35:32	
		電流-S	目視	5.5	梁柏翰	2022-06-18 10:35:29	
		電流-R	目視	5.7	梁柏翰	2022-06-18 10:35:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:35:19	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	9.7	梁柏翰	2022-06-18 10:35:46	
		電流-S	目視	9.8	梁柏翰	2022-06-18 10:35:42	
		電流-R	目視	11.9	梁柏翰	2022-06-18 10:35:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:35:33	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	4.9	梁柏翰	2022-06-18 10:35:59	
		電流-S	目視	4.7	梁柏翰	2022-06-18 10:35:56	
		電流-R	目視	5.1	梁柏翰	2022-06-18 10:35:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:35:47	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:36:06	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:36:04	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:36:02	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:36:00	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	12.1	梁柏翰	2022-06-18 10:36:26	
		電流-S	目視	12	梁柏翰	2022-06-18 10:36:21	
		電流-R	目視	13.6	梁柏翰	2022-06-18 10:36:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:36:07	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.5	梁柏翰	2022-06-18 10:36:42	
		電流-S	目視	19.9	梁柏翰	2022-06-18 10:36:38	
		電流-R	目視	20	梁柏翰	2022-06-18 10:36:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:36:30	
		電流-T	目視	10.6	梁柏翰	2022-06-18 10:36:57	

10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	10.7	梁柏翰	2022-06-18 10:36:53	
		電流-R	目視	11.7	梁柏翰	2022-06-18 10:36:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:36:43	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	143	梁柏翰	2022-06-18 10:37:39	
		電流-S	目視	130	梁柏翰	2022-06-18 10:37:36	
		電流-R	目視	154	梁柏翰	2022-06-18 10:37:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:36:58	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	379	梁柏翰	2022-06-18 10:37:50	
		電流-S	目視	367	梁柏翰	2022-06-18 10:37:47	
		電流-R	目視	370	梁柏翰	2022-06-18 10:37:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:37:40	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	255	梁柏翰	2022-06-18 10:38:00	
		電流-S	目視	282	梁柏翰	2022-06-18 10:37:57	
		電流-R	目視	269	梁柏翰	2022-06-18 10:37:54	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:37:51	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:38:07	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:38:06	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 10:38:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:02	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20	梁柏翰	2022-06-18 10:38:19	
		電流-S	目視	19	梁柏翰	2022-06-18 10:38:16	
		電流-R	目視	14	梁柏翰	2022-06-18 10:38:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:08	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	6	梁柏翰	2022-06-18 10:38:27	
		電流-S	目視	2	梁柏翰	2022-06-18 10:38:25	
		電流-R	目視	7	梁柏翰	2022-06-18 10:38:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:20	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	372	梁柏翰	2022-06-18 10:38:38	
		電流-S	目視	386	梁柏翰	2022-06-18 10:38:35	
		電流-R	目視	360	梁柏翰	2022-06-18 10:38:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:28	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	370	梁柏翰	2022-06-18 10:38:47	
		電流-S	目視	385	梁柏翰	2022-06-18 10:38:45	
		電流-R	目視	360	梁柏翰	2022-06-18 10:38:42	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:39	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	梁柏翰	2022-06-18 10:38:55	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-18 10:38:53	
		電流-R	目視	9	梁柏翰	2022-06-18 10:38:51	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:48	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1009	梁柏翰	2022-06-18 10:39:12	
		電流-S	目視	1020	梁柏翰	2022-06-18 10:39:08	
		電流-R	目視	1024	梁柏翰	2022-06-18 10:39:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:38:56	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	梁柏翰	2022-06-18 10:39:24	
		電流-S	目視	209	梁柏翰	2022-06-18 10:39:20	
		電流-R	目視	208	梁柏翰	2022-06-18 10:39:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:39:13	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	459	梁柏翰	2022-06-18 10:39:35	
		電流-S	目視	499	梁柏翰	2022-06-18 10:39:32	
		電流-R	目視	549	梁柏翰	2022-06-18 10:39:30	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:39:25	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	163	梁柏翰	2022-06-18 10:39:47	
		電流-S	目視	163	梁柏翰	2022-06-18 10:39:44	
		電流-R	目視	163	梁柏翰	2022-06-18 10:39:42	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:39:37	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	梁柏翰	2022-06-18 10:40:03	
		電流-S	目視	77	梁柏翰	2022-06-18 10:40:01	
		電流-R	目視	76	梁柏翰	2022-06-18 10:39:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:39:53	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	156	梁柏翰	2022-06-18 10:40:13	
		電流-S	目視	138	梁柏翰	2022-06-18 10:40:10	
		電流-R	目視	155	梁柏翰	2022-06-18 10:40:07	

		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:40:04	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	159	梁柏翰	2022-06-18 10:40:23	
		電流-S	目視	140	梁柏翰	2022-06-18 10:40:20	
		電流-R	目視	156	梁柏翰	2022-06-18 10:40:18	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 10:40:14	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 09:39:00

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/20 20:26:02

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:17:14

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	54.1	張炫翊	2022-06-19 10:45:27	
		電流-S	目視	56.5	張炫翊	2022-06-19 10:45:23	
		電流-R	目視	57.8	張炫翊	2022-06-19 10:45:20	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:44:57	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:45:34	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:45:32	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:45:30	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:45:28	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.8	張炫翊	2022-06-19 10:45:48	
		電流-S	目視	12.1	張炫翊	2022-06-19 10:45:43	
		電流-R	目視	11.9	張炫翊	2022-06-19 10:45:39	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:45:35	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	5.2	張炫翊	2022-06-19 10:45:59	
		電流-S	目視	6	張炫翊	2022-06-19 10:45:55	
		電流-R	目視	5.5	張炫翊	2022-06-19 10:45:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:45:49	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	2.1	張炫翊	2022-06-19 10:46:09	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:46:05	
		電流-R	目視	2.3	張炫翊	2022-06-19 10:46:04	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:00	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	1.7	張炫翊	2022-06-19 10:46:19	
		電流-S	目視	1.6	張炫翊	2022-06-19 10:46:15	
		電流-R	目視	2	張炫翊	2022-06-19 10:46:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:10	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:46:26	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:46:24	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:46:22	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:20	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	1.6	張炫翊	2022-06-19 10:46:42	
		電流-S	目視	1.8	張炫翊	2022-06-19 10:46:36	
		電流-R	目視	1.7	張炫翊	2022-06-19 10:46:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:27	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	17.9	張炫翊	2022-06-19 10:46:55	
		電流-S	目視	18.5	張炫翊	2022-06-19 10:46:51	
		電流-R	目視	18.6	張炫翊	2022-06-19 10:46:47	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:43	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	16.2	張炫翊	2022-06-19 10:47:07	
		電流-S	目視	17.3	張炫翊	2022-06-19 10:47:04	
		電流-R	目視	17.8	張炫翊	2022-06-19 10:47:01	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:46:57	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	132	張炫翊	2022-06-19 10:47:21	
		電流-S	目視	130	張炫翊	2022-06-19 10:47:19	
		電流-R	目視	132	張炫翊	2022-06-19 10:47:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:47:09	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	24	張炫翊	2022-06-19 10:47:31	
		電流-S	目視	29	張炫翊	2022-06-19 10:47:28	
		電流-R	目視	28	張炫翊	2022-06-19 10:47:26	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:47:22	
	致德樓B1F	電流-T	目視	403	張炫翊	2022-06-19 10:47:41	
		電流-S	目視	443	張炫翊	2022-06-19 10:47:38	



13	MACA	電流-R	目視	418	張炫翊	2022-06-19 10:47:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:47:32	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:47:49	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:47:47	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-19 10:47:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:47:43	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	21	張炫翊	2022-06-19 10:47:59	
		電流-S	目視	16	張炫翊	2022-06-19 10:47:56	
		電流-R	目視	16	張炫翊	2022-06-19 10:47:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:47:50	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	4	張炫翊	2022-06-19 10:48:07	
		電流-S	目視	2	張炫翊	2022-06-19 10:48:04	
		電流-R	目視	6	張炫翊	2022-06-19 10:48:02	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:48:00	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	350	張炫翊	2022-06-19 10:48:21	
		電流-S	目視	359	張炫翊	2022-06-19 10:48:17	
		電流-R	目視	351	張炫翊	2022-06-19 10:48:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:48:08	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	349	張炫翊	2022-06-19 10:48:32	
		電流-S	目視	358	張炫翊	2022-06-19 10:48:29	
		電流-R	目視	346	張炫翊	2022-06-19 10:48:26	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:48:22	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	張炫翊	2022-06-19 10:48:41	
		電流-S	目視	9	張炫翊	2022-06-19 10:48:39	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2022-06-19 10:48:37	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:48:33	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	918	張炫翊	2022-06-19 10:49:00	
		電流-S	目視	939	張炫翊	2022-06-19 10:48:55	
		電流-R	目視	950	張炫翊	2022-06-19 10:48:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:48:42	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	張炫翊	2022-06-19 10:49:10	
		電流-S	目視	211	張炫翊	2022-06-19 10:49:07	
		電流-R	目視	210	張炫翊	2022-06-19 10:49:04	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:49:01	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	85	張炫翊	2022-06-19 10:49:28	
		電流-S	目視	41	張炫翊	2022-06-19 10:49:20	
		電流-R	目視	97	張炫翊	2022-06-19 10:49:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:49:11	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-06-19 10:49:37	
		電流-S	目視	78	張炫翊	2022-06-19 10:49:35	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2022-06-19 10:49:33	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:49:29	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	張炫翊	2022-06-19 10:49:49	
		電流-S	目視	79	張炫翊	2022-06-19 10:49:47	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2022-06-19 10:49:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:49:39	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	84	張炫翊	2022-06-19 10:50:00	
		電流-S	目視	78	張炫翊	2022-06-19 10:49:57	
		電流-R	目視	81	張炫翊	2022-06-19 10:49:54	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:49:51	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	84	張炫翊	2022-06-19 10:50:10	
		電流-S	目視	78	張炫翊	2022-06-19 10:50:07	
		電流-R	目視	81	張炫翊	2022-06-19 10:50:05	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-19 10:50:02	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:38:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:27:05

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/21 12:18:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		電流-T	目視	99	邱清標	2022-06-20 09:09:49	

1	致德樓B1F VCB-A	電流-S	目視	97.2	邱清標	2022-06-20 09:09:43	
		電流-R	目視	100	邱清標	2022-06-20 09:09:35	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:09:29	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:10:06	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:10:02	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:09:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:09:54	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12.9	邱清標	2022-06-20 09:10:32	
		電流-S	目視	14	邱清標	2022-06-20 09:10:26	
		電流-R	目視	13.6	邱清標	2022-06-20 09:10:20	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:10:11	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.4	邱清標	2022-06-20 09:11:09	
		電流-S	目視	10.6	邱清標	2022-06-20 09:11:00	
		電流-R	目視	10.1	邱清標	2022-06-20 09:10:52	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:10:38	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.6	邱清標	2022-06-20 09:11:31	
		電流-S	目視	18.4	邱清標	2022-06-20 09:11:26	
		電流-R	目視	19.2	邱清標	2022-06-20 09:11:20	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:11:13	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	6.4	邱清標	2022-06-20 09:11:50	
		電流-S	目視	5.1	邱清標	2022-06-20 09:11:45	
		電流-R	目視	5.6	邱清標	2022-06-20 09:11:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:11:34	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:12:04	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:12:01	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:11:57	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:11:53	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	16.1	邱清標	2022-06-20 09:12:28	
		電流-S	目視	15.6	邱清標	2022-06-20 09:12:21	
		電流-R	目視	16.5	邱清標	2022-06-20 09:12:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:12:06	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	21.4	邱清標	2022-06-20 09:12:53	
		電流-S	目視	22.2	邱清標	2022-06-20 09:12:45	
		電流-R	目視	22.2	邱清標	2022-06-20 09:12:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:12:32	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.1	邱清標	2022-06-20 09:13:19	
		電流-S	目視	13.2	邱清標	2022-06-20 09:13:13	
		電流-R	目視	13.5	邱清標	2022-06-20 09:13:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:12:55	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	284	邱清標	2022-06-20 09:13:41	
		電流-S	目視	273	邱清標	2022-06-20 09:13:36	
		電流-R	目視	302	邱清標	2022-06-20 09:13:31	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:13:20	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	385	邱清標	2022-06-20 09:14:00	
		電流-S	目視	398	邱清標	2022-06-20 09:13:56	
		電流-R	目視	406	邱清標	2022-06-20 09:13:51	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:13:43	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	300	邱清標	2022-06-20 09:14:18	
		電流-S	目視	335	邱清標	2022-06-20 09:14:14	
		電流-R	目視	315	邱清標	2022-06-20 09:14:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:14:03	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:14:47	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:14:33	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-20 09:14:26	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:14:22	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41	邱清標	2022-06-20 09:15:21	
		電流-S	目視	38	邱清標	2022-06-20 09:15:16	
		電流-R	目視	41	邱清標	2022-06-20 09:15:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:15:05	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	19	邱清標	2022-06-20 09:15:38	
		電流-S	目視	18	邱清標	2022-06-20 09:15:33	
		電流-R	目視	27	邱清標	2022-06-20 09:15:29	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:15:24	

17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	402	邱清標	2022-06-20 09:15:57	
		電流-S	目視	405	邱清標	2022-06-20 09:15:52	
		電流-R	目視	436	邱清標	2022-06-20 09:15:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:15:40	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	394	邱清標	2022-06-20 09:16:16	
		電流-S	目視	415	邱清標	2022-06-20 09:16:11	
		電流-R	目視	441	邱清標	2022-06-20 09:16:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:16:02	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	邱清標	2022-06-20 09:16:32	
		電流-S	目視	10	邱清標	2022-06-20 09:16:28	
		電流-R	目視	10	邱清標	2022-06-20 09:16:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:16:19	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1146	邱清標	2022-06-20 09:17:43	
		電流-S	目視	1159	邱清標	2022-06-20 09:17:33	
		電流-R	目視	1163	邱清標	2022-06-20 09:17:21	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:16:34	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	209	邱清標	2022-06-20 09:18:10	
		電流-S	目視	211	邱清標	2022-06-20 09:18:05	
		電流-R	目視	209	邱清標	2022-06-20 09:17:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:17:48	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	813	邱清標	2022-06-20 09:18:35	
		電流-S	目視	819	邱清標	2022-06-20 09:18:29	
		電流-R	目視	894	邱清標	2022-06-20 09:18:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:18:19	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	332	邱清標	2022-06-20 09:18:53	
		電流-S	目視	330	邱清標	2022-06-20 09:18:47	
		電流-R	目視	334	邱清標	2022-06-20 09:18:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:18:36	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	邱清標	2022-06-20 09:19:10	
		電流-S	目視	78	邱清標	2022-06-20 09:19:06	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-06-20 09:19:02	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:18:58	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	209	邱清標	2022-06-20 09:19:41	
		電流-S	目視	157	邱清標	2022-06-20 09:19:35	
		電流-R	目視	211	邱清標	2022-06-20 09:19:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:19:21	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	172	邱清標	2022-06-20 09:20:00	
		電流-S	目視	155	邱清標	2022-06-20 09:19:55	
		電流-R	目視	203	邱清標	2022-06-20 09:19:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 09:19:45	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 16:51:23

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/20 20:22:16

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:08:49

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	99.6	林建興	2022-06-21 10:35:36	
		電流-S	目視	103	林建興	2022-06-21 10:35:26	
		電流-R	目視	100	林建興	2022-06-21 10:35:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:34:52	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-21 10:36:00	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-21 10:35:57	
		電流-R	目視	3	林建興	2022-06-21 10:35:53	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:35:43	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.2	林建興	2022-06-21 10:36:28	
		電流-S	目視	14.4	林建興	2022-06-21 10:36:20	
		電流-R	目視	14.2	林建興	2022-06-21 10:36:10	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:36:02	
	致德樓B1F	電流-T	目視	9.5	林建興	2022-06-21 10:36:57	
		電流-S	目視	10.5	林建興	2022-06-21 10:36:49	

4	VCB-D	電流-R	目視	9.5	林建興	2022-06-21 10:36:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:36:30	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.1	林建興	2022-06-21 10:37:29	
		電流-S	目視	16.7	林建興	2022-06-21 10:37:18	
		電流-R	目視	18.5	林建興	2022-06-21 10:37:09	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:36:59	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.4	林建興	2022-06-21 10:37:53	
		電流-S	目視	3.1	林建興	2022-06-21 10:37:47	
		電流-R	目視	3.4	林建興	2022-06-21 10:37:41	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:37:31	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-21 10:38:07	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-21 10:38:05	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-21 10:38:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:37:55	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	11.6	林建興	2022-06-21 10:38:46	
		電流-S	目視	12.6	林建興	2022-06-21 10:38:39	
		電流-R	目視	13.6	林建興	2022-06-21 10:38:21	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:38:09	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.8	林建興	2022-06-21 10:39:13	
		電流-S	目視	20.6	林建興	2022-06-21 10:39:05	
		電流-R	目視	20.7	林建興	2022-06-21 10:38:58	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:38:49	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	林建興	2022-06-21 10:39:42	
		電流-S	目視	14.4	林建興	2022-06-21 10:39:35	
		電流-R	目視	15.1	林建興	2022-06-21 10:39:27	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:39:15	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	292	林建興	2022-06-21 10:40:19	
		電流-S	目視	284	林建興	2022-06-21 10:40:13	
		電流-R	目視	301	林建興	2022-06-21 10:40:03	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:39:44	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	291	林建興	2022-06-21 10:40:48	
		電流-S	目視	328	林建興	2022-06-21 10:40:41	
		電流-R	目視	313	林建興	2022-06-21 10:40:34	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:40:21	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	330	林建興	2022-06-21 10:41:11	
		電流-S	目視	374	林建興	2022-06-21 10:41:05	
		電流-R	目視	343	林建興	2022-06-21 10:40:59	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:40:50	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-21 10:41:26	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-21 10:41:23	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-21 10:41:20	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:41:12	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	46	林建興	2022-06-21 10:41:57	
		電流-S	目視	38	林建興	2022-06-21 10:41:50	
		電流-R	目視	37	林建興	2022-06-21 10:41:44	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:41:28	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	20	林建興	2022-06-21 10:42:24	
		電流-S	目視	20	林建興	2022-06-21 10:42:17	
		電流-R	目視	27	林建興	2022-06-21 10:42:08	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:41:58	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	430	林建興	2022-06-21 10:42:50	
		電流-S	目視	406	林建興	2022-06-21 10:42:44	
		電流-R	目視	440	林建興	2022-06-21 10:42:38	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:42:27	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	430	林建興	2022-06-21 10:43:15	
		電流-S	目視	409	林建興	2022-06-21 10:43:08	
		電流-R	目視	447	林建興	2022-06-21 10:43:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:42:52	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	林建興	2022-06-21 10:43:37	
		電流-S	目視	10	林建興	2022-06-21 10:43:31	
		電流-R	目視	10	林建興	2022-06-21 10:43:26	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:43:17	
		電流-T	目視	1022	林建興	2022-06-21 10:44:09	

20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	1051	林建興	2022-06-21 10:44:01	
		電流-R	目視	1063	林建興	2022-06-21 10:43:55	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:43:39	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	林建興	2022-06-21 10:44:29	
		電流-S	目視	209	林建興	2022-06-21 10:44:24	
		電流-R	目視	208	林建興	2022-06-21 10:44:19	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:44:11	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	893	林建興	2022-06-21 10:45:04	
		電流-S	目視	949	林建興	2022-06-21 10:44:53	
		電流-R	目視	922	林建興	2022-06-21 10:44:41	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:44:31	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	329	林建興	2022-06-21 10:45:31	
		電流-S	目視	330	林建興	2022-06-21 10:45:25	
		電流-R	目視	331	林建興	2022-06-21 10:45:18	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:45:08	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林建興	2022-06-21 10:46:03	
		電流-S	目視	77	林建興	2022-06-21 10:45:49	
		電流-R	目視	76	林建興	2022-06-21 10:45:45	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:45:32	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	299	林建興	2022-06-21 10:46:30	
		電流-S	目視	284	林建興	2022-06-21 10:46:25	
		電流-R	目視	307	林建興	2022-06-21 10:46:20	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:46:05	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	339	林建興	2022-06-21 10:46:51	
		電流-S	目視	302	林建興	2022-06-21 10:46:46	
		電流-R	目視	323	林建興	2022-06-21 10:46:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:46:32	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/21 11:34:00 2022/06/21 19:52:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	91.1	黃精忠	2022-06-22 09:24:11	
		電流-S	目視	94.3	黃精忠	2022-06-22 09:24:06	
		電流-R	目視	96.7	黃精忠	2022-06-22 09:23:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:23:34	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:24:26	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:24:23	
		電流-R	目視	3.2	黃精忠	2022-06-22 09:24:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:24:13	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.5	黃精忠	2022-06-22 09:24:44	
		電流-S	目視	14.3	黃精忠	2022-06-22 09:24:40	
		電流-R	目視	14.9	黃精忠	2022-06-22 09:24:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:24:27	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10	黃精忠	2022-06-22 09:25:00	
		電流-S	目視	9.5	黃精忠	2022-06-22 09:24:57	
		電流-R	目視	9.6	黃精忠	2022-06-22 09:24:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:24:45	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	19.5	黃精忠	2022-06-22 09:25:26	
		電流-S	目視	21.9	黃精忠	2022-06-22 09:25:20	
		電流-R	目視	22.5	黃精忠	2022-06-22 09:25:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:25:06	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.4	黃精忠	2022-06-22 09:25:42	
		電流-S	目視	5.1	黃精忠	2022-06-22 09:25:38	
		電流-R	目視	5.6	黃精忠	2022-06-22 09:25:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:25:27	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:25:52	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:25:49	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:25:47	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:25:43	
		電流-T	目視	12	黃精忠	2022-06-22 09:26:08	



8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	12.9	黃精忠	2022-06-22 09:26:05	
		電流-R	目視	13.4	黃精忠	2022-06-22 09:26:01	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:25:53	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.8	黃精忠	2022-06-22 09:26:25	
		電流-S	目視	20.3	黃精忠	2022-06-22 09:26:21	
		電流-R	目視	20.3	黃精忠	2022-06-22 09:26:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:26:09	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	12.9	黃精忠	2022-06-22 09:26:47	
		電流-S	目視	13.8	黃精忠	2022-06-22 09:26:43	
		電流-R	目視	14.3	黃精忠	2022-06-22 09:26:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:26:26	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	274	黃精忠	2022-06-22 09:27:19	
		電流-S	目視	263	黃精忠	2022-06-22 09:27:15	
		電流-R	目視	303	黃精忠	2022-06-22 09:27:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:26:48	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	296	黃精忠	2022-06-22 09:27:39	
		電流-S	目視	324	黃精忠	2022-06-22 09:27:36	
		電流-R	目視	305	黃精忠	2022-06-22 09:27:32	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:27:20	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	326	黃精忠	2022-06-22 09:27:55	
		電流-S	目視	357	黃精忠	2022-06-22 09:27:51	
		電流-R	目視	335	黃精忠	2022-06-22 09:27:46	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:27:41	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:28:05	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:28:03	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-22 09:28:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:27:56	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	48	黃精忠	2022-06-22 09:28:24	
		電流-S	目視	48	黃精忠	2022-06-22 09:28:22	
		電流-R	目視	40	黃精忠	2022-06-22 09:28:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:28:06	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	黃精忠	2022-06-22 09:28:38	
		電流-S	目視	18	黃精忠	2022-06-22 09:28:35	
		電流-R	目視	29	黃精忠	2022-06-22 09:28:33	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:28:29	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	395	黃精忠	2022-06-22 09:28:57	
		電流-S	目視	422	黃精忠	2022-06-22 09:28:53	
		電流-R	目視	439	黃精忠	2022-06-22 09:28:49	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:28:40	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	385	黃精忠	2022-06-22 09:29:17	
		電流-S	目視	527	黃精忠	2022-06-22 09:29:13	
		電流-R	目視	440	黃精忠	2022-06-22 09:29:08	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:28:58	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	黃精忠	2022-06-22 09:29:30	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2022-06-22 09:29:27	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2022-06-22 09:29:24	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:29:18	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1022	黃精忠	2022-06-22 09:29:52	
		電流-S	目視	1036	黃精忠	2022-06-22 09:29:47	
		電流-R	目視	1043	黃精忠	2022-06-22 09:29:42	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:29:31	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	黃精忠	2022-06-22 09:30:06	
		電流-S	目視	210	黃精忠	2022-06-22 09:30:03	
		電流-R	目視	208	黃精忠	2022-06-22 09:29:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:29:54	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	833	黃精忠	2022-06-22 09:30:22	
		電流-S	目視	849	黃精忠	2022-06-22 09:30:19	
		電流-R	目視	897	黃精忠	2022-06-22 09:30:15	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:30:08	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	332	黃精忠	2022-06-22 09:30:34	
		電流-S	目視	332	黃精忠	2022-06-22 09:30:31	
		電流-R	目視	333	黃精忠	2022-06-22 09:30:28	

		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:30:23	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	黃精忠	2022-06-22 09:30:50	
		電流-S	目視	78	黃精忠	2022-06-22 09:30:47	
		電流-R	目視	76	黃精忠	2022-06-22 09:30:44	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:30:38	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	199	黃精忠	2022-06-22 09:31:07	
		電流-S	目視	186	黃精忠	2022-06-22 09:31:04	
		電流-R	目視	204	黃精忠	2022-06-22 09:31:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:30:56	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	169	黃精忠	2022-06-22 09:31:23	
		電流-S	目視	151	黃精忠	2022-06-22 09:31:20	
		電流-R	目視	170	黃精忠	2022-06-22 09:31:17	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 09:31:12	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

2022/06/23 09:10:07

2022/06/23 20:02:28

2022/06/30 13:22:57

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	90.1	錢志浩	2022-06-23 09:59:12	
		電流-S	目視	92.4	錢志浩	2022-06-23 09:59:08	
		電流-R	目視	95.7	錢志浩	2022-06-23 09:59:05	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:58:50	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:59:20	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:59:18	
		電流-R	目視	3.3	錢志浩	2022-06-23 09:59:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:59:13	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.8	錢志浩	2022-06-23 09:59:33	
		電流-S	目視	14	錢志浩	2022-06-23 09:59:30	
		電流-R	目視	14.3	錢志浩	2022-06-23 09:59:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:59:21	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	9.6	錢志浩	2022-06-23 09:59:44	
		電流-S	目視	10.2	錢志浩	2022-06-23 09:59:41	
		電流-R	目視	9.7	錢志浩	2022-06-23 09:59:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:59:35	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	15.3	錢志浩	2022-06-23 09:59:55	
		電流-S	目視	16.3	錢志浩	2022-06-23 09:59:52	
		電流-R	目視	18.7	錢志浩	2022-06-23 09:59:49	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:59:45	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	7	錢志浩	2022-06-23 10:00:09	
		電流-S	目視	6.8	錢志浩	2022-06-23 10:00:06	
		電流-R	目視	7.2	錢志浩	2022-06-23 09:59:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:59:56	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:00:16	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:00:14	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:00:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:00:10	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	11	錢志浩	2022-06-23 10:00:25	
		電流-S	目視	12	錢志浩	2022-06-23 10:00:22	
		電流-R	目視	12.3	錢志浩	2022-06-23 10:00:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:00:17	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	20.3	錢志浩	2022-06-23 10:00:34	
		電流-S	目視	20.8	錢志浩	2022-06-23 10:00:32	
		電流-R	目視	20.8	錢志浩	2022-06-23 10:00:29	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:00:26	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.7	錢志浩	2022-06-23 10:00:45	
		電流-S	目視	14.8	錢志浩	2022-06-23 10:00:42	
		電流-R	目視	15.3	錢志浩	2022-06-23 10:00:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:00:35	
	致德樓B1F	電流-T	目視	276	錢志浩	2022-06-23 10:00:59	
		電流-S	目視	271	錢志浩	2022-06-23 10:00:57	

11	MHB1	電流-R	目視	289	錢志浩	2022-06-23 10:00:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:00:46	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	274	錢志浩	2022-06-23 10:01:09	
		電流-S	目視	305	錢志浩	2022-06-23 10:01:07	
		電流-R	目視	282	錢志浩	2022-06-23 10:01:04	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:00	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	344	錢志浩	2022-06-23 10:01:25	
		電流-S	目視	392	錢志浩	2022-06-23 10:01:22	
		電流-R	目視	363	錢志浩	2022-06-23 10:01:14	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:12	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:01:32	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:01:30	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-23 10:01:29	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:26	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	42	錢志浩	2022-06-23 10:01:42	
		電流-S	目視	38	錢志浩	2022-06-23 10:01:39	
		電流-R	目視	41	錢志浩	2022-06-23 10:01:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:33	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	20	錢志浩	2022-06-23 10:01:50	
		電流-S	目視	18	錢志浩	2022-06-23 10:01:48	
		電流-R	目視	28	錢志浩	2022-06-23 10:01:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:43	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	415	錢志浩	2022-06-23 10:02:04	
		電流-S	目視	435	錢志浩	2022-06-23 10:02:00	
		電流-R	目視	456	錢志浩	2022-06-23 10:01:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:01:52	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	420	錢志浩	2022-06-23 10:02:15	
		電流-S	目視	431	錢志浩	2022-06-23 10:02:12	
		電流-R	目視	460	錢志浩	2022-06-23 10:02:08	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:02:05	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-06-23 10:02:24	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2022-06-23 10:02:21	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2022-06-23 10:02:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:02:16	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1048	錢志浩	2022-06-23 10:02:40	
		電流-S	目視	1067	錢志浩	2022-06-23 10:02:37	
		電流-R	目視	1070	錢志浩	2022-06-23 10:02:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:02:27	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	208	錢志浩	2022-06-23 10:02:49	
		電流-S	目視	211	錢志浩	2022-06-23 10:02:47	
		電流-R	目視	210	錢志浩	2022-06-23 10:02:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:02:41	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	865	錢志浩	2022-06-23 10:03:06	
		電流-S	目視	961	錢志浩	2022-06-23 10:03:03	
		電流-R	目視	821	錢志浩	2022-06-23 10:02:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:02:50	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	248	錢志浩	2022-06-23 10:03:14	
		電流-S	目視	249	錢志浩	2022-06-23 10:03:12	
		電流-R	目視	260	錢志浩	2022-06-23 10:03:09	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:03:07	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	錢志浩	2022-06-23 10:03:28	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-06-23 10:03:24	
		電流-R	目視	77	錢志浩	2022-06-23 10:03:22	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:03:16	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	357	錢志浩	2022-06-23 10:03:38	
		電流-S	目視	348	錢志浩	2022-06-23 10:03:36	
		電流-R	目視	367	錢志浩	2022-06-23 10:03:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:03:30	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	363	錢志浩	2022-06-23 10:03:48	
		電流-S	目視	346	錢志浩	2022-06-23 10:03:46	
		電流-R	目視	365	錢志浩	2022-06-23 10:03:43	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 10:03:41	

備註:
改善措施:

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 09:27:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 09:29:43

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:25:51

### 每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	105	徐永誠	2022-06-24 10:07:20	
		電流-S	目視	106	徐永誠	2022-06-24 10:07:16	
		電流-R	目視	108	徐永誠	2022-06-24 10:07:11	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:06:59	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	3.1	徐永誠	2022-06-24 10:07:45	
		電流-S	目視	3.1	徐永誠	2022-06-24 10:07:39	
		電流-R	目視	3.1	徐永誠	2022-06-24 10:07:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:07:21	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.6	徐永誠	2022-06-24 10:08:05	
		電流-S	目視	14.2	徐永誠	2022-06-24 10:08:00	
		電流-R	目視	14.3	徐永誠	2022-06-24 10:07:54	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:07:47	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11	徐永誠	2022-06-24 10:08:30	
		電流-S	目視	11	徐永誠	2022-06-24 10:08:27	
		電流-R	目視	11	徐永誠	2022-06-24 10:08:18	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:08:11	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.4	徐永誠	2022-06-24 10:08:47	
		電流-S	目視	18	徐永誠	2022-06-24 10:08:42	
		電流-R	目視	17.9	徐永誠	2022-06-24 10:08:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:08:32	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	6.6	徐永誠	2022-06-24 10:09:05	
		電流-S	目視	6.4	徐永誠	2022-06-24 10:09:00	
		電流-R	目視	6.8	徐永誠	2022-06-24 10:08:55	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:08:51	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-06-24 10:09:21	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-06-24 10:09:19	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-06-24 10:09:16	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:09:13	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	13.9	徐永誠	2022-06-24 10:09:46	
		電流-S	目視	15.2	徐永誠	2022-06-24 10:09:40	
		電流-R	目視	16.6	徐永誠	2022-06-24 10:09:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:09:23	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	22.3	徐永誠	2022-06-24 10:10:05	
		電流-S	目視	23	徐永誠	2022-06-24 10:10:01	
		電流-R	目視	23	徐永誠	2022-06-24 10:09:56	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:09:51	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	徐永誠	2022-06-24 10:10:23	
		電流-S	目視	14.3	徐永誠	2022-06-24 10:10:18	
		電流-R	目視	15	徐永誠	2022-06-24 10:10:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:10:09	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	308	徐永誠	2022-06-24 10:10:48	
		電流-S	目視	294	徐永誠	2022-06-24 10:10:45	
		電流-R	目視	324	徐永誠	2022-06-24 10:10:40	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:10:36	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	283	徐永誠	2022-06-24 10:11:05	
		電流-S	目視	299	徐永誠	2022-06-24 10:11:01	
		電流-R	目視	303	徐永誠	2022-06-24 10:10:57	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:10:53	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	331	徐永誠	2022-06-24 10:11:21	
		電流-S	目視	370	徐永誠	2022-06-24 10:11:16	
		電流-R	目視	341	徐永誠	2022-06-24 10:11:12	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:11:08	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	14	徐永誠	2022-06-24 10:11:35	
		電流-S	目視	13	徐永誠	2022-06-24 10:11:32	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-06-24 10:11:29	

		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:11:22		
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	53	徐永誠	2022-06-24 10:11:53		
		電流-S	目視	40	徐永誠	2022-06-24 10:11:49		
		電流-R	目視	42	徐永誠	2022-06-24 10:11:46		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:11:40		
		電流-T	目視	23	徐永誠	2022-06-24 10:12:05		
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	14	徐永誠	2022-06-24 10:12:02		
		電流-R	目視	26	徐永誠	2022-06-24 10:11:58		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:11:54		
		電流-T	目視	394	徐永誠	2022-06-24 10:12:24		
		電流-S	目視	417	徐永誠	2022-06-24 10:12:18		
17	致德樓B1F ATS-A	電流-R	目視	428	徐永誠	2022-06-24 10:12:14		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:12:10		
		電流-T	目視	397	徐永誠	2022-06-24 10:12:39		
		電流-S	目視	419	徐永誠	2022-06-24 10:12:35		
		電流-R	目視	433	徐永誠	2022-06-24 10:12:30		
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:12:25		
		電流-T	目視	10	徐永誠	2022-06-24 10:13:29		
		電流-S	目視	10	徐永誠	2022-06-24 10:13:26		
		電流-R	目視	10	徐永誠	2022-06-24 10:13:23		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:13:18		
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1156	徐永誠	2022-06-24 10:13:53		
		電流-S	目視	1178	徐永誠	2022-06-24 10:13:44		
		電流-R	目視	1177	徐永誠	2022-06-24 10:13:40		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:13:30		
		電流-T	目視	207	徐永誠	2022-06-24 10:14:15		
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	209	徐永誠	2022-06-24 10:14:11		
		電流-R	目視	207	徐永誠	2022-06-24 10:14:08		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:14:04		
		電流-T	目視	950	徐永誠	2022-06-24 10:14:36		
		電流-S	目視	1034	徐永誠	2022-06-24 10:14:30		
22	致德樓B1F MPA1	電流-R	目視	1055	徐永誠	2022-06-24 10:14:25		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:14:20		
		電流-T	目視	326	徐永誠	2022-06-24 10:14:50		
		電流-S	目視	324	徐永誠	2022-06-24 10:14:47		
		電流-R	目視	327	徐永誠	2022-06-24 10:14:43		
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:14:38		
		電流-T	目視	76	徐永誠	2022-06-24 10:15:07		
		電流-S	目視	77	徐永誠	2022-06-24 10:15:03		
		電流-R	目視	75	徐永誠	2022-06-24 10:15:00		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:14:57		
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	171	徐永誠	2022-06-24 10:15:24		
		電流-S	目視	198	徐永誠	2022-06-24 10:15:20		
		電流-R	目視	215	徐永誠	2022-06-24 10:15:16		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:15:08		
		電流-T	目視	169	徐永誠	2022-06-24 10:15:43		
26	致德樓B1F EMPA1	電流-S	目視	155	徐永誠	2022-06-24 10:15:39		
		電流-R	目視	170	徐永誠	2022-06-24 10:15:35		
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 10:15:28		
		備註:						
		改善措施:						

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:36:53

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:38:04

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:26:43

### 每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	73.6	錢志浩	2022-06-25 09:21:30	
		電流-S	目視	76	錢志浩	2022-06-25 09:21:27	
		電流-R	目視	78.5	錢志浩	2022-06-25 09:21:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:21:21	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:21:36	
	致德樓B1F	電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:21:35	



2	VCB-B	電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:21:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:21:31	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	11.9	錢志浩	2022-06-25 09:21:46	
		電流-S	目視	11.5	錢志浩	2022-06-25 09:21:43	
		電流-R	目視	12.1	錢志浩	2022-06-25 09:21:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:21:38	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	6.1	錢志浩	2022-06-25 09:21:56	
		電流-S	目視	7	錢志浩	2022-06-25 09:21:54	
		電流-R	目視	6.1	錢志浩	2022-06-25 09:21:51	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:21:47	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	8.6	錢志浩	2022-06-25 09:22:06	
		電流-S	目視	9.5	錢志浩	2022-06-25 09:22:03	
		電流-R	目視	9.5	錢志浩	2022-06-25 09:22:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:21:57	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2.4	錢志浩	2022-06-25 09:22:17	
		電流-S	目視	2.1	錢志浩	2022-06-25 09:22:14	
		電流-R	目視	2.5	錢志浩	2022-06-25 09:22:11	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:22:08	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:22:23	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:22:22	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:22:20	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:22:18	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	10.8	錢志浩	2022-06-25 09:22:36	
		電流-S	目視	11.7	錢志浩	2022-06-25 09:22:34	
		電流-R	目視	12.3	錢志浩	2022-06-25 09:22:30	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:22:24	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	19.2	錢志浩	2022-06-25 09:22:58	
		電流-S	目視	19.6	錢志浩	2022-06-25 09:22:55	
		電流-R	目視	19.7	錢志浩	2022-06-25 09:22:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:22:37	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.7	錢志浩	2022-06-25 09:23:09	
		電流-S	目視	14.8	錢志浩	2022-06-25 09:23:05	
		電流-R	目視	15.4	錢志浩	2022-06-25 09:23:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:22:59	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	168	錢志浩	2022-06-25 09:23:32	
		電流-S	目視	171	錢志浩	2022-06-25 09:23:30	
		電流-R	目視	186	錢志浩	2022-06-25 09:23:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:23:10	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	262	錢志浩	2022-06-25 09:23:50	
		電流-S	目視	295	錢志浩	2022-06-25 09:23:47	
		電流-R	目視	274	錢志浩	2022-06-25 09:23:37	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:23:33	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	342	錢志浩	2022-06-25 09:24:03	
		電流-S	目視	381	錢志浩	2022-06-25 09:24:01	
		電流-R	目視	352	錢志浩	2022-06-25 09:23:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:23:56	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:24:10	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:24:08	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-25 09:24:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:04	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	20	錢志浩	2022-06-25 09:24:19	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2022-06-25 09:24:17	
		電流-R	目視	18	錢志浩	2022-06-25 09:24:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:11	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	5	錢志浩	2022-06-25 09:24:27	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2022-06-25 09:24:25	
		電流-R	目視	7	錢志浩	2022-06-25 09:24:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:21	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	339	錢志浩	2022-06-25 09:24:37	
		電流-S	目視	337	錢志浩	2022-06-25 09:24:34	
		電流-R	目視	393	錢志浩	2022-06-25 09:24:31	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:29	
		電流-T	目視	340	錢志浩	2022-06-25 09:24:46	

18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	339	錢志浩	2022-06-25 09:24:43	
		電流-R	目視	380	錢志浩	2022-06-25 09:24:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:38	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	9	錢志浩	2022-06-25 09:24:54	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-06-25 09:24:52	
		電流-R	目視	9	錢志浩	2022-06-25 09:24:50	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:48	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1002	錢志浩	2022-06-25 09:25:09	
		電流-S	目視	1013	錢志浩	2022-06-25 09:25:06	
		電流-R	目視	1021	錢志浩	2022-06-25 09:25:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:24:55	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	錢志浩	2022-06-25 09:25:18	
		電流-S	目視	210	錢志浩	2022-06-25 09:25:16	
		電流-R	目視	208	錢志浩	2022-06-25 09:25:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:10	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	454	錢志浩	2022-06-25 09:25:28	
		電流-S	目視	445	錢志浩	2022-06-25 09:25:25	
		電流-R	目視	530	錢志浩	2022-06-25 09:25:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:19	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	163	錢志浩	2022-06-25 09:25:38	
		電流-S	目視	164	錢志浩	2022-06-25 09:25:35	
		電流-R	目視	164	錢志浩	2022-06-25 09:25:33	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:29	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	78	錢志浩	2022-06-25 09:25:48	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-06-25 09:25:46	
		電流-R	目視	76	錢志浩	2022-06-25 09:25:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:38	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	305	錢志浩	2022-06-25 09:25:57	
		電流-S	目視	293	錢志浩	2022-06-25 09:25:54	
		電流-R	目視	310	錢志浩	2022-06-25 09:25:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:48	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	311	錢志浩	2022-06-25 09:26:07	
		電流-S	目視	308	錢志浩	2022-06-25 09:26:04	
		電流-R	目視	315	錢志浩	2022-06-25 09:26:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:25:58	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承包商工程師：李中榮  
2022/06/25 17:33:47

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/25 17:34:40

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:28:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	45.5	林琮凱	2022-06-26 09:59:51	
		電流-S	目視	47.5	林琮凱	2022-06-26 09:59:47	
		電流-R	目視	48.3	林琮凱	2022-06-26 09:59:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 09:59:22	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:00:11	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:00:09	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:00:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:00:01	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	12	林琮凱	2022-06-26 10:00:32	
		電流-S	目視	12.4	林琮凱	2022-06-26 10:00:27	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-06-26 10:00:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:00:12	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	4.4	林琮凱	2022-06-26 10:00:56	
		電流-S	目視	4.8	林琮凱	2022-06-26 10:00:52	
		電流-R	目視	5.2	林琮凱	2022-06-26 10:00:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:00:36	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	2.3	林琮凱	2022-06-26 10:01:13	
		電流-S	目視	2.3	林琮凱	2022-06-26 10:01:09	
		電流-R	目視	3.2	林琮凱	2022-06-26 10:01:05	

		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:00:57	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	2.1	林琮凱	2022-06-26 10:01:34	
		電流-S	目視	1.7	林琮凱	2022-06-26 10:01:30	
		電流-R	目視	1.9	林琮凱	2022-06-26 10:01:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:01:21	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:46	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:44	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:01:37	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:59	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:57	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:01:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:01:47	
		電流-T	目視	15.5	林琮凱	2022-06-26 10:02:27	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	15.8	林琮凱	2022-06-26 10:02:22	
		電流-R	目視	15.9	林琮凱	2022-06-26 10:02:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:02:01	
		電流-T	目視	9.2	林琮凱	2022-06-26 10:02:45	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-S	目視	9.8	林琮凱	2022-06-26 10:02:42	
		電流-R	目視	10.7	林琮凱	2022-06-26 10:02:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:02:29	
		電流-T	目視	121	林琮凱	2022-06-26 10:03:15	
11	致德樓B1F MHB1	電流-S	目視	114	林琮凱	2022-06-26 10:03:11	
		電流-R	目視	120	林琮凱	2022-06-26 10:03:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:02:47	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:03:28	
12	致德樓B1F MACB	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:03:26	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:03:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:03:17	
		電流-T	目視	201	林琮凱	2022-06-26 10:03:56	
13	致德樓B1F MACA	電流-S	目視	236	林琮凱	2022-06-26 10:03:53	
		電流-R	目視	220	林琮凱	2022-06-26 10:03:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:03:30	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:04:06	
14	致德樓B1F MPCC	電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:04:04	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 10:04:02	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:03:58	
		電流-T	目視	21	林琮凱	2022-06-26 10:04:27	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-S	目視	27	林琮凱	2022-06-26 10:04:24	
		電流-R	目視	28	林琮凱	2022-06-26 10:04:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:04:08	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2022-06-26 10:04:40	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-S	目視	4	林琮凱	2022-06-26 10:04:37	
		電流-R	目視	8	林琮凱	2022-06-26 10:04:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:04:29	
		電流-T	目視	363	林琮凱	2022-06-26 10:05:02	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	361	林琮凱	2022-06-26 10:04:59	
		電流-R	目視	406	林琮凱	2022-06-26 10:04:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:04:41	
		電流-T	目視	368	林琮凱	2022-06-26 10:05:33	
18	致德樓B1F EMHA	電流-S	目視	362	林琮凱	2022-06-26 10:05:29	
		電流-R	目視	402	林琮凱	2022-06-26 10:05:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:05:03	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2022-06-26 10:05:47	
19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	林琮凱	2022-06-26 10:05:44	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-06-26 10:05:41	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:05:36	
		電流-T	目視	835	林琮凱	2022-06-26 10:06:17	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	841	林琮凱	2022-06-26 10:06:11	
		電流-R	目視	852	林琮凱	2022-06-26 10:06:07	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:05:48	
		電流-T	目視	206	林琮凱	2022-06-26 10:06:34	
	致德樓B1F	電流-S	目視	209	林琮凱	2022-06-26 10:06:30	

21	MPB2	電流-R	目視	206	林琮凱	2022-06-26 10:06:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:06:18	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	81	林琮凱	2022-06-26 10:06:56	
		電流-S	目視	39	林琮凱	2022-06-26 10:06:52	
		電流-R	目視	96	林琮凱	2022-06-26 10:06:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:06:35	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	77	林琮凱	2022-06-26 10:07:09	
		電流-S	目視	78	林琮凱	2022-06-26 10:07:06	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-06-26 10:07:04	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:06:57	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-06-26 10:07:26	
		電流-S	目視	77	林琮凱	2022-06-26 10:07:23	
		電流-R	目視	76	林琮凱	2022-06-26 10:07:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:07:10	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	161	林琮凱	2022-06-26 10:07:47	
		電流-S	目視	153	林琮凱	2022-06-26 10:07:41	
		電流-R	目視	162	林琮凱	2022-06-26 10:07:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:07:28	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	164	林琮凱	2022-06-26 10:08:10	
		電流-S	目視	154	林琮凱	2022-06-26 10:08:05	
		電流-R	目視	165	林琮凱	2022-06-26 10:08:02	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 10:07:49	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 09:18:47

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:10:05

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:31:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	103	黃精忠	2022-06-27 10:24:17	
		電流-S	目視	105	黃精忠	2022-06-27 10:24:13	
		電流-R	目視	108	黃精忠	2022-06-27 10:24:09	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:23:46	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:24:35	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:24:33	
		電流-R	目視	3.5	黃精忠	2022-06-27 10:24:31	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:24:20	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	14.3	黃精忠	2022-06-27 10:24:54	
		電流-S	目視	14	黃精忠	2022-06-27 10:24:49	
		電流-R	目視	14.1	黃精忠	2022-06-27 10:24:46	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:24:37	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.8	黃精忠	2022-06-27 10:25:11	
		電流-S	目視	12.9	黃精忠	2022-06-27 10:25:07	
		電流-R	目視	11.6	黃精忠	2022-06-27 10:25:03	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:24:55	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.4	黃精忠	2022-06-27 10:25:28	
		電流-S	目視	17.3	黃精忠	2022-06-27 10:25:23	
		電流-R	目視	18	黃精忠	2022-06-27 10:25:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:25:12	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	5.4	黃精忠	2022-06-27 10:25:43	
		電流-S	目視	5.1	黃精忠	2022-06-27 10:25:39	
		電流-R	目視	5.5	黃精忠	2022-06-27 10:25:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:25:29	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:25:52	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:25:50	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:25:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:25:44	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	18.1	黃精忠	2022-06-27 10:26:14	
		電流-S	目視	18.7	黃精忠	2022-06-27 10:26:10	
		電流-R	目視	19.8	黃精忠	2022-06-27 10:26:05	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:25:54	
		電流-T	目視	22.6	黃精忠	2022-06-27 10:26:32	

9	致德樓B1F VCB-I	電流-S	目視	23.2	黃精忠	2022-06-27 10:26:28	
		電流-R	目視	23.3	黃精忠	2022-06-27 10:26:24	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:26:15	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.4	黃精忠	2022-06-27 10:26:49	
		電流-S	目視	14.7	黃精忠	2022-06-27 10:26:45	
		電流-R	目視	15.3	黃精忠	2022-06-27 10:26:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:26:33	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	326	黃精忠	2022-06-27 10:27:11	
		電流-S	目視	333	黃精忠	2022-06-27 10:27:08	
		電流-R	目視	340	黃精忠	2022-06-27 10:27:05	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:26:50	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	522	黃精忠	2022-06-27 10:27:37	
		電流-S	目視	529	黃精忠	2022-06-27 10:27:34	
		電流-R	目視	544	黃精忠	2022-06-27 10:27:31	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:27:12	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	337	黃精忠	2022-06-27 10:28:05	
		電流-S	目視	378	黃精忠	2022-06-27 10:28:01	
		電流-R	目視	348	黃精忠	2022-06-27 10:27:58	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:27:47	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-27 10:28:27	
		電流-S	目視	13	黃精忠	2022-06-27 10:28:22	
		電流-R	目視	12	黃精忠	2022-06-27 10:28:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:28:12	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	51	黃精忠	2022-06-27 10:28:56	
		電流-S	目視	45	黃精忠	2022-06-27 10:28:53	
		電流-R	目視	37	黃精忠	2022-06-27 10:28:50	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:28:28	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	25	黃精忠	2022-06-27 10:29:09	
		電流-S	目視	20	黃精忠	2022-06-27 10:29:06	
		電流-R	目視	30	黃精忠	2022-06-27 10:29:04	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:28:58	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	411	黃精忠	2022-06-27 10:30:03	
		電流-S	目視	427	黃精忠	2022-06-27 10:29:58	
		電流-R	目視	446	黃精忠	2022-06-27 10:29:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:29:11	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	413	黃精忠	2022-06-27 10:30:20	
		電流-S	目視	421	黃精忠	2022-06-27 10:30:16	
		電流-R	目視	442	黃精忠	2022-06-27 10:30:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:30:04	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	黃精忠	2022-06-27 10:30:47	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2022-06-27 10:30:44	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2022-06-27 10:30:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:30:22	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1176	黃精忠	2022-06-27 10:31:07	
		電流-S	目視	1191	黃精忠	2022-06-27 10:31:03	
		電流-R	目視	1207	黃精忠	2022-06-27 10:30:58	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:30:48	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	207	黃精忠	2022-06-27 10:31:21	
		電流-S	目視	210	黃精忠	2022-06-27 10:31:18	
		電流-R	目視	208	黃精忠	2022-06-27 10:31:14	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:31:08	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	918	黃精忠	2022-06-27 10:31:56	
		電流-S	目視	966	黃精忠	2022-06-27 10:31:52	
		電流-R	目視	983	黃精忠	2022-06-27 10:31:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:31:23	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	331	黃精忠	2022-06-27 10:32:09	
		電流-S	目視	330	黃精忠	2022-06-27 10:32:06	
		電流-R	目視	331	黃精忠	2022-06-27 10:32:04	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:31:57	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	77	黃精忠	2022-06-27 10:32:36	
		電流-S	目視	78	黃精忠	2022-06-27 10:32:33	
		電流-R	目視	76	黃精忠	2022-06-27 10:32:30	



		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:32:21	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	188	黃精忠	2022-06-27 10:32:50	
		電流-S	目視	177	黃精忠	2022-06-27 10:32:47	
		電流-R	目視	192	黃精忠	2022-06-27 10:32:43	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:32:37	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	261	黃精忠	2022-06-27 10:33:05	
		電流-S	目視	264	黃精忠	2022-06-27 10:33:01	
		電流-R	目視	271	黃精忠	2022-06-27 10:32:57	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 10:32:51	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
 2022/06/27 16:42:00

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/27 19:46:41

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/30 13:30:51

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	1997	高偉凡	2022-06-28 10:28:02	
		電流-S	目視	106	高偉凡	2022-06-28 10:27:54	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:27:49	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:27:43	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	52	高偉凡	2022-06-28 10:28:23	
		電流-S	目視	2	高偉凡	2022-06-28 10:28:19	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:28:13	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:28:04	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	259	高偉凡	2022-06-28 10:28:49	
		電流-S	目視	13	高偉凡	2022-06-28 10:28:44	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:28:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:28:24	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	217	高偉凡	2022-06-28 10:29:07	
		電流-S	目視	11	高偉凡	2022-06-28 10:29:03	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:28:59	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:28:50	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	302	高偉凡	2022-06-28 10:29:52	
		電流-S	目視	15	高偉凡	2022-06-28 10:30:10	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:30:35	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:29:08	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	71	高偉凡	2022-06-28 10:31:03	
		電流-S	目視	3	高偉凡	2022-06-28 10:30:59	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:30:54	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:30:47	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	5	高偉凡	2022-06-28 10:31:24	
		電流-S	目視	414	高偉凡	2022-06-28 10:31:19	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:31:12	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:31:04	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	325	高偉凡	2022-06-28 10:31:45	
		電流-S	目視	17	高偉凡	2022-06-28 10:31:40	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:31:35	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:31:26	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	461	高偉凡	2022-06-28 10:32:03	
		電流-S	目視	25	高偉凡	2022-06-28 10:31:57	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:31:53	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:31:46	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	275	高偉凡	2022-06-28 10:32:19	
		電流-S	目視	14	高偉凡	2022-06-28 10:32:14	
		電流-R	目視	11.3	高偉凡	2022-06-28 10:32:11	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:32:05	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	314	高偉凡	2022-06-28 10:32:48	
		電流-S	目視	310	高偉凡	2022-06-28 10:32:44	
		電流-R	目視	318	高偉凡	2022-06-28 10:32:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:32:21	
	致德樓B1F	電流-T	目視	472	高偉凡	2022-06-28 10:33:23	
		電流-S	目視	476	高偉凡	2022-06-28 10:33:17	

12	MACB	電流-R	目視	490	高偉凡	2022-06-28 10:33:13	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:32:57	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	339	高偉凡	2022-06-28 10:33:55	
		電流-S	目視	371	高偉凡	2022-06-28 10:33:49	
		電流-R	目視	345	高偉凡	2022-06-28 10:33:43	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:33:37	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-28 10:34:27	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-28 10:34:24	
		電流-R	目視	10	高偉凡	2022-06-28 10:34:20	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:34:16	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	48	高偉凡	2022-06-28 10:34:48	
		電流-S	目視	42	高偉凡	2022-06-28 10:34:44	
		電流-R	目視	40	高偉凡	2022-06-28 10:34:41	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:34:28	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	高偉凡	2022-06-28 10:35:06	
		電流-S	目視	19	高偉凡	2022-06-28 10:35:02	
		電流-R	目視	30	高偉凡	2022-06-28 10:34:56	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:34:52	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	387	高偉凡	2022-06-28 10:35:26	
		電流-S	目視	400	高偉凡	2022-06-28 10:35:22	
		電流-R	目視	470	高偉凡	2022-06-28 10:35:18	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:35:10	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	386	高偉凡	2022-06-28 10:35:46	
		電流-S	目視	399	高偉凡	2022-06-28 10:35:42	
		電流-R	目視	465	高偉凡	2022-06-28 10:35:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:35:28	
19	致德樓B1F MPD	電流-T	目視	10	高偉凡	2022-06-28 10:36:11	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-28 10:36:05	
		電流-R	目視	10	高偉凡	2022-06-28 10:36:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:35:48	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	1275	高偉凡	2022-06-28 10:36:44	
		電流-S	目視	1297	高偉凡	2022-06-28 10:36:35	
		電流-R	目視	1389	高偉凡	2022-06-28 10:36:28	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:36:15	
21	致德樓B1F MPB2	電流-T	目視	210	高偉凡	2022-06-28 10:37:05	
		電流-S	目視	208	高偉凡	2022-06-28 10:37:00	
		電流-R	目視	208	高偉凡	2022-06-28 10:36:54	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:36:45	
22	致德樓B1F MPA1	電流-T	目視	749	高偉凡	2022-06-28 10:37:28	
		電流-S	目視	748	高偉凡	2022-06-28 10:37:23	
		電流-R	目視	822	高偉凡	2022-06-28 10:37:19	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:37:07	
23	致德樓B1F MPA2	電流-T	目視	328	高偉凡	2022-06-28 10:37:45	
		電流-S	目視	328	高偉凡	2022-06-28 10:37:41	
		電流-R	目視	331	高偉凡	2022-06-28 10:37:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:37:29	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	76	高偉凡	2022-06-28 10:38:12	
		電流-S	目視	78	高偉凡	2022-06-28 10:38:08	
		電流-R	目視	76	高偉凡	2022-06-28 10:38:04	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:37:56	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-T	目視	164	高偉凡	2022-06-28 10:38:33	
		電流-S	目視	152	高偉凡	2022-06-28 10:38:28	
		電流-R	目視	177	高偉凡	2022-06-28 10:38:24	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:38:13	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-T	目視	164	高偉凡	2022-06-28 10:38:49	
		電流-S	目視	148	高偉凡	2022-06-28 10:38:45	
		電流-R	目視	164	高偉凡	2022-06-28 10:38:41	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 10:38:34	

備註:  
改善措施:

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤  承商工程師：李中榮 2022/06/28 20:57:11  承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/28 20:58:45  承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 15:26:23

## 每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	100	林琮凱	2022-06-29 10:02:17	
		電流-S	目視	102	林琮凱	2022-06-29 10:02:14	
		電流-R	目視	104	林琮凱	2022-06-29 10:02:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:02:05	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:02:31	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:02:28	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:02:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:02:20	
3	致德樓B1F VCB-C	電流-T	目視	13.6	林琮凱	2022-06-29 10:02:50	
		電流-S	目視	13.8	林琮凱	2022-06-29 10:02:46	
		電流-R	目視	14.3	林琮凱	2022-06-29 10:02:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:02:33	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	10.7	林琮凱	2022-06-29 10:03:12	
		電流-S	目視	11.9	林琮凱	2022-06-29 10:03:05	
		電流-R	目視	11.9	林琮凱	2022-06-29 10:03:01	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:02:52	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	17.9	林琮凱	2022-06-29 10:03:33	
		電流-S	目視	18.3	林琮凱	2022-06-29 10:03:28	
		電流-R	目視	19	林琮凱	2022-06-29 10:03:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:03:15	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	4	林琮凱	2022-06-29 10:03:49	
		電流-S	目視	3.8	林琮凱	2022-06-29 10:03:45	
		電流-R	目視	4.1	林琮凱	2022-06-29 10:03:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:03:35	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:04:00	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:03:58	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:03:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:03:51	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	16.1	林琮凱	2022-06-29 10:04:20	
		電流-S	目視	15.7	林琮凱	2022-06-29 10:04:16	
		電流-R	目視	16.6	林琮凱	2022-06-29 10:04:12	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:04:02	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	24.2	林琮凱	2022-06-29 10:04:39	
		電流-S	目視	24.8	林琮凱	2022-06-29 10:04:35	
		電流-R	目視	24.7	林琮凱	2022-06-29 10:04:31	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:04:22	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.3	林琮凱	2022-06-29 10:04:56	
		電流-S	目視	14.4	林琮凱	2022-06-29 10:04:52	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2022-06-29 10:04:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:04:40	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	291	林琮凱	2022-06-29 10:05:21	
		電流-S	目視	292	林琮凱	2022-06-29 10:05:17	
		電流-R	目視	320	林琮凱	2022-06-29 10:05:13	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:04:57	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	396	林琮凱	2022-06-29 10:05:48	
		電流-S	目視	408	林琮凱	2022-06-29 10:05:42	
		電流-R	目視	417	林琮凱	2022-06-29 10:05:38	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:05:22	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	336	林琮凱	2022-06-29 10:06:17	
		電流-S	目視	370	林琮凱	2022-06-29 10:06:14	
		電流-R	目視	342	林琮凱	2022-06-29 10:06:01	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:05:50	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:06:33	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:06:29	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-29 10:06:27	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:06:22	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	41	林琮凱	2022-06-29 10:06:49	
		電流-S	目視	42	林琮凱	2022-06-29 10:06:46	
		電流-R	目視	38	林琮凱	2022-06-29 10:06:44	

		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:06:35	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	24	林琮凱	2022-06-29 10:07:04	
		電流-S	目視	16	林琮凱	2022-06-29 10:06:59	
		電流-R	目視	29	林琮凱	2022-06-29 10:06:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:06:50	
		電流-T	目視	397	林琮凱	2022-06-29 10:07:33	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-S	目視	395	林琮凱	2022-06-29 10:07:23	
		電流-R	目視	460	林琮凱	2022-06-29 10:07:19	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:07:05	
		電流-T	目視	412	林琮凱	2022-06-29 10:08:07	
		電流-S	目視	400	林琮凱	2022-06-29 10:08:02	
18	致德樓B1F EMHA	電流-R	目視	465	林琮凱	2022-06-29 10:07:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:07:34	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2022-06-29 10:08:20	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2022-06-29 10:08:17	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2022-06-29 10:08:15	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:08:08	
		電流-T	目視	1277	林琮凱	2022-06-29 10:08:46	
		電流-S	目視	1295	林琮凱	2022-06-29 10:08:40	
		電流-R	目視	1299	林琮凱	2022-06-29 10:08:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:08:21	
20	致德樓B1F MPB1	電流-T	目視	210	林琮凱	2022-06-29 10:09:05	
		電流-S	目視	213	林琮凱	2022-06-29 10:09:02	
		電流-R	目視	210	林琮凱	2022-06-29 10:08:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:08:50	
		電流-T	目視	866	林琮凱	2022-06-29 10:10:10	
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	889	林琮凱	2022-06-29 10:09:59	
		電流-R	目視	930	林琮凱	2022-06-29 10:09:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:09:06	
		電流-T	目視	333	林琮凱	2022-06-29 10:10:48	
		電流-S	目視	334	林琮凱	2022-06-29 10:10:45	
22	致德樓B1F MPA1	電流-R	目視	335	林琮凱	2022-06-29 10:10:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:10:33	
		電流-T	目視	77	林琮凱	2022-06-29 10:11:05	
		電流-S	目視	79	林琮凱	2022-06-29 10:11:02	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2022-06-29 10:10:58	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:10:51	
		電流-T	目視	288	林琮凱	2022-06-29 10:11:31	
		電流-S	目視	276	林琮凱	2022-06-29 10:11:28	
		電流-R	目視	293	林琮凱	2022-06-29 10:11:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:11:06	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-T	目視	324	林琮凱	2022-06-29 10:11:58	
		電流-S	目視	314	林琮凱	2022-06-29 10:11:54	
		電流-R	目視	329	林琮凱	2022-06-29 10:11:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:11:32	
		電流-T	目視	324	林琮凱	2022-06-29 10:11:58	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-S	目視	314	林琮凱	2022-06-29 10:11:54	
		電流-R	目視	329	林琮凱	2022-06-29 10:11:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:11:32	
		電流-T	目視	324	林琮凱	2022-06-29 10:11:58	
		電流-S	目視	314	林琮凱	2022-06-29 10:11:54	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-R	目視	329	林琮凱	2022-06-29 10:11:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 10:11:32	
		備註:					
		改善措施:					

## 致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:56:10

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:19:19

承辦工程司：徐誌輝  
2022/07/01 11:38:05

### 每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	電流-T	目視	98.2	邱清標	2022-06-30 09:18:49	
		電流-S	目視	101	邱清標	2022-06-30 09:18:42	
		電流-R	目視	104	邱清標	2022-06-30 09:18:36	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:18:30	
2	致德樓B1F VCB-B	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:19:03	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:19:00	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:18:57	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:18:53	
	致德樓B1F	電流-T	目視	13.5	邱清標	2022-06-30 09:19:29	
		電流-S	目視	14.4	邱清標	2022-06-30 09:19:23	

3	VCB-C	電流-R	目視	13.8	邱清標	2022-06-30 09:19:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:19:12	
4	致德樓B1F VCB-D	電流-T	目視	11.6	邱清標	2022-06-30 09:19:58	
		電流-S	目視	12.9	邱清標	2022-06-30 09:19:51	
		電流-R	目視	11.5	邱清標	2022-06-30 09:19:44	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:19:37	
5	致德樓B1F VCB-E	電流-T	目視	16.2	邱清標	2022-06-30 09:20:21	
		電流-S	目視	17.3	邱清標	2022-06-30 09:20:14	
		電流-R	目視	18.3	邱清標	2022-06-30 09:20:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:20:01	
6	致德樓B1F VCB-F	電流-T	目視	3.5	邱清標	2022-06-30 09:20:46	
		電流-S	目視	3.1	邱清標	2022-06-30 09:20:40	
		電流-R	目視	3.7	邱清標	2022-06-30 09:20:35	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:20:22	
7	致德樓B1F VCB-J	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:21:00	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:20:57	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:20:54	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:20:51	
8	致德樓B1F VCB-H	電流-T	目視	16.2	邱清標	2022-06-30 09:21:21	
		電流-S	目視	14.8	邱清標	2022-06-30 09:21:17	
		電流-R	目視	14.1	邱清標	2022-06-30 09:21:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:21:06	
9	致德樓B1F VCB-I	電流-T	目視	24.1	邱清標	2022-06-30 09:21:41	
		電流-S	目視	24.6	邱清標	2022-06-30 09:21:36	
		電流-R	目視	24.8	邱清標	2022-06-30 09:21:30	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:21:23	
10	致德樓B1F VCB-G	電流-T	目視	13.2	邱清標	2022-06-30 09:22:01	
		電流-S	目視	14.1	邱清標	2022-06-30 09:21:55	
		電流-R	目視	15	邱清標	2022-06-30 09:21:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:21:46	
11	致德樓B1F MHB1	電流-T	目視	337	邱清標	2022-06-30 09:22:31	
		電流-S	目視	314	邱清標	2022-06-30 09:22:26	
		電流-R	目視	326	邱清標	2022-06-30 09:22:21	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:22:10	
12	致德樓B1F MACB	電流-T	目視	400	邱清標	2022-06-30 09:22:51	
		電流-S	目視	427	邱清標	2022-06-30 09:22:47	
		電流-R	目視	448	邱清標	2022-06-30 09:22:41	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:22:36	
13	致德樓B1F MACA	電流-T	目視	325	邱清標	2022-06-30 09:23:09	
		電流-S	目視	365	邱清標	2022-06-30 09:23:05	
		電流-R	目視	341	邱清標	2022-06-30 09:22:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:22:55	
14	致德樓B1F MPCC	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:23:22	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:23:19	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-30 09:23:16	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:23:13	
15	致德樓B1F MPC-1	電流-T	目視	56	邱清標	2022-06-30 09:23:42	
		電流-S	目視	45	邱清標	2022-06-30 09:23:38	
		電流-R	目視	40	邱清標	2022-06-30 09:23:34	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:23:30	
16	致德樓B1F MPC-2	電流-T	目視	27	邱清標	2022-06-30 09:23:57	
		電流-S	目視	18	邱清標	2022-06-30 09:23:53	
		電流-R	目視	28	邱清標	2022-06-30 09:23:48	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:23:44	
17	致德樓B1F ATS-A	電流-T	目視	409	邱清標	2022-06-30 09:24:14	
		電流-S	目視	427	邱清標	2022-06-30 09:24:09	
		電流-R	目視	433	邱清標	2022-06-30 09:24:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:24:00	
18	致德樓B1F EMHA	電流-T	目視	422	邱清標	2022-06-30 09:24:37	
		電流-S	目視	430	邱清標	2022-06-30 09:24:33	
		電流-R	目視	435	邱清標	2022-06-30 09:24:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:24:18	
		電流-T	目視	10	邱清標	2022-06-30 09:24:52	



19	致德樓B1F MPD	電流-S	目視	10	邱清標	2022-06-30 09:24:48	
		電流-R	目視	10	邱清標	2022-06-30 09:24:45	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:24:40	
		電流-T	目視	1248	邱清標	2022-06-30 09:25:20	
20	致德樓B1F MPB1	電流-S	目視	1264	邱清標	2022-06-30 09:25:15	
		電流-R	目視	1279	邱清標	2022-06-30 09:25:10	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:25:01	
		電流-T	目視	208	邱清標	2022-06-30 09:25:40	
21	致德樓B1F MPB2	電流-S	目視	211	邱清標	2022-06-30 09:25:35	
		電流-R	目視	209	邱清標	2022-06-30 09:25:31	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:25:26	
		電流-T	目視	910	邱清標	2022-06-30 09:26:02	
22	致德樓B1F MPA1	電流-S	目視	1013	邱清標	2022-06-30 09:25:57	
		電流-R	目視	1050	邱清標	2022-06-30 09:25:52	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:25:46	
		電流-T	目視	331	邱清標	2022-06-30 09:26:18	
23	致德樓B1F MPA2	電流-S	目視	331	邱清標	2022-06-30 09:26:14	
		電流-R	目視	332	邱清標	2022-06-30 09:26:10	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:26:04	
		電流-T	目視	77	邱清標	2022-06-30 09:26:34	
24	致德樓B1F EMPA2	電流-S	目視	78	邱清標	2022-06-30 09:26:31	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-06-30 09:26:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:26:20	
		電流-T	目視	166	邱清標	2022-06-30 09:26:54	
25	致德樓B1F ATS-B	電流-S	目視	200	邱清標	2022-06-30 09:26:50	
		電流-R	目視	186	邱清標	2022-06-30 09:26:45	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:26:38	
		電流-T	目視	167	邱清標	2022-06-30 09:27:10	
26	致德樓B1F EMPA1	電流-S	目視	151	邱清標	2022-06-30 09:27:05	
		電流-R	目視	165	邱清標	2022-06-30 09:27:01	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:26:56	
		備註:					
改善措施:							

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濱隆      承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/30 15:54:40      2022/06/30 19:21:31      2022/07/01 11:39:47