

醫學科技大樓FM-200自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F 二層主電腦區 前	電池日期(新品使用期限2年)	目視	111.5	陳建誌	2022-06-01 09:53:00	
		電池電壓	目視	26.5	陳建誌	2022-06-01 09:52:53	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		排氣裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:17:57	
		警示警鈴	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:17:55	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:17:54	
		探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:17:53	
		配管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:17:52	
2	醫學科技大樓 2F 二層主電腦區 (室內)-1-1(1) (739磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:55:00	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:54:53	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:54:52	
		計量尺	目視	29	陳建誌	2022-06-01 09:54:51	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3	醫學科技大樓 2F 二層主電腦區 (室內)-1-1(2) (739磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:55:27	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:55:22	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	28	陳建誌	2022-06-01 09:55:21	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	醫學科技大樓 2F 二層主電腦區 (高架地板)-1- 2(1)(211磅)	電池日期(新品使用期限3年)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	360	陳建誌	2022-06-01 09:55:59	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:55:49	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:55:48	
		計量尺	目視	17	陳建誌	2022-06-01 09:55:47	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	醫學科技大樓 2F	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:44:25	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

5	二層伺服器區 (左室內)-2(1) (455磅)	手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:43:57	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:43:56	
		計量尺	目視	20	陳建誌	2022-06-01 09:43:51	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	醫學科技大樓 2F 二層伺服器區 (左室內)-2(2) (455磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:45:27	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:45:19	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:45:18	
		計量尺	目視	19	陳建誌	2022-06-01 09:45:16	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	醫學科技大樓 2F 二層伺服器區 (右室內)-2-1(1) (554磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:45:52	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:45:46	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:45:45	
		計量尺	目視	33	陳建誌	2022-06-01 09:45:43	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	醫學科技大樓 2F 二層新品儲藏 室、報表區、 印表機區(室 內)-2-2(1)(528 磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:47:57	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:47:49	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:47:48	
		計量尺	目視	28	陳建誌	2022-06-01 09:47:45	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
9	醫學科技大樓 2F 二層中控室(室 內及高架地板)- 2-3(1)(275磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:48:47	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:48:40	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:48:39	
		計量尺	目視	33	陳建誌	2022-06-01 09:48:38	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

10	醫學科技大樓 2F 二層伺服器區 (高架地板)-2- 4(1)(211磅)	氣體壓力-壓力表顯示值	目視	360	陳建誌	2022-06-01 09:49:05	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:48:59	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:48:58	
		計量尺	目視	15	陳建誌	2022-06-01 09:48:57	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	醫學科技大樓 2F 二層新品儲藏 室、報表區、 印表機區(高架 地板)-2-5(1) (73磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:50:13	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:50:06	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:50:05	
		計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	醫學科技大樓 B3F B3 變電站/電 容器室-3(1) (734磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:35:11	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:34:42	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:34:41	
		計量尺	目視	37	陳建誌	2022-06-01 09:34:40	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	醫學科技大樓 B3F B3 變電站/電 容器室-3(2) (734磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	360	陳建誌	2022-06-01 09:35:48	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:35:40	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	38	陳建誌	2022-06-01 09:35:36	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	醫學科技大樓 B3F 4-1 B3 發電機 室-右-4-1(1) (840磅)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:28:53	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:23:25	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:23:24	
		計量尺	目視	47	陳建誌	2022-06-01 09:23:20	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

15	醫學科技大樓 B3F 4-2 B3 發電機 室-左 4-2(1) (882磅)	電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	360	陳建誌	2022-06-01 09:29:46	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:29:34	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	52	陳建誌	2022-06-01 09:29:32	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
16	醫學科技大樓 2F 二層主電腦區 後	氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		排氣裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:38:21	
		警示警鈴	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:38:19	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:38:18	
		探測器	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:38:17	
		配管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:38:15	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	26.5	陳建誌	2022-06-01 09:38:44	
17	醫學科技大樓 B3F B3 變電站/電 容器室	電池日期(新品使用期限2年)	目視	111.5	陳建誌	2022-06-01 09:38:53	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	111.5	陳建誌	2022-06-01 09:32:20	
		電池電壓	目視	26.5	陳建誌	2022-06-01 09:31:15	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		排氣裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:30:56	
		警示警鈴	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:30:54	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:30:52	
		探測器	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:30:50	
		配管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
18	醫學科技大樓 B3F B3 發電機室	氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		控制盤	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:30:48	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	111.5	陳建誌	2022-06-01 09:22:01	
		電池電壓	目視	26.5	陳建誌	2022-06-01 09:21:49	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		排氣裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:20:54	
		警示警鈴	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:20:52	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:20:50	
		探測器	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:20:49	
		配管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電磁閥	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
19	醫學科技大樓 2F 二層維修工具 室(室內及高架 地板)-1(1)(130 磅)	計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電磁閥	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:54:06	
		配管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 09:54:09	
		探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動啟動/緊急停止裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		警示警鈴	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		排氣裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力-壓力表顯示值	目視	350	陳建誌	2022-06-01 09:54:15	
		計量尺刻度(CM)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		計量尺	目視	27	陳建誌	2022-06-01 09:54:03	

	氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:						
改善措施:						

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/06/23 11:26:42 2022/06/23 20:01:58 2022/06/30 12:41:51