

3號門停車場防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 B1F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:42:36	
	防火門及防火 鐵捲門-M-B1-01	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:42:34	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	3號門停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-001	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:08	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:05	
3	3號門停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-002	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:28	
4	3號門停車場 B1F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B1-003	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:47:22	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:47:21	
5	3號門停車場 B2F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:18	
	防火門及防火 鐵捲門-M-B2-01	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	3號門停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-01	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:02	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:59	
7	3號門停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-02	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:00	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:58	
8	3號門停車場 B2F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B2-03	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:28	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:24	
9	3號門停車場 B3F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:15	
	防火門及防火 鐵捲門-M-B3-01	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:14	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
10	3號門停車場 B3F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B3-01	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:28	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:23	
11	3號門停車場 B3F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B3-02	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:42	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:40	
12	3號門停車場 B3F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火 鐵捲門-B3-03	偵煙及定溫式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:31	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:31:08

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 19:54:05

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:09:31