

重粒子緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F 緊急廣播設備	主機電壓表	目視	26.3	曾耀緯	2022-12-16 10:44:55	
		主機標示	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:44:56	
		主機回路指示	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:45:05	
		主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:45:06	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-12-16 10:45:17	
		揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:45:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/12/27 10:04:20

承商駐院主任：謝濱隆
2022/12/27 19:03:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/12/28 10:31:58