

重粒子FM-200自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F FM-200自動滅火設備-CO	電池日期(新品使用期限3年)	目視	202006	曾耀緯	2022-12-16 10:44:47	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.6	曾耀緯	2022-12-16 10:44:30	
		指示顯示	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:44:26	
		DC電源	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:44:25	
		AC電源	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:44:24	
2	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-1(室內)-CO-1	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-12-18 08:42:38	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.2	曾耀緯	2022-12-18 08:42:32	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:21	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:21	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:20	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:19	
3	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-2(室內)-CO-2	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-12-18 08:42:55	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.3	曾耀緯	2022-12-18 08:42:48	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:42	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:41	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:40	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:42:40	
4	重粒子癌症治療中心B1F B1F加速器室(室內)-CO-3	電池日期(新品使用期限3年)	目視	10906	曾耀緯	2022-12-18 08:26:03	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	11.6	曾耀緯	2022-12-18 08:25:57	
		排氣裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:25:52	
		警示、警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:25:51	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:25:50	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:25:49	
5	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(左)(室內及高架地板)-CO-4	電池日期(新品使用期限3年)	目視	109.06	董儲飴	2022-12-16 14:37:19	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	13	董儲飴	2022-12-16 14:37:10	
		排氣裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:37:07	
		警示、警鈴	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:37:06	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:37:06	
		探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:37:05	
6	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(右)-CO-5	電池日期(新品使用期限3年)	目視	109.06	董儲飴	2022-12-15 10:52:41	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	13	董儲飴	2022-12-15 10:52:27	
		排氣裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:22:30	
		警示、警鈴	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:22:29	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:22:28	
		探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:22:25	
7	重粒子癌症治療中心3F 3F電器室(室內及高架地板)-CO-6	電池日期(新品使用期限3年)	目視	109.06	董儲飴	2022-12-15 10:49:28	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	13	董儲飴	2022-12-15 10:49:21	
		排氣裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:47:10	
		警示、警鈴	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:47:09	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:47:08	
		探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:47:05	
8	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1A001(86.8KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:50	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:50	
		計量尺刻度	目視	28.4	曾耀緯	2022-12-16 14:37:49	
9	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1A001-1(344ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:38:40	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:38:37	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:38:35	
10	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:15	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:14	
		計量尺刻度	目視	33.4	曾耀緯	2022-12-16 14:34:11	
11	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:21	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:20	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:34:19	
	重粒子癌症治療中心B1F	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:27	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:26	

12	鋼瓶-1B001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:34:25	
13	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:38	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:34:37	
		計量尺刻度	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:34:36	
14	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B002-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:28	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:27	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:35:23	
15	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:34	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:33	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:35:32	
16	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B003(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:42	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:41	
		計量尺刻度	目視	33.2	曾耀緯	2022-12-16 14:35:40	
17	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:50	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:50	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:35:48	
18	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:58	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:35:57	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:35:56	
19	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:36:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:36:46	
		計量尺刻度	目視	33.2	曾耀緯	2022-12-16 14:36:44	
20	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B004-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:36:57	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:36:56	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:36:55	
21	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B004-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:06	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:06	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:37:05	
22	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B005(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:13	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:12	
		計量尺刻度	目視	33.8	曾耀緯	2022-12-16 14:37:11	
23	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B005-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:21	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:20	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:37:19	
24	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B005-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:27	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:37:26	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:37:25	
25	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C001(190KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:31:49	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:31:48	
		計量尺刻度	目視	34.2	曾耀緯	2022-12-16 14:31:46	
26	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C001-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:31:57	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:31:56	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:31:55	
27	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C001-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:08	
		氣體壓力	目視	1750	曾耀緯	2022-12-16 14:32:06	
28	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:16	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:16	
		計量尺刻度	目視	33.6	曾耀緯	2022-12-16 14:32:15	
29	重粒子癌症治療中心B1F	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:25	

	鋼瓶-1C002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:32:23	
30	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:34	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:33	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:32:32	
31	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:43	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:42	
		計量尺刻度	目視	33.4	曾耀緯	2022-12-16 14:32:41	
32	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:50	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:49	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:32:48	
33	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:58	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:32:57	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:32:56	
34	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004(191KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:06	
		計量尺刻度	目視	33	曾耀緯	2022-12-16 14:33:03	
35	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:16	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:15	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:33:13	
36	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:23	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:22	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:33:21	
37	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005(192KG)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:31	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:30	
		計量尺刻度	目視	33.6	曾耀緯	2022-12-16 14:33:29	
38	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-1(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:39	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:38	
		氣體壓力	目視	1800	曾耀緯	2022-12-16 14:33:36	
39	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-2(452ML)	配管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:33:46	
		氣體壓力	目視	1850	曾耀緯	2022-12-16 14:33:43	
40	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:00	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:53:59	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 14:53:55	
41	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:12	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:11	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:54:09	
42	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:24	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:23	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:54:21	
43	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:37	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:36	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 14:54:34	
44	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:47	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:45	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:54:43	
45	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:57	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:54:54	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:54:52	
46	重粒子癌症治療中心2F	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:06	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:04	

	鋼瓶-2D003(191KG)	計量尺刻度	目視	20	董儲飴	2022-12-16 14:55:03	
47	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:16	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:14	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:55:12	
48	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:25	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:23	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:55:21	
49	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:57	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:55:55	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 14:55:53	
50	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:56:08	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:56:05	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:56:04	
51	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:56:26	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:56:24	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:56:23	
52	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:12	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:10	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 14:56:57	
53	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:26	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:23	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 14:57:21	
54	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:33	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:32	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:57:31	
55	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002(192KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:43	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:41	
		計量尺刻度	目視	20.2	董儲飴	2022-12-16 14:57:40	
56	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:54	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:57:53	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:57:52	
57	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:07	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:06	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:58:03	
58	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003(192KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:20	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:17	
		計量尺刻度	目視	20.2	董儲飴	2022-12-16 14:58:16	
59	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:32	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:31	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:58:29	
60	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:42	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:58:40	
		氣體壓力	目視	1750	董儲飴	2022-12-16 14:58:39	
61	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:15	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:13	
		計量尺刻度	目視	20.2	董儲飴	2022-12-16 14:59:12	
62	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:27	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:26	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:59:25	
63	重粒子癌症治療中心2F	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:38	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:37	

	鋼瓶-2F001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 14:59:33	
64	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002(192KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:49	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:59:48	
		計量尺刻度	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 14:59:46	
65	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:05	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:04	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 15:00:03	
66	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:15	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:13	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 15:00:12	
67	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003(192KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:25	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:24	
		計量尺刻度	目視	20.2	董儲飴	2022-12-16 15:00:22	
68	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:34	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:32	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 15:00:31	
69	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:46	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:44	
		氣體壓力	目視	1800	董儲飴	2022-12-16 15:00:43	
70	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004(191KG)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:55	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:00:54	
		計量尺刻度	目視	20.4	董儲飴	2022-12-16 15:00:53	
71	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-1(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:01:03	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:01:02	
		氣體壓力	目視	1850	董儲飴	2022-12-16 15:01:00	
72	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-2(452ML)	配管	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:01:12	
		電磁閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 15:01:10	
		氣體壓力	目視	1750	董儲飴	2022-12-16 15:01:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 2022/12/27 10:05:49
 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/12/27 19:03:31
 承辦工程司: 倪銘仁 2022/12/28 10:33:08