

# 致德樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓R3F 滅火器-致-R3-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:31	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:30	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:29	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:29	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:28	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:27	
2	致德樓R3F 滅火器-致-R3-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:35	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:35	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:34	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:33	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:32	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:31	
3	致德樓R3F 滅火器-致-R3-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:40	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:39	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:38	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:37	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:37	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:44:36	
4	致德樓R2F 滅火器-致-R2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:53	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:51	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:50	
5	致德樓R2F 滅火器-致-R2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:59	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:57	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:56	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:55	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:54	
6	致德樓R2F 滅火器-致-R2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:22	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:21	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:20	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:19	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:44:18	
7	致德樓R2F 滅火器-致-R2-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:31	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:29	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:26	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:24	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:45:22	
8	致德樓R2F 滅火器-致-R2-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:31	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:45:27	
9	致德樓R2F 滅火器-致-R2-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:38	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:37	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:36	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:35	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:34	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:45:33	
10	致德樓R1F 滅火器-致-R1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:59	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:57	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:56	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:56	

	01	插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:55	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:47:54	
11	致德樓R1F 滅火器-致-R1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:49:02	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:49:01	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:49:00	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:59	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:58	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:58	
12	致德樓R1F 滅火器-致-R1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:18	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:16	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:16	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:15	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:14	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:48:13	
13	致德樓R1F 滅火器-致-R1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:49:07	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:49:04	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:49:04	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:48:59	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:48:58	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:48:58	
14	致德樓R1F 滅火器-致-R1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:10	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:46:09	
15	致德樓B1F 滅火器-致-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:38	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:37	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:36	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:35	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:35	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:34	
16	致德樓B1F 滅火器-致-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:44	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:42	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:42	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:41	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:40	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:01:39	
17	致德樓B1F 滅火器-致-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:36	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:35	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:34	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:33	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:32	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:32	
18	致德樓B1F 滅火器-致-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:40	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:40	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:39	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:38	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:37	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:00:36	
19	致德樓B1F 滅火器-致-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:12	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:11	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:10	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:10	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:09	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:08	
20	致德樓B1F 滅火器-致-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:17	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:16	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:15	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:15	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:14	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:11:13	

21	致德樓B1F 滅火器-致-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:38	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:37	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:36	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:35	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:35	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:34	
22	致德樓B1F 滅火器-致-B1-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:43	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:43	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:42	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:41	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:40	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:39	
23	致德樓B1F 滅火器-致-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:18	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:15	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:15	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:13	
24	致德樓B1F 滅火器-致-B1-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:23	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:22	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:21	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:20	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:19	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:19	
25	致德樓B1F 滅火器-致-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:12	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:11	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:10	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:09	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:08	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:07	
26	致德樓B1F 滅火器-致-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:54	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:14	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:13	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:13	
27	致德樓B1F 滅火器-致-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:37	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:36	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:35	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:34	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:34	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:32	
28	致德樓B1F 滅火器-致-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:42	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:41	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:38	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:38	
29	致德樓B1F 滅火器-致-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:57	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:57	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:56	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:55	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:53	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:52	
30	致德樓B1F 滅火器-致-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:03	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:02	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:01	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:10:00	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:59	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:09:58	
	致德樓B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:25	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:24	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:23	

31	滅火器-致-B1-17	壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:22	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:21	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:20	
32	致德樓B1F 滅火器-致-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:30	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:29	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:28	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:28	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:27	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:26	
33	致德樓B1F 滅火器-致-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:41	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:40	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:39	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:34	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:32	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:31	
34	致德樓B1F 滅火器-致-B1-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:46	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:45	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:45	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:44	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:42	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:42	
35	致德樓B1F 滅火器-致-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:51	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:50	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:49	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:49	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:48	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:47	
36	致德樓B1F 滅火器-致-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:56	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:55	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:54	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:53	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:52	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:08:52	
37	致德樓B1F 滅火器-致-B1-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:05	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:05	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:04	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:03	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:02	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:01	
38	致德樓B1F 滅火器-致-B1-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:11	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:10	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:08	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:07	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:12:06	
39	致德樓B1F 滅火器-致-B1-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:05	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:02	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:00	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:58:58	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:58:56	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:58:55	
40	致德樓B1F 滅火器-致-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:13	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:11	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:08	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:07	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:06	
41	致德樓B1F 滅火器-致-B1-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:21	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:20	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:20	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:19	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:18	

		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:17	
42	致德樓B1F 滅火器-致-B1-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:29	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:28	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:27	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:26	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:26	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:22	
43	致德樓B1F 滅火器-致-B1-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:02	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:01	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:00	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:59	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:58	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:58	
44	致德樓B1F 滅火器-致-B1-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:07	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:06	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:05	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:04	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:03	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:04:02	
45	致德樓B1F 滅火器-致-B1-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:42	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:41	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:38	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:38	
46	致德樓B1F 滅火器-致-B1-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:47	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:46	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:45	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:44	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:43	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:42	
47	致德樓B1F 滅火器-致-B1-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:15	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:14	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:13	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:13	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:12	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:11	
48	致德樓B1F 滅火器-致-B1-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:34	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:33	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:30	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:26	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:23	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:22	
49	致德樓B1F 滅火器-致-B1-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:44	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:42	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:41	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:40	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:39	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:35	
50	致德樓B1F 滅火器-致-B1-45	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:56	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:55	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:54	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:53	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:53	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:52	
51	致德樓B1F 滅火器-致-B1-46	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:01	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:00	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:59	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:58	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:57	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:01:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:06	



52	致德樓B1F 滅火器-致-B1-47	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:05	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:04	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:03	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:03	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 09:02:02	
53	致德樓B1F 滅火器-致-B1-48	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:41	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:40	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:40	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:39	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:38	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:37	
54	致德樓B1F 滅火器-致-B1-49	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:46	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:46	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:45	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:44	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:43	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:55:42	
55	致德樓B1F 滅火器-致-B1-51	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:07	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:07	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:06	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:05	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:05	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:04	
56	致德樓B1F 滅火器-致-B1-52	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:00	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:55:59	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:55:58	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:55:57	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:55:56	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:55:56	
57	致德樓B1F 滅火器-致-B1-53	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:32	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:29	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:29	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:28	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:27	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:26	
58	致德樓B1F 滅火器-致-B1-54	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:29	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:28	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:27	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:26	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:26	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:25	
59	致德樓B1F 滅火器-致-B1-55	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:34	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:33	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:32	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:31	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:30	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:56:29	
60	致德樓B1F 滅火器-致-B1-56	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:57:05	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:57:03	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:57:02	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:57:01	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:57:00	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:59	
61	致德樓B1F 滅火器-致-B1-57	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:21	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:20	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:19	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:18	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:17	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:16	
62	致德樓B1F 滅火器-致-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:54	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:53	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:52	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:51	

	58	插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:50	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:57:50	
63	致德樓B1F 滅火器-致-B1-59	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:11	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:10	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:10	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:09	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:08	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:07	
64	致德樓B1F 滅火器-致-B1-60	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:16	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:15	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:14	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:13	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:13	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:12	
65	致德樓B1F 滅火器-致-B1-61	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:18	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:17	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:16	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:16	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:15	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:14	
66	致德樓B1F 滅火器-致-B1-62	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:22	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:21	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:21	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:20	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:19	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:18	
67	致德樓B1F 滅火器-致-B1-63	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:28	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:28	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:27	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:26	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:25	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:25	
68	致德樓B1F 滅火器-致-B1-64	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:33	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:32	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:31	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:30	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:30	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:29	
69	致德樓B1F 滅火器-致-B1-65	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:37	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:36	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:35	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:35	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:34	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:58:33	
70	致德樓B1F 滅火器-致-B1-67	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:09	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:08	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:07	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:06	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:05	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:59:04	
71	致德樓B1F 滅火器-致-B1-68	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:14	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:13	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:13	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:12	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:11	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:59:10	
72	致德樓B1F 滅火器-致-B1-69	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:11	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:10	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:08	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:05	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:42	

73	致德樓B1F 滅火器-致-B1-70	保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:41	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:41	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:40	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:39	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:39	
74	致德樓B1F 滅火器-致-B1-71	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:51	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:50	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:49	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:47	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:43	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 09:00:43	
75	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H26	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:26	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:21	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:20	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:16	
76	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H27	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:41	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:36	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:35	
77	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H28	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:49	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:45	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:44	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:42	
78	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H29	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:57	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:56	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:55	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 14:59:50	
79	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H38	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:19	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:18	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:17	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:03:16	
80	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H41	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:59	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:58	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:57	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:55	
81	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H42	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:02	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:02	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:01	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:02:00	
82	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H43	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:38	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:37	
83	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H44	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:44	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:42	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:01:41	
84	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H50	保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:14	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:10	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:09	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:56:08	
85	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H66	保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:52	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:51	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:50	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:58:50	
86	致德樓8F 滅火器-致-08-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:21	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:50:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:02	



87	致德樓8F 滅火器-致-08-02	皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:01	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:01	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:00	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:05:59	
88	致德樓8F 滅火器-致-08-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:37	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:36	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:35	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:34	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:33	
89	致德樓8F 滅火器-致-08-10	壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:06:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:14	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:13	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:13	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:12	
90	致德樓8F 滅火器-致-08-11	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:58:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:51	
91	致德樓8F 滅火器-致-08-13	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:25	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:23	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:23	
92	致德樓8F 滅火器-致-08-14	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:52:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:29	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:29	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:28	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:27	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:26	
93	致德樓8F 滅火器-致-08-15	壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:35	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:34	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:33	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:31	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:31	
94	致德樓8F 滅火器-致-08-16	壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:51:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:31	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:30	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:30	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:29	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:28	
95	致德樓8F 滅火器-致-08-17	壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:15	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:14	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:13	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:12	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:11	
96	致德樓8F 滅火器-致-08-19	壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:51:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:37	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:36	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:36	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:35	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:34	
97	致德樓8F 滅火器-致-08-22	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:58	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:57	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:56	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:55	

		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:54	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:53	
98	致德樓8F 滅火器-致-08-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:32	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:27	
99	致德樓8F 滅火器-致-08-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:03	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:01	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:57	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:56	
100	致德樓8F 滅火器-致-08-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:26	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:20	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:04	
101	致德樓8F 滅火器-致-08-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:51	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:50	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:49	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:49	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:48	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:47	
102	致德樓8F 滅火器-致-08-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:56	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:55	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:54	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:53	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:52	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:53:52	
103	致德樓8F 滅火器-致-08-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:10	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:09	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:08	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:07	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:06	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:06	
104	致德樓8F 滅火器-致-08-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:30	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:29	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:28	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:27	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:26	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:26	
105	致德樓8F 滅火器-致-08-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:17	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:15	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:14	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:14	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:13	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:58:12	
106	致德樓8F 滅火器-致-08-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:17	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:15	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:14	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:55	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:53	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:51	
107	致德樓8F 滅火器-致-08-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:08	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:07	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:06	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:07	

108	致德樓8F 滅火器-致-08-45	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:06	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:04	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:03	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:02	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:00	
109	致德樓8F 滅火器-致-08-49	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:59:08	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:59:07	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:59:07	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:59:06	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:59:03	
110	致德樓8F 滅火器-致-08-53	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:26	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:25	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:25	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:24	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:23	
111	致德樓8F 滅火器-致-08-54	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:22	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:22	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:05	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:04	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
112	致德樓8F 滅火器-致-08-56	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:03	
113	致德樓8F 滅火器-致-08-57	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:00	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:00	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:00	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:00	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:02:00	
114	致德樓8F 滅火器-致-08-58	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:59	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:59	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:59	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:59	
115	致德樓8F 滅火器-致-08-59	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
116	致德樓8F 滅火器-致-08-60	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
117	致德樓8F 滅火器-致-08-61	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
118	致德樓8F 滅火器-致-08-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:01:59	

	64	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:03	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:02	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:00	
119	致德樓8F 滅火器-致-08-65	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:02	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:01	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:00	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:00	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:59	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:58	
120	致德樓8F 滅火器-致-08-68	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:46	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:44	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:43	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:41	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:40	
121	致德樓8F 滅火器-致-08-69	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:55	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:53	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:52	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:51	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:50	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:05:48	
122	致德樓8F 滅火器-致-08-72	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:57	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:56	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:55	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:54	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:53	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:05:53	
123	致德樓8F 滅火器-致-08-78	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:56	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:55	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:55	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:54	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:53	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:52	
124	致德樓8F 滅火器-致-08-79	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:02	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:00	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:59	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:58	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:58	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:55:57	
125	致德樓8F 滅火器-致-08-80	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:38	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:37	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:37	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:36	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:35	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:35	
126	致德樓8F 滅火器-致-08-81	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:43	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:42	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:41	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:40	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:40	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:56:39	
127	致德樓8F 滅火器-致-08-82	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:32	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:31	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:30	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:29	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:29	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:28	
128	致德樓8F 滅火器-致-08-83	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:17	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:16	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:15	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:14	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:14	

		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:13	
129	致德樓8F 滅火器-致-08-84	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:36	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:35	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:34	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:33	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:32	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:00:31	
130	致德樓8F 滅火器-致-08-85	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:55	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:53	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:52	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:52	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:51	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:57:50	
131	致德樓8F 滅火器-致-08-86	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:36	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:36	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:35	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:34	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:33	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:33	
132	致德樓8F 滅火器-致-08-87	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:42	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:40	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:40	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:39	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:38	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 08:50:37	
133	致德樓8F 滅火器-致-08-88	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:12	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:10	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:09	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:08	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:07	
134	致德樓8F 滅火器-致-08-89	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:18	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:17	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:16	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:16	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:15	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 08:57:14	
135	致德樓8F 滅火器-致-08-67	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:47	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:46	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:45	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:45	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:44	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:01:43	
136	致德樓8F 滅火器-致-08-H03	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:12	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:11	
137	致德樓8F 滅火器-致-08-H04	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:26	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:25	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:06:25	
138	致德樓8F 滅火器-致-08-H07	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:31	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:30	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:29	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:00:27	
139	致德樓8F 滅火器-致-08-H09	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:57:34	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:57:33	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:57:32	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:57:30	
140	致德樓8F 滅火器-致-08-H12	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:57:56	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:57:54	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:57:53	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 08:57:52	



141	致德樓8F 滅火器-致-08-H18	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:02	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:01	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:00	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:00	
142	致德樓8F 滅火器-致-08-H20	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
143	致德樓8F 滅火器-致-08-H21	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:00:35	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:00:33	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:00:33	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:00:32	
144	致德樓8F 滅火器-致-08-H23	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:13	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:10	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:01:09	
145	致德樓8F 滅火器-致-08-H37	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:58	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:58	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:57	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:56	
146	致德樓8F 滅火器-致-08-H38	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:02	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:01	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:00	
147	致德樓8F 滅火器-致-08-H39	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:01	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:00	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:01:59	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:24	
148	致德樓8F 滅火器-致-08-H40	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:24	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:23	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:22	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:28	
149	致德樓8F 滅火器-致-08-H41	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:27	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:26	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:02:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:50	
150	致德樓8F 滅火器-致-08-H43	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:02:54	
151	致德樓8F 滅火器-致-08-H44	壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:50	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:30	
152	致德樓8F 滅火器-致-08-H46	壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:03:26	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:11	
153	致德樓8F 滅火器-致-08-H47	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:10	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:09	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:08	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:59	
154	致德樓8F 滅火器-致-08-H50	皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:58	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:58	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:57	
155	致德樓8F 滅火器-致-08-H51	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:09	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:07	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:06	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:32	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:30	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:30	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:02:29	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:09	

156	致德樓8F 滅火器-致-08-H52	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:08	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:07	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:03:06	
157	致德樓8F 滅火器-致-08-H55	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:03:35	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:03:34	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:03:32	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:03:31	
158	致德樓8F 滅火器-致-08-H62	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:33	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:31	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:30	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:04:29	
159	致德樓8F 滅火器-致-08-H63	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:32	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:32	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:31	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:04:30	
160	致德樓8F 滅火器-致-08-H66	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:05:25	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:05:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:05:21	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:05:20	
161	致德樓8F 滅火器-致-08-H76	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:39	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:36	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:35	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:04:34	
162	致德樓8F 滅火器-致-08-H90	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:16	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:15	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:15	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 08:58:14	
163	致德樓8F 滅火器-致-08-H89	保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
164	致德樓8F 滅火器-致-08-H91	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:51	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:06:47	
165	致德樓7F 滅火器-致-07-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:04:01	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:59	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:59	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:58	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:57	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:57	
166	致德樓7F 滅火器-致-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:45	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:44	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:43	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:43	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:42	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:41	
167	致德樓7F 滅火器-致-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:41	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:40	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:39	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:38	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:37	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:36	
168	致德樓7F 滅火器-致-07-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:24	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:22	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:22	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:21	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:20	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:20	
	致德樓7F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:45	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:44	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:43	

169	滅火器-致-07-05	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:42	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:42	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:07:41	
170	致德樓7F 滅火器-致-07-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:42	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:38	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:07:37	
171	致德樓7F 滅火器-致-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:07	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:06	
172	致德樓7F 滅火器-致-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:19	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:18	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:17	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:16	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:13	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:12	
173	致德樓7F 滅火器-致-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:26	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:25	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:24	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:07	
174	致德樓7F 滅火器-致-07-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:15	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:14	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:13	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:10	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:09	
175	致德樓7F 滅火器-致-07-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:18	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:16	
176	致德樓7F 滅火器-致-07-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:56	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:55	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:54	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:53	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:53	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:51	
177	致德樓7F 滅火器-致-07-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:01	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:00	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:59	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:58	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:58	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:56	
178	致德樓7F 滅火器-致-07-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:50	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:49	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:48	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:48	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:47	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:46	
179	致德樓7F 滅火器-致-07-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:03	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:01	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:01	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:53	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:52	

		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:51	
180	致德樓7F 滅火器-致-07-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:39	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:38	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:37	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:37	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:36	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:08:35	
181	致德樓7F 滅火器-致-07-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:10	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:08	
182	致德樓7F 滅火器-致-07-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:34	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:32	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:31	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:31	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:30	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:29	
183	致德樓7F 滅火器-致-07-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:37	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:36	
184	致德樓7F 滅火器-致-07-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:20	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:19	
185	致德樓7F 滅火器-致-07-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:05	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:04	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:03	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:03	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:02	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:01	
186	致德樓7F 滅火器-致-07-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:01	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:00	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:56	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:10:55	
187	致德樓7F 滅火器-致-07-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:07	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:05	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:04	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:04	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:03	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:11:02	
188	致德樓7F 滅火器-致-07-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:32	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:31	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:30	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:29	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:29	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:09:28	
189	致德樓7F 滅火器-致-07-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:36	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:34	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:34	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:33	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:32	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:31	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:30	

190	致德樓7F 滅火器-致-07-40	皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:30	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:29	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:28	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:27	
191	致德樓7F 滅火器-致-07-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:36	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:35	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:35	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:34	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:33	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:32	
192	致德樓7F 滅火器-致-07-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:51	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:50	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:50	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:49	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:48	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:10:47	
193	致德樓7F 滅火器-致-07-45	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:53	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:52	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:51	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:50	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:50	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:49	
194	致德樓7F 滅火器-致-07-47	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:20	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:19	
195	致德樓7F 滅火器-致-07-49	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:41	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:40	
196	致德樓7F 滅火器-致-07-50	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:14:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:14:00	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:59	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:58	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:57	
197	致德樓7F 滅火器-致-07-52	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:10	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:09	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:08	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:07	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:06	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:06	
198	致德樓7F 滅火器-致-07-53	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:15	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:14	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:13	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:12	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:11	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:10	
199	致德樓7F 滅火器-致-07-57	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:38	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:38	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:37	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:36	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:35	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:35	
200	致德樓7F 滅火器-致-07-58	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:43	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:42	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:41	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:41	



		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:40	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:03:39	
201	致德樓7F 滅火器-致-07-59	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:24	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:23	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:22	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:21	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:20	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:19	
202	致德樓7F 滅火器-致-07-60	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:29	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:28	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:27	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:26	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:25	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:05:24	
203	致德樓7F 滅火器-致-07-61	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:21	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:20	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:19	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:18	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:17	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:17	
204	致德樓7F 滅火器-致-07-62	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:26	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:25	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:24	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:23	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:22	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:09:21	
205	致德樓7F 滅火器-致-07-63	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:44	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:43	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:42	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:41	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:40	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:40	
206	致德樓7F 滅火器-致-07-64	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:44	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:43	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:42	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:42	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:41	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:40	
207	致德樓7F 滅火器-致-07-65	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:29	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:28	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:28	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:27	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:26	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:25	
208	致德樓7F 滅火器-致-07-66	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:02	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:01	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:00	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:59	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:59	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:06:58	
209	致德樓7F 滅火器-致-07-67	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:18	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:17	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:16	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:15	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:15	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:07:13	
210	致德樓7F 滅火器-致-07-68	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:44	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:43	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:42	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:42	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:41	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:40	

211	致德樓7F 滅火器-致-07-70	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:02	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:00	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:00	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:59	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:58	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:12:57	
212	致德樓7F 滅火器-致-07-71	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:23	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:22	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:21	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:19	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:18	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:17	
213	致德樓7F 滅火器-致-07-73	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:54	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:53	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:52	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:09:51	
214	致德樓7F 滅火器-致-07-74	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:41	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:40	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:39	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:38	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:37	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:13:37	
215	致德樓7F 滅火器-致-07-75	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:03	
		保持裝置	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:01	
		皮管	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:01	
		壓把	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:14:00	
		插梢	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:59	
		壓力	目視	正常	王呈耀	2022-06-17 09:13:57	
216	致德樓7F 滅火器-致-07-76	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:14	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:13	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:12	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:11	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:11	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:14:10	
217	致德樓7F 滅火器-致-07-77	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:14	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:13	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:12	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:12	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:11	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:10	
218	致德樓7F 滅火器-致-07-78	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:22	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:21	
		皮管	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:20	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:19	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:19	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:10:18	
219	致德樓7F 滅火器-致-07-79	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:53	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:52	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:51	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:50	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:07:47	
220	致德樓7F 滅火器-致-07-H07	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:57	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:56	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:08:55	
221	致德樓7F 滅火器-致-07-H10	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:36	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:08:27	
		保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:08:25	

222	致德樓7F 滅火器-致-07-H12	壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:08:24	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:08:23	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:08:22	
223	致德樓7F 滅火器-致-07-H13	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:13	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:12	
224	致德樓7F 滅火器-致-07-H14	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:18	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:17	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:09:16	
225	致德樓7F 滅火器-致-07-H26	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:43	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:10:42	
226	致德樓7F 滅火器-致-07-H29	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:27	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:25	
227	致德樓7F 滅火器-致-07-H30	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:52	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:51	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:50	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:49	
228	致德樓7F 滅火器-致-07-H31	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:05	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:03	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:03	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:02	
229	致德樓7F 滅火器-致-07-H35	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:13	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:12	
230	致德樓7F 滅火器-致-07-H36	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:53	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:52	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:51	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:11:50	
231	致德樓7F 滅火器-致-07-38	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:20	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:19	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:12:31	
232	致德樓7F 滅火器-致-07-H43	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:50	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:47	
233	致德樓7F 滅火器-致-07-H44	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:54	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:53	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:52	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:12:51	
234	致德樓7F 滅火器-致-07-H46	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:57	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:55	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:54	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:12:54	
235	致德樓7F 滅火器-致-07-H48	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:28	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:26	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:13:25	
236	致德樓7F 滅火器-致-07-H51	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:14:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:14:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:14:27	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:14:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:16	

237	致德樓7F 滅火器-致-07-H69	壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:06	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:05	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-17 09:13:05	
238	致德樓7F 滅火器-致-07-H72	保持裝置	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:27	
		壓把	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:25	
		插梢	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:25	
		壓力	目視	正常	吳銘賢	2022-06-17 09:11:24	
239	致德樓6F 滅火器-致-06-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:26	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:23	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:22	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:21	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:21	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:05:20	
240	致德樓6F 滅火器-致-06-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:54:58	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:54:57	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:54:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:54:55	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:54:55	
241	致德樓6F 滅火器-致-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:10	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:09	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:08	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:07	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:06	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:56:06	
242	致德樓6F 滅火器-致-06-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:42	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:40	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:38	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:55:38	
243	致德樓6F 滅火器-致-06-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:01	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:00	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:56:56	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:56:55	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:56:55	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:56:54	
244	致德樓6F 滅火器-致-06-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:20	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:19	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:18	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:18	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:17	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:57:16	
245	致德樓6F 滅火器-致-06-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:53	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:52	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:51	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:50	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:50	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 13:57:49	
246	致德樓6F 滅火器-致-06-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:08	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:06	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:05	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:05	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:04	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:03	
247	致德樓6F 滅火器-致-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:40	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:38	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:38	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:37	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:36	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:58:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:21	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:18	

248	致德樓6F 滅火器-致-06-10	皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:18	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:17	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:16	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 13:59:15	
249	致德樓6F 滅火器-致-06-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:06	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:05	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:04	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:03	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:02	
250	致德樓6F 滅火器-致-06-12	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:37	
251	致德樓6F 滅火器-致-06-13	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:00:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:37	
252	致德樓6F 滅火器-致-06-16	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:01:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:25	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:23	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:22	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:22	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:21	
253	致德樓6F 滅火器-致-06-17	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:31	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:30	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:29	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:28	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:27	
254	致德樓6F 滅火器-致-06-18	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:02:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:43	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:42	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:41	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:39	
255	致德樓6F 滅火器-致-06-19	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:02:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:27	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:25	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:24	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:23	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:22	
256	致德樓6F 滅火器-致-06-20	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:03:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:20	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:19	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:19	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:18	
257	致德樓6F 滅火器-致-06-21	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:03:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:40	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:36	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:36	
258	致德樓6F 滅火器-致-06-22	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:04:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:59	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:56	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:56	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:55	



		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:54	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:04:53	
259	致德樓6F 滅火器-致-06-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:06	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:05	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:05:04	
260	致德樓6F 滅火器-致-06-H14	保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:01	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:00	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:59	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:00:59	
261	致德樓6F 滅火器-致-06-H15	保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:05	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:03	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:02	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:01:02	
262	致德樓5F 滅火器-致-05-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:50	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:50	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:49	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:48	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:48	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:47	
263	致德樓5F 滅火器-致-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:56	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:55	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:52	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:21:52	
264	致德樓5F 滅火器-致-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:48	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:46	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:46	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:42	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:07:41	
265	致德樓5F 滅火器-致-05-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:10	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:08	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:07	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:06	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:06	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:09:05	
266	致德樓5F 滅火器-致-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:26	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:23	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:22	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:21	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:20	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:07:20	
267	致德樓5F 滅火器-致-05-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:54	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:51	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:50	
268	致德樓5F 滅火器-致-05-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:32	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:29	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:28	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:27	
269	致德樓5F 滅火器-致-05-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:30	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:27	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:26	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:26	

		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:25	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:24	
270	致德樓5F 滅火器-致-05-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:33	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:32	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:31	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:30	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:29	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:29	
271	致德樓5F 滅火器-致-05-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:50	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:48	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:47	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:47	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:46	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:12:45	
272	致德樓5F 滅火器-致-05-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:53	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:51	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:50	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:49	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:49	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:11:48	
273	致德樓5F 滅火器-致-05-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:00	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:58	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:57	
274	致德樓5F 滅火器-致-05-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:28	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:26	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:25	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:25	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:24	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:13:23	
275	致德樓5F 滅火器-致-05-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:50	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:49	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:44	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:41	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:41	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:13:40	
276	致德樓5F 滅火器-致-05-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:13	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:12	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:11	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:10	
277	致德樓5F 滅火器-致-05-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:19	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:18	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:17	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:16	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:15	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:15	
278	致德樓5F 滅火器-致-05-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:01	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:00	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:59	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:59	
279	致德樓5F 滅火器-致-05-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:28	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:26	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:25	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:24	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:23	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:15:21	

280	致德樓5F 滅火器-致-05-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:06	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:04	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:04	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:03	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:02	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:15:01	
281	致德樓5F 滅火器-致-05-22	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:20	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:19	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:17	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:17	
282	致德樓5F 滅火器-致-05-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:52	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:50	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:50	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:49	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:48	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:17:48	
283	致德樓5F 滅火器-致-05-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:43	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:41	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:41	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:39	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:38	
284	致德樓5F 滅火器-致-05-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:00	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:59	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:58	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:58	
285	致德樓5F 滅火器-致-05-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:39	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:37	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:36	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:36	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:35	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:34	
286	致德樓5F 滅火器-致-05-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:31	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:30	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:29	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:28	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:19:28	
287	致德樓5F 滅火器-致-05-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:36	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:34	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:33	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:32	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:32	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:19:31	
288	致德樓5F 滅火器-致-05-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:49	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:47	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:47	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:46	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:45	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:45	
289	致德樓5F 滅火器-致-05-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:55	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:54	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:53	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:52	
	致德樓5F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:16	

290	滅火器-致-05-34	皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:15	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:14	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:08:04	
291	致德樓5F 滅火器-致-05-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:16	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:14	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:14	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:13	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:12	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:10:12	
292	致德樓5F 滅火器-致-05-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:36	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:34	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:33	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:33	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:32	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:16:31	
293	致德樓5F 滅火器-致-05-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:20	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:20	
294	致德樓5F 滅火器-致-05-38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:46	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:42	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:41	
295	致德樓5F 滅火器-致-05-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:02	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:01	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:00	
296	致德樓5F 滅火器-致-05-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:07	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:06	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:05	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:09:04	
297	致德樓5F 滅火器-致-05-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:17	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:15	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:14	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:13	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:12:13	
298	致德樓5F 滅火器-致-05-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:42	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:41	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:40	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:39	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:14:38	
299	致德樓5F 滅火器-致-05-44	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:04	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:03	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:02	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:01	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:01	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:00	
300	致德樓5F 滅火器-致-05-45	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:11	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:07	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:07	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:06	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:05	

		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:08:04	
301	致德樓5F 滅火器-致-05-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:46	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:45	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:44	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:44	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:43	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:14:42	
302	致德樓5F 滅火器-致-05-H08	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:43	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:42	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:11:41	
303	致德樓5F 滅火器-致-05-H25	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:18:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:58	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:17:57	
304	致德樓5F 滅火器-致-05-H27	保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:22	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:20	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:19	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:18:19	
305	致德樓5F 滅火器-致-05-H30	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:17	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:15	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:15	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:20:14	
306	致德樓5F 滅火器-致-05-H43	保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:20	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:19	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:18	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:20:18	
307	致德樓4F 滅火器-致-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:59	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:57	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:56	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:55	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:54	
308	致德樓4F 滅火器-致-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:55	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:54	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:54	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:53	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:53	
309	致德樓4F 滅火器-致-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:30	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:28	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:27	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:26	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:25	
310	致德樓4F 滅火器-致-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:10	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:09	
311	致德樓4F 滅火器-致-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:52	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:51	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:45	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:44	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:43	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:24:43	
312	致德樓4F 滅火器-致-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:07	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:06	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:05	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:05	



313	致德樓4F 滅火器-致-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:25	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:21	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:25:21	
314	致德樓4F 滅火器-致-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:26:01	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:59	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:59	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:58	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:57	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:56	
315	致德樓4F 滅火器-致-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:54	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:53	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:52	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:51	
316	致德樓4F 滅火器-致-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:10	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:08	
317	致德樓4F 滅火器-致-04-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:31	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:27:27	
318	致德樓4F 滅火器-致-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:28:08	
319	致德樓4F 滅火器-致-04-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:36	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:35	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:34	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:33	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:33	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:32	
320	致德樓4F 滅火器-致-04-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:10	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:08	
321	致德樓4F 滅火器-致-04-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:29:00	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:58	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:58	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:57	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:56	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:28:55	
322	致德樓4F 滅火器-致-04-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:07	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:06	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:05	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:04	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:03	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:30:03	
	致德樓4F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:43	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:41	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:40	

323	滅火器-致-04-17	壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:39	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:38	
324	致德樓4F 滅火器-致-04-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:27	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:24	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:23	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:22	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:21	
325	致德樓4F 滅火器-致-04-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:12	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:23:08	
326	致德樓4F 滅火器-致-04-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:05	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:30:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:55	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:53	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:52	
327	致德樓4F 滅火器-致-04-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:10	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:09	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:09	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:08	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:07	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:06	
328	致德樓4F 滅火器-致-04-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:17	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:14	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:13	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:12	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:12	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:23:11	
329	致德樓4F 滅火器-致-04-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:39	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:36	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:36	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:29:35	
330	致德樓4F 滅火器-致-04-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:17	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:15	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:14	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:26:13	
331	致德樓4F 滅火器-致-04-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:49	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:47	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:46	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:45	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:45	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:27:44	
332	致德樓4F 滅火器-致-04-懸22	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:20	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:21	
333	致德樓4F 滅火器-致-04-懸23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:23	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:23	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:22	
334	致德樓4F 滅火器-致-04-懸24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:26	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:25	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:24	
335	致德樓4F 滅火器-致-04-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:28	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:27	

	懸25	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:26	
336	致德樓4F 滅火器-致-04- 懸26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:30	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:29	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:28	
337	致德樓4F 滅火器-致-04- 懸27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:32	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:31	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:31	
338	致德樓4F 滅火器-致-04- 懸28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:34	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:34	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:33	
339	致德樓4F 滅火器-致-04- 懸29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:36	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:36	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:35	
340	致德樓4F 滅火器-致-04- 懸30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:40	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:38	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:25:37	
341	致德樓3F 滅火器-致-03- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:40	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:38	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:37	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:37	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:36	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:32:35	
342	致德樓3F 滅火器-致-03- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:32	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:31	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:26	
343	致德樓3F 滅火器-致-03- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:44	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:41	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:40	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:59:32	
344	致德樓3F 滅火器-致-03- 04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:40	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:37	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:37	
345	致德樓3F 滅火器-致-03- 05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:41	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:32:41	
346	致德樓3F 滅火器-致-03- 06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:58	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:57	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:56	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:55	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:54	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:54	
347	致德樓3F 滅火器-致-03- 07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:08	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:07	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:06	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:05	
348	致德樓3F 滅火器-致-03- 08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:11	

		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:10	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:09	
349	致德樓3F 滅火器-致-03-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:18	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:17	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:16	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:15	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:14	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:14	
350	致德樓3F 滅火器-致-03-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:22	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:21	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:20	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:20	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 15:00:19	
351	致德樓3F 滅火器-致-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:11	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:33:10	
352	致德樓3F 滅火器-致-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:25	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:24	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:23	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:22	
353	致德樓3F 滅火器-致-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:31	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:26	
354	致德樓3F 滅火器-致-03-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:53	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:51	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:51	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:50	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:49	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 14:34:49	
355	致德樓3F 滅火器-致-03-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:43:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:43:01	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:43:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:43:00	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:42:59	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:42:58	
356	致德樓3F 滅火器-致-03-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:11	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:10	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:09	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:07	
357	致德樓3F 滅火器-致-03-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:14	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:13	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:13	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:12	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:11	
358	致德樓3F 滅火器-致-03-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:37	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:41:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:31	

359	致德樓3F 滅火器-致-03-17	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:27	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:40:27	
360	致德樓3F 滅火器-致-03-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:06	
361	致德樓3F 滅火器-致-03-19	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:12	
362	致德樓3F 滅火器-致-03-22	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:10:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:26	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:25	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:24	
363	致德樓3F 滅火器-致-03-23	壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:23	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:22	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:32	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:30	
364	致德樓2F 滅火器-致-02-03	皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:29	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:28	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:27	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 14:33:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:45	
365	致德樓2F 滅火器-致-02-04	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:41	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:38	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:38	
366	致德樓2F 滅火器-致-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:18	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:17	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:16	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:15	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:14	
367	致德樓2F 滅火器-致-02-06	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:24	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:21	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:21	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:20	
368	致德樓2F 滅火器-致-02-07	插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:19	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:49:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:37	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:35	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:35	
369	致德樓2F 滅火器-致-02-	壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:34	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:33	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:49:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:36	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:35	
369	致德樓2F 滅火器-致-02-	皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:35	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:34	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:33	
369	致德樓2F 滅火器-致-02-	壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:42	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:40	
369	致德樓2F 滅火器-致-02-	皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:39	



	08	壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:38	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:38	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:47:37	
370	致德樓2F 滅火器-致-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:45	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:42	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:42	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:41	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:40	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:46:39	
371	致德樓2F 滅火器-致-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:55	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:51	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:50	
372	致德樓2F 滅火器-致-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:17	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:14	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:14	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:13	
373	致德樓2F 滅火器-致-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:27	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:20	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:19	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:18	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:45:18	
374	致德樓2F 滅火器-致-02-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:16	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:14	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:14	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:13	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:12	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:39:12	
375	致德樓2F 滅火器-致-02-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:22	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:21	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:20	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:19	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:19	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:18	
376	致德樓2F 滅火器-致-02-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:27	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:25	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:25	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:24	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:23	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:51:22	
377	致德樓2F 滅火器-致-02-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:08	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:06	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:05	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:04	
378	致德樓2F 滅火器-致-02-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:11	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:10	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:10	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:09	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:08	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:07	
379	致德樓2F 滅火器-致-02-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:17	
		保持裝置	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:15	
		皮管	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:14	
		壓把	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:13	
		插梢	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:13	
		壓力	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:52:12	

380	致德樓2F 滅火器-致-02-H13	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:19	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:18	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:16	
381	致德樓2F 滅火器-致-02-H14	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:21	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:44:20	
382	致德樓2F 滅火器-致-02-H16	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:52:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:52:08	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:52:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:52:07	
383	致德樓2F 滅火器-致-02-H01	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:26	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:25	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:51:25	
384	致德樓2F 滅火器-致-02-H02	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:57	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:47:56	
385	致德樓2F 滅火器-致-02-H21	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:46:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:46:08	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:46:08	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:46:07	
386	致德樓1XF 滅火器-致-1X-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:11	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:09	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:42:49	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:42:47	
387	致德樓1XF 滅火器-致-1X-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:19	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:18	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:17	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:43:16	
388	致德樓1F 滅火器-致-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:33	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:32	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:31	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:30	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:29	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:28	
389	致德樓1F 滅火器-致-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:38	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:37	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:36	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:35	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:34	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:26:33	
390	致德樓1F 滅火器-致-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:10	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:10	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:58	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:57	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:56	
391	致德樓1F 滅火器-致-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:15	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:14	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:13	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:12	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:12	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:11	
	致德樓1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:00	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:59	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:58	

392	滅火器-致-01-09	壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:57	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:57	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:28:55	
393	致德樓1F 滅火器-致-01-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:05	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:04	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:03	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:02	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:01	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:29:01	
394	致德樓1F 滅火器-致-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:26	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:20	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:51:19	
395	致德樓1F 滅火器-致-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:43	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:40	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:39	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:49:38	
396	致德樓1F 滅火器-致-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:57	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:56	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:55	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:54	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:53	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:46	
397	致德樓1F 滅火器-致-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:38	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:37	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:36	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:34	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:52:33	
398	致德樓1F 滅火器-致-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:44	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:43	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:39	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:53:38	
399	致德樓1F 滅火器-致-01-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:32	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:30	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:22	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:59:21	
400	致德樓1F 滅火器-致-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:01	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:00	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:54:59	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:54:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:54:57	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:54:55	
401	致德樓1F 滅火器-致-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:31	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:30	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:27	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:56:26	
402	致德樓1F 滅火器-致-01-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:37	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:36	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:36	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:35	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:34	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:33	

403	致德樓1F 滅火器-致-01-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:42	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:41	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:40	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:39	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:24:38	
404	致德樓1F 滅火器-致-01-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:30	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:30	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:29	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:28	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:26	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:25	
405	致德樓1F 滅火器-致-01-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:36	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:35	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:34	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:33	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:32	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:25:31	
406	致德樓1F 滅火器-致-01-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:13	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:12	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:10	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:09	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:08	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:06	
407	致德樓1F 滅火器-致-01-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:18	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:15	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:14	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:48:13	
408	致德樓1F 滅火器-致-01-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:45	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:44	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:43	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:42	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:41	
409	致德樓1F 滅火器-致-01-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:52	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:51	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:50	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:49	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:48	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:47	
410	致德樓1F 滅火器-致-01-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:36	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:35	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:34	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:33	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:33	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:55:32	
411	致德樓1F 滅火器-致-01-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:07	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:01	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:03:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:57	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:56	
412	致德樓1F 滅火器-致-01-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:44	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:43	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:42	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:41	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:40	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:49	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:48	

413	致德樓1F 滅火器-致-01-32	皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:47	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:46	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:46	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:49:45	
414	致德樓1F 滅火器-致-01-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:55	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:54	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:52	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:50	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:49	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:55:48	
415	致德樓1F 滅火器-致-01-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:35	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:34	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:30	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:02:29	
416	致德樓1F 滅火器-致-01-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:07	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:06	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:06	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:05	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:04	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:56:03	
417	致德樓1F 滅火器-致-01-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:28	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:27	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:27	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:26	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:25	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-13 15:54:24	
418	致德樓1F 滅火器-致-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:06	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:05	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:04	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:03	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:02	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:01	
419	致德樓1F 滅火器-致-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:12	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:11	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:10	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:09	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:08	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:31:07	
420	致德樓1F 滅火器-致-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:19	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:19	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:18	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:17	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:16	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:15	
421	致德樓1F 滅火器-致-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:26	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:25	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:22	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:21	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:30:20	
422	致德樓1F 滅火器-致-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:20	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 15:00:19	
423	致德樓1F 滅火器-致-01-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:18	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:15	



		插梢	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:14	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2022-06-04 15:27:11	
424	致德樓1F 滅火器-致-01-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:44	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:43	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:41	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 14:57:40	
425	致德樓8F 滅火器-致-08-20	壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:40	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:43	
		藥劑有效日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
426	致德樓8F 滅火器-致-08-89	藥劑有效日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:24:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:58	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:57	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:56	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 10:23:55	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/30 17:15:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:18:05

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:43:17