

135戶職務官舍火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-05-05 15:05:41	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:05:36	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:05:36	
2	135戶職務官舍B10F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-72	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:11:37	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:11:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:11:30	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:11:30	
3	135戶職務官舍B11F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-75	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:28:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:28:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:28:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 09:28:02	
4	135戶職務官舍B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-45	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:01:49	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:01:48	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:01:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:01:46	
5	135戶職務官舍B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-48	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:59	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:33	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:33	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:33:32	
6	135戶職務官舍B3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-51	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:20	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:19	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:31:19	
7	135戶職務官舍B4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-54	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:29:48	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:29:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:29:09	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:29:09	
8	135戶職務官舍B5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-57	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:30	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:26	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:24:25	
9	135戶職務官舍B6F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-60	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:22:25	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:22:14	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:22:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:22:12	
10	135戶職務官舍B7F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-63	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:33	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:19:28	
11	135戶職務官舍B8F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-66	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:57	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:42	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:17:41	
12	135戶職務官舍B9F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-69	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:14:29	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:14:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:14:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:14:12	
13	135戶職務官舍BB1F 火警綜合盤及 火警探測器-	非定址式火警探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:58:57	
		音響裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:58:53	
		火警標示燈	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:58:52	

	M1-42	手動報警機	目視	正常	錢志瑜	2022-05-30 15:58:52	
14	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-73	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:26	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:12	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:11	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:28:10	
15	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-71	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:28:41	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:28:40	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:28:39	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:28:38	
16	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-76	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:26:39	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:26:32	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:26:31	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:26:30	
17	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-74	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:27:43	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:27:38	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:27:37	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:27:36	
18	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-46	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:04:25	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:04:23	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:04:23	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:04:22	
19	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-44	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:20:19	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:20:03	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:20:02	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:20:01	
20	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-49	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:46:40	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:46:37	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:46:36	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:46:35	
21	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-47	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:17:42	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:17:33	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:17:31	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:17:30	
22	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-52	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:43:05	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:42:48	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:42:47	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:42:46	
23	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-50	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:23	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:05	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:04	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:15:03	
24	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-55	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:40:42	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:40:19	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:40:18	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:40:17	
25	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-53	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:15	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:09	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:08	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:13:07	
26	135戶職務官 舍C5F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-58	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:38:53	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:38:48	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:38:47	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:38:46	
	135戶職務官 舍C5F	非定址式火警探测器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:13	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:02	

27	火警綜合盤及火警探測器-M1-56	火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:01	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:11:00	
28	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-61	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:37:03	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:36:58	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:36:57	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:36:56	
29	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-59	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:14	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:09:00	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:08:59	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:08:58	
30	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-64	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:29	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:05	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:04	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:34:03	
31	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-62	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:06:54	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:06:37	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:06:36	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:06:35	
32	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-67	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:31:50	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:31:42	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:31:41	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:31:40	
33	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-65	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:04:30	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:04:22	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:04:21	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:04:20	
34	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-70	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:15	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:05	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:04	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 10:30:03	
35	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-68	非定址式火警探測器	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:34	
		音響裝置	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:30	
		火警標示燈	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:29	
		手動報警機	目視	正常	王德全	2022-05-25 09:29:28	
36	135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-41	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:49:04	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:48:44	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:48:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-05-25 10:48:42	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/05/30 17:09:54

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/05/30 18:57:15

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/09 16:10:11