

中正樓消防泵浦(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F 低層消防泵- FP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 09:00:10	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 09:00:08	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 09:00:06	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:04	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:03	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:02	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:01	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:01	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 09:00:00	
2	中正樓23F 23F泡沫泵- FSP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	錢志瑜	2022-06-08 11:02:33	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	錢志瑜	2022-06-08 11:02:30	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	錢志瑜	2022-06-08 11:02:28	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:25	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:24	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:23	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:23	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:22	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:02:21	
3	中正樓23F 23F泡沫加壓 泵-FSJP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-08 11:02:20	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-08 11:02:17	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-08 11:02:13	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:19	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:18	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:17	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:16	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:16	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:01:00	
4	動力中心B1F 低層消防加壓 泵-FJP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:59	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:56	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:54	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:49	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:48	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:46	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:45	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:44	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:44	
5	動力中心B1F 中層消防泵- FP-2	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:59:31	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:59:27	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:59:25	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:22	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:22	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:21	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:20	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:19	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:19	
6	動力中心B1F 中層消防加壓 泵-FJP-2	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:18	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:15	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:59:13	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:10	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:10	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:09	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:08	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:07	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:59:07	
	動力中心B1F	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:58	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:56	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:53	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:51	

7	高層消防泵-FP-3	自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:50	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:49	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:48	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:48	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:47	
8	動力中心B1F 高層消防加壓 泵-FJP-3	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:58:46	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:58:44	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:58:41	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:38	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:36	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:36	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:35	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:34	
9	動力中心B1F 低層撒水泵- SP-2	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:57:30	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:57:28	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:57:26	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:23	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:22	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:22	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:21	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:20	
10	動力中心B1F 低層撒水加壓 泵-SJP-2	控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:19	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:57:19	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:57:16	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:57:14	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:10	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:09	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:08	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:08	
11	動力中心B1F 高層撒水泵- SP-3	泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:07	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:06	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:22	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:19	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:58:17	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:07	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:06	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:05	
12	動力中心B1F 高層撒水加壓 泵-SJP-3	閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:05	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:04	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:58:03	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:58:02	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:57:54	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:57:46	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:43	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:42	
13	動力中心B1F B2、B3泡沫 泵-FSP-1	表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:42	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:41	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:40	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:57:40	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:56:57	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:56:49	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	錢志瑜	2022-06-10 08:56:46	
		電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:43	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:42	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:41	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:40	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:40	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:39	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:56:38	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:56:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	錢志瑜	2022-06-10 08:56:32	

14	動力中心B1F B2、B3泡沫加 壓泵-FSJP-1	電壓、電流	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:22	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:22	
		表類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:21	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:20	
		泵浦	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:20	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-10 08:56:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/24 12:42:04

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/24 20:29:56

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:40:00