

## 醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	梁柏翰	2022-06-01 09:53:09	
		電流-S	目視	109	梁柏翰	2022-06-01 09:53:06	
		電流-R	目視	106	梁柏翰	2022-06-01 09:53:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:52:59	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	梁柏翰	2022-06-01 09:53:24	
		電流-S	目視	472	梁柏翰	2022-06-01 09:53:17	
		電流-R	目視	429	梁柏翰	2022-06-01 09:53:14	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:53:10	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1057	梁柏翰	2022-06-01 09:00:19	
		電流-S	目視	1087	梁柏翰	2022-06-01 09:00:12	
		電流-R	目視	1034	梁柏翰	2022-06-01 09:00:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:00:04	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	592	梁柏翰	2022-06-01 09:00:36	
		電流-S	目視	602	梁柏翰	2022-06-01 09:00:32	
		電流-R	目視	573	梁柏翰	2022-06-01 09:00:27	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:00:20	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	383	梁柏翰	2022-06-01 09:00:56	
		電流-S	目視	379	梁柏翰	2022-06-01 09:00:50	
		電流-R	目視	382	梁柏翰	2022-06-01 09:00:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:00:37	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:01:15	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2022-06-01 09:01:12	
		電流-R	目視	4	梁柏翰	2022-06-01 09:01:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:00:59	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-06-01 09:01:32	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-01 09:01:27	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-06-01 09:01:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:01:17	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	354	梁柏翰	2022-06-01 09:01:47	
		電流-S	目視	375	梁柏翰	2022-06-01 09:01:43	
		電流-R	目視	461	梁柏翰	2022-06-01 09:01:39	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:01:33	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	48	梁柏翰	2022-06-01 09:02:00	
		電流-S	目視	89	梁柏翰	2022-06-01 09:01:57	
		電流-R	目視	90	梁柏翰	2022-06-01 09:01:55	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:01:49	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	梁柏翰	2022-06-01 09:02:18	
		電流-S	目視	128	梁柏翰	2022-06-01 09:02:15	
		電流-R	目視	126	梁柏翰	2022-06-01 09:02:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:02:01	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	207	梁柏翰	2022-06-01 09:02:31	
		電流-S	目視	186	梁柏翰	2022-06-01 09:02:27	
		電流-R	目視	164	梁柏翰	2022-06-01 09:02:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:02:19	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	53.6	梁柏翰	2022-06-01 09:05:21	
		電流-S	目視	54.5	梁柏翰	2022-06-01 09:05:17	
		電流-R	目視	54.7	梁柏翰	2022-06-01 09:05:14	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:05:07	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:05:30	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:05:28	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:05:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:05:22	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	梁柏翰	2022-06-01 09:05:42	
		電流-S	目視	6.1	梁柏翰	2022-06-01 09:05:38	
		電流-R	目視	7.1	梁柏翰	2022-06-01 09:05:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:05:31	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	1.1	梁柏翰	2022-06-01 09:05:53	
		電流-S	目視	1.4	梁柏翰	2022-06-01 09:05:50	

15	B3F CB3-GCB	電流-R	目視	1.5	梁柏翰	2022-06-01 09:05:47	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:05:43	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	梁柏翰	2022-06-01 09:06:03	
		電流-S	目視	1.8	梁柏翰	2022-06-01 09:06:01	
		電流-R	目視	2	梁柏翰	2022-06-01 09:05:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:05:54	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	9.6	梁柏翰	2022-06-01 09:06:16	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2022-06-01 09:06:12	
		電流-R	目視	9.3	梁柏翰	2022-06-01 09:06:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:06:04	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:06:24	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:06:22	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:06:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:06:17	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.3	梁柏翰	2022-06-01 09:06:47	
		電流-S	目視	34.7	梁柏翰	2022-06-01 09:06:42	
		電流-R	目視	33.5	梁柏翰	2022-06-01 09:06:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-01 09:06:25	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:07:01	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:06:59	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-01 09:06:57	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-06-01 09:06:54	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/06/01 15:24:30 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/01 15:25:21 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/02 08:57:37

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	117	張炫翊	2022-06-02 10:16:42	
		電流-S	目視	119	張炫翊	2022-06-02 10:16:39	
		電流-R	目視	114	張炫翊	2022-06-02 10:16:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 10:16:33	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	張炫翊	2022-06-02 10:16:52	
		電流-S	目視	469	張炫翊	2022-06-02 10:16:49	
		電流-R	目視	427	張炫翊	2022-06-02 10:16:46	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 10:16:43	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1057	張炫翊	2022-06-02 09:21:30	
		電流-S	目視	1092	張炫翊	2022-06-02 09:21:26	
		電流-R	目視	1047	張炫翊	2022-06-02 09:21:22	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:21:16	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	485	張炫翊	2022-06-02 09:21:44	
		電流-S	目視	499	張炫翊	2022-06-02 09:21:41	
		電流-R	目視	465	張炫翊	2022-06-02 09:21:38	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:21:31	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	381	張炫翊	2022-06-02 09:21:59	
		電流-S	目視	375	張炫翊	2022-06-02 09:21:56	
		電流-R	目視	381	張炫翊	2022-06-02 09:21:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:21:45	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	張炫翊	2022-06-02 09:22:21	
		電流-S	目視	139	張炫翊	2022-06-02 09:22:17	
		電流-R	目視	132	張炫翊	2022-06-02 09:22:14	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:22:00	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	張炫翊	2022-06-02 09:22:32	
		電流-S	目視	9	張炫翊	2022-06-02 09:22:30	
		電流-R	目視	12	張炫翊	2022-06-02 09:22:28	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:22:22	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	318	張炫翊	2022-06-02 09:22:53	
		電流-S	目視	323	張炫翊	2022-06-02 09:22:48	
		電流-R	目視	414	張炫翊	2022-06-02 09:22:44	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:22:34	
		電流-T	目視	47	張炫翊	2022-06-02 09:23:18	

9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-S	目視	56	張炫翊	2022-06-02 09:23:05	
		電流-R	目視	65	張炫翊	2022-06-02 09:23:02	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:23:00	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	張炫翊	2022-06-02 09:23:39	
		電流-S	目視	120	張炫翊	2022-06-02 09:23:35	
		電流-R	目視	125	張炫翊	2022-06-02 09:23:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:23:19	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	119	張炫翊	2022-06-02 09:23:53	
		電流-S	目視	119	張炫翊	2022-06-02 09:23:50	
		電流-R	目視	119	張炫翊	2022-06-02 09:23:47	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:23:40	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	52.4	張炫翊	2022-06-02 09:16:35	
		電流-S	目視	53.6	張炫翊	2022-06-02 09:16:31	
		電流-R	目視	53.2	張炫翊	2022-06-02 09:16:27	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:16:18	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:16:46	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:16:44	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:16:42	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:16:36	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.7	張炫翊	2022-06-02 09:17:03	
		電流-S	目視	6.9	張炫翊	2022-06-02 09:16:59	
		電流-R	目視	7.5	張炫翊	2022-06-02 09:16:56	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:16:50	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	張炫翊	2022-06-02 09:17:14	
		電流-S	目視	.9	張炫翊	2022-06-02 09:17:11	
		電流-R	目視	1.2	張炫翊	2022-06-02 09:17:08	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:17:04	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	張炫翊	2022-06-02 09:17:27	
		電流-S	目視	1.8	張炫翊	2022-06-02 09:17:23	
		電流-R	目視	2	張炫翊	2022-06-02 09:17:20	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:17:16	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.6	張炫翊	2022-06-02 09:17:38	
		電流-S	目視	7.9	張炫翊	2022-06-02 09:17:35	
		電流-R	目視	8	張炫翊	2022-06-02 09:17:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:17:28	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.7	張炫翊	2022-06-02 09:17:51	
		電流-S	目視	2.7	張炫翊	2022-06-02 09:17:48	
		電流-R	目視	2.5	張炫翊	2022-06-02 09:17:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:17:39	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32.8	張炫翊	2022-06-02 09:18:07	
		電流-S	目視	34.2	張炫翊	2022-06-02 09:18:01	
		電流-R	目視	32.8	張炫翊	2022-06-02 09:17:58	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:17:52	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:18:16	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:18:13	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-02 09:18:11	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-02 09:18:09	
備註:							
改善措施:							

## 醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/02 15:00:53

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/02 15:03:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	梁柏翰	2022-06-03 09:48:06	
		電流-S	目視	111	梁柏翰	2022-06-03 09:48:02	
		電流-R	目視	106	梁柏翰	2022-06-03 09:47:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 09:47:55	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	梁柏翰	2022-06-03 09:48:22	
		電流-S	目視	466	梁柏翰	2022-06-03 09:48:18	
		電流-R	目視	423	梁柏翰	2022-06-03 09:48:11	

		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 09:48:07	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1004	張玆翊	2022-06-03 09:58:03	
		電流-S	目視	1039	張玆翊	2022-06-03 09:57:58	
		電流-R	目視	985	張玆翊	2022-06-03 09:57:53	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:39:58	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	496	張玆翊	2022-06-03 09:58:17	
		電流-S	目視	508	張玆翊	2022-06-03 09:58:13	
		電流-R	目視	486	梁柏翰	2022-06-03 08:40:21	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-03 09:58:04	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	342	梁柏翰	2022-06-03 08:40:45	
		電流-S	目視	341	張玆翊	2022-06-03 09:58:30	
		電流-R	目視	340	張玆翊	2022-06-03 09:58:26	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:40:32	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:41:03	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2022-06-03 08:41:01	
		電流-R	目視	5	梁柏翰	2022-06-03 08:40:59	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-03 09:58:33	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-06-03 08:41:22	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-03 08:41:19	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-06-03 08:41:16	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-03 09:58:48	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	308	張玆翊	2022-06-03 09:59:16	
		電流-S	目視	317	張玆翊	2022-06-03 09:59:13	
		電流-R	目視	394	張玆翊	2022-06-03 09:59:08	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-03 09:58:55	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	30	梁柏翰	2022-06-03 08:41:51	
		電流-S	目視	49	梁柏翰	2022-06-03 08:41:48	
		電流-R	目視	44	梁柏翰	2022-06-03 08:41:46	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:41:41	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	78	梁柏翰	2022-06-03 08:42:08	
		電流-S	目視	70	梁柏翰	2022-06-03 08:42:05	
		電流-R	目視	87	梁柏翰	2022-06-03 08:42:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:41:53	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	88	梁柏翰	2022-06-03 08:42:21	
		電流-S	目視	92	梁柏翰	2022-06-03 08:42:18	
		電流-R	目視	93	梁柏翰	2022-06-03 08:42:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:42:09	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	44.7	梁柏翰	2022-06-03 08:43:47	
		電流-S	目視	45.4	梁柏翰	2022-06-03 08:43:43	
		電流-R	目視	45.4	梁柏翰	2022-06-03 08:43:40	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:43:34	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:43:55	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:43:53	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:43:51	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:43:48	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.2	梁柏翰	2022-06-03 08:44:08	
		電流-S	目視	5.2	梁柏翰	2022-06-03 08:44:05	
		電流-R	目視	5.9	梁柏翰	2022-06-03 08:44:01	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:43:56	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:44:33	
		電流-S	目視	1	梁柏翰	2022-06-03 08:44:19	
		電流-R	目視	1	梁柏翰	2022-06-03 08:44:16	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:44:09	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.3	梁柏翰	2022-06-03 08:44:58	
		電流-S	目視	1.4	梁柏翰	2022-06-03 08:44:50	
		電流-R	目視	1.5	梁柏翰	2022-06-03 08:44:39	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:44:35	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.4	梁柏翰	2022-06-03 08:45:17	
		電流-S	目視	7.9	梁柏翰	2022-06-03 08:45:12	
		電流-R	目視	7.8	梁柏翰	2022-06-03 08:45:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:45:00	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:30	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:28	

18	B3F CB6-GCB	電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:45:18	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.4	梁柏翰	2022-06-03 08:45:44	
		電流-S	目視	31.9	梁柏翰	2022-06-03 08:45:40	
		電流-R	目視	30.8	梁柏翰	2022-06-03 08:45:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-03 08:45:31	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:52	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:50	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-03 08:45:48	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-06-03 08:45:46	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查**
 承商工程師：李中榮 2022/06/04 09:53:19
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 09:55:46
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:51:12

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	111	張玆翊	2022-06-04 11:42:01	
		電流-S	目視	111	張玆翊	2022-06-04 11:41:58	
		電流-R	目視	108	張玆翊	2022-06-04 11:41:56	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 11:41:53	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	張玆翊	2022-06-04 11:42:13	
		電流-S	目視	465	張玆翊	2022-06-04 11:42:10	
		電流-R	目視	426	張玆翊	2022-06-04 11:42:06	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 11:42:02	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1000	張玆翊	2022-06-04 10:19:56	
		電流-S	目視	1041	張玆翊	2022-06-04 10:19:53	
		電流-R	目視	1001	張玆翊	2022-06-04 10:19:50	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:19:44	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	501	張玆翊	2022-06-04 10:20:11	
		電流-S	目視	517	張玆翊	2022-06-04 10:20:06	
		電流-R	目視	490	張玆翊	2022-06-04 10:20:03	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:19:57	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	333	張玆翊	2022-06-04 10:20:25	
		電流-S	目視	342	張玆翊	2022-06-04 10:20:22	
		電流-R	目視	339	張玆翊	2022-06-04 10:20:18	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:20:12	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:20:40	
		電流-S	目視	5	張玆翊	2022-06-04 10:20:38	
		電流-R	目視	5	張玆翊	2022-06-04 10:20:36	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:20:26	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	張玆翊	2022-06-04 10:20:53	
		電流-S	目視	9	張玆翊	2022-06-04 10:20:50	
		電流-R	目視	12	張玆翊	2022-06-04 10:20:47	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:20:41	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	317	張玆翊	2022-06-04 10:21:10	
		電流-S	目視	290	張玆翊	2022-06-04 10:21:07	
		電流-R	目視	383	張玆翊	2022-06-04 10:21:04	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:20:54	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	40	張玆翊	2022-06-04 10:21:21	
		電流-S	目視	66	張玆翊	2022-06-04 10:21:17	
		電流-R	目視	61	張玆翊	2022-06-04 10:21:15	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:21:11	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	67	張玆翊	2022-06-04 10:21:41	
		電流-S	目視	56	張玆翊	2022-06-04 10:21:39	
		電流-R	目視	84	張玆翊	2022-06-04 10:21:37	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:21:22	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	91	張玆翊	2022-06-04 10:21:51	
		電流-S	目視	93	張玆翊	2022-06-04 10:21:48	
		電流-R	目視	96	張玆翊	2022-06-04 10:21:46	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:21:43	
		電流-T	目視	46.9	張玆翊	2022-06-04 10:23:15	



12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-S	目視	47.9	張玆翊	2022-06-04 10:23:11	
		電流-R	目視	48.1	張玆翊	2022-06-04 10:23:08	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:22:57	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:23:22	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:23:21	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:23:19	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:23:17	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	張玆翊	2022-06-04 10:23:35	
		電流-S	目視	5.2	張玆翊	2022-06-04 10:23:30	
		電流-R	目視	5.8	張玆翊	2022-06-04 10:23:27	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:23:24	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:23:47	
		電流-S	目視	.9	張玆翊	2022-06-04 10:23:45	
		電流-R	目視	1.1	張玆翊	2022-06-04 10:23:42	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:23:37	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.3	張玆翊	2022-06-04 10:24:01	
		電流-S	目視	1.1	張玆翊	2022-06-04 10:23:57	
		電流-R	目視	1.4	張玆翊	2022-06-04 10:23:52	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:23:48	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.2	張玆翊	2022-06-04 10:24:13	
		電流-S	目視	7.7	張玆翊	2022-06-04 10:24:10	
		電流-R	目視	7.6	張玆翊	2022-06-04 10:24:06	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:24:02	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:20	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:18	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:16	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:24:14	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.8	張玆翊	2022-06-04 10:24:35	
		電流-S	目視	32.2	張玆翊	2022-06-04 10:24:30	
		電流-R	目視	31.2	張玆翊	2022-06-04 10:24:26	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:24:21	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:43	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:42	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2022-06-04 10:24:40	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-04 10:24:36	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 19:55:09

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/04 19:56:44

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:52:18

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	錢志浩	2022-06-05 09:31:15	
		電流-S	目視	110	錢志浩	2022-06-05 09:31:13	
		電流-R	目視	107	錢志浩	2022-06-05 09:31:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:30:18	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	錢志浩	2022-06-05 09:31:30	
		電流-S	目視	467	錢志浩	2022-06-05 09:31:26	
		電流-R	目視	428	錢志浩	2022-06-05 09:31:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:31:16	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	99	錢志浩	2022-06-05 08:59:00	
		電流-S	目視	102	錢志浩	2022-06-05 08:58:58	
		電流-R	目視	96	錢志浩	2022-06-05 08:58:56	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:58:54	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	505	錢志浩	2022-06-05 08:59:13	
		電流-S	目視	516	錢志浩	2022-06-05 08:59:10	
		電流-R	目視	493	錢志浩	2022-06-05 08:59:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:59:01	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	340	錢志浩	2022-06-05 08:59:23	
		電流-S	目視	341	錢志浩	2022-06-05 08:59:21	
		電流-R	目視	340	錢志浩	2022-06-05 08:59:18	

		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:59:14	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 08:59:38	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2022-06-05 08:59:36	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2022-06-05 08:59:34	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:59:24	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	錢志浩	2022-06-05 08:59:48	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-06-05 08:59:46	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-06-05 08:59:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:59:39	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	310	錢志浩	2022-06-05 09:00:02	
		電流-S	目視	411	錢志浩	2022-06-05 08:59:59	
		電流-R	目視	406	錢志浩	2022-06-05 08:59:56	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 08:59:49	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	34	錢志浩	2022-06-05 09:00:12	
		電流-S	目視	49	錢志浩	2022-06-05 09:00:09	
		電流-R	目視	62	錢志浩	2022-06-05 09:00:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:00:03	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	72	錢志浩	2022-06-05 09:00:27	
		電流-S	目視	70	錢志浩	2022-06-05 09:00:25	
		電流-R	目視	88	錢志浩	2022-06-05 09:00:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:00:15	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	87	錢志浩	2022-06-05 09:00:38	
		電流-S	目視	86	錢志浩	2022-06-05 09:00:34	
		電流-R	目視	93	錢志浩	2022-06-05 09:00:32	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:00:29	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	45.2	錢志浩	2022-06-05 09:02:49	
		電流-S	目視	46.4	錢志浩	2022-06-05 09:02:45	
		電流-R	目視	46.6	錢志浩	2022-06-05 09:02:42	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:02:38	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:02:56	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:02:54	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:02:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:02:50	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	錢志浩	2022-06-05 09:03:06	
		電流-S	目視	5.3	錢志浩	2022-06-05 09:03:03	
		電流-R	目視	6.1	錢志浩	2022-06-05 09:03:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:02:57	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	錢志浩	2022-06-05 09:03:15	
		電流-S	目視	.9	錢志浩	2022-06-05 09:03:13	
		電流-R	目視	1.1	錢志浩	2022-06-05 09:03:11	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:03:07	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.1	錢志浩	2022-06-05 09:03:26	
		電流-S	目視	1.1	錢志浩	2022-06-05 09:03:24	
		電流-R	目視	1.4	錢志浩	2022-06-05 09:03:21	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:03:16	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.2	錢志浩	2022-06-05 09:03:36	
		電流-S	目視	7.7	錢志浩	2022-06-05 09:03:33	
		電流-R	目視	7.6	錢志浩	2022-06-05 09:03:31	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:03:27	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:03:44	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:03:42	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:03:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:03:37	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.5	錢志浩	2022-06-05 09:03:57	
		電流-S	目視	31.7	錢志浩	2022-06-05 09:03:53	
		電流-R	目視	31	錢志浩	2022-06-05 09:03:50	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-05 09:03:45	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:04:06	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:04:04	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-05 09:04:03	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-06-05 09:04:00	

備註:

改善措施:

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	112	林建興	2022-06-06 11:23:32	
		電流-S	目視	111	林建興	2022-06-06 11:23:26	
		電流-R	目視	107	林建興	2022-06-06 11:23:20	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 11:23:11	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	474	林建興	2022-06-06 11:24:08	
		電流-S	目視	458	林建興	2022-06-06 11:24:01	
		電流-R	目視	427	林建興	2022-06-06 11:23:49	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 11:23:34	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1052	林建興	2022-06-06 09:05:47	
		電流-S	目視	1090	林建興	2022-06-06 09:05:38	
		電流-R	目視	1031	林建興	2022-06-06 09:05:29	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:05:17	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	378	林建興	2022-06-06 09:06:19	
		電流-S	目視	385	林建興	2022-06-06 09:06:12	
		電流-R	目視	367	林建興	2022-06-06 09:06:04	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:05:50	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	378	林建興	2022-06-06 09:06:47	
		電流-S	目視	371	林建興	2022-06-06 09:06:40	
		電流-R	目視	377	林建興	2022-06-06 09:06:34	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:06:21	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	11	林建興	2022-06-06 09:07:23	
		電流-S	目視	9	林建興	2022-06-06 09:07:19	
		電流-R	目視	12	林建興	2022-06-06 09:07:13	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:06:48	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	136	林建興	2022-06-06 09:07:53	
		電流-S	目視	139	林建興	2022-06-06 09:07:46	
		電流-R	目視	132	林建興	2022-06-06 09:07:39	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:07:25	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	34	林建興	2022-06-06 09:08:20	
		電流-S	目視	363	林建興	2022-06-06 09:08:12	
		電流-R	目視	435	林建興	2022-06-06 09:08:07	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:07:55	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	42	林建興	2022-06-06 09:08:45	
		電流-S	目視	58	林建興	2022-06-06 09:08:39	
		電流-R	目視	63	林建興	2022-06-06 09:08:34	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:08:22	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	4	林建興	2022-06-06 09:09:15	
		電流-S	目視	92	林建興	2022-06-06 09:09:10	
		電流-R	目視	126	林建興	2022-06-06 09:09:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:08:54	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	207	林建興	2022-06-06 09:10:00	
		電流-S	目視	243	林建興	2022-06-06 09:09:54	
		電流-R	目視	196	林建興	2022-06-06 09:09:45	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:09:34	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	51.9	林建興	2022-06-06 08:54:49	
		電流-S	目視	56.4	林建興	2022-06-06 08:54:41	
		電流-R	目視	53.4	林建興	2022-06-06 08:54:31	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-06 08:46:58	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-06 08:55:06	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-06 08:55:02	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-06 08:54:59	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 08:58:30	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.2	林建興	2022-06-06 08:55:46	
		電流-S	目視	6.3	林建興	2022-06-06 08:55:37	
		電流-R	目視	7.1	林建興	2022-06-06 08:55:28	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 08:58:41	
		電流-T	目視	1.2	林建興	2022-06-06 08:57:09	



15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-S	目視	1.3	林建興	2022-06-06 08:57:02	
		電流-R	目視	1.2	林建興	2022-06-06 08:59:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 08:58:55	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	林建興	2022-06-06 08:57:47	
		電流-S	目視	1.9	林建興	2022-06-06 08:57:38	
		電流-R	目視	1.8	林建興	2022-06-06 08:57:28	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 08:59:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	9.1	林建興	2022-06-06 09:00:03	
		電流-S	目視	9.2	林建興	2022-06-06 08:59:54	
		電流-R	目視	8.9	林建興	2022-06-06 08:59:48	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 08:59:40	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	林建興	2022-06-06 09:00:32	
		電流-S	目視	2.6	林建興	2022-06-06 09:00:24	
		電流-R	目視	2.7	林建興	2022-06-06 09:00:18	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:00:09	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	31.2	林建興	2022-06-06 09:01:01	
		電流-S	目視	32.4	林建興	2022-06-06 09:00:53	
		電流-R	目視	31.3	林建興	2022-06-06 09:00:46	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:00:34	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-06 09:01:21	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-06 09:01:14	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-06 09:01:11	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-06 09:01:03	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/06 15:06:04

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/06 19:03:03

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/10 08:53:46

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	黃精忠	2022-06-07 10:55:44	
		電流-S	目視	110	黃精忠	2022-06-07 10:55:41	
		電流-R	目視	107	黃精忠	2022-06-07 10:55:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 10:55:34	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	黃精忠	2022-06-07 10:56:01	
		電流-S	目視	468	黃精忠	2022-06-07 10:55:56	
		電流-R	目視	428	黃精忠	2022-06-07 10:55:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 10:55:47	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	413	黃精忠	2022-06-07 09:22:50	
		電流-S	目視	415	黃精忠	2022-06-07 09:22:46	
		電流-R	目視	401	黃精忠	2022-06-07 09:22:42	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:22:34	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	449	黃精忠	2022-06-07 09:23:08	
		電流-S	目視	459	黃精忠	2022-06-07 09:23:04	
		電流-R	目視	432	黃精忠	2022-06-07 09:23:01	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:22:51	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	380	黃精忠	2022-06-07 09:23:27	
		電流-S	目視	376	黃精忠	2022-06-07 09:23:24	
		電流-R	目視	380	黃精忠	2022-06-07 09:23:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:23:11	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	137	黃精忠	2022-06-07 09:23:56	
		電流-S	目視	140	黃精忠	2022-06-07 09:23:52	
		電流-R	目視	133	黃精忠	2022-06-07 09:23:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:23:30	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-06-07 09:24:13	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2022-06-07 09:24:09	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2022-06-07 09:24:07	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:23:57	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	358	黃精忠	2022-06-07 09:24:29	
		電流-S	目視	364	黃精忠	2022-06-07 09:24:26	
		電流-R	目視	477	黃精忠	2022-06-07 09:24:22	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:24:14	

9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	52	黃精忠	2022-06-07 09:24:44	
		電流-S	目視	82	黃精忠	2022-06-07 09:24:41	
		電流-R	目視	91	黃精忠	2022-06-07 09:24:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:24:30	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	104	黃精忠	2022-06-07 09:25:08	
		電流-S	目視	110	黃精忠	2022-06-07 09:25:04	
		電流-R	目視	128	黃精忠	2022-06-07 09:24:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:24:45	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	184	黃精忠	2022-06-07 09:25:25	
		電流-S	目視	191	黃精忠	2022-06-07 09:25:21	
		電流-R	目視	178	黃精忠	2022-06-07 09:25:17	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:25:09	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	42.8	黃精忠	2022-06-07 09:19:33	
		電流-S	目視	43	黃精忠	2022-06-07 09:19:28	
		電流-R	目視	43.7	黃精忠	2022-06-07 09:19:23	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:19:12	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:19:45	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:19:42	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:19:40	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:19:34	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7	黃精忠	2022-06-07 09:20:03	
		電流-S	目視	6.4	黃精忠	2022-06-07 09:19:59	
		電流-R	目視	7.1	黃精忠	2022-06-07 09:19:55	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:19:46	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	黃精忠	2022-06-07 09:20:18	
		電流-S	目視	1.2	黃精忠	2022-06-07 09:20:14	
		電流-R	目視	1.6	黃精忠	2022-06-07 09:20:10	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:20:04	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	黃精忠	2022-06-07 09:20:33	
		電流-S	目視	2.4	黃精忠	2022-06-07 09:20:29	
		電流-R	目視	2.5	黃精忠	2022-06-07 09:20:26	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:20:22	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.2	黃精忠	2022-06-07 09:20:50	
		電流-S	目視	8.7	黃精忠	2022-06-07 09:20:46	
		電流-R	目視	8.6	黃精忠	2022-06-07 09:20:43	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:20:35	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	黃精忠	2022-06-07 09:21:06	
		電流-S	目視	2.8	黃精忠	2022-06-07 09:21:03	
		電流-R	目視	2.6	黃精忠	2022-06-07 09:20:59	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:20:51	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	23	黃精忠	2022-06-07 09:21:28	
		電流-S	目視	23.8	黃精忠	2022-06-07 09:21:23	
		電流-R	目視	22.8	黃精忠	2022-06-07 09:21:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:21:13	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:21:40	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:21:38	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-07 09:21:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-07 09:21:29	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配**
 承包商工程師：李中榮 2022/06/07 13:58:37
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/07 19:32:44
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:54:40

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	111	高偉凡	2022-06-08 14:27:46	
		電流-S	目視	110	高偉凡	2022-06-08 14:27:41	
		電流-R	目視	107	高偉凡	2022-06-08 14:27:37	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 14:27:31	
2	醫學科技大樓 2F	電流-T	目視	468	高偉凡	2022-06-08 14:28:11	
		電流-S	目視	466	高偉凡	2022-06-08 14:28:06	
		電流-R	目視	428	高偉凡	2022-06-08 14:28:01	

	CPR2	設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 14:27:47	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	405	高偉凡	2022-06-08 11:18:21	
		電流-S	目視	406	高偉凡	2022-06-08 11:18:15	
		電流-R	目視	395	高偉凡	2022-06-08 11:18:07	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 09:02:28	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	9	高偉凡	2022-06-08 11:18:54	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-08 11:18:48	
		電流-R	目視	152	高偉凡	2022-06-08 09:03:57	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 09:03:41	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	366	高偉凡	2022-06-08 11:21:25	
		電流-S	目視	368	高偉凡	2022-06-08 11:21:19	
		電流-R	目視	369	高偉凡	2022-06-08 11:21:14	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:19:03	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	133	高偉凡	2022-06-08 11:22:10	
		電流-S	目視	138	高偉凡	2022-06-08 11:22:03	
		電流-R	目視	131	高偉凡	2022-06-08 11:21:55	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:21:46	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	高偉凡	2022-06-08 11:22:38	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-08 11:22:30	
		電流-R	目視	12	高偉凡	2022-06-08 11:22:23	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:22:15	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	343	高偉凡	2022-06-08 11:23:15	
		電流-S	目視	357	高偉凡	2022-06-08 11:23:07	
		電流-R	目視	478	高偉凡	2022-06-08 11:23:00	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:22:52	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	47	高偉凡	2022-06-08 11:23:43	
		電流-S	目視	75	高偉凡	2022-06-08 11:23:37	
		電流-R	目視	81	高偉凡	2022-06-08 11:23:31	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:23:24	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	高偉凡	2022-06-08 11:24:18	
		電流-S	目視	126	高偉凡	2022-06-08 09:11:30	
		電流-R	目視	113	高偉凡	2022-06-08 09:11:25	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:24:00	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	183	高偉凡	2022-06-08 09:11:59	
		電流-S	目視	184	高偉凡	2022-06-08 09:11:53	
		電流-R	目視	134	高偉凡	2022-06-08 11:24:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 11:24:21	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	32.6	高偉凡	2022-06-08 08:58:13	
		電流-S	目視	33.3	高偉凡	2022-06-08 08:58:05	
		電流-R	目視	33.9	高偉凡	2022-06-08 08:57:58	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:57:38	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-08 08:58:31	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-08 08:58:27	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-08 08:58:24	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:58:16	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	高偉凡	2022-06-08 08:59:05	
		電流-S	目視	6.3	高偉凡	2022-06-08 08:58:58	
		電流-R	目視	7.2	高偉凡	2022-06-08 08:58:51	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:58:37	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	高偉凡	2022-06-08 08:59:29	
		電流-S	目視	1.1	高偉凡	2022-06-08 08:59:23	
		電流-R	目視	1.3	高偉凡	2022-06-08 08:59:18	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:59:06	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	高偉凡	2022-06-08 08:59:55	
		電流-S	目視	2.1	高偉凡	2022-06-08 08:59:49	
		電流-R	目視	2.4	高偉凡	2022-06-08 08:59:44	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:59:30	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.7	高偉凡	2022-06-08 09:00:18	
		電流-S	目視	8.4	高偉凡	2022-06-08 09:00:11	
		電流-R	目視	8	高偉凡	2022-06-08 09:00:05	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 08:59:58	
		電流-T	目視	2.7	高偉凡	2022-06-08 09:00:40	

18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-S	目視	2.6	高偉凡	2022-06-08 09:00:35	
		電流-R	目視	2.6	高偉凡	2022-06-08 09:00:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 09:00:20	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	15.5	高偉凡	2022-06-08 09:01:08	
		電流-S	目視	15.8	高偉凡	2022-06-08 09:01:01	
		電流-R	目視	15.1	高偉凡	2022-06-08 09:00:49	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 09:00:42	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-08 09:01:22	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-08 09:01:19	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-08 09:01:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-08 09:01:10	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查**
 承商工程師：李中榮 2022/06/08 15:49:27
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/08 19:14:28
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:56:10

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	167	徐永誠	2022-06-09 13:59:00	
		電流-S	目視	166	徐永誠	2022-06-09 13:58:55	
		電流-R	目視	161	徐永誠	2022-06-09 13:58:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 13:58:43	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	徐永誠	2022-06-09 13:59:19	
		電流-S	目視	466	徐永誠	2022-06-09 13:59:14	
		電流-R	目視	427	徐永誠	2022-06-09 13:59:09	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 13:59:03	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	412	徐永誠	2022-06-09 08:30:29	
		電流-S	目視	414	徐永誠	2022-06-09 08:30:21	
		電流-R	目視	401	徐永誠	2022-06-09 08:30:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:30:01	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	9	徐永誠	2022-06-09 08:31:02	
		電流-S	目視	7	徐永誠	2022-06-09 08:30:59	
		電流-R	目視	6	徐永誠	2022-06-09 08:30:53	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:30:32	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	368	徐永誠	2022-06-09 08:31:28	
		電流-S	目視	356	徐永誠	2022-06-09 08:31:23	
		電流-R	目視	369	徐永誠	2022-06-09 08:31:18	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:31:04	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	徐永誠	2022-06-09 08:32:04	
		電流-S	目視	139	徐永誠	2022-06-09 08:31:58	
		電流-R	目視	133	徐永誠	2022-06-09 08:31:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:31:44	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	徐永誠	2022-06-09 08:32:25	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2022-06-09 08:32:20	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2022-06-09 08:32:16	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:32:11	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	344	徐永誠	2022-06-09 08:32:53	
		電流-S	目視	355	徐永誠	2022-06-09 08:32:46	
		電流-R	目視	441	徐永誠	2022-06-09 08:32:41	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:32:34	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	40	徐永誠	2022-06-09 08:33:13	
		電流-S	目視	52	徐永誠	2022-06-09 08:33:06	
		電流-R	目視	53	徐永誠	2022-06-09 08:33:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:32:55	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	96	徐永誠	2022-06-09 08:33:40	
		電流-S	目視	96	徐永誠	2022-06-09 08:33:36	
		電流-R	目視	128	徐永誠	2022-06-09 08:33:31	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:33:26	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	90	徐永誠	2022-06-09 08:34:11	
		電流-S	目視	92	徐永誠	2022-06-09 08:34:06	
		電流-R	目視	97	徐永誠	2022-06-09 08:34:01	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:33:45	

12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.5	徐永誠	2022-06-09 08:40:23	
		電流-S	目視	40.1	徐永誠	2022-06-09 08:40:16	
		電流-R	目視	40.5	徐永誠	2022-06-09 08:40:08	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:39:57	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:40:39	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:40:36	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:40:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:40:29	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	徐永誠	2022-06-09 08:41:02	
		電流-S	目視	6	徐永誠	2022-06-09 08:40:56	
		電流-R	目視	6.8	徐永誠	2022-06-09 08:40:50	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:40:40	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	徐永誠	2022-06-09 08:41:26	
		電流-S	目視	1	徐永誠	2022-06-09 08:41:17	
		電流-R	目視	1.2	徐永誠	2022-06-09 08:41:11	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:41:04	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	徐永誠	2022-06-09 08:41:47	
		電流-S	目視	1.6	徐永誠	2022-06-09 08:41:42	
		電流-R	目視	2.1	徐永誠	2022-06-09 08:41:36	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:41:28	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.6	徐永誠	2022-06-09 08:42:12	
		電流-S	目視	7.9	徐永誠	2022-06-09 08:42:06	
		電流-R	目視	7.8	徐永誠	2022-06-09 08:41:59	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:41:51	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	徐永誠	2022-06-09 08:42:39	
		電流-S	目視	2.6	徐永誠	2022-06-09 08:42:31	
		電流-R	目視	2.7	徐永誠	2022-06-09 08:42:23	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:42:17	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	21.6	徐永誠	2022-06-09 08:43:00	
		電流-S	目視	22.2	徐永誠	2022-06-09 08:42:54	
		電流-R	目視	21.1	徐永誠	2022-06-09 08:42:48	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:42:40	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:43:17	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:43:11	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-06-09 08:43:08	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-09 08:43:02	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
 2022/06/09 20:26:27

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/09 20:33:19

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/10 08:57:10

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	182	邱清標	2022-06-10 09:56:48	
		電流-S	目視	184	邱清標	2022-06-10 09:56:43	
		電流-R	目視	179	邱清標	2022-06-10 09:56:38	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 09:56:31	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	邱清標	2022-06-10 09:57:12	
		電流-S	目視	467	邱清標	2022-06-10 09:57:04	
		電流-R	目視	426	邱清標	2022-06-10 09:56:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 09:56:51	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	414	邱清標	2022-06-10 11:13:01	
		電流-S	目視	416	邱清標	2022-06-10 11:12:56	
		電流-R	目視	404	邱清標	2022-06-10 11:12:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:12:42	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	11	邱清標	2022-06-10 11:13:22	
		電流-S	目視	6	邱清標	2022-06-10 11:13:17	
		電流-R	目視	7	邱清標	2022-06-10 11:13:13	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:13:04	
5	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	316	邱清標	2022-06-10 11:13:42	
		電流-S	目視	310	邱清標	2022-06-10 11:13:37	
		電流-R	目視	323	邱清標	2022-06-10 11:13:32	



	EMAC3-1	設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:13:26	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	134	邱清標	2022-06-10 11:14:16	
		電流-S	目視	139	邱清標	2022-06-10 11:14:12	
		電流-R	目視	131	邱清標	2022-06-10 11:14:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:14:00	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	邱清標	2022-06-10 11:14:35	
		電流-S	目視	9	邱清標	2022-06-10 11:14:31	
		電流-R	目視	12	邱清標	2022-06-10 11:14:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:14:23	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	437	邱清標	2022-06-10 11:16:21	
		電流-S	目視	446	邱清標	2022-06-10 11:16:13	
		電流-R	目視	549	邱清標	2022-06-10 11:15:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:14:41	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	45	邱清標	2022-06-10 11:16:41	
		電流-S	目視	80	邱清標	2022-06-10 11:16:36	
		電流-R	目視	98	邱清標	2022-06-10 11:16:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:16:26	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	98	邱清標	2022-06-10 11:17:04	
		電流-S	目視	150	邱清標	2022-06-10 11:16:59	
		電流-R	目視	137	邱清標	2022-06-10 11:16:55	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:16:43	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	98	邱清標	2022-06-10 11:17:24	
		電流-S	目視	97	邱清標	2022-06-10 11:17:19	
		電流-R	目視	94	邱清標	2022-06-10 11:17:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:17:06	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	42	邱清標	2022-06-10 11:18:45	
		電流-S	目視	41.2	邱清標	2022-06-10 11:18:16	
		電流-R	目視	43	邱清標	2022-06-10 11:18:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:18:04	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:19:14	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:19:10	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:19:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:19:03	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	8.2	邱清標	2022-06-10 11:19:39	
		電流-S	目視	7.4	邱清標	2022-06-10 11:19:32	
		電流-R	目視	8.5	邱清標	2022-06-10 11:19:26	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:19:18	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	邱清標	2022-06-10 11:19:57	
		電流-S	目視	1.2	邱清標	2022-06-10 11:19:53	
		電流-R	目視	1.5	邱清標	2022-06-10 11:19:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:19:42	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	邱清標	2022-06-10 11:20:18	
		電流-S	目視	1.7	邱清標	2022-06-10 11:20:12	
		電流-R	目視	2.2	邱清標	2022-06-10 11:20:07	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:20:01	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.2	邱清標	2022-06-10 11:20:38	
		電流-S	目視	7.8	邱清標	2022-06-10 11:20:33	
		電流-R	目視	7.9	邱清標	2022-06-10 11:20:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:20:21	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	邱清標	2022-06-10 11:20:57	
		電流-S	目視	2.8	邱清標	2022-06-10 11:20:52	
		電流-R	目視	2.7	邱清標	2022-06-10 11:20:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:20:42	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.8	邱清標	2022-06-10 11:21:20	
		電流-S	目視	22.9	邱清標	2022-06-10 11:21:14	
		電流-R	目視	20.9	邱清標	2022-06-10 11:21:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:20:59	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:21:35	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:21:30	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-10 11:21:27	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-10 11:21:23	

備註:
改善措施:

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/10 14:51:15

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/10 19:54:34

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/14 12:29:17

電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	115	林琮凱	2022-06-11 15:38:06	
		電流-S	目視	114	林琮凱	2022-06-11 15:38:03	
		電流-R	目視	112	林琮凱	2022-06-11 15:37:59	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 15:37:51	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	467	林琮凱	2022-06-11 15:38:33	
		電流-S	目視	463	林琮凱	2022-06-11 15:38:25	
		電流-R	目視	423	林琮凱	2022-06-11 15:38:19	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 15:38:07	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	362	林琮凱	2022-06-11 08:38:01	
		電流-S	目視	364	林琮凱	2022-06-11 08:37:54	
		電流-R	目視	358	林琮凱	2022-06-11 08:37:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:37:35	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	490	林琮凱	2022-06-11 08:39:07	
		電流-S	目視	499	林琮凱	2022-06-11 08:39:01	
		電流-R	目視	479	林琮凱	2022-06-11 08:38:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:38:02	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	331	林琮凱	2022-06-11 08:39:46	
		電流-S	目視	327	林琮凱	2022-06-11 08:39:42	
		電流-R	目視	333	林琮凱	2022-06-11 08:39:36	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:39:16	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	134	林琮凱	2022-06-11 08:40:39	
		電流-S	目視	138	林琮凱	2022-06-11 08:40:33	
		電流-R	目視	133	林琮凱	2022-06-11 08:40:29	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:39:48	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-06-11 08:41:06	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-06-11 08:41:01	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-06-11 08:40:57	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:40:50	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	306	林琮凱	2022-06-11 08:41:43	
		電流-S	目視	301	林琮凱	2022-06-11 08:41:37	
		電流-R	目視	408	林琮凱	2022-06-11 08:41:33	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:41:09	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	37	林琮凱	2022-06-11 08:42:06	
		電流-S	目視	50	林琮凱	2022-06-11 08:42:03	
		電流-R	目視	60	林琮凱	2022-06-11 08:42:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:41:45	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	76	林琮凱	2022-06-11 08:42:42	
		電流-S	目視	81	林琮凱	2022-06-11 08:42:36	
		電流-R	目視	96	林琮凱	2022-06-11 08:42:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:42:19	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	125	林琮凱	2022-06-11 08:43:08	
		電流-S	目視	134	林琮凱	2022-06-11 08:43:02	
		電流-R	目視	127	林琮凱	2022-06-11 08:42:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:42:45	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	38.6	林琮凱	2022-06-11 08:44:48	
		電流-S	目視	38.6	林琮凱	2022-06-11 08:44:31	
		電流-R	目視	39	林琮凱	2022-06-11 08:44:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:44:08	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:45:02	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:45:00	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:44:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:44:51	
14	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	6.4	林琮凱	2022-06-11 08:45:27	
		電流-S	目視	5.3	林琮凱	2022-06-11 08:45:21	
		電流-R	目視	6.3	林琮凱	2022-06-11 08:45:15	

	CB2-GCB	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:45:05	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	林琮凱	2022-06-11 08:45:44	
		電流-S	目視	.9	林琮凱	2022-06-11 08:45:40	
		電流-R	目視	1.1	林琮凱	2022-06-11 08:45:35	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:45:28	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.4	林琮凱	2022-06-11 08:46:10	
		電流-S	目視	1.2	林琮凱	2022-06-11 08:45:58	
		電流-R	目視	1.4	林琮凱	2022-06-11 08:45:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:45:45	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.1	林琮凱	2022-06-11 08:46:31	
		電流-S	目視	8.6	林琮凱	2022-06-11 08:46:23	
		電流-R	目視	8.4	林琮凱	2022-06-11 08:46:19	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:46:13	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	林琮凱	2022-06-11 08:46:57	
		電流-S	目視	2.7	林琮凱	2022-06-11 08:46:52	
		電流-R	目視	2.7	林琮凱	2022-06-11 08:46:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:46:34	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	20.3	林琮凱	2022-06-11 08:47:17	
		電流-S	目視	20.8	林琮凱	2022-06-11 08:47:13	
		電流-R	目視	20.3	林琮凱	2022-06-11 08:47:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-11 08:47:03	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:47:31	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:47:28	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-11 08:47:25	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-06-11 08:47:22	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查**
 承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:47:38
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:13:30
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:32:32

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	115	邱清標	2022-06-12 08:37:53	
		電流-S	目視	114	邱清標	2022-06-12 08:37:46	
		電流-R	目視	113	邱清標	2022-06-12 08:37:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:37:36	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	466	邱清標	2022-06-12 08:38:10	
		電流-S	目視	460	邱清標	2022-06-12 08:38:05	
		電流-R	目視	425	邱清標	2022-06-12 08:37:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 08:37:54	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	366	邱清標	2022-06-12 09:44:00	
		電流-S	目視	364	邱清標	2022-06-12 09:43:54	
		電流-R	目視	358	邱清標	2022-06-12 09:43:48	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:43:43	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	521	邱清標	2022-06-12 09:44:31	
		電流-S	目視	536	邱清標	2022-06-12 09:44:21	
		電流-R	目視	512	邱清標	2022-06-12 09:44:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:44:06	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	341	邱清標	2022-06-12 09:44:53	
		電流-S	目視	335	邱清標	2022-06-12 09:44:46	
		電流-R	目視	336	邱清標	2022-06-12 09:44:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:44:34	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:45:15	
		電流-S	目視	5	邱清標	2022-06-12 09:45:12	
		電流-R	目視	9	邱清標	2022-06-12 09:45:08	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:44:55	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	邱清標	2022-06-12 09:45:36	
		電流-S	目視	9	邱清標	2022-06-12 09:45:32	
		電流-R	目視	12	邱清標	2022-06-12 09:45:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:45:19	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	322	邱清標	2022-06-12 09:45:58	
		電流-S	目視	310	邱清標	2022-06-12 09:45:53	

8	B3F EML-1	電流-R	目視	412	邱清標	2022-06-12 09:45:49	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:45:43	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	40	邱清標	2022-06-12 09:46:20	
		電流-S	目視	55	邱清標	2022-06-12 09:46:16	
		電流-R	目視	64	邱清標	2022-06-12 09:46:13	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:46:06	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	70	邱清標	2022-06-12 09:46:45	
		電流-S	目視	70	邱清標	2022-06-12 09:46:41	
		電流-R	目視	83	邱清標	2022-06-12 09:46:36	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:46:25	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	98	邱清標	2022-06-12 09:47:03	
		電流-S	目視	104	邱清標	2022-06-12 09:46:59	
		電流-R	目視	96	邱清標	2022-06-12 09:46:54	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:46:50	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	37.9	邱清標	2022-06-12 09:54:30	
		電流-S	目視	38.6	邱清標	2022-06-12 09:54:24	
		電流-R	目視	38.6	邱清標	2022-06-12 09:54:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:54:11	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:54:41	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:54:38	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:54:35	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:54:31	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.1	邱清標	2022-06-12 09:55:00	
		電流-S	目視	5.4	邱清標	2022-06-12 09:54:54	
		電流-R	目視	6.1	邱清標	2022-06-12 09:54:49	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:54:43	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	邱清標	2022-06-12 09:55:20	
		電流-S	目視	1.1	邱清標	2022-06-12 09:55:14	
		電流-R	目視	1	邱清標	2022-06-12 09:55:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:55:03	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.3	邱清標	2022-06-12 09:55:40	
		電流-S	目視	1.4	邱清標	2022-06-12 09:55:34	
		電流-R	目視	1.4	邱清標	2022-06-12 09:55:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:55:23	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.3	邱清標	2022-06-12 09:56:15	
		電流-S	目視	7.7	邱清標	2022-06-12 09:56:09	
		電流-R	目視	7.6	邱清標	2022-06-12 09:55:48	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:55:43	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:56:29	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:56:26	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:56:22	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:56:19	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	22.6	邱清標	2022-06-12 09:56:51	
		電流-S	目視	23.4	邱清標	2022-06-12 09:56:46	
		電流-R	目視	22.5	邱清標	2022-06-12 09:56:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:56:33	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:57:06	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:57:02	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-12 09:56:59	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-12 09:56:54	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 廠商工程師：李中榮 2022/06/13 09:41:39 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:14:00 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/14 12:34:35

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	高偉凡	2022-06-13 14:21:37	
		電流-S	目視	109	高偉凡	2022-06-13 14:21:33	
		電流-R	目視	106	高偉凡	2022-06-13 14:21:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 14:21:22	

2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	460	高偉凡	2022-06-13 14:21:55	
		電流-S	目視	429	高偉凡	2022-06-13 14:21:51	
		電流-R	目視	428	高偉凡	2022-06-13 14:21:46	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 14:21:39	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	106	高偉凡	2022-06-13 09:12:19	
		電流-S	目視	111	高偉凡	2022-06-13 09:12:13	
		電流-R	目視	105	高偉凡	2022-06-13 09:12:09	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:11:45	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	519	高偉凡	2022-06-13 09:12:53	
		電流-S	目視	528	高偉凡	2022-06-13 09:12:48	
		電流-R	目視	504	高偉凡	2022-06-13 09:12:37	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:12:31	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	420	高偉凡	2022-06-13 09:13:13	
		電流-S	目視	413	高偉凡	2022-06-13 09:13:09	
		電流-R	目視	423	高偉凡	2022-06-13 09:13:04	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:12:54	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	高偉凡	2022-06-13 09:13:47	
		電流-S	目視	139	高偉凡	2022-06-13 09:13:42	
		電流-R	目視	134	高偉凡	2022-06-13 09:13:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:13:32	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	高偉凡	2022-06-13 09:14:09	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-13 09:14:05	
		電流-R	目視	12	高偉凡	2022-06-13 09:14:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:13:49	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	42	高偉凡	2022-06-13 09:15:14	
		電流-S	目視	73	高偉凡	2022-06-13 09:15:10	
		電流-R	目視	79	高偉凡	2022-06-13 09:15:05	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:14:58	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	44	高偉凡	2022-06-13 09:15:42	
		電流-S	目視	73	高偉凡	2022-06-13 09:15:38	
		電流-R	目視	83	高偉凡	2022-06-13 09:15:34	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:15:26	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	93	高偉凡	2022-06-13 09:16:23	
		電流-S	目視	98	高偉凡	2022-06-13 09:16:19	
		電流-R	目視	124	高偉凡	2022-06-13 09:16:15	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:16:01	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	191	高偉凡	2022-06-13 09:19:01	
		電流-S	目視	121	高偉凡	2022-06-13 09:18:55	
		電流-R	目視	124	高偉凡	2022-06-13 09:18:49	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:18:41	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	51	高偉凡	2022-06-13 09:07:38	
		電流-S	目視	52	高偉凡	2022-06-13 09:07:34	
		電流-R	目視	53	高偉凡	2022-06-13 09:07:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:07:15	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:07:53	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:07:50	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:07:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:07:40	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	高偉凡	2022-06-13 09:08:14	
		電流-S	目視	6	高偉凡	2022-06-13 09:08:11	
		電流-R	目視	7	高偉凡	2022-06-13 09:08:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:08:00	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	高偉凡	2022-06-13 09:08:37	
		電流-S	目視	1.1	高偉凡	2022-06-13 09:08:33	
		電流-R	目視	1.4	高偉凡	2022-06-13 09:08:28	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:08:19	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	高偉凡	2022-06-13 09:09:00	
		電流-S	目視	1.7	高偉凡	2022-06-13 09:08:54	
		電流-R	目視	2	高偉凡	2022-06-13 09:08:48	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:08:41	
17	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	7	高偉凡	2022-06-13 09:09:17	
		電流-S	目視	8	高偉凡	2022-06-13 09:09:13	
		電流-R	目視	8	高偉凡	2022-06-13 09:09:11	



	CB5-GCB	設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:09:02	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	高偉凡	2022-06-13 09:09:40	
		電流-S	目視	2.8	高偉凡	2022-06-13 09:09:33	
		電流-R	目視	2.7	高偉凡	2022-06-13 09:09:26	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:09:18	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33	高偉凡	2022-06-13 09:09:58	
		電流-S	目視	34	高偉凡	2022-06-13 09:09:51	
		電流-R	目視	33	高偉凡	2022-06-13 09:09:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:09:41	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:10:19	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:10:16	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-13 09:10:13	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-13 09:10:09	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
 2022/06/13 15:09:52

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 09:07:25

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/14 12:31:49

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	林琮凱	2022-06-14 13:56:50	
		電流-S	目視	110	林琮凱	2022-06-14 13:56:47	
		電流-R	目視	106	林琮凱	2022-06-14 13:56:44	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 13:56:40	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	林琮凱	2022-06-14 13:57:09	
		電流-S	目視	466	林琮凱	2022-06-14 13:57:05	
		電流-R	目視	429	林琮凱	2022-06-14 13:57:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 13:56:51	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1038	林琮凱	2022-06-14 09:13:36	
		電流-S	目視	1066	林琮凱	2022-06-14 09:13:27	
		電流-R	目視	1021	林琮凱	2022-06-14 09:13:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:13:16	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	545	林琮凱	2022-06-14 09:14:05	
		電流-S	目視	555	林琮凱	2022-06-14 09:14:00	
		電流-R	目視	529	林琮凱	2022-06-14 09:13:49	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:13:38	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	389	林琮凱	2022-06-14 09:14:32	
		電流-S	目視	384	林琮凱	2022-06-14 09:14:26	
		電流-R	目視	387	林琮凱	2022-06-14 09:14:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:14:10	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	117	林琮凱	2022-06-14 09:15:01	
		電流-S	目視	123	林琮凱	2022-06-14 09:14:54	
		電流-R	目視	118	林琮凱	2022-06-14 09:14:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:14:34	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-06-14 09:15:16	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-06-14 09:15:13	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-06-14 09:15:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:15:03	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	360	林琮凱	2022-06-14 09:15:39	
		電流-S	目視	358	林琮凱	2022-06-14 09:15:35	
		電流-R	目視	467	林琮凱	2022-06-14 09:15:31	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:15:19	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	57	林琮凱	2022-06-14 09:15:59	
		電流-S	目視	73	林琮凱	2022-06-14 09:15:56	
		電流-R	目視	86	林琮凱	2022-06-14 09:15:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:15:41	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	96	林琮凱	2022-06-14 09:16:22	
		電流-S	目視	104	林琮凱	2022-06-14 09:16:18	
		電流-R	目視	135	林琮凱	2022-06-14 09:16:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:16:00	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	166	林琮凱	2022-06-14 09:16:47	
		電流-S	目視	166	林琮凱	2022-06-14 09:16:42	

11	B3F EMP-1	電流-R	目視	163	林琮凱	2022-06-14 09:16:39	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:16:24	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	53.6	林琮凱	2022-06-14 09:19:36	
		電流-S	目視	54.5	林琮凱	2022-06-14 09:19:31	
		電流-R	目視	54.9	林琮凱	2022-06-14 09:19:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:19:06	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:19:48	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:19:45	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:19:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:19:37	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.2	林琮凱	2022-06-14 09:20:08	
		電流-S	目視	6.4	林琮凱	2022-06-14 09:20:04	
		電流-R	目視	7.3	林琮凱	2022-06-14 09:20:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:19:49	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	林琮凱	2022-06-14 09:20:27	
		電流-S	目視	1.2	林琮凱	2022-06-14 09:20:24	
		電流-R	目視	1.4	林琮凱	2022-06-14 09:20:20	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:20:09	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2.1	林琮凱	2022-06-14 09:20:44	
		電流-S	目視	1.8	林琮凱	2022-06-14 09:20:41	
		電流-R	目視	2.1	林琮凱	2022-06-14 09:20:37	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:20:28	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.7	林琮凱	2022-06-14 09:21:01	
		電流-S	目視	9.2	林琮凱	2022-06-14 09:20:58	
		電流-R	目視	9.1	林琮凱	2022-06-14 09:20:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:20:46	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.3	林琮凱	2022-06-14 09:21:45	
		電流-S	目視	2.3	林琮凱	2022-06-14 09:21:41	
		電流-R	目視	2.4	林琮凱	2022-06-14 09:21:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:21:02	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32.5	林琮凱	2022-06-14 09:22:42	
		電流-S	目視	33.9	林琮凱	2022-06-14 09:22:32	
		電流-R	目視	32.8	林琮凱	2022-06-14 09:22:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-14 09:21:46	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:23:22	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:23:19	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-14 09:23:08	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-06-14 09:22:56	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配**
 承包商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:24
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 20:20:06
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:30:37

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	103	陳建誌	2022-06-15 09:54:44	
		電流-S	目視	104	陳建誌	2022-06-15 09:54:40	
		電流-R	目視	94	陳建誌	2022-06-15 09:54:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:54:32	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	陳建誌	2022-06-15 09:55:01	
		電流-S	目視	474	陳建誌	2022-06-15 09:54:57	
		電流-R	目視	439	陳建誌	2022-06-15 09:54:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:54:45	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	410	陳建誌	2022-06-15 09:06:54	
		電流-S	目視	410	陳建誌	2022-06-15 09:06:50	
		電流-R	目視	400	陳建誌	2022-06-15 09:06:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:06:33	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	479	陳建誌	2022-06-15 09:07:14	
		電流-S	目視	487	陳建誌	2022-06-15 09:07:10	
		電流-R	目視	463	陳建誌	2022-06-15 09:07:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:06:56	
		電流-T	目視	404	陳建誌	2022-06-15 09:07:32	

5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-S	目視	399	陳建誌	2022-06-15 09:07:28	
		電流-R	目視	403	陳建誌	2022-06-15 09:07:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:07:18	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	118	陳建誌	2022-06-15 09:08:18	
		電流-S	目視	124	陳建誌	2022-06-15 09:08:14	
		電流-R	目視	120	陳建誌	2022-06-15 09:08:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:07:41	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	陳建誌	2022-06-15 09:08:34	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2022-06-15 09:08:31	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-06-15 09:08:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:08:20	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	355	陳建誌	2022-06-15 09:08:58	
		電流-S	目視	369	陳建誌	2022-06-15 09:08:54	
		電流-R	目視	480	陳建誌	2022-06-15 09:08:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:08:42	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	76	陳建誌	2022-06-15 09:09:17	
		電流-S	目視	84	陳建誌	2022-06-15 09:09:12	
		電流-R	目視	94	陳建誌	2022-06-15 09:09:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:09:01	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	100	陳建誌	2022-06-15 09:09:39	
		電流-S	目視	110	陳建誌	2022-06-15 09:09:35	
		電流-R	目視	135	陳建誌	2022-06-15 09:09:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:09:26	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	123	陳建誌	2022-06-15 09:09:56	
		電流-S	目視	106	陳建誌	2022-06-15 09:09:51	
		電流-R	目視	104	陳建誌	2022-06-15 09:09:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:09:40	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	43.2	陳建誌	2022-06-15 09:11:48	
		電流-S	目視	43.9	陳建誌	2022-06-15 09:11:42	
		電流-R	目視	44.5	陳建誌	2022-06-15 09:11:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:11:29	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:12:00	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:11:58	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:11:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:11:51	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.2	陳建誌	2022-06-15 09:12:17	
		電流-S	目視	6.4	陳建誌	2022-06-15 09:12:12	
		電流-R	目視	7.2	陳建誌	2022-06-15 09:12:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:12:02	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.4	陳建誌	2022-06-15 09:12:33	
		電流-S	目視	1.2	陳建誌	2022-06-15 09:12:29	
		電流-R	目視	1.5	陳建誌	2022-06-15 09:12:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:12:18	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	陳建誌	2022-06-15 09:12:48	
		電流-S	目視	1.8	陳建誌	2022-06-15 09:12:45	
		電流-R	目視	2.2	陳建誌	2022-06-15 09:12:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:12:34	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.8	陳建誌	2022-06-15 09:13:06	
		電流-S	目視	8.2	陳建誌	2022-06-15 09:13:01	
		電流-R	目視	8.1	陳建誌	2022-06-15 09:12:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:12:49	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	陳建誌	2022-06-15 09:13:22	
		電流-S	目視	2.3	陳建誌	2022-06-15 09:13:18	
		電流-R	目視	2.4	陳建誌	2022-06-15 09:13:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:13:08	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	23.7	陳建誌	2022-06-15 09:13:38	
		電流-S	目視	24.4	陳建誌	2022-06-15 09:13:34	
		電流-R	目視	23.5	陳建誌	2022-06-15 09:13:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:13:23	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:13:49	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:13:47	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-06-15 09:13:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-06-15 09:13:42	

備註:
改善措施:

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 承商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:07 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 20:20:01 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/16 08:30:55

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	梁柏翰	2022-06-16 09:44:36	
		電流-S	目視	118	梁柏翰	2022-06-16 09:44:33	
		電流-R	目視	115	梁柏翰	2022-06-16 09:44:30	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:44:26	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	梁柏翰	2022-06-16 09:44:49	
		電流-S	目視	473	梁柏翰	2022-06-16 09:44:46	
		電流-R	目視	436	梁柏翰	2022-06-16 09:44:42	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:44:37	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1024	梁柏翰	2022-06-16 09:00:10	
		電流-S	目視	1065	梁柏翰	2022-06-16 09:00:03	
		電流-R	目視	1030	梁柏翰	2022-06-16 08:59:59	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 08:59:53	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	400	梁柏翰	2022-06-16 09:00:29	
		電流-S	目視	412	梁柏翰	2022-06-16 09:00:24	
		電流-R	目視	393	梁柏翰	2022-06-16 09:00:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:00:11	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	391	梁柏翰	2022-06-16 09:00:44	
		電流-S	目視	385	梁柏翰	2022-06-16 09:00:40	
		電流-R	目視	391	梁柏翰	2022-06-16 09:00:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:00:30	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:01:02	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2022-06-16 09:01:00	
		電流-R	目視	4	梁柏翰	2022-06-16 09:00:57	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:00:45	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	梁柏翰	2022-06-16 09:01:22	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-16 09:01:17	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-06-16 09:01:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:01:03	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	349	梁柏翰	2022-06-16 09:01:38	
		電流-S	目視	367	梁柏翰	2022-06-16 09:01:32	
		電流-R	目視	468	梁柏翰	2022-06-16 09:01:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:01:23	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	65	梁柏翰	2022-06-16 09:01:54	
		電流-S	目視	75	梁柏翰	2022-06-16 09:01:50	
		電流-R	目視	97	梁柏翰	2022-06-16 09:01:46	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:01:40	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	梁柏翰	2022-06-16 09:02:36	
		電流-S	目視	117	梁柏翰	2022-06-16 09:02:12	
		電流-R	目視	132	梁柏翰	2022-06-16 09:02:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:01:55	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	97	梁柏翰	2022-06-16 09:02:49	
		電流-S	目視	99	梁柏翰	2022-06-16 09:02:47	
		電流-R	目視	100	梁柏翰	2022-06-16 09:02:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:02:37	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	48.1	梁柏翰	2022-06-16 09:05:38	
		電流-S	目視	49	梁柏翰	2022-06-16 09:05:32	
		電流-R	目視	49.6	梁柏翰	2022-06-16 09:05:28	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:05:21	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:05:46	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:05:44	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:05:42	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:05:39	
14	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	7.2	梁柏翰	2022-06-16 09:06:00	
		電流-S	目視	6.5	梁柏翰	2022-06-16 09:05:56	
		電流-R	目視	7.2	梁柏翰	2022-06-16 09:05:53	

	CB2-GCB	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:05:47	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	梁柏翰	2022-06-16 09:06:12	
		電流-S	目視	1.3	梁柏翰	2022-06-16 09:06:09	
		電流-R	目視	1.4	梁柏翰	2022-06-16 09:06:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:06:01	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	梁柏翰	2022-06-16 09:06:25	
		電流-S	目視	1.9	梁柏翰	2022-06-16 09:06:21	
		電流-R	目視	2.1	梁柏翰	2022-06-16 09:06:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:06:13	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.7	梁柏翰	2022-06-16 09:06:39	
		電流-S	目視	8.3	梁柏翰	2022-06-16 09:06:35	
		電流-R	目視	8.1	梁柏翰	2022-06-16 09:06:32	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:06:28	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:06:48	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:06:46	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:06:44	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:06:40	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.9	梁柏翰	2022-06-16 09:07:04	
		電流-S	目視	32.1	梁柏翰	2022-06-16 09:06:58	
		電流-R	目視	31.1	梁柏翰	2022-06-16 09:06:54	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:06:49	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:07:12	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:07:10	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-16 09:07:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-16 09:07:05	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/16 16:25:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/16 19:42:47

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/17 12:17:09

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	77	張玆翊	2022-06-17 14:39:43	
		電流-S	目視	76	張玆翊	2022-06-17 14:39:40	
		電流-R	目視	74	張玆翊	2022-06-17 14:39:38	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 14:39:35	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	474	張玆翊	2022-06-17 14:39:53	
		電流-S	目視	474	張玆翊	2022-06-17 14:39:51	
		電流-R	目視	435	張玆翊	2022-06-17 14:39:48	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 14:39:44	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	405	張玆翊	2022-06-17 09:08:29	
		電流-S	目視	406	張玆翊	2022-06-17 09:08:24	
		電流-R	目視	397	張玆翊	2022-06-17 09:08:21	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:08:17	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	533	張玆翊	2022-06-17 09:08:40	
		電流-S	目視	539	張玆翊	2022-06-17 09:08:38	
		電流-R	目視	511	張玆翊	2022-06-17 09:08:35	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:08:30	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	384	張玆翊	2022-06-17 09:08:52	
		電流-S	目視	378	張玆翊	2022-06-17 09:08:49	
		電流-R	目視	384	張玆翊	2022-06-17 09:08:46	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:08:42	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	張玆翊	2022-06-17 09:09:10	
		電流-S	目視	140	張玆翊	2022-06-17 09:09:07	
		電流-R	目視	132	張玆翊	2022-06-17 09:09:04	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:08:53	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	張玆翊	2022-06-17 09:09:23	
		電流-S	目視	9	張玆翊	2022-06-17 09:09:21	
		電流-R	目視	12	張玆翊	2022-06-17 09:09:17	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-17 09:09:11	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	367	張玆翊	2022-06-17 09:09:39	
		電流-S	目視	374	張玆翊	2022-06-17 09:09:37	



8	B3F EML-1	電流-R	目視	468	張炫翊	2022-06-17 09:09:30	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:09:24	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	65	張炫翊	2022-06-17 09:09:54	
		電流-S	目視	79	張炫翊	2022-06-17 09:09:51	
		電流-R	目視	97	張炫翊	2022-06-17 09:09:49	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:09:44	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	張炫翊	2022-06-17 09:10:14	
		電流-S	目視	120	張炫翊	2022-06-17 09:10:11	
		電流-R	目視	145	張炫翊	2022-06-17 09:10:08	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:09:55	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	170	張炫翊	2022-06-17 09:10:28	
		電流-S	目視	177	張炫翊	2022-06-17 09:10:23	
		電流-R	目視	169	張炫翊	2022-06-17 09:10:19	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:10:15	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	43	張炫翊	2022-06-17 09:01:16	
		電流-S	目視	43.9	張炫翊	2022-06-17 09:01:12	
		電流-R	目視	44.1	張炫翊	2022-06-17 09:01:08	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:01:03	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:01:26	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:01:22	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:01:20	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:01:17	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.1	張炫翊	2022-06-17 09:01:36	
		電流-S	目視	6.6	張炫翊	2022-06-17 09:01:34	
		電流-R	目視	7.4	張炫翊	2022-06-17 09:01:31	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:01:27	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	張炫翊	2022-06-17 09:02:52	
		電流-S	目視	1.2	張炫翊	2022-06-17 09:02:49	
		電流-R	目視	1.5	張炫翊	2022-06-17 09:02:45	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:01:37	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	張炫翊	2022-06-17 09:03:06	
		電流-S	目視	1.9	張炫翊	2022-06-17 09:03:01	
		電流-R	目視	2.2	張炫翊	2022-06-17 09:02:58	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:02:55	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.2	張炫翊	2022-06-17 09:03:18	
		電流-S	目視	8.7	張炫翊	2022-06-17 09:03:16	
		電流-R	目視	8.7	張炫翊	2022-06-17 09:03:12	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:03:07	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	張炫翊	2022-06-17 09:03:28	
		電流-S	目視	2.6	張炫翊	2022-06-17 09:03:26	
		電流-R	目視	2.8	張炫翊	2022-06-17 09:03:23	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:03:20	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	22.7	張炫翊	2022-06-17 09:03:42	
		電流-S	目視	23.3	張炫翊	2022-06-17 09:03:38	
		電流-R	目視	22.3	張炫翊	2022-06-17 09:03:34	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:03:30	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:03:50	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:03:48	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-06-17 09:03:46	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-06-17 09:03:43	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/17 17:26:36

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/17 19:26:25

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/21 12:08:30

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	115	梁柏翰	2022-06-18 09:26:56	
		電流-S	目視	116	梁柏翰	2022-06-18 09:26:53	
		電流-R	目視	115	梁柏翰	2022-06-18 09:26:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 09:26:46	
		電流-T	目視	469	梁柏翰	2022-06-18 09:27:07	

2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-S	目視	467	梁柏翰	2022-06-18 09:27:03	
		電流-R	目視	434	梁柏翰	2022-06-18 09:27:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 09:26:57	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	355	梁柏翰	2022-06-18 08:41:10	
		電流-S	目視	357	梁柏翰	2022-06-18 08:41:07	
		電流-R	目視	354	梁柏翰	2022-06-18 08:41:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:40:59	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	519	梁柏翰	2022-06-18 08:41:24	
		電流-S	目視	531	梁柏翰	2022-06-18 08:41:21	
		電流-R	目視	506	梁柏翰	2022-06-18 08:41:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:41:11	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	339	梁柏翰	2022-06-18 08:41:43	
		電流-S	目視	334	梁柏翰	2022-06-18 08:41:39	
		電流-R	目視	344	梁柏翰	2022-06-18 08:41:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:41:25	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	116	梁柏翰	2022-06-18 08:42:04	
		電流-S	目視	122	梁柏翰	2022-06-18 08:42:00	
		電流-R	目視	119	梁柏翰	2022-06-18 08:41:56	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:41:44	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-06-18 08:42:18	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-06-18 08:42:14	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-06-18 08:42:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:42:05	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	313	梁柏翰	2022-06-18 08:42:32	
		電流-S	目視	343	梁柏翰	2022-06-18 08:42:28	
		電流-R	目視	374	梁柏翰	2022-06-18 08:42:25	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:42:19	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	38	梁柏翰	2022-06-18 08:42:45	
		電流-S	目視	49	梁柏翰	2022-06-18 08:42:41	
		電流-R	目視	62	梁柏翰	2022-06-18 08:42:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:42:33	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	76	梁柏翰	2022-06-18 08:43:06	
		電流-S	目視	78	梁柏翰	2022-06-18 08:43:01	
		電流-R	目視	87	梁柏翰	2022-06-18 08:42:58	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:42:47	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	90	梁柏翰	2022-06-18 08:43:16	
		電流-S	目視	88	梁柏翰	2022-06-18 08:43:14	
		電流-R	目視	90	梁柏翰	2022-06-18 08:43:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:43:07	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	36.5	梁柏翰	2022-06-18 08:47:48	
		電流-S	目視	36.9	梁柏翰	2022-06-18 08:47:44	
		電流-R	目視	36.9	梁柏翰	2022-06-18 08:47:40	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:47:34	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:47:55	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:47:53	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:47:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:47:49	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.1	梁柏翰	2022-06-18 08:48:11	
		電流-S	目視	5.5	梁柏翰	2022-06-18 08:48:08	
		電流-R	目視	5.9	梁柏翰	2022-06-18 08:48:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:47:56	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:48:23	
		電流-S	目視	1.2	梁柏翰	2022-06-18 08:48:20	
		電流-R	目視	1.1	梁柏翰	2022-06-18 08:48:16	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:48:12	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.3	梁柏翰	2022-06-18 08:48:34	
		電流-S	目視	1.4	梁柏翰	2022-06-18 08:48:32	
		電流-R	目視	1.4	梁柏翰	2022-06-18 08:48:29	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:48:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.5	梁柏翰	2022-06-18 08:48:45	
		電流-S	目視	7.9	梁柏翰	2022-06-18 08:48:42	
		電流-R	目視	7.8	梁柏翰	2022-06-18 08:48:40	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:48:36	

18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.2	梁柏翰	2022-06-18 08:48:59	
		電流-S	目視	2.4	梁柏翰	2022-06-18 08:48:56	
		電流-R	目視	2.2	梁柏翰	2022-06-18 08:48:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:48:46	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	20.9	梁柏翰	2022-06-18 08:49:24	
		電流-S	目視	21.6	梁柏翰	2022-06-18 08:49:18	
		電流-R	目視	20.9	梁柏翰	2022-06-18 08:49:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-06-18 08:49:00	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:49:35	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:49:34	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-06-18 08:49:32	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-06-18 08:49:29	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 09:38:57

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/20 20:26:04

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:17:15

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	114	張玆翊	2022-06-19 10:00:28	
		電流-S	目視	114	張玆翊	2022-06-19 10:00:25	
		電流-R	目視	115	張玆翊	2022-06-19 10:00:20	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 10:00:15	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	張玆翊	2022-06-19 10:00:39	
		電流-S	目視	464	張玆翊	2022-06-19 10:00:36	
		電流-R	目視	427	張玆翊	2022-06-19 10:00:33	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 10:00:29	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1002	張玆翊	2022-06-19 08:51:53	
		電流-S	目視	1034	張玆翊	2022-06-19 08:51:50	
		電流-R	目視	988	張玆翊	2022-06-19 08:51:46	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:51:42	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	554	張玆翊	2022-06-19 08:52:05	
		電流-S	目視	567	張玆翊	2022-06-19 08:52:02	
		電流-R	目視	539	張玆翊	2022-06-19 08:51:59	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:51:54	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	348	張玆翊	2022-06-19 08:52:17	
		電流-S	目視	347	張玆翊	2022-06-19 08:52:14	
		電流-R	目視	344	張玆翊	2022-06-19 08:52:11	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:52:06	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	張玆翊	2022-06-19 08:52:32	
		電流-S	目視	5	張玆翊	2022-06-19 08:52:30	
		電流-R	目視	5	張玆翊	2022-06-19 08:52:28	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:52:18	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	張玆翊	2022-06-19 08:52:43	
		電流-S	目視	9	張玆翊	2022-06-19 08:52:40	
		電流-R	目視	12	張玆翊	2022-06-19 08:52:38	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:52:33	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	325	張玆翊	2022-06-19 08:52:57	
		電流-S	目視	338	張玆翊	2022-06-19 08:52:54	
		電流-R	目視	377	張玆翊	2022-06-19 08:52:51	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:52:44	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	33	張玆翊	2022-06-19 08:53:10	
		電流-S	目視	41	張玆翊	2022-06-19 08:53:06	
		電流-R	目視	44	張玆翊	2022-06-19 08:53:03	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:52:59	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	62	張玆翊	2022-06-19 08:53:26	
		電流-S	目視	54	張玆翊	2022-06-19 08:53:23	
		電流-R	目視	61	張玆翊	2022-06-19 08:53:20	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-06-19 08:53:11	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	127	張玆翊	2022-06-19 08:53:41	
		電流-S	目視	130	張玆翊	2022-06-19 08:53:38	

11	B3F EMP-1	電流-R	目視	126	張玟翊	2022-06-19 08:53:35	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:53:27	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	49	張玟翊	2022-06-19 08:49:34	
		電流-S	目視	50.7	張玟翊	2022-06-19 08:49:29	
		電流-R	目視	50.2	張玟翊	2022-06-19 08:49:25	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:49:17	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:49:42	
		電流-S	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:49:40	
		電流-R	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:49:38	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:49:36	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.4	張玟翊	2022-06-19 08:49:54	
		電流-S	目視	5.8	張玟翊	2022-06-19 08:49:51	
		電流-R	目視	6.3	張玟翊	2022-06-19 08:49:47	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:49:44	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:05	
		電流-S	目視	1	張玟翊	2022-06-19 08:50:03	
		電流-R	目視	1	張玟翊	2022-06-19 08:50:01	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:49:56	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1	張玟翊	2022-06-19 08:50:16	
		電流-S	目視	1.1	張玟翊	2022-06-19 08:50:14	
		電流-R	目視	1	張玟翊	2022-06-19 08:50:11	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:50:07	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8	張玟翊	2022-06-19 08:50:28	
		電流-S	目視	8.5	張玟翊	2022-06-19 08:50:26	
		電流-R	目視	8.4	張玟翊	2022-06-19 08:50:21	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:50:17	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:36	
		電流-S	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:34	
		電流-R	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:32	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:50:29	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.2	張玟翊	2022-06-19 08:50:49	
		電流-S	目視	34.5	張玟翊	2022-06-19 08:50:46	
		電流-R	目視	33.5	張玟翊	2022-06-19 08:50:42	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:50:37	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:56	
		電流-S	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:54	
		電流-R	目視	0	張玟翊	2022-06-19 08:50:52	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-06-19 08:50:50	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配**
 承包商工程師：李中榮 2022/06/20 09:38:06
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:27:03
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:18:28

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	117	邱清標	2022-06-20 08:59:50	
		電流-S	目視	117	邱清標	2022-06-20 08:59:44	
		電流-R	目視	114	邱清標	2022-06-20 08:59:36	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 08:59:27	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	477	邱清標	2022-06-20 09:00:12	
		電流-S	目視	467	邱清標	2022-06-20 09:00:05	
		電流-R	目視	428	邱清標	2022-06-20 08:59:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 08:59:52	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1056	邱清標	2022-06-20 10:14:21	
		電流-S	目視	1090	邱清標	2022-06-20 10:14:13	
		電流-R	目視	1029	邱清標	2022-06-20 10:14:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:13:57	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	511	邱清標	2022-06-20 10:14:42	
		電流-S	目視	522	邱清標	2022-06-20 10:14:37	
		電流-R	目視	491	邱清標	2022-06-20 10:14:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:14:27	
		電流-T	目視	374	邱清標	2022-06-20 10:15:07	

5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-S	目視	370	邱清標	2022-06-20 10:15:02	
		電流-R	目視	372	邱清標	2022-06-20 10:14:56	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:14:48	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	115	邱清標	2022-06-20 10:15:41	
		電流-S	目視	122	邱清標	2022-06-20 10:15:28	
		電流-R	目視	116	邱清標	2022-06-20 10:15:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:15:19	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	邱清標	2022-06-20 10:16:12	
		電流-S	目視	9	邱清標	2022-06-20 10:16:08	
		電流-R	目視	12	邱清標	2022-06-20 10:16:04	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:15:54	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	344	邱清標	2022-06-20 10:16:38	
		電流-S	目視	381	邱清標	2022-06-20 10:16:29	
		電流-R	目視	483	邱清標	2022-06-20 10:16:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:16:18	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	64	邱清標	2022-06-20 10:17:03	
		電流-S	目視	74	邱清標	2022-06-20 10:16:58	
		電流-R	目視	92	邱清標	2022-06-20 10:16:53	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:16:48	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	90	邱清標	2022-06-20 10:17:28	
		電流-S	目視	112	邱清標	2022-06-20 10:17:23	
		電流-R	目視	124	邱清標	2022-06-20 10:17:19	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:17:13	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	116	邱清標	2022-06-20 10:17:50	
		電流-S	目視	110	邱清標	2022-06-20 10:17:44	
		電流-R	目視	103	邱清標	2022-06-20 10:17:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:17:32	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	53.6	邱清標	2022-06-20 10:21:33	
		電流-S	目視	54.9	邱清標	2022-06-20 10:21:27	
		電流-R	目視	55.1	邱清標	2022-06-20 10:21:21	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:21:15	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:21:47	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:21:43	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:21:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:21:36	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.1	邱清標	2022-06-20 10:22:10	
		電流-S	目視	6.4	邱清標	2022-06-20 10:22:05	
		電流-R	目視	7.4	邱清標	2022-06-20 10:21:58	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:21:51	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.3	邱清標	2022-06-20 10:22:28	
		電流-S	目視	1.1	邱清標	2022-06-20 10:22:23	
		電流-R	目視	1.4	邱清標	2022-06-20 10:22:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:22:12	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	邱清標	2022-06-20 10:22:45	
		電流-S	目視	1.6	邱清標	2022-06-20 10:22:40	
		電流-R	目視	2.1	邱清標	2022-06-20 10:22:34	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:22:29	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.3	邱清標	2022-06-20 10:23:06	
		電流-S	目視	8.9	邱清標	2022-06-20 10:23:00	
		電流-R	目視	8.6	邱清標	2022-06-20 10:22:56	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:22:50	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	邱清標	2022-06-20 10:23:27	
		電流-S	目視	2.2	邱清標	2022-06-20 10:23:21	
		電流-R	目視	2.3	邱清標	2022-06-20 10:23:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:23:08	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32.8	邱清標	2022-06-20 10:23:52	
		電流-S	目視	34.4	邱清標	2022-06-20 10:23:47	
		電流-R	目視	33.1	邱清標	2022-06-20 10:23:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:23:29	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:24:06	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:24:00	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-20 10:23:57	



		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-20 10:23:53	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 16:51:21

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/20 20:22:18

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:08:50

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	786	林建興	2022-06-21 10:07:50	
		電流-S	目視	771	林建興	2022-06-21 10:07:42	
		電流-R	目視	745	林建興	2022-06-21 10:07:36	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:07:26	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	41	林建興	2022-06-21 10:08:14	
		電流-S	目視	471	林建興	2022-06-21 10:08:07	
		電流-R	目視	430	林建興	2022-06-21 10:08:00	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 10:07:52	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1053	林建興	2022-06-21 08:41:34	
		電流-S	目視	1089	林建興	2022-06-21 08:41:25	
		電流-R	目視	1031	林建興	2022-06-21 08:41:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:41:07	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	478	林建興	2022-06-21 08:42:10	
		電流-S	目視	484	林建興	2022-06-21 08:41:59	
		電流-R	目視	461	林建興	2022-06-21 08:41:52	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:41:35	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	419	林建興	2022-06-21 08:42:38	
		電流-S	目視	418	林建興	2022-06-21 08:42:32	
		電流-R	目視	425	林建興	2022-06-21 08:42:25	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:42:12	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	林建興	2022-06-21 08:43:15	
		電流-S	目視	139	林建興	2022-06-21 08:43:08	
		電流-R	目視	131	林建興	2022-06-21 08:43:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:42:39	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	林建興	2022-06-21 08:43:52	
		電流-S	目視	9	林建興	2022-06-21 08:43:38	
		電流-R	目視	12	林建興	2022-06-21 08:43:28	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:43:18	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	344	林建興	2022-06-21 08:44:20	
		電流-S	目視	347	林建興	2022-06-21 08:44:14	
		電流-R	目視	436	林建興	2022-06-21 08:44:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:43:57	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	50	林建興	2022-06-21 08:44:49	
		電流-S	目視	63	林建興	2022-06-21 08:44:43	
		電流-R	目視	83	林建興	2022-06-21 08:44:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:44:22	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	94	林建興	2022-06-21 08:45:18	
		電流-S	目視	122	林建興	2022-06-21 08:45:12	
		電流-R	目視	122	林建興	2022-06-21 08:45:08	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:44:51	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	103	林建興	2022-06-21 08:45:44	
		電流-S	目視	105	林建興	2022-06-21 08:45:38	
		電流-R	目視	106	林建興	2022-06-21 08:45:31	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:45:20	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	51.3	林建興	2022-06-21 08:36:05	
		電流-S	目視	54.3	林建興	2022-06-21 08:35:55	
		電流-R	目視	54.3	林建興	2022-06-21 08:35:41	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:35:26	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-21 08:36:23	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-21 08:36:20	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-21 08:36:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:36:07	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	6.8	林建興	2022-06-21 08:36:56	
		電流-S	目視	6.1	林建興	2022-06-21 08:36:47	

14	B3F CB2-GCB	電流-R	目視	7.01	林建興	2022-06-21 08:36:40	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:36:25	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	林建興	2022-06-21 08:37:21	
		電流-S	目視	1.2	林建興	2022-06-21 08:37:14	
		電流-R	目視	1.5	林建興	2022-06-21 08:37:08	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:36:58	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	林建興	2022-06-21 08:37:50	
		電流-S	目視	1.8	林建興	2022-06-21 08:37:41	
		電流-R	目視	1.9	林建興	2022-06-21 08:37:34	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:37:23	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.7	林建興	2022-06-21 08:38:41	
		電流-S	目視	8.2	林建興	2022-06-21 08:38:07	
		電流-R	目視	8	林建興	2022-06-21 08:38:01	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:37:52	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	林建興	2022-06-21 08:39:08	
		電流-S	目視	2.7	林建興	2022-06-21 08:39:00	
		電流-R	目視	2.5	林建興	2022-06-21 08:38:52	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:38:43	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32.2	林建興	2022-06-21 08:39:41	
		電流-S	目視	33.7	林建興	2022-06-21 08:39:29	
		電流-R	目視	32.6	林建興	2022-06-21 08:39:21	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:39:12	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-06-21 08:39:58	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-06-21 08:39:53	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-06-21 08:39:50	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-06-21 08:39:43	
備註:							
改善措施:							

## 醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/21 11:33:58

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/21 19:52:20

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	123	黃精忠	2022-06-22 14:49:40	
		電流-S	目視	125	黃精忠	2022-06-22 14:49:36	
		電流-R	目視	118	黃精忠	2022-06-22 14:49:33	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 14:49:26	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	黃精忠	2022-06-22 14:49:57	
		電流-S	目視	470	黃精忠	2022-06-22 14:49:53	
		電流-R	目視	430	黃精忠	2022-06-22 14:49:49	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 14:49:41	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	423	黃精忠	2022-06-22 08:30:24	
		電流-S	目視	419	黃精忠	2022-06-22 08:30:20	
		電流-R	目視	405	黃精忠	2022-06-22 08:30:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:30:14	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	515	黃精忠	2022-06-22 08:30:42	
		電流-S	目視	528	黃精忠	2022-06-22 08:30:39	
		電流-R	目視	500	黃精忠	2022-06-22 08:30:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:30:26	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	362	黃精忠	2022-06-22 08:31:01	
		電流-S	目視	352	黃精忠	2022-06-22 08:30:58	
		電流-R	目視	362	黃精忠	2022-06-22 08:30:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:30:46	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	137	黃精忠	2022-06-22 08:31:25	
		電流-S	目視	142	黃精忠	2022-06-22 08:31:21	
		電流-R	目視	134	黃精忠	2022-06-22 08:31:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:31:02	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-06-22 08:31:41	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2022-06-22 08:31:39	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2022-06-22 08:31:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:31:28	
		電流-T	目視	340	黃精忠	2022-06-22 08:32:06	

8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-S	目視	385	黃精忠	2022-06-22 08:32:02	
		電流-R	目視	470	黃精忠	2022-06-22 08:31:58	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:31:43	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	51	黃精忠	2022-06-22 08:32:24	
		電流-S	目視	68	黃精忠	2022-06-22 08:32:21	
		電流-R	目視	86	黃精忠	2022-06-22 08:32:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:32:07	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	黃精忠	2022-06-22 08:32:56	
		電流-S	目視	116	黃精忠	2022-06-22 08:32:52	
		電流-R	目視	122	黃精忠	2022-06-22 08:32:47	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:32:26	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	189	黃精忠	2022-06-22 08:33:12	
		電流-S	目視	195	黃精忠	2022-06-22 08:33:08	
		電流-R	目視	191	黃精忠	2022-06-22 08:33:05	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:32:57	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	43.9	黃精忠	2022-06-22 08:26:32	
		電流-S	目視	44.3	黃精忠	2022-06-22 08:26:28	
		電流-R	目視	44.7	黃精忠	2022-06-22 08:26:23	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:26:12	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:26:44	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:26:42	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:26:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:26:34	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	黃精忠	2022-06-22 08:26:59	
		電流-S	目視	6.2	黃精忠	2022-06-22 08:26:56	
		電流-R	目視	7.2	黃精忠	2022-06-22 08:26:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:26:46	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	黃精忠	2022-06-22 08:27:14	
		電流-S	目視	1.3	黃精忠	2022-06-22 08:27:10	
		電流-R	目視	1.4	黃精忠	2022-06-22 08:27:06	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:27:01	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	黃精忠	2022-06-22 08:27:29	
		電流-S	目視	1.7	黃精忠	2022-06-22 08:27:26	
		電流-R	目視	2.1	黃精忠	2022-06-22 08:27:22	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:27:15	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	10.3	黃精忠	2022-06-22 08:27:48	
		電流-S	目視	10.8	黃精忠	2022-06-22 08:27:44	
		電流-R	目視	10.6	黃精忠	2022-06-22 08:27:38	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:27:30	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	黃精忠	2022-06-22 08:28:04	
		電流-S	目視	2.4	黃精忠	2022-06-22 08:28:01	
		電流-R	目視	2.8	黃精忠	2022-06-22 08:27:57	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:27:49	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	21.1	黃精忠	2022-06-22 08:28:32	
		電流-S	目視	22.8	黃精忠	2022-06-22 08:28:27	
		電流-R	目視	21.9	黃精忠	2022-06-22 08:28:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:28:11	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:28:47	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:28:40	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-22 08:28:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-22 08:28:33	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/23 09:09:59

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/23 20:02:54

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:23:03

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	118	錢志浩	2022-06-23 09:30:40	
		電流-S	目視	119	錢志浩	2022-06-23 09:30:38	
		電流-R	目視	114	錢志浩	2022-06-23 09:30:36	

		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:30:33	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	錢志浩	2022-06-23 09:30:50	
		電流-S	目視	473	錢志浩	2022-06-23 09:30:47	
		電流-R	目視	433	錢志浩	2022-06-23 09:30:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:30:41	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1067	錢志浩	2022-06-23 08:58:04	
		電流-S	目視	1090	錢志浩	2022-06-23 08:58:01	
		電流-R	目視	1036	錢志浩	2022-06-23 08:57:56	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:56:58	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	546	錢志浩	2022-06-23 08:58:16	
		電流-S	目視	551	錢志浩	2022-06-23 08:58:12	
		電流-R	目視	523	錢志浩	2022-06-23 08:58:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:58:05	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	363	錢志浩	2022-06-23 08:58:27	
		電流-S	目視	355	錢志浩	2022-06-23 08:58:24	
		電流-R	目視	362	錢志浩	2022-06-23 08:58:22	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:58:17	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	134	錢志浩	2022-06-23 08:58:43	
		電流-S	目視	139	錢志浩	2022-06-23 08:58:40	
		電流-R	目視	132	錢志浩	2022-06-23 08:58:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:58:28	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-06-23 08:58:53	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-06-23 08:58:51	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-06-23 08:58:49	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:58:44	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	361	錢志浩	2022-06-23 08:59:09	
		電流-S	目視	379	錢志浩	2022-06-23 08:59:06	
		電流-R	目視	470	錢志浩	2022-06-23 08:59:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:59:00	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	54	錢志浩	2022-06-23 08:59:19	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2022-06-23 08:59:17	
		電流-R	目視	89	錢志浩	2022-06-23 08:59:14	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:59:11	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	錢志浩	2022-06-23 08:59:32	
		電流-S	目視	113	錢志浩	2022-06-23 08:59:29	
		電流-R	目視	121	錢志浩	2022-06-23 08:59:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:59:20	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	98	錢志浩	2022-06-23 08:59:44	
		電流-S	目視	96	錢志浩	2022-06-23 08:59:42	
		電流-R	目視	93	錢志浩	2022-06-23 08:59:37	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 08:59:33	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	53	錢志浩	2022-06-23 09:01:06	
		電流-S	目視	54.5	錢志浩	2022-06-23 09:01:02	
		電流-R	目視	54.9	錢志浩	2022-06-23 09:00:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:00:53	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:01:12	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:01:11	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:01:09	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:07	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7	錢志浩	2022-06-23 09:01:22	
		電流-S	目視	6.3	錢志浩	2022-06-23 09:01:19	
		電流-R	目視	7.1	錢志浩	2022-06-23 09:01:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:13	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	錢志浩	2022-06-23 09:01:34	
		電流-S	目視	1.3	錢志浩	2022-06-23 09:01:29	
		電流-R	目視	1.4	錢志浩	2022-06-23 09:01:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:23	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	錢志浩	2022-06-23 09:01:42	
		電流-S	目視	1.9	錢志浩	2022-06-23 09:01:40	
		電流-R	目視	2	錢志浩	2022-06-23 09:01:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:35	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	7.8	錢志浩	2022-06-23 09:01:52	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2022-06-23 09:01:50	

17	B3F CB5-GCB	電流-R	目視	7.8	錢志浩	2022-06-23 09:01:47	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:43	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	錢志浩	2022-06-23 09:02:03	
		電流-S	目視	2.8	錢志浩	2022-06-23 09:02:00	
		電流-R	目視	2.5	錢志浩	2022-06-23 09:01:57	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:01:55	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32	錢志浩	2022-06-23 09:02:14	
		電流-S	目視	33.3	錢志浩	2022-06-23 09:02:10	
		電流-R	目視	32.1	錢志浩	2022-06-23 09:02:08	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-23 09:02:04	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:02:21	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:02:19	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-23 09:02:17	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-06-23 09:02:15	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 09:27:12

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 09:29:45

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:25:52

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	徐永誠	2022-06-24 09:23:58	
		電流-S	目視	119	徐永誠	2022-06-24 09:23:54	
		電流-R	目視	115	徐永誠	2022-06-24 09:23:49	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 09:23:42	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	470	徐永誠	2022-06-24 09:24:20	
		電流-S	目視	466	徐永誠	2022-06-24 09:24:11	
		電流-R	目視	428	徐永誠	2022-06-24 09:24:06	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 09:23:59	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	4	徐永誠	2022-06-24 08:34:39	
		電流-S	目視	3	徐永誠	2022-06-24 08:34:35	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2022-06-24 08:34:22	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:33:56	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	532	徐永誠	2022-06-24 08:35:23	
		電流-S	目視	537	徐永誠	2022-06-24 08:35:18	
		電流-R	目視	507	徐永誠	2022-06-24 08:35:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:35:00	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	367	徐永誠	2022-06-24 08:35:45	
		電流-S	目視	357	徐永誠	2022-06-24 08:35:41	
		電流-R	目視	369	徐永誠	2022-06-24 08:35:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:35:33	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	136	徐永誠	2022-06-24 08:36:13	
		電流-S	目視	140	徐永誠	2022-06-24 08:36:08	
		電流-R	目視	132	徐永誠	2022-06-24 08:36:03	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:35:57	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	徐永誠	2022-06-24 08:36:34	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2022-06-24 08:36:28	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2022-06-24 08:36:24	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:36:20	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	340	徐永誠	2022-06-24 08:36:56	
		電流-S	目視	350	徐永誠	2022-06-24 08:36:51	
		電流-R	目視	451	徐永誠	2022-06-24 08:36:48	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:36:43	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	45	徐永誠	2022-06-24 08:37:17	
		電流-S	目視	66	徐永誠	2022-06-24 08:37:12	
		電流-R	目視	82	徐永誠	2022-06-24 08:37:08	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:37:03	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	89	徐永誠	2022-06-24 08:37:39	
		電流-S	目視	97	徐永誠	2022-06-24 08:37:36	
		電流-R	目視	98	徐永誠	2022-06-24 08:37:32	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-06-24 08:37:26	
		電流-T	目視	109	徐永誠	2022-06-24 08:38:00	



醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配	承商工程師：李中榮 2022/06/24 20:36:58	承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/24 20:37:59	承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:26:25
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	121	錢志浩	2022-06-25 09:05:15	
		電流-S	目視	121	錢志浩	2022-06-25 09:05:13	
		電流-R	目視	117	錢志浩	2022-06-25 09:05:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:05:08	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	470	錢志浩	2022-06-25 09:05:27	
		電流-S	目視	467	錢志浩	2022-06-25 09:05:25	
		電流-R	目視	430	錢志浩	2022-06-25 09:05:18	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 09:05:16	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1018	錢志浩	2022-06-25 08:28:54	
		電流-S	目視	1062	錢志浩	2022-06-25 08:28:49	
		電流-R	目視	1010	錢志浩	2022-06-25 08:28:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:28:18	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	458	錢志浩	2022-06-25 08:29:06	
		電流-S	目視	469	錢志浩	2022-06-25 08:29:03	
		電流-R	目視	442	錢志浩	2022-06-25 08:29:00	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:28:58	

		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:28:55	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	328	錢志浩	2022-06-25 08:29:18	
		電流-S	目視	330	錢志浩	2022-06-25 08:29:15	
		電流-R	目視	333	錢志浩	2022-06-25 08:29:11	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:29:07	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	136	錢志浩	2022-06-25 08:29:33	
		電流-S	目視	141	錢志浩	2022-06-25 08:29:30	
		電流-R	目視	133	錢志浩	2022-06-25 08:29:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:29:19	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	錢志浩	2022-06-25 08:29:43	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-06-25 08:29:40	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-06-25 08:29:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:29:34	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	299	錢志浩	2022-06-25 08:30:22	
		電流-S	目視	321	錢志浩	2022-06-25 08:30:16	
		電流-R	目視	409	錢志浩	2022-06-25 08:30:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:30:11	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	30	錢志浩	2022-06-25 08:30:30	
		電流-S	目視	48	錢志浩	2022-06-25 08:30:28	
		電流-R	目視	68	錢志浩	2022-06-25 08:30:26	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:30:23	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	78	錢志浩	2022-06-25 08:30:43	
		電流-S	目視	83	錢志浩	2022-06-25 08:30:41	
		電流-R	目視	72	錢志浩	2022-06-25 08:30:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:30:32	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	139	錢志浩	2022-06-25 08:30:54	
		電流-S	目視	144	錢志浩	2022-06-25 08:30:51	
		電流-R	目視	143	錢志浩	2022-06-25 08:30:48	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:30:44	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	49.8	錢志浩	2022-06-25 08:31:56	
		電流-S	目視	50.1	錢志浩	2022-06-25 08:31:52	
		電流-R	目視	50	錢志浩	2022-06-25 08:31:49	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:31:46	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:32:02	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:32:00	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:31:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:31:57	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.1	錢志浩	2022-06-25 08:32:12	
		電流-S	目視	5.5	錢志浩	2022-06-25 08:32:09	
		電流-R	目視	6.2	錢志浩	2022-06-25 08:32:06	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:04	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	錢志浩	2022-06-25 08:32:22	
		電流-S	目視	.9	錢志浩	2022-06-25 08:32:20	
		電流-R	目視	1.1	錢志浩	2022-06-25 08:32:17	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:13	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.2	錢志浩	2022-06-25 08:32:31	
		電流-S	目視	1.4	錢志浩	2022-06-25 08:32:29	
		電流-R	目視	1.5	錢志浩	2022-06-25 08:32:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.4	錢志浩	2022-06-25 08:32:40	
		電流-S	目視	8.9	錢志浩	2022-06-25 08:32:37	
		電流-R	目視	8.9	錢志浩	2022-06-25 08:32:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:32	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	錢志浩	2022-06-25 08:32:49	
		電流-S	目視	2.6	錢志浩	2022-06-25 08:32:46	
		電流-R	目視	2.7	錢志浩	2022-06-25 08:32:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:41	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	32.1	錢志浩	2022-06-25 08:33:00	
		電流-S	目視	33.5	錢志浩	2022-06-25 08:32:57	
		電流-R	目視	32.3	錢志浩	2022-06-25 08:32:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-06-25 08:32:50	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:33:07	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:33:05	

20	B3F CB8-GCB	電流-R	目視	0	錢志浩	2022-06-25 08:33:04	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-06-25 08:33:02	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 承包商工程師：李中榮 2022/06/25 17:33:30 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/25 17:34:43 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:28:29

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	111	林琮凱	2022-06-26 09:26:16	
		電流-S	目視	111	林琮凱	2022-06-26 09:26:13	
		電流-R	目視	107	林琮凱	2022-06-26 09:26:09	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 09:25:58	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	466	林琮凱	2022-06-26 09:26:38	
		電流-S	目視	468	林琮凱	2022-06-26 09:26:29	
		電流-R	目視	429	林琮凱	2022-06-26 09:26:25	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 09:26:17	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	382	林琮凱	2022-06-26 14:25:41	
		電流-S	目視	389	林琮凱	2022-06-26 14:25:37	
		電流-R	目視	375	林琮凱	2022-06-26 14:25:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:25:26	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	524	林琮凱	2022-06-26 14:26:05	
		電流-S	目視	540	林琮凱	2022-06-26 14:25:56	
		電流-R	目視	505	林琮凱	2022-06-26 14:25:53	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:25:45	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	343	林琮凱	2022-06-26 14:26:26	
		電流-S	目視	343	林琮凱	2022-06-26 14:26:21	
		電流-R	目視	340	林琮凱	2022-06-26 14:26:17	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:26:07	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	115	林琮凱	2022-06-26 14:27:04	
		電流-S	目視	123	林琮凱	2022-06-26 14:26:52	
		電流-R	目視	111	林琮凱	2022-06-26 14:26:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:26:28	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-06-26 14:27:17	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-06-26 14:27:14	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-06-26 14:27:12	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:27:06	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	302	林琮凱	2022-06-26 14:28:01	
		電流-S	目視	303	林琮凱	2022-06-26 14:27:54	
		電流-R	目視	392	林琮凱	2022-06-26 14:27:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:27:22	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	37	林琮凱	2022-06-26 14:28:44	
		電流-S	目視	62	林琮凱	2022-06-26 14:28:39	
		電流-R	目視	65	林琮凱	2022-06-26 14:28:30	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:28:12	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	73	林琮凱	2022-06-26 14:29:08	
		電流-S	目視	69	林琮凱	2022-06-26 14:29:04	
		電流-R	目視	61	林琮凱	2022-06-26 14:29:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:28:45	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	93	林琮凱	2022-06-26 14:29:34	
		電流-S	目視	91	林琮凱	2022-06-26 14:29:31	
		電流-R	目視	96	林琮凱	2022-06-26 14:29:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:29:09	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	39.2	林琮凱	2022-06-26 14:30:53	
		電流-S	目視	40.3	林琮凱	2022-06-26 14:30:49	
		電流-R	目視	39.9	林琮凱	2022-06-26 14:30:40	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:30:12	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-26 14:31:04	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-26 14:31:01	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-26 14:30:59	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-26 14:30:55	
		電流-T	目視	6.1	林琮凱	2022-06-26 14:31:24	

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配	承商工程師：李中榮 2022/06/27 09:18:45	承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 20:10:10	承辦工程司：徐詠輝 2022/06/30 14:22:33
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	108	黃精忠	2022-06-27 14:53:00	
		電流-S	目視	108	黃精忠	2022-06-27 14:52:57	
		電流-R	目視	104	黃精忠	2022-06-27 14:52:53	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 14:52:46	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	470	黃精忠	2022-06-27 14:53:16	
		電流-S	目視	472	黃精忠	2022-06-27 14:53:12	
		電流-R	目視	432	黃精忠	2022-06-27 14:53:09	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 14:53:01	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1090	黃精忠	2022-06-27 09:41:49	
		電流-S	目視	1123	黃精忠	2022-06-27 09:41:43	
		電流-R	目視	1047	黃精忠	2022-06-27 09:41:29	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:41:22	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	421	黃精忠	2022-06-27 09:42:17	
		電流-S	目視	442	黃精忠	2022-06-27 09:42:12	
		電流-R	目視	417	黃精忠	2022-06-27 09:42:01	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:41:51	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	378	黃精忠	2022-06-27 09:43:12	
		電流-S	目視	372	黃精忠	2022-06-27 09:43:00	
		電流-R	目視	374	黃精忠	2022-06-27 09:42:56	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:42:19	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	黃精忠	2022-06-27 09:43:43	
		電流-S	目視	139	黃精忠	2022-06-27 09:43:36	
		電流-R	目視	131	黃精忠	2022-06-27 09:43:32	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:43:14	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-06-27 09:43:59	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2022-06-27 09:43:56	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2022-06-27 09:43:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:43:44	

8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	330	黃精忠	2022-06-27 09:44:17	
		電流-S	目視	352	黃精忠	2022-06-27 09:44:13	
		電流-R	目視	447	黃精忠	2022-06-27 09:44:10	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:44:01	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	77	黃精忠	2022-06-27 09:44:34	
		電流-S	目視	93	黃精忠	2022-06-27 09:44:31	
		電流-R	目視	97	黃精忠	2022-06-27 09:44:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:44:18	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	88	黃精忠	2022-06-27 09:44:54	
		電流-S	目視	93	黃精忠	2022-06-27 09:44:51	
		電流-R	目視	107	黃精忠	2022-06-27 09:44:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:44:36	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	118	黃精忠	2022-06-27 09:45:11	
		電流-S	目視	128	黃精忠	2022-06-27 09:45:08	
		電流-R	目視	126	黃精忠	2022-06-27 09:45:04	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:44:55	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	52.6	黃精忠	2022-06-27 09:38:22	
		電流-S	目視	54.3	黃精忠	2022-06-27 09:38:19	
		電流-R	目視	54.3	黃精忠	2022-06-27 09:38:15	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:38:06	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:38:33	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:38:30	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:38:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:38:24	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.5	黃精忠	2022-06-27 09:38:46	
		電流-S	目視	5.8	黃精忠	2022-06-27 09:38:43	
		電流-R	目視	7	黃精忠	2022-06-27 09:38:40	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:38:34	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	黃精忠	2022-06-27 09:39:09	
		電流-S	目視	1.7	黃精忠	2022-06-27 09:39:05	
		電流-R	目視	1.7	黃精忠	2022-06-27 09:38:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:38:50	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2.1	黃精忠	2022-06-27 09:39:24	
		電流-S	目視	1.7	黃精忠	2022-06-27 09:39:20	
		電流-R	目視	2.2	黃精忠	2022-06-27 09:39:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:39:10	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.9	黃精忠	2022-06-27 09:39:42	
		電流-S	目視	8.5	黃精忠	2022-06-27 09:39:38	
		電流-R	目視	8.3	黃精忠	2022-06-27 09:39:31	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:39:25	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	黃精忠	2022-06-27 09:39:59	
		電流-S	目視	2.7	黃精忠	2022-06-27 09:39:55	
		電流-R	目視	2.7	黃精忠	2022-06-27 09:39:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:39:43	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.8	黃精忠	2022-06-27 09:40:18	
		電流-S	目視	35.6	黃精忠	2022-06-27 09:40:14	
		電流-R	目視	34.1	黃精忠	2022-06-27 09:40:09	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:40:00	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:40:30	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:40:28	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-06-27 09:40:25	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-06-27 09:40:19	
備註:							
改善措施:							

**醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配**
 承商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:58
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 19:48:20
 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/30 13:31:50

## 電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F	電流-T	目視	103	高偉凡	2022-06-28 14:17:52	
		電流-S	目視	104	高偉凡	2022-06-28 14:17:48	
		電流-R	目視	98	高偉凡	2022-06-28 14:17:44	



	CPH2	設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 14:17:40	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	高偉凡	2022-06-28 14:18:10	
		電流-S	目視	468	高偉凡	2022-06-28 14:18:05	
		電流-R	目視	430	高偉凡	2022-06-28 14:18:01	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 14:17:54	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1090	高偉凡	2022-06-28 09:02:26	
		電流-S	目視	1128	高偉凡	2022-06-28 09:02:44	
		電流-R	目視	1069	高偉凡	2022-06-28 09:02:57	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:00:46	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	551	高偉凡	2022-06-28 09:03:27	
		電流-S	目視	562	高偉凡	2022-06-28 09:03:23	
		電流-R	目視	533	高偉凡	2022-06-28 09:03:19	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:01:12	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	378	高偉凡	2022-06-28 09:03:51	
		電流-S	目視	375	高偉凡	2022-06-28 09:03:47	
		電流-R	目視	379	高偉凡	2022-06-28 09:03:42	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:03:33	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	134	高偉凡	2022-06-28 09:04:38	
		電流-S	目視	140	高偉凡	2022-06-28 09:04:33	
		電流-R	目視	131	高偉凡	2022-06-28 09:04:29	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:04:21	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	高偉凡	2022-06-28 09:05:01	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-28 09:04:56	
		電流-R	目視	12	高偉凡	2022-06-28 09:04:51	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:04:40	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	331	高偉凡	2022-06-28 09:06:15	
		電流-S	目視	354	高偉凡	2022-06-28 09:06:10	
		電流-R	目視	458	高偉凡	2022-06-28 09:06:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:06:00	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	72	高偉凡	2022-06-28 09:06:58	
		電流-S	目視	69	高偉凡	2022-06-28 09:06:33	
		電流-R	目視	92	高偉凡	2022-06-28 09:06:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:06:23	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	96	高偉凡	2022-06-28 09:08:26	
		電流-S	目視	99	高偉凡	2022-06-28 09:08:22	
		電流-R	目視	114	高偉凡	2022-06-28 09:08:18	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:08:11	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	95	高偉凡	2022-06-28 09:08:48	
		電流-S	目視	102	高偉凡	2022-06-28 09:08:43	
		電流-R	目視	111	高偉凡	2022-06-28 09:08:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 09:08:28	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	54	高偉凡	2022-06-28 08:56:05	
		電流-S	目視	55	高偉凡	2022-06-28 08:56:00	
		電流-R	目視	56	高偉凡	2022-06-28 08:55:57	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:55:40	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:56:36	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:56:33	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:56:31	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:56:10	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	高偉凡	2022-06-28 08:56:53	
		電流-S	目視	6	高偉凡	2022-06-28 08:56:50	
		電流-R	目視	7	高偉凡	2022-06-28 08:56:47	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:56:38	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	高偉凡	2022-06-28 08:57:21	
		電流-S	目視	1.4	高偉凡	2022-06-28 08:57:15	
		電流-R	目視	1.6	高偉凡	2022-06-28 08:57:10	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:56:55	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	高偉凡	2022-06-28 08:57:40	
		電流-S	目視	1.7	高偉凡	2022-06-28 08:57:35	
		電流-R	目視	1.7	高偉凡	2022-06-28 08:57:30	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:57:23	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	8	高偉凡	2022-06-28 08:58:00	
		電流-S	目視	9	高偉凡	2022-06-28 08:57:57	

17	B3F CB5-GCB						
		電流-R	目視	8	高偉凡	2022-06-28 08:57:52	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:57:41	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	高偉凡	2022-06-28 08:58:34	
		電流-S	目視	2.7	高偉凡	2022-06-28 08:58:28	
		電流-R	目視	2.7	高偉凡	2022-06-28 08:58:21	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:58:01	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33	高偉凡	2022-06-28 08:58:49	
		電流-S	目視	34	高偉凡	2022-06-28 08:58:45	
		電流-R	目視	33	高偉凡	2022-06-28 08:58:42	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:58:35	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:59:01	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:58:58	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-06-28 08:58:55	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-06-28 08:58:50	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
2022/06/28 20:56:59

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/28 20:59:19

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 15:26:24

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	112	林琮凱	2022-06-29 15:23:09	
		電流-S	目視	111	林琮凱	2022-06-29 15:23:06	
		電流-R	目視	107	林琮凱	2022-06-29 15:23:03	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 15:22:57	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	林琮凱	2022-06-29 15:23:24	
		電流-S	目視	475	林琮凱	2022-06-29 15:23:19	
		電流-R	目視	432	林琮凱	2022-06-29 15:23:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 15:23:10	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1061	林琮凱	2022-06-29 08:58:37	
		電流-S	目視	1096	林琮凱	2022-06-29 08:58:32	
		電流-R	目視	1040	林琮凱	2022-06-29 08:58:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 08:58:04	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	494	林琮凱	2022-06-29 08:59:20	
		電流-S	目視	505	林琮凱	2022-06-29 08:59:10	
		電流-R	目視	480	林琮凱	2022-06-29 08:58:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 08:58:38	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	376	林琮凱	2022-06-29 09:00:02	
		電流-S	目視	373	林琮凱	2022-06-29 08:59:51	
		電流-R	目視	376	林琮凱	2022-06-29 08:59:44	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 08:59:22	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	134	林琮凱	2022-06-29 09:00:49	
		電流-S	目視	138	林琮凱	2022-06-29 09:00:35	
		電流-R	目視	131	林琮凱	2022-06-29 09:00:31	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:00:16	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-06-29 09:01:06	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-06-29 09:01:03	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-06-29 09:01:00	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:00:51	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	341	林琮凱	2022-06-29 09:01:41	
		電流-S	目視	345	林琮凱	2022-06-29 09:01:36	
		電流-R	目視	441	林琮凱	2022-06-29 09:01:20	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:01:09	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	48	林琮凱	2022-06-29 09:02:01	
		電流-S	目視	66	林琮凱	2022-06-29 09:01:58	
		電流-R	目視	90	林琮凱	2022-06-29 09:01:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:01:43	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	92	林琮凱	2022-06-29 09:02:34	
		電流-S	目視	82	林琮凱	2022-06-29 09:02:29	
		電流-R	目視	97	林琮凱	2022-06-29 09:02:25	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:02:03	

11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	153	林琮凱	2022-06-29 09:02:57	
		電流-S	目視	154	林琮凱	2022-06-29 09:02:54	
		電流-R	目視	150	林琮凱	2022-06-29 09:02:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:02:35	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	53.6	林琮凱	2022-06-29 09:04:20	
		電流-S	目視	55.1	林琮凱	2022-06-29 09:04:15	
		電流-R	目視	55.1	林琮凱	2022-06-29 09:04:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:03:39	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:04:56	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:04:54	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:04:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:04:31	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	林琮凱	2022-06-29 09:05:14	
		電流-S	目視	6.3	林琮凱	2022-06-29 09:05:10	
		電流-R	目視	7.1	林琮凱	2022-06-29 09:05:07	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:04:58	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	林琮凱	2022-06-29 09:05:32	
		電流-S	目視	1.2	林琮凱	2022-06-29 09:05:28	
		電流-R	目視	1.4	林琮凱	2022-06-29 09:05:25	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:05:16	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	林琮凱	2022-06-29 09:05:49	
		電流-S	目視	1.8	林琮凱	2022-06-29 09:05:45	
		電流-R	目視	1.7	林琮凱	2022-06-29 09:05:42	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:05:34	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.9	林琮凱	2022-06-29 09:06:05	
		電流-S	目視	8.3	林琮凱	2022-06-29 09:06:01	
		電流-R	目視	8.1	林琮凱	2022-06-29 09:05:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:05:51	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	林琮凱	2022-06-29 09:06:34	
		電流-S	目視	2.6	林琮凱	2022-06-29 09:06:27	
		電流-R	目視	2.8	林琮凱	2022-06-29 09:06:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:06:06	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.9	林琮凱	2022-06-29 09:07:38	
		電流-S	目視	35.6	林琮凱	2022-06-29 09:07:28	
		電流-R	目視	34.2	林琮凱	2022-06-29 09:07:20	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-06-29 09:06:52	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:08:03	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:08:00	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-06-29 09:07:58	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-06-29 09:07:55	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮  
 2022/06/30 15:56:23

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 19:19:44

承辦工程司：徐誌輝  
 2022/07/01 11:38:07

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	108	邱清標	2022-06-30 09:10:32	
		電流-S	目視	108	邱清標	2022-06-30 09:10:28	
		電流-R	目視	103	邱清標	2022-06-30 09:10:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:10:20	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	邱清標	2022-06-30 09:10:50	
		電流-S	目視	472	邱清標	2022-06-30 09:10:44	
		電流-R	目視	433	邱清標	2022-06-30 09:10:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 09:10:34	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1050	邱清標	2022-06-30 10:11:16	
		電流-S	目視	1080	邱清標	2022-06-30 10:11:10	
		電流-R	目視	1023	邱清標	2022-06-30 10:11:03	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:10:57	
4	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	511	邱清標	2022-06-30 10:11:35	
		電流-S	目視	516	邱清標	2022-06-30 10:11:30	
		電流-R	目視	483	邱清標	2022-06-30 10:11:25	

	EMAC2-1	設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:11:17	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	379	邱清標	2022-06-30 10:11:56	
		電流-S	目視	374	邱清標	2022-06-30 10:11:52	
		電流-R	目視	373	邱清標	2022-06-30 10:11:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:11:39	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	邱清標	2022-06-30 10:12:23	
		電流-S	目視	139	邱清標	2022-06-30 10:12:18	
		電流-R	目視	130	邱清標	2022-06-30 10:12:14	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:12:07	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	邱清標	2022-06-30 10:12:39	
		電流-S	目視	9	邱清標	2022-06-30 10:12:35	
		電流-R	目視	12	邱清標	2022-06-30 10:12:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:12:28	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	341	邱清標	2022-06-30 10:13:04	
		電流-S	目視	379	邱清標	2022-06-30 10:12:59	
		電流-R	目視	486	邱清標	2022-06-30 10:12:55	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:12:49	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	64	邱清標	2022-06-30 10:13:20	
		電流-S	目視	74	邱清標	2022-06-30 10:13:16	
		電流-R	目視	99	邱清標	2022-06-30 10:13:12	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:13:06	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	96	邱清標	2022-06-30 10:14:31	
		電流-S	目視	126	邱清標	2022-06-30 10:14:26	
		電流-R	目視	118	邱清標	2022-06-30 10:14:22	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:14:17	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	99	邱清標	2022-06-30 10:14:48	
		電流-S	目視	111	邱清標	2022-06-30 10:14:44	
		電流-R	目視	106	邱清標	2022-06-30 10:14:39	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:14:32	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	50.9	邱清標	2022-06-30 10:17:44	
		電流-S	目視	51.9	邱清標	2022-06-30 10:17:38	
		電流-R	目視	52.4	邱清標	2022-06-30 10:17:31	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:17:23	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:17:55	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:17:52	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:17:49	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:17:46	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	邱清標	2022-06-30 10:18:15	
		電流-S	目視	6.2	邱清標	2022-06-30 10:18:10	
		電流-R	目視	7.1	邱清標	2022-06-30 10:18:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:18:01	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	邱清標	2022-06-30 10:18:34	
		電流-S	目視	1.3	邱清標	2022-06-30 10:18:28	
		電流-R	目視	1.6	邱清標	2022-06-30 10:18:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:18:17	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	邱清標	2022-06-30 10:18:52	
		電流-S	目視	2.2	邱清標	2022-06-30 10:18:47	
		電流-R	目視	2.1	邱清標	2022-06-30 10:18:42	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:18:38	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.1	邱清標	2022-06-30 10:19:10	
		電流-S	目視	8.1	邱清標	2022-06-30 10:19:05	
		電流-R	目視	8.2	邱清標	2022-06-30 10:19:00	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:18:55	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	邱清標	2022-06-30 10:19:28	
		電流-S	目視	2.9	邱清標	2022-06-30 10:19:21	
		電流-R	目視	2.6	邱清標	2022-06-30 10:19:16	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:19:12	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.1	邱清標	2022-06-30 10:19:59	
		電流-S	目視	35.1	邱清標	2022-06-30 10:19:52	
		電流-R	目視	33.3	邱清標	2022-06-30 10:19:46	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:19:38	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:20:11	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:20:08	

20	B3F CB8-GCB						
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-06-30 10:20:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-06-30 10:20:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
 2022/06/30 15:54:37
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 19:21:34
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/07/01 11:39:48