

二門診消防泵浦(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|----------------------------|-------------|------|------|---------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 第二門診機房 B1F 消防泵浦-FP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:56 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:51 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:48 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:43 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:42 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:41 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:40 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:39 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:39 | |
| | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:30:57 | | |
| 2 | 第二門診機房 B1F 撒水泵浦-SP-1 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:29:22 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:29:20 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:29:16 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 200 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:29:11 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:34 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:32 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:31 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:30 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:30 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-07 14:28:29 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:21:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:12:02

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:44:49