

中正樓HALON 1301自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 自動滅火設備- H13-047- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:35:45	
2	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:33:34	
3	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	320	曾耀緯	2022-06-14 09:33:37	
4	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:38:28	
5	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:38:31	
6	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174-01	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:39:44	
8	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 02(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	320	曾耀緯	2022-06-14 09:39:46	
9	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 01(54P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:14:24	
10	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 02(54P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:14:27	
11	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 03(54P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:14:30	
12	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:20:28	
13	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 02(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:20:30	
14	中正樓13F 自動滅火設備- H13-113- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	340	曾耀緯	2022-06-14 10:17:18	
15	中正樓13F 自動滅火設備- H13-110- 01(54P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:12:16	
16	中正樓13F 自動滅火設備- H13-096- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	380	曾耀緯	2022-06-14 10:26:34	

17	中正樓13F 自動滅火設備- H13-090- 01(55P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:29:29	
18	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- 01(72P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	350	曾耀緯	2022-06-14 10:27:50	
19	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- SP(72P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:27:52	
20	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	340	曾耀緯	2022-06-14 10:32:46	
21	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 02(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:32:49	
22	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:34:17	
23	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 10:34:19	
24	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:13:28	
25	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 02(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:13:34	
26	中正樓20F 自動滅火設備- H20-006- 01(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:16:35	
27	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:19:04	
28	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 02(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:19:06	
29	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 01(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	340	曾耀緯	2022-06-15 14:03:06	
30	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 02(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:03:14	
31	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 01(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	320	曾耀緯	2022-06-15 14:07:14	
32	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 02(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	400	曾耀緯	2022-06-15 14:07:18	
33	中正樓2F 自動滅火設備- H2-340- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 13:59:50	

34	中正樓2F 自動滅火設備- H2-284- 01(54P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	480	曾耀緯	2022-06-15 14:12:22	
35	中正樓2F 自動滅火設備- H2-033- 01(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 13:53:45	
36	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:00:12	
37	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	400	曾耀緯	2022-06-14 09:00:17	
38	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 03(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	150	曾耀緯	2022-06-14 09:00:20	
39	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 04(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	400	曾耀緯	2022-06-14 09:00:24	
40	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 05(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:00:28	
41	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 06(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	540	曾耀緯	2022-06-14 09:00:32	
42	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	160	曾耀緯	2022-06-14 09:04:31	
43	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	350	曾耀緯	2022-06-14 09:04:35	
44	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 03(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:04:40	
45	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 04(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	160	曾耀緯	2022-06-14 09:04:44	
46	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 05(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	160	曾耀緯	2022-06-14 09:04:51	
47	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 06(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-14 09:04:57	
48	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-043- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	350	曾耀緯	2022-06-15 14:30:02	
49	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-044- 01(91P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:32:57	
50	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-054- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:35:56	

51	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-072- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:55:48	
52	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-074- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	420	曾耀緯	2022-06-15 14:50:53	
53	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-076- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	420	曾耀緯	2022-06-15 15:03:58	
54	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-082- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 15:14:47	
55	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-093- 01(90P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 15:21:19	
56	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- 01(33P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	560	曾耀緯	2022-06-15 15:27:11	
57	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- SP(33P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 15:27:14	
58	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 01(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:25:38	
59	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 02(186P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-15 14:25:43	
60	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- 01(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	135	曾耀緯	2022-06-15 15:39:34	
61	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- SP(340P)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	350	曾耀緯	2022-06-15 15:39:41	
62	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-047	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:30	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:30	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:29	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:28	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:28	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:27	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:35:26	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11002	曾耀緯	2022-06-14 09:35:42	
63	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-048	電池電壓	目視	26.4	曾耀緯	2022-06-14 09:35:34	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11009	曾耀緯	2022-06-14 09:33:29	
		電池電壓	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-14 09:33:23	
		柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:20	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:19	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:18	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:17	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:16	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:15	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:15	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:33:14	
		柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:16	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:15	

64	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-175	警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:14	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:13	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:13	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:12	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:11	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:38:11	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 09:38:25	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-14 09:38:19	
65	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-174	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-14 09:39:40	
		電池電壓		26.9	曾耀緯	2022-06-14 09:39:34	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:29	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:28	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:28	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:27	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:26	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:25	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:39:24	
66	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-110	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:47	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:46	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:45	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:44	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:44	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:43	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:11:42	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 10:12:13	
		電池電壓		26.3	曾耀緯	2022-06-14 10:12:08	
67	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-111	電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 10:14:19	
		電池電壓		25.6	曾耀緯	2022-06-14 10:14:05	
		柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:14:00	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:56	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:55	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:54	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:54	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:53	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:52	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:13:52	
68	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-112	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:36	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:35	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:34	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:34	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:33	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:32	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:19:31	
		電池日期(新品使用期限2年)		10909	曾耀緯	2022-06-14 10:20:24	
		電池電壓		26.9	曾耀緯	2022-06-14 10:19:44	
69	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-113	電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 10:17:13	
		電池電壓		26.5	曾耀緯	2022-06-14 10:16:59	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:49	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:48	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:48	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:47	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:46	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:45	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:16:45	
	中正樓13F	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:15	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:13	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:13	

70	HALON1301自動滅火設備-H13-096	探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:12	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:11	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:10	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:26:10	
		電池日期(新品使用期限2年)		11006	曾耀緯	2022-06-14 10:26:26	
		電池電壓		26.3	曾耀緯	2022-06-14 10:26:18	
71	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-090	電池日期(新品使用期限2年)	目視	11002	曾耀緯	2022-06-14 10:29:26	
		電池電壓	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-14 10:29:17	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:14	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:13	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:12	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:12	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:11	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:10	
72	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-092	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:29:10	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:36	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:36	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:35	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:34	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:34	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:33	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:27:32	
73	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-074	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-14 10:27:46	
		電池電壓		25.9	曾耀緯	2022-06-14 10:27:40	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:28	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:27	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:26	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:26	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:25	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:24	
74	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-072	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:32:24	
		柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:56	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:55	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:55	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:54	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:53	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:52	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:52	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 10:33:51	
75	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-005	電池日期(新品使用期限2年)	目視	10907	曾耀緯	2022-06-14 10:34:09	
		電池電壓	目視	25.3	曾耀緯	2022-06-14 10:34:01	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:09	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:08	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:07	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:06	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:05	
76	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-006	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:13:05	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:34	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:32	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:31	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:31	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:30	

		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:15:29	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 09:16:31	
		電池電壓		26.1	曾耀緯	2022-06-14 09:16:26	
77	中正樓20F HALON1301自 動滅火設備- H20-007	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-14 09:19:00	
		電池電壓		26.9	曾耀緯	2022-06-14 09:18:55	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:03	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:03	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:02	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:01	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:01	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:18:00	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:17:59	
78	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-365	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:45	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:44	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:43	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:42	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:42	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:41	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:02:39	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 14:02:56	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:02:49	
79	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-390	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 14:06:57	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:05:55	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:51	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:50	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:49	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:48	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:47	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:42	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:05:41	
80	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-340	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:37	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:36	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:35	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:34	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:33	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:33	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:58:32	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 13:59:48	
		電池電壓		25.6	曾耀緯	2022-06-15 13:59:40	
81	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-284	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 14:12:19	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:10:27	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:23	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:22	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:22	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:21	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:20	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:19	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:10:19	
82	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-033	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:28	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:27	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:26	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:25	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:24	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:23	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 13:53:23	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-15 13:53:41	
		電池電壓		25.3	曾耀緯	2022-06-15 13:53:35	

83	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-091	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-14 08:59:59	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-14 08:59:54	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:48	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:47	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:46	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:45	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 08:59:44	
84	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-086	柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:10	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:09	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:08	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:07	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:06	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:05	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:05	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 09:04:04	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	曾耀緯	2022-06-14 09:04:25	
85	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-043	電池電壓		26.5	曾耀緯	2022-06-14 09:04:15	
		電池日期(新品使用期限2年)		111103	曾耀緯	2022-06-15 14:29:57	
		電池電壓		25.3	曾耀緯	2022-06-15 14:29:52	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:48	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:47	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:46	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:46	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:45	
86	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-044	氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:38	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:29:37	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:41	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:40	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:39	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:38	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:37	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:36	
87	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-054	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:32:35	
		電池日期(新品使用期限2年)		11103	曾耀緯	2022-06-15 14:32:49	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:32:45	
		電池日期(新品使用期限2年)		11012	曾耀緯	2022-06-15 14:35:53	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:35:44	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:39	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:38	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:37	
88	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-072	探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:36	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:36	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:35	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:35:34	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:35	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:35	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:34	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:33	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:32	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:32	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:55:31	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 14:55:45	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:55:39	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池日期(新品使用期限2年)		11003	曾耀緯	2022-06-15 14:50:50	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 14:50:46	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

89	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-074	手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:37	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:36	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:35	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:35	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:34	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:33	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:50:32	
90	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-076	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:44	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:43	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:42	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:41	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:41	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:40	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:03:39	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 15:03:53	
		電池電壓		25.3	曾耀緯	2022-06-15 15:03:48	
91	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-082	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 15:14:43	
		電池電壓		25.3	曾耀緯	2022-06-15 15:14:36	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:32	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:31	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:31	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:30	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:29	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:29	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:14:28	
92	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-093	柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:21:03	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:21:02	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:21:01	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:21:00	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:21:00	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:20:59	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:20:58	
		電池日期(新品使用期限2年)		11101	曾耀緯	2022-06-15 15:21:16	
		電池電壓		26.3	曾耀緯	2022-06-15 15:21:11	
93	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-279	電池日期(新品使用期限2年)		10906	曾耀緯	2022-06-15 15:27:01	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-15 15:26:52	
		柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:51	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:50	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:49	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:49	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:48	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:47	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:46	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:25:45	
94	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-MR1	柵門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:10	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:09	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:09	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:08	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:07	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:07	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:06	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 14:25:05	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 14:25:20	
		電池電壓		26.3	曾耀緯	2022-06-15 14:25:14	
95	中正樓B1F HALON1301自	電池日期(新品使用期限2年)		11102	曾耀緯	2022-06-15 15:39:32	
		電池電壓		26.5	曾耀緯	2022-06-15 15:39:19	
		柵門	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:16	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:15	

	動滅火設備- HB1-290	電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:14	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:13	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:13	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:12	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-15 15:39:11	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/27 12:21:50

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 20:08:25

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 10:38:02