

135戶職務官舍消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官 舍B1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-29 14:57:41	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-29 14:57:37	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-29 14:57:34	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:30	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:28	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:27	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:27	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:26	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:25	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:57:42	
備註:							
改善措施:							

承租駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
 2022/06/30 09:50:05

承租駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 15:45:07