

重粒子火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 12 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F R型受信總機	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.9	曾耀緯	2022-12-16 10:43:55	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:43:52	
		燈號顯示	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:43:51	
2	重粒子癌症治療中心4F L03-113	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:09:20	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:09:14	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:09:14	
3	重粒子癌症治療中心4F L03-114	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:58:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:57:59	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:57:58	
4	重粒子癌症治療中心4F L03-115	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:00:19	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:00:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 15:00:15	
5	重粒子癌症治療中心3F L03-108	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:36:15	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:36:16	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:36:17	
6	重粒子癌症治療中心3F L03-109	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:28:28	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:28:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:28:29	
7	重粒子癌症治療中心3F L03-110	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:39:32	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:39:33	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:39:35	
8	重粒子癌症治療中心3F L03-111	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:42:44	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:42:44	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:42:46	
9	重粒子癌症治療中心3F L03-112	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:43:28	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:43:29	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:43:28	
10	重粒子癌症治療中心2F L02-121	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:38:19	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:38:18	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:38:17	
11	重粒子癌症治療中心2F L02-122	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:33:02	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:33:00	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:33:00	
12	重粒子癌症治療中心2F L02-123	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:25	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:24	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:27:23	
13	重粒子癌症治療中心2F L02-124	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:24:37	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:24:36	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-16 14:24:36	
14	重粒子癌症治療中心2F L02-125	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:53:48	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:53:47	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-15 10:53:46	
15	重粒子癌症治療中心1F L02-117	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:55:50	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:55:49	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:55:48	
16	重粒子癌症治療中心1F L02-118	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:51:38	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:51:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:51:36	
17	重粒子癌症治療中心1F L02-119	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:48:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:48:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:48:02	
18	重粒子癌症治療中心1F L02-120	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:53:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:53:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 10:53:39	
19	重粒子癌症治療中心B1F L01-076	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:22:40	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:22:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:22:38	
	重粒子癌症治療中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:23:41	

20	療中心B1F L01-077	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:23:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:23:39	
21	重粒子癌症治 療中心B1F L01-078	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:27:51	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:27:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:27:46	
22	重粒子癌症治 療中心B1F L01-079	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:44:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:44:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:44:35	
23	重粒子癌症治 療中心B1F L01-080	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:40:24	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:40:23	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-16 14:40:22	
24	重粒子癌症治 療中心B1F L01-081	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:26:25	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:26:23	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-18 08:26:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/12/27 10:05:47 2022/12/27 19:03:33 2022/12/28 10:33:11