

135戶職務官舍滅火器(月)検査

單位	消防	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
1	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:49	
2	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:10:54	
3	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:19	
4	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:24	
5	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:31	
6	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:37	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:35	
7	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:34	
8	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:40	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:39	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:39	
9	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:49	
10	135戶職務官 舍11F 滅火器-職-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:55	

	11F-B2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:20:53	
11	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:48	
12	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:33:52	
13	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:51	
14	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:04:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:55	
15	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:18	
16	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:28	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:25	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:24	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:23	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:22	
17	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B3	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:33	
18	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B4	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:41	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:37	
19	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:42	
20	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B6	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:19:47	

21	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B7	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:46:03	
22	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:08	
23	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:55:13	
24	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:42	
25	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:46	
26	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:01	
27	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:06	
28	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:28	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:25	
29	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:18	
30	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:51	
	135戶職務官 舍3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:58	

31	滅火器-職-3F-A2	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:56	
32	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:18	
33	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:27	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:25	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:25	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:24	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:23	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:22	
34	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:12	
35	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:17	
36	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:02	
37	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:06	
38	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:31	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:29	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:28	
39	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:32	
40	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:15	
41	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:20	

		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:20	
42	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:10	
43	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:15	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:14	
44	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:13	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:09	
45	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:13	
46	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:28	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:24	
47	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:28	
48	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:19	
49	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:24	
50	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:46	
51	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:27:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:26	

52	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C1	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:25	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:24	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:23	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:22	
53	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:27	
54	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:32	
55	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:38	
56	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B1	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:37	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:01	
57	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B2	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:08	
58	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C1	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:03	
59	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:30	
60	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:35	
61	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:44	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:43	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:49	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:47	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:11	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:10	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:09	

	B1	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:08	
63	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:12	
64	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:35	
65	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:37:39	
66	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:49	
67	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:54	
68	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:12	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:10	
69	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:15	
70	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:26	
71	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:31	
72	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:10	

73	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A2	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:03:06	
74	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:43	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:40	
75	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B2	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:45	
76	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B3	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:00:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:28	
77	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B6	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:33	
78	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B7	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:38	
79	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B8	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:34	
80	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B9	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:47	
81	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:52	
82	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:01:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:51	
83	135戶職務官 舍台電 滅火器-職-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:59:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:28	

	B1F-B4	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:26	
84	135戶職務官 舍台電 滅火器-職- B1F-B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:53:31	
85	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:09	
86	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:09:45	
87	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:28	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:27	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:24	
88	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:22:29	
89	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:30	
90	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:37	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:57:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
 2022/06/30 09:50:11

承商駐院主任: 謝濱隆
 2022/06/30 15:44:59