

醫學科技大樓泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B1F 泡沫滅火-B- B1-1	泡沫頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:17	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:15	
		手動啟動閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:14	
		一齊開放閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:13	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:12	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:11	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:11	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:10	
		警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:43:09	
2	醫學科技大樓 B2F 泡沫滅火-B- B2-1	泡沫頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:06	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:04	
		手動啟動閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:03	
		一齊開放閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:02	
		閥類	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:01	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:49:00	
		壓力表	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:48:59	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:48:57	
		警報逆止閥	目視	正常	林建興	2022-06-02 09:48:57	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 09:54:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:02:14

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:50:34