

B電荷中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	B電荷中心1F 滅火器-B-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:13	
2	B電荷中心1F 滅火器-B-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:10:30	
3	B電荷中心2F 滅火器-B-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:15	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:14	
4	B電荷中心2F 滅火器-B-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:11:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:28:57

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 19:59:40

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:07:55