

中正樓消防泵浦(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2023 年 01 月 | | |
|----|-------------------------------|-------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B1F 低層消防泵- FP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:47 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:41 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:33 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:26 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:24 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:21 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:15 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:31:05 | |
| 2 | 中正樓23F 23F泡沫泵- FSP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:15:11 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:15:05 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:59 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:51 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:49 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:47 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:45 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:44 | |
| 3 | 中正樓23F 23F泡沫加壓 泵-FSJP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:39 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:32 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 200 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:25 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:02 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:14:00 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:13:50 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:13:48 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-31 15:13:47 | |
| 4 | 動力中心B1F 低層消防加壓 泵-FJP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:49 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:42 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:31 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:03 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:02 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:30:00 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:29:46 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:29:45 | |
| 5 | 動力中心B1F 中層消防泵- FP-2 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:26 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:20 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:14 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:08 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:06 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:05 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:04 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:33:03 | |
| 6 | 動力中心B1F 中層消防加壓 泵-FJP-2 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:58 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:51 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:44 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:37 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:34 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:32 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:31 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:32:29 | |
| | 動力中心B1F | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:48 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:43 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:37 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:30 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 7 | 高層消防泵-FP-3 | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:29 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:28 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:27 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:26 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:25 | |
| 8 | 動力中心B1F 高層消防加壓 泵-FJP-3 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:23 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:18 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:12 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:06 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:04 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:03 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:01 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:34:00 | |
| 9 | 動力中心B1F 低層撒水泵- SP-2 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:17 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:10 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:03 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:57 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:56 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:55 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:54 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:53 | |
| 10 | 動力中心B1F 低層撒水加壓 泵-SJP-2 | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:52 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:50 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:43 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:36 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:31 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:30 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:29 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:28 | |
| 11 | 動力中心B1F 高層撒水泵- SP-3 | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:27 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:37:26 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:36:25 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:36:15 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:36:04 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:58 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:57 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:55 | |
| 12 | 動力中心B1F 高層撒水加壓 泵-SJP-3 | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:54 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:55 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:57 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:19 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:25 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:43 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:50 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:13 | |
| 13 | 動力中心B1F B2、B3泡沫 泵-FSP-1 | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:16 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:17 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:35:18 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:45 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:52 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:40:00 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:40:06 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:39 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:40 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:41 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:42 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:43 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:45 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:24 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:30 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 300 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:37 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|----|----|-----|---------------------|--|
| 14 | 動力中心B1F B2、B3泡沫加 壓泵-FSJP-1 | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:39:00 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:59 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:58 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:57 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:53 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-11 14:38:49 | |
| | | 備註: | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2023/01/31 16:31:29 2023/01/31 16:39:21 2023/02/14 09:59:39