

## 中正樓HALON 1301自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 01 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 自動滅火設備- H13-047- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:28:57	
2	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:26:34	
3	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:26:39	
4	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:31:33	
5	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:31:36	
6	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:33:52	
7	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 02(90P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2023-01-12 10:33:58	
8	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 01(54P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:40:29	
9	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 02(54P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-12 10:40:45	
10	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 03(54P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2023-01-12 10:40:58	
11	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:44:43	
12	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:44:48	
13	中正樓13F 自動滅火設備- H13-113- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:42:53	
14	中正樓13F 自動滅火設備- H13-110- 01(54P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-12 10:38:16	
15	中正樓13F 自動滅火設備- H13-096- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:47:51	

16	中正樓13F 自動滅火設備- H13-090- 01(55P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:53:12	
17	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- 01(72P)	氣體壓力	目視	330	張敬德	2023-01-12 10:51:03	
18	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- SP(72P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:51:07	
19	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 01(90P)	氣體壓力	目視	330	張敬德	2023-01-12 10:55:34	
20	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:55:41	
21	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 01(186P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-12 10:58:05	
22	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:58:11	
23	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:13:57	
24	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:14:02	
25	中正樓20F 自動滅火設備- H20-006- 01(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:16:59	
26	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:19:06	
27	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 10:19:10	
28	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 01(340P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2023-01-13 10:33:37	
29	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 02(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:34:42	
30	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 01(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:37:21	
31	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 02(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:37:26	
32	中正樓2F 自動滅火設備- H2-340- 01(186P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-13 10:29:48	

33	中正樓2F 自動滅火設備- H2-284- 01(54P)	氣體壓力	目視	450	張敬德	2023-01-13 10:41:18	
34	中正樓2F 自動滅火設備- H2-033- 01(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:23:38	
35	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 01(186P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-12 09:43:33	
36	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 02(186P)	氣體壓力	目視	380	張敬德	2023-01-12 09:45:10	
37	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 03(186P)	氣體壓力	目視	140	張敬德	2023-01-12 09:47:19	
38	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 04(186P)	氣體壓力	目視	380	張敬德	2023-01-12 09:47:39	
39	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 05(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 09:47:55	
40	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 06(186P)	氣體壓力	目視	540	張敬德	2023-01-12 09:48:06	
41	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 01(186P)	氣體壓力	目視	160	張敬德	2023-01-12 09:54:16	
42	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 02(186P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-12 09:54:44	
43	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 03(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 09:54:58	
44	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 04(186P)	氣體壓力	目視	150	張敬德	2023-01-12 09:55:23	
45	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 05(186P)	氣體壓力	目視	155	張敬德	2023-01-12 09:55:42	
46	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 06(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-12 09:56:22	
47	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-043- 01(90P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2023-01-13 09:30:16	
48	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-044- 01(91P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 09:28:33	
49	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-054- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 09:33:42	

50	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-072- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:00:50	
51	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-074- 01(186P)	氣體壓力	目視	460	張敬德	2023-01-13 09:49:56	
52	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-076- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:08:48	
53	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-082- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:07:12	
54	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-093- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:11:58	
55	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- 01(33P)	氣體壓力	目視	560	張敬德	2023-01-13 09:25:05	
56	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- SP(33P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 09:25:10	
57	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:16:54	
58	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2023-01-13 10:16:59	
59	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- 01(340P)	氣體壓力	目視	350	曾耀緯	2023-01-16 09:07:25	
60	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- SP(340P)	氣體壓力	目視	150	曾耀緯	2023-01-16 09:07:33	
61	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-047	電池日期(新品使用期限2年)	目視	11002	張敬德	2023-01-12 10:28:30	
		電池電壓	目視	25.2	張敬德	2023-01-12 10:28:20	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:11	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:08	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:07	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:06	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:06	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:28:04	
62	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-048	柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:25:12	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:59	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:55	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:52	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:51	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:49	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:48	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:24:47	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11009	張敬德	2023-01-12 10:25:59	
		電池電壓	目視	25.3	張敬德	2023-01-12 10:25:40	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:41	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:31:01	
		電池電壓		25.3	張敬德	2023-01-12 10:30:51	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:41	

63	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-175	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:40	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:38	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:37	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:34	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:32	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:31	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:30:31	
64	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-174	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:19	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:18	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:17	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:16	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:14	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:13	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:32:11	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-12 10:32:40	
65	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-110	電池電壓		25.1	張敬德	2023-01-12 10:32:27	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:36:17	
		電池電壓		25.3	張敬德	2023-01-12 10:36:11	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:36:02	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:36:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:35:59	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:35:58	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:35:57	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:35:56	
66	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-111	控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:35:55	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:10	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:08	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:07	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:06	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:05	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:04	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:03	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:39:01	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:39:24	
67	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-112	電池電壓		25.2	張敬德	2023-01-12 10:39:15	
		電池日期(新品使用期限2年)		10909	張敬德	2023-01-12 10:44:12	
		電池電壓		25.1	張敬德	2023-01-12 10:44:00	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:36	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:35	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:34	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:32	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:30	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:29	
68	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-113	控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:43:27	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:15	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:13	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:12	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:11	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:09	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:08	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:42:07	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:42:29	
69	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-096	電池電壓		25.2	張敬德	2023-01-12 10:42:20	
		電池日期(新品使用期限2年)		11006	張敬德	2023-01-12 10:47:21	
		電池電壓		25.3	張敬德	2023-01-12 10:47:12	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:47:02	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:47:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:47:00	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:46:59	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:46:57	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:46:56	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:46:55	

70	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-090	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:20	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:19	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:18	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:17	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:16	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:15	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:52:14	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11102	張敬德	2023-01-12 10:52:46	
		電池電壓	目視	25.4	張敬德	2023-01-12 10:52:36	
71	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-092	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-12 10:49:05	
		電池電壓		25.3	張敬德	2023-01-12 10:48:56	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:41	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:40	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:40	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:37	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:35	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:34	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:48:30	
72	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-074	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:39	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:38	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:34	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:33	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:32	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:31	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:54:29	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11102	張敬德	2023-01-12 10:54:56	
		電池電壓	目視	25.3	張敬德	2023-01-12 10:54:46	
73	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-072	電池日期(新品使用期限2年)	目視	10907	張敬德	2023-01-12 10:57:16	
		電池電壓	目視	25	張敬德	2023-01-12 10:57:06	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:59	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:57	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:56	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:55	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:54	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:53	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:52	
74	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-005	控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:56:51	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:36	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:34	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:31	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:24	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:12	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:08	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:12:03	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:13:07	
75	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-006	電池電壓		25.2	張敬德	2023-01-12 10:12:57	
		電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 10:15:42	
		電池電壓		25.3	張敬德	2023-01-12 10:15:33	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:15:13	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:15:11	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:15:08	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:15:06	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:15:01	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:14:59	
76	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-007	控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:14:58	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:52	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:49	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:47	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:46	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:45	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:44	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 10:17:43	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-12 10:18:26	



		電池電壓		25.1	張敬德	2023-01-12 10:18:12	
77	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-365	電池日期(新品使用期限2年)		11107	張敬德	2023-01-13 10:32:08	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 10:31:49	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:43	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:42	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:42	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:41	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:40	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:37	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:31:37	
78	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-390	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:34	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:32	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:31	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:31	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:30	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:29	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:35:28	
		電池電壓		25.5	張敬德	2023-01-13 10:35:43	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:35:54	
79	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-340	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:29:43	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 10:29:34	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:26	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:25	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:24	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:23	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:21	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:17	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:29:16	
80	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-284	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:40:49	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 10:40:38	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:33	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:32	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:31	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:30	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:29	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:28	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:40:27	
81	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-033	電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-13 10:23:19	
		電池電壓		26.1	張敬德	2023-01-13 10:23:01	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:48	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:46	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:46	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:45	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:44	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:43	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:22:42	
82	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-091	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:39:34	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:39:24	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:39:03	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:38:46	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:38:09	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:38:03	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:37:53	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-12 09:40:58	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-12 09:40:47	
83	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-086	電池日期(新品使用期限2年)		11009	張敬德	2023-01-12 09:53:36	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-12 09:52:33	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:38	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:36	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:35	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:33	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:27	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:25	

			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:20	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-12 09:50:04	
84	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-043		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:38	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:36	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:35	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:33	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:32	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:31	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:29:30	
			電池日期(新品使用期限2年)		11103	張敬德	2023-01-13 09:29:55	
			電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 09:29:44	
85	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-044		電池日期(新品使用期限2年)		11103	張敬德	2023-01-13 09:28:20	
			電池電壓		25.5	張敬德	2023-01-13 09:28:07	
			手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:28:01	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:28:00	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:27:58	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:27:57	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:27:56	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:27:55	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:27:54	
86	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-054		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:32	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:31	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:30	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:28	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:28	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:27	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:32:26	
			電池日期(新品使用期限2年)		11012	張敬德	2023-01-13 09:33:37	
			電池電壓		26.1	張敬德	2023-01-13 09:33:28	
87	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-072		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:00:27	
			電池電壓		25.8	張敬德	2023-01-13 10:00:18	
			手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:11	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:10	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:09	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:08	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:08	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:07	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:00:06	
88	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-074		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:27	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:26	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:25	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:24	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:23	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:23	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:49:22	
			電池日期(新品使用期限2年)		11003	張敬德	2023-01-13 09:49:45	
			電池電壓		26.1	張敬德	2023-01-13 09:49:35	
89	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-076		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:08:43	
			電池電壓		26.7	張敬德	2023-01-13 10:08:37	
			手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:30	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:29	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:28	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:28	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:27	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:26	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:08:25	
90	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-082		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:59	
			警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:53	
			電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:52	
			探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:51	
			配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:50	
			氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:50	
			控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:05:49	



		電池日期(新品使用期限2年)		11103	張敬德	2023-01-13 10:07:06	
		電池電壓		26.3	張敬德	2023-01-13 10:06:05	
91	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-093	電池日期(新品使用期限2年)		11101	張敬德	2023-01-13 10:11:53	
		電池電壓		26.3	張敬德	2023-01-13 10:11:44	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:36	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:34	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:33	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:32	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:32	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:31	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:10:30	
92	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-279	柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:17	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:16	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:13	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:12	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:10	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:09	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:23:08	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 09:22:50	
		電池日期(新品使用期限2年)		10906	張敬德	2023-01-13 09:24:15	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 09:24:05	
93	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-MR1	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2023-01-13 10:15:34	
		電池電壓		25.6	張敬德	2023-01-13 10:15:23	
		柵門	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:11	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:10	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:08	
		探測器	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:07	
		配管	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:06	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:06	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2023-01-13 10:15:05	
94	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-290	手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:05:02	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:05:00	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:04:58	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:04:57	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:04:56	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:04:55	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2023-01-16 09:04:55	
		電池日期(新品使用期限2年)		11110	曾耀緯	2023-01-16 09:05:23	
		電池電壓		26.9	曾耀緯	2023-01-16 09:05:13	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生  
 2023/01/30 10:44:42

承商駐院主任: 謝濱隆  
 2023/01/30 13:35:16

承辦工程司: 倪銘仁  
 2023/02/14 09:58:36