

技警宿舍技警宿舍排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F 排煙設備-DM-01-01	自動啟動探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:10	
		手動啟動裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:09	
		排煙閘門	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:08	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:07	
		排煙機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-14 15:54:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:20:11

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:07:59

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:35:26