

## 三門診泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	第三門診B1F 泡沫滅火-B-B1-1	泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:13		
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:11		
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:10		
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:09		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:09		
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:08		
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:07		
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:06		
		警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:06		
		泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:20		
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:18		
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:17		
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:16		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:15		
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:15		
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:14		
2	第三門診B2F 泡沫滅火-B-B2-1	壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:13		
		警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:12		
		泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:13		
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:12		
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:11		
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:10		
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:10		
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:09		
3	第三門診B3F 泡沫滅火-B-B3-1	壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:08		
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:08		
		警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:07		
		備註:						
		改善措施:						

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:42:59

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:29:44

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:27:34