

一門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診1F	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25	吳金龍	2022-06-06 15:01:20	
	R型受信總機- 電源盤	開關定位	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 15:01:15	
		電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 15:01:14	
2	第一門診1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-46	分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:15:59	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:15:57	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:43:56	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:43:55	
3	第一門診1MF 火警綜合盤及 火警探測器- M1-65	分離式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:55:24	
		定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:55:22	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:55:22	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 14:55:21	
4	第一門診2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-92	分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
5	第一門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-120	分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:10:51	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:10:50	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:10:49	
6	第一門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-142	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:10:48	
		分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:09:39	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:09:37	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:09:36	
7	第一門診4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-162	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:09:35	
		分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:06:45	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:06:43	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:06:42	
8	第一門診4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-178	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:06:42	
		分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:07:34	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:07:32	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:07:31	
9	第一門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-178	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:07:30	
		分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:59:31	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:59:28	
10	第一門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:59:28	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:59:27	
		分離式探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:58:18	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:58:16	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:21:54

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/24 20:12:01

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:48:06