

懷恩堂出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷恩堂1F 出口燈-L-01-02	蓄電池	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:57	
		光源	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:55	
		外型	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:55	
2	懷恩堂1F 出口燈-L-01-03	蓄電池	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:07	
		光源	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:06	
		外型	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:05	
3	懷恩堂1F 出口燈-L-01-04	蓄電池	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:09	
		光源	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:08	
		外型	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:07	
4	懷恩堂1F 出口燈-L-01-05	蓄電池	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:45	
		光源	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:44	
		外型	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:44	
5	懷恩堂1F 出口燈-L-01-01	蓄電池	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:19	
		光源	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:18	
		外型	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:18:06

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:09:03

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:35:34