

135戶職務官舍滅火器(月)検査

単位	消防	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 03 月		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
1	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:46	
2	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:15:50	
3	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:43	
4	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:29:49	
5	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:37	
6	135戶職務官 舍10F 滅火器-職- 10F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:47:42	
7	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:49	
8	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:14:54	
9	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:49	
10	135戶職務官 舍11F 滅火器-職-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:55	

	11F-B2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:27:53	
11	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:33	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:29	
12	135戶職務官 舍11F 滅火器-職- 11F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:46:34	
13	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:32	
14	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:41	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:40	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:39	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:11:37	
15	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:10	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:06	
16	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:40:11	
17	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B3	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:14	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:11	
18	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B4	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:24	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:23	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:21	
19	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:26	
20	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F- B6	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:34	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:41:31	

21	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F-B7	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:09:43	
22	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:04	
23	135戶職務官 舍1F 滅火器-職-1F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:42:09	
24	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:39	
25	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:24:45	
26	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:30	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:27	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:26	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:25	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:24	
27	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:39:30	
28	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:55:50	
29	135戶職務官 舍2F 滅火器-職-2F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:15	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:56:14	
30	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:46	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:44	
	135戶職務官 舍3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:51	

31	滅火器-職-3F-A2	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:23:49	
32	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:18	
33	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:27	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:25	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:38:23	
34	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:47	
35	135戶職務官 舍3F 滅火器-職-3F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:53	
36	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:40	
37	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:22:46	
38	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:07	
39	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:37:13	
40	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:50	
41	135戶職務官 舍4F 滅火器-職-4F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:54:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:56	

		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:55	
42	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:06	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:05	
43	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:21:10	
44	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:58	
45	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:36:04	
46	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:15	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:14	
47	135戶職務官 舍5F 滅火器-職-5F-C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:53:19	
48	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:05	
49	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:20:10	
50	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:34:55	
51	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F-B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:35:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:52	

52	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C1	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:48	
53	135戶職務官 舍6F 滅火器-職-6F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:53	
54	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:51:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:04	
55	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- A2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:12	
56	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B1	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:19:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:40	
57	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- B2	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:46	
58	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C1	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:33:42	
59	135戶職務官 舍7F 滅火器-職-7F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:46	
60	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:51	
61	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- A2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:58	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:17:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:04	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:18:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:31	
62	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F-	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:28	

	B1	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:26	
63	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:32:33	
64	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:51	
65	135戶職務官 舍8F 滅火器-職-8F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:50:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:56	
66	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:50	
67	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:16:54	
68	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:11	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:10	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:09	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:08	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:07	
69	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:16	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:15	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:31:12	
70	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:56	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:52	
71	135戶職務官 舍9F 滅火器-職-9F- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:49:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:48:57	
72	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:23	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:30	

73	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-A2	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:29	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:28	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:27	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:26	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:04:26	
74	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:04	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:01	
75	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B2	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:06	
76	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B3	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:51	
77	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B6	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:59:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:37	
78	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B7	皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:46	
79	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B8	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:40	
80	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-B9	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:56	
81	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C1	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:02:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:08	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:07	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:05	
82	135戶職務官 舍B1F 滅火器-職- B1F-C2	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 11:03:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:19	
83	135戶職務官 舍台電 滅火器-職-	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:57:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

	B1F-B4	插梢	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
84	135戶職務官 舍台電 滅火器-職- B1F-B5	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
85	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:11	
86	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- A2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:13:16	
87	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:45	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:43	
88	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- B2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:26:49	
89	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C1	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:04	
90	135戶職務官 舍電梯機房 滅火器-職-RF- C2	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:11	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:10	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-03-25 10:44:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/03/28 10:02:53

承商駐院主任：謝濱隆
2022/04/14 12:33:03

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 17:19:45