

臨床訓練中心火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-28 14:47:05	
	R型受信總機- 電源盤	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:46:57	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:46:56	
2	臨床訓練中心 1F	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:45:27	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:45:26	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:45:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:45:24	
3	臨床訓練中心 2F	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:41	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:39	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:50:37	
4	臨床訓練中心 3F	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:53	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:51	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:50	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:55:50	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/28 16:08:12

承商駐院主任: 謝演隆
2022/06/28 20:50:33

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 10:28:30