

## 重粒子CO2滅火系統(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心4F 4F發電機油槽-C4-01	電池日期(新品使用期限2年)	目視	10906	曾耀緯	2022-06-24 14:50:07	
		電池電壓	目視	26.9	曾耀緯	2022-06-24 14:49:33	
		啟動銅瓶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:28	
		手動啟動緊急停止	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:27	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:26	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:25	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:24	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:23	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:22	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:49:22	
2	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-01	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:53	
3	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-02	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:54	
4	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-03	設備狀況	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:50:56	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:59:00

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:50:39

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:16:21