



SFullcore - Monte Carlo výpočty reaktorů VVER

Milan Gren

ÚJV Řež

Řež, prosinec 2017



Obsah

- 1 Popis a možnosti programu SFullcore
- 2 Porovnání výpočtů s měřením
- 3 Závěrem



Obsah

1 Popis a možnosti programu SFullcore

2 Porovnání výpočtů s měřením

3 Závěrem



SFullcore - základní popis

SFullcore = **Serpent fullcore** automated processing

- automatická režie přípravy fullcore výpočtu v programu SERPENT
- jednoduchá textová definice výpočtu jednoho stavu
- nodální, obecný přístup, aplikace na šablony reaktoru

Požadavky na program:

- jednoduchá definice vsázky (značení kazet jako v ANDREA)
- jednoduchá definice nodalizace
- snadná manipulace s axiálním rozložením reaktoru (mřížky ...)
- jednoduchá definice samotného výpočtu



SFullcore - možnosti/využití


- 1 výpočty stavů bez vyhoření a bez vazby na výkon
 - izotermické modely
 - testy F5-ARO (kritická BC) na začátku kampaně u1c9 a u2c9
- 2 výpočty stavů bez vyhoření a s vazbou na výkon
 - jednobanální tepelný model (TRANSURANUS)
 - výpočty s $Xe=0$, výpočty s $Xe=E$
 - výkonové stavy na začátku u1c9 a u2c9
- 3 výpočty stavů s vyhořením bez vazby na výkon
 - vyhoření predikované programem ANDREA
 - složení paliva předpočteno programem SCALE nebo HELIOS
 - testy F5-ARO pro vyhořelé vsázky
- 4 výpočty stavů s vyhořením a s vazbou na výkon
 - kombinace bodů 2 a 3
 - výkonové stavy za předpokladu $Xe=E$



Nodální přístup - ilustrace

palivový nód

palivový nód s mřížkou




Blanket

Zr plug

Water plug

Bottom nozzle



Top nozzle


Water plug

Zr plug

Zr plug + grid

Void plug


Blanket





Výpočet rozložení výkonů na HFP

rozložení výkonu na HFP pro daný stav:





Vstupní soubor programu SFullcore

content...



Výstupy programu

- koeficient násobení
- nodální rozložení neutronových toků (v definové grupové struktuře)
- nodální rozložení definovaných reakčních rychlostí



Obsah

1 Popis a možnosti programu SFullcore

2 Porovnání výpočtů s měřením

3 Závěrem



Testy spouštění – F5 ARO

- vyhoření predikované programem ANDREA
- složení paliva v závislosti na vyhoření předpočteno programem SCALE

	CMS	SERPENT	Rozdíl		CMS	SERPENT	Rozdíl
u1c9	6.591	6.576	-0.015	u2c9	6.690	6.591	-0.099
u1c10	8.941	8.996	0.055	u2c10	9.116	9.188	0.072
u1c11	10.088	10.032	-0.056	u2c11	8.804	8.709	-0.095
u1c12	10.020	9.927	-0.093	u2c12	10.540	10.479	-0.061
u1c13	10.220	10.069	-0.151	u2c13	10.649	10.512	-0.137
u1c14	0.000	0.000	0.000	u2c14	9.116	9.024	-0.092

Table: F5 ARO – kritická koncentrace kys. borité



Testy spouštění – F4 ITC

- snížení a zvýšení teploty systému o 1.5 °C
- $ITC = \frac{k_{zvýšení} - k_{snížení}}{3}$
- velice náročný výpočet z hlediska jeho přesnosti
- výsledek negativně ovlivněn velkým rozptylem teplot

	CMS	SERPENT _{min}	SERPENT _{mean}	SERPENT _{max}
u1c9	-3.530	-1.333	-2.667	-4.000
u2c9	-4.500	-3.333	-4.667	-6.000

Table: F4 ITC



Výkonový stav – U2C9/S12


- výpočet proveden bez vyhoření
- u2c9/S12 - kompromis mezi rovnováhou xenonu a 'čerstvostí' vsázky
- reálné vyhoření cca 3.5 Teff, vliv odpovídá cca 0.2 g/kg BC

	CMS	SERPENT (včetně uvážení vlivu 3.5 Teff)
u2c9/s12	4.331	4.332

Table: Kritická BC stavu S12




Výkonový stav – U2C9/S12 (mapa)





Výkonový stav – U2C9/S12 (mapa)



fha sixth_vs_cms
dkeff = -304, dBC = 0.0 (CMS - serpent)
case info:

Figure: Srovnání SERPENT - CMS



Obsah

- 1 Popis a možnosti programu SFullcore
- 2 Porovnání výpočtů s měřením
- 3 Závěrem



Závěrem
