


โครงการ	ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง			 กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง	บพ.มยพ. 1202			
สถานที่	อ.เมือง จ.พิษณุโลก				ทะเบียนทดสอบเลขที่	๐๐๑/๕๕	แผ่นที่	๑/๑
ชนิดตัวอย่าง	หินใหญ่ (เรียงหน้าเขื่อน)				ABRASION TEST OF COARSE AGGREGATE By LOS ANGELES MACHINE	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	นายกิตติศักดิ์ พิสัยพันธ์	
ผู้ขอรับบริการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีนอุดมพัฒนา					เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล	นายไพศาล สุวรรณปิฎก	
วันที่ทดสอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔			เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ		นายชวกิจ หิรัญญาภิรมย์		
MATERIAL	: หินใหญ่				No. of ABRASIVE CHARGES	12	balls.	
SOURCE	: -				Wt.of CHARGE	4980	gm.	
GRADING					No.of REVOLUTION	1000	rev.	
SIEVE SIZE				Wt. OF SAMPLE		REMARKS		
GRADING	E	GRADING	E	ตัวอย่างที่ ๑ (gm.)	ตัวอย่างที่ ๒ (gm.)			
PASSING	RETAINED ON	PASSING	RETAINED ON					
-	-	-	-	0	0			
-	-	-	-	0	0			
2 "	1 1/2 "	2 "	1 1/2 "	5000	5000			
1 1/2 "	1"	1 1/2 "	1"	5000	5000			
Original Weight of Sample (W1)	gm.			10000	10000			
Final Weight of Sample (W2)	gm.			7406	7554			
Loss (W1 - W2)	gm.			2594	2446			
Percentage of Wear (W1 - W2)/W1 x 100	%			25.94	24.46			
หมายเหตุ	ทดสอบตามใบนำส่งวัสดุของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีนอุดมพัฒนา							
ผู้นำส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)								