据）

检验批编号 04-DEMO-001　检验日期 2026 年 03 月 12 日

序号	名称	规格型号	数量	生产厂家	合格证编号
1	配电箱	AL-01	3 台	示例电气有限公司	DEMO-0001
2	按钮箱	A-05	1 个	示例电气有限公司	DEMO-0002
3	现场控制站	FCS-A-01	1 台	示例自控有限公司	DEMO-0003

电缆进场：电力电缆 YJY22-4*16mm2，数量 900 m，进场检验合格。

技术交底：曝气盘安装间距 550mm，单只风量 3.5m3/h。