





	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		П		QF1	Schneider Electric RESI9 317 40A	1	
				QF2, QF4	Schneider Electric RESI9 317 15A	2	
				QF3	Schneider Electric RESI9 117 6A	1	
				KM1, KM3	Schneider Electric LC1E32	2	
				KM2	Schneider Electric LC1D18BL	1	
				SA1	Ключ-выключатель NP2-BG25	1	
				G1	Блок питания Mean Well SP-320-24	1	
				A1 – A4	Терморегулятор TL-11-400	4	
				DA1 – DA4	Твердотельное реле ННG1-1/250F-22-15А	4	
				BK1 – BK8	Термопара ТС-К-ТҮРЕ-1М	8	
				QF5 – QF8	Schneider Electric Easy9 2P 16A	4	
				EK1 – EK4	Резистивный кабель ВНО 1х0,63-2	4	
				SB1	Кнопка аварийного останова SchE XB4BS8445	1	
				SB2, SB3	Кнопка без фиксации HO SchE XB5AA31	2	
				BP1	Датчик давления ПД-Р 40	1	
				SQ1	Индуктивный датчик XSAV11801	1	
שע				A5	ПЛК СЕРЕБРУМ YART 1.8	1	
, дат				A7	HMI панель Weintek MT8071iE	1	
ди. п				A6	Модуль расширения СЕРЕБРУМ YART 16DO	1	
OU				KV1 – KV8	Реле HF41F	8	
QU.	1			YA1, YA2	Соленоид VCO6-D24	2	
No Gr				FU1	Плавкий предохранитель 100мА	1	
1HB. 1				M1	Двигатель АИР 100 L4	1	
1 oN				KK1	Реле тепловое SchE LR2K0301	1	
т.							
ЭДЖ							
B							
ששו							
u di							
Todn.							
подл.							
9 No			T		AA.AAA.01.01.002		Лис
MHC	Изм			№ докцм. Подп. Дата использования Копиров	<i>НА.ААА.U I.U I.UUZ</i>		4