RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1046

Date d'intervention : 19/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment A - Immeuble de bureaux Horizon

Équipement : ASC-A01 - Ascenseur principal

Catégorie : Ascenseurs

Statut de l'intervention : Terminée

Suivi nécessaire : Non

Description du problème :

Ascenseur principal à l'arrêt, défaut de fermeture de la porte cabine.

Actions réalisées :

Remplacement de la cellule de détection de porte et essais de fonctionnement sur 20 cycles.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____