RAPPORT D'INTERVENTION - MAINTENANCE

Service maintenance multitechnique (prestataire fictif) - formulaire de démonstration

N° d'intervention : RI-2026-1048

Date d'intervention : 12/10/2026

Site / **Bâtiment :** Bâtiment D - Groupe scolaire des Érables

Équipement : CHA-D01 - Chaudière gaz - chaufferie

Catégorie : CVC

Technicien : Thomas Girard

Statut de l'intervention : Terminée

Suivi nécessaire : Non

Description du problème :

Chaudière en sécurité (défaut flamme) au démarrage du chauffage, salles de classe froides.

Actions réalisées :

Remplacement de la sonde d'ionisation, contrôle de combustion et remise en service.

Recommandations :

Prévoir le contrôle annuel de combustion avant fin novembre.

Signature du technicien : _____

Visa du responsable de site : _____