وزارة المعارض والتراث
Ministry of Exhibitions and Heritage

الرقم: و م ت/ف/٢٠٢٦/٠٣١٢
التاريخ: ١٣ رمضان ١٤٤٧هـ الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦م

الموضوع: ملاحظات على المخطط المبدئي لمعرض الرياض للتصميم 2026

السادة/ شركة لينيرايز لتنظيم الفعاليات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإشارةً إلى المخطط المبدئي لمعرض الرياض للتصميم ٢٠٢٦ المرفوع إلى الوزارة، نفيدكم بأنه قد تمت دراسته من قبل الإدارة المختصة، وتبيّن ما يلي:

أولاً- يجب ألا يقل عرض ممرات الطوارئ عن ٢٫٤ متر في جميع أجزاء القاعة.

ثانياً- يُحدَّد الحد الأقصى للحضور في وقت واحد بـ ٣٥٠٠ زائر، ولا يجوز تجاوزه.

ثالثاً- يُنقل الجناح رقم B-14 بعيداً عن المخرج الشمالي بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وعليه نأمل استكمال التعديلات المطلوبة وإرفاقها مع طلب التصريح.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،

د. سلطان الدوسري
وكيل الوزارة للفعاليات