

कार्यालय नगरपालिका मण्डल उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनू (राज.)

कार्यालय पता :- पांच बती के पास, उदयपुरवाटी

Email-udaipurvati.jaipur@yahoo.com

फोन:- 01594-233441,

कमांक न0पा0उ0/फायर शाखा/ 2021-22/7366

दिनांक :- 28/01/22

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह
सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कूल
नांगल, उदयपुरवाटी।

विषय :- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण - पत्र जारी करने बाबत।
प्रसंग :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कूल, उदयपुरवाटी का दिनांक 25.01.2022 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान स्कूल में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण सही पाये गये। अतः उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुये यह अस्थायी नवीनीकरण अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष कि अवधि के लिये मान्य होगा। 1 वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. निरीक्षण के दौरान दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करना होगी।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम- उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
6. पानी के टैंक को हर समय भरा रखना होगा व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टें कार्यशील अवस्था में रखने के लिये बाध्य होंगे।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शों के लिये ही मान्य होगा।
8. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
9. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावेगा।
10. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये ही मान्य होगा।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टें प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
12. भूमि व भवन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः पालना करनी होगी, अन्यथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 (एफ) के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

अधिसूची अधिकारी
नगरपालिका उदयपुरवाटी